



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 2'

אישור תקינות ציוד כיבוי - תחזוקה מטפים מיטלטלים - לפי ת"י 129 חלק 1

(בהתאם לדרישה מס' 08.03.30 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 17.08.2025

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה
מאש באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:												
מס' תיק ברשות הכבאות				שם העסק				מהות העסק				ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז
				ג.בית שמש נכסים בע"מ/ישיבת אוהבי ירושלים				ישיבה				5 8 0 2 4 6 8 1 7
כתובת הנכס/עסק:												
יישוב				רחוב / גוש, חלקה, מגרש				מס' בית		מיקוד		ת"ד
בית שמש				רש"י				21				
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:												
שם מלא				תפקיד		מס' טלפון נייד			כתובת דואר אלקטרוני			
אלי				מנהל		0542424401			elia@reshit.co.il			

אני הח"מ (שם מלא): קובי חנוכה ת.ז. 301010229 תחזוקאי / מבקר מטפים מורשה;

מס' אישור: 29991;

א. בתאריך: 17.08.2025 ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל ואני מאשר בזאת כי מטפי הכיבוי הקיימים

במוסד והמפורטים בנספח/ים לטופס זה נבדקו על-ידי בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1 מטפים

מיטלטלים: תחזוקה, ונמצאו תקינים.

ב. מצ"ב נספח בדיקת מטפים מיטלטלים בהתאמה לת"י 129 חלק 1 המפרט את כלל המטפים הקיימים

בעסק/נכס.

חתימת הבודק

אם הבודק מועסק ע"י חברה:

נור אש
ציוד כיבוי ובטיחות אש בע"מ

שם החברה: נור אש חתימה וחתימת החברה: ח.פ. 512829359

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 2' נכסים/רישוי - סה"כ 2 עמודים)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 00:8 עד 00:17 בטלפון: 0772704121 *4964

דוא"ל tservice@102.gov.il



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש

עמוד 2 של טופס מס' 2 - אישור תקינות ציוד כיבוי - תחזוקה מטפים מיטלטלים - לפי ת"י 129 חלק 1
מס' יתיק כיבוי (בהתאמה ובהמשך לעמוד 1 של טופס זה) _____
מצ"ב נספח 1 בדיקת מטפים מיטלטלים בהתאמה לת"י 129 חלק 1:

שם הלקוח: _____ דף מספר: _____ מתוך: _____ דפים לדו"ח זה.

מס"ד	מספר מוטבע על המטפה	מיקום המטפה	סוג המטפה	גודל נומינאלי	שם יצרן המטפה	מועד בדיקה יסודית הבאה (חודש ושנה)	מועד בדיקת לחץ הבאה (חודש ושנה)	תקין	לא תקין	המטף ביצע בדיקה: שוטפת שנתית / יסודית / לחץ	הערות / פרטי הטיפול במטף
1	1534	אכסניה קומה 3 עמדה 7	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
2	1982	מועדון עליון	מטפה אבקה	6	וואי פייר	2031	2037	V			
3	1367	אכסניה קומה 1 עמדה 8	מטפה אבקה	6	קרביציק	2030	2036	V			
4	1096	אכסניה קומה 3 עמדה 7	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
5	1341	אכסניה קומה 2 עמדה 6	מטפה אבקה	6	וואי פייר	2031	2037	V			
6	0051	אולם אירועים	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
7	0355	אולם ספורט חדר אירוח	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
8	0601	פאטיו	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
9	9899	אולם אירועים	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
10	1223	חדר הסקה	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
11	4140	ספרייה	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
12	0822	חדר מנהל	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
13	5965	אולם ספורט עמדה 11	מטפה אבקה	6	להבות	2031	2037	V			
14	5266	אולם ספורט עמדה 10	מטפה אבקה	6	להבות	2031	2037	V			
15	5233	בית מדרש קומה 2 בית כנסת	מטפה אבקה	6	קרביציק	2031	2037	V			

תאריך: 17.08.2025_

חותמת החברה: **נור אש**

ציוד כיבוי ובטיחות אש בע"מ

חפ 512829359

מס"ד	מספר מוטבע על המטפה	מיקום המטפה	סוג המטפה	גודל נומינאלי	שם יצרן המטפה	מועד בדיקה יסודית הבאה (חודש ושנה)	מועד בדיקת לחץ הבאה (חודש ושנה)	תקין	לא תקין	המטף ביצע בדיקה: (שוטפת שנתית / יסודית / לחץ)	הערות / פרטי הטיפול במטף
16	1307	חדר מנהל אחזקה	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
17	0698	חדר כביסה	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
18	1710	קומה 1 חדר מחשבים (אחזקה)	מטפה אבקה	6	להבות	2031	2037	V			
19	9128	בית מדרש קומה 2 בית כנסת	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
20	4017	בית מדרש קומה 1 אודיטוריום	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
21	9948	קומה 1 משרדים מטבחון	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
22	2283	קומה 1 חדר אודיטוריום	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
23	2661	קומה 1 ספרייה עמדה 5	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
24	0436	בית מדרש קומה 1 משרדים	מטפה אבקה	6	הדייקן	2026	2032	V			
25	4010	כניסה ספקים חדר שתיה	מטפה אבקה	6	קרביציק	2031	2037	V			
26	1152	מטבח	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
27	7035	בית מדרש קומה 2 שירותים עמדה 3	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
28	1705	מטבח	מטפה אבקה	6	קרביציק	2028	2034	V			
29	0870	קומה 1 בית מדרש עמדה 4	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
30	5550	מטבח	מטפה אבקה	6	להבות	2026	2032	V			
31	4961	חדר כושר עמדה 9	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
32	0923	מטבח	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
33	7046	מטבח	מטפה הלון	6	להבות	2028	2034	V			
34	0590	כניסה ראשי	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			
35	4488	אולם ספורט עמדה 10	מטפה אבקה	6	וואי פייר	2031	2037	V			
36	8967	עמדה 4	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
37	2408	עמדה 6	מטפה אבקה	6	הדייקן	2029	2035	V			
38	8887	חדר מעליות חניית ספקים	מטפה הלון	6	הדייקן	2025	2031	V			
39	3586	חדר של אלי	מטפה אבקה	6	הדייקן	2028	2034	V			

תאריך: 17.08.2025

חותמת החברה: **נור אש**

שם המבקר: **קובי חנוכה** חתימת המבצע:

ציוד כיבוי ובטיחות אש בע"מ

ח.פ. 512829359

מס"ד	מספר מוטבע על המטפה	מיקום המטפה	סוג המטפה	גודל נומינאלי	שם יצרן המטפה	מועד בדיקה יסודית הבאה (חודש ושנה)	מועד בדיקת לחץ הבאה (חודש ושנה)	תקין	לא תקין	המטף ביצע בדיקה: (שוטפת שנתית / יסודית / לחץ)	הערות / פרטי הטיפול במטף
40	9223	משרדים מקלט	מטפה אבקה	6	להבות	2028	2034	V			
41	1832	משרדים מקלט מסדרון לימוד	מטפה אבקה	6	וואי פייר	2031	2037	V			
42	2890	קראון מס' 4	מטפה אבקה	6	להבות	2031	2037	V			
43	4693	קראון מס' 5	מטפה אבקה	6	להבות	2031	2037	V			
44	0968	קראון מס' 6	מטפה אבקה	6	הדייקן	2027	2033	V			
45	7873	קראון מס' 7	מטפה אבקה	6	להבות	2030	2036	V			
46	0913	קראון מס' 8	מטפה אבקה	6	הדייקן	2027	2033	V			
47	1855	קראון מס' 9	מטפה אבקה	6	הדייקן	2027	2033	V			
48	0394	קראון מס' 1	מטפה אבקה	6	הדייקן	2027	2033	V			
49	0825	קראון מס' 2	מטפה אבקה	6	הדייקן	2027	2033	V			
50	1576	קראון מס' 3	מטפה אבקה	6	הדייקן	2027	2033	V			
51	6740	בין קראונים על עמוד עמדה 17	מטפה אבקה	6	להבות	2031	2037	V			
52	9658	מתחם דירות	מטפה אבקה	6	להבות	2027	2033	V			
53		אבקומט חדר הסקה	מטפה אבקה	12	להבות			V			
54		אבקומט חדר הסקה	מטפה אבקה	12	להבות			V			
55	1126	עמדה 20 חצר אחורית מטבח	מטפה אבקה	6	להבות	2027	2033	V			

תאריך: 17.08.2025_

חותמת החברה: **נור אש**

שם המבקר: קובי חנוכה_ חתימת המבצע:

ציוד כיבוי ובטיחות אש בע"מ

ח.פ 512829359