



כבאות והצלה לישראל
אגף הגנה מאש



טופס מס' 5

אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל – לפי תקן ישראלי ת"י 5210 – מערכות לכיבוי-אש באירוסול ולפי תקן ישראלי ת"י 1597 מערכות לכיבוי – אש אוטומטית בגז

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.02 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 27/01/25

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל – מדור הגנה מאש
tservice@012.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:			
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ.ע.מ.ע.ר/ת"ז
	ישיבת אוהבי ירושלים		580246817
כתובת הנכס/עסק:			
יישוב	רחוב/גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
	רחוב רשי 21 - ישיבה ראשית		
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' נייד	כתובת דואר אלקטרוני

אני הח"מ: **חגאי גולן** ת.ז. : **313147753** מצהיר כי :

א. אני מוסמך לתחזוקה ע"פ התקן ישראלי 1220 חלק 11 מערכות גילוי אש : תחזוקה ;

ב. בתאריך : 27/01/25 בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת כיבוי אש בנכס/עסק המפורט לעיל :

☒ באירוסול לפי תקן ישראלי ת"י 5210

☒ בגז לפי תקן ישראלי ת"י 1597

☐ אחר :

מבדיקה זו עולה כי המערכות בנכס/עסק המפורט לעיל

מדוע לא תקין :

תאריך התחזוקה הבא יהיה ביום : **27/01/26** (באחריות המזמין לזמן תחזוקה זאת)

שם המחזיק בנכס : **ישיבה ראשית בית שמש**

כתובת הנכס : **רחוב רשי 21**

שם חברת התחזוקה : **להבות שירותים בע"מ**

מספר אישור/היתר תו תקן חברה מתחזקת : **63715**

שם הטכנאי : **חגאי גולן**

(טופס 5 – דף מס' 1)

אסמכתא: **SD2500099** ק.ש: **SC25002034**

תאריך: 27/01/25

עמוד 2 של טופס מס' 5 – אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל – לפי תקן ישראלי ת"י 5210 – מערכות לכיבוי-אש באירוסול ולפי תקן ישראלי ת"י 1597 מערכות לכיבוי-אש אוטומטית בגז מס' תיק כיבוי (בהתאמה ובהמשך לעמוד 1 של טופס זה) _____

נספח 1 – טבלת לוחות אישור תקינות סידורי בטיחות אש בארון חשמל (טופס 5)

מספר לוח חשמל	מיקום לוח חשמל	כיבוי	סוג הכיבוי בלוח	משקל במידה וגז	תקין
1	מרכזי קומת כניסה	TLA-115	FM-200	1.50	V
2	מרכזי מרתף	TLA-115	FM-200	3.00	V
3	מרכזי מועדון	TLA-115	FM-200	3.00	V
4	מרכזי קומה 2	TLA-115	FM-200	3.00	V
5	אכסניה מרתף	TLA-115	FM-200	2.00	V
6	אכסניה קומה 2	TLA-115	FM-200	1.50	V
7	חדר חשמל	TLA-115	FM-200	3.00	V
8	אכסניה קומה 3	TLA-115	FM-200	1.50	V
9	מחסן מיטות	TLA-33	אירוסול	200.00	V
10	אולם ספורט	TLA-115	FM-200	1.50	V
11	מרכזי קומה 1	TLA-115	FM-200	1.50	V
12	מטבח	TLA-115	FM-200	3.00	V

חתימה: להבות שירותים בע"מ

האישור מתייחס ליום ביצוע התחזוקה בלבד

חותמת חברה:

להבות שירותים בע"מ
ח.פ. 510723653
הנפח 11 ת.ד. 1958 חולון
טל: 03-5589898

(טופס 5 דף מס' 2)

אסמכתא: SD2500099 ק.ש: SC25002034