

מהנדס חשמל אלכסנדר סקבירסקי

בודק חשמל מוסמך

טל : 03-7300286 , נייד : 054-7780255

כתובת אינטרנט : alex.skvirsky@gmail.com

כתובת : ששת הימים 50/9 , תל אביב

רישיון חשמלאי בודק – 3 מס' : 098513

תעודת בדיקה ורישום

ע"פ חוק החשמל משנת 1954

ע"פ תקנון שרותי כבאות ארצי

לכבוד : שרותי כבאות / חברות ביטוח

01.01.2026

מזמין	ישיבת אוהבי ירושלים
שם מתקן:	ישיבת אוהבי ירושלים
כתובת המתקן:	רש"י 21 בית שמש
נציג קבלן חשמל	משה שמואל
	בדיקת לוח ראשי
	בדיקת לוחות משנה

תקין $I_m < I_k$		פרטי ציוד הגנה			
לא	כן	כיוון הגנות		זרם נומינלי (A)	דגם המפסק
		מגנטי $I_m(A)$	כיול (A)		
	כן	2*	2000	2500	Legrand

התנגדות בידוד כללית בלוח ראשי לא כולל צרכנים

אפס בלוח ראשי - בחיבור חברת חשמל בלבד בחדר שנאי מתח גבוה	(L_T) $M\Omega$ [בין אפס והארקה]	(L_{TN}) $M\Omega$ [בין פאזות והארקה]	לולאת התקלה (L_{TE}) (לאחר ניתוק איפוס במידה וקיים) Ω
	0.8	0.9	0.3

בידור : בין פאזות לארקה -תקין ; בין אפס לארקה -תקין

מתח בלוח ראשי (V)		מדידות בפאזה T		מדידות בפאזה S		מדידות בפאזה R	
		$I_T(A)$ עומס מלא	$I_T(A)$ עומס מלא	$I_S(A)$ עומס מלא	$I_S(A)$ עומס מלא	$I_R(A)$ עומס מלא	$I_R(A)$ עומס רגיל
402/230		420	49	418	45	126	52

בדיקה בוצעה ע"י 2 מכשירים:

המתקן נבדק לטיב בידוד, בין פזות אפס והארקה,
ע"י מכשיר megger דגם MIT 330 500Vdc - נמצא תקין.
המתקן נבדק לטיב הארקה, בעזרת מכשיר Megger LTW325 - נמצא תקין

סיכום

ממסר פחת 30mA 4X40/0.03 -נבדק בשלושה מצ"ב -תקין [רק בלוחות משנה]
מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן בלוח ראשי - קיים
מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן כללי במתקן - קיים חלקי [ספרינקלרים +גלאים]
סליל כיבוי למפסק ראשי -קיים ומחובר
לחצן חרום -קיים -תקין [על מפסק ראשי בלבד]
הבטחת קווי הזנה בלוח ראשי -תקין
כמות לוחות משנה -10 יח [לא נבדקו פרטנית במסגרת בדיקה]
דלתות חשמליות -לא קיים
מעלית במתקן [בטיפול ואחריות חבי מעליות בלבד]
גנרטור במתקן -לא קיים
תאורת חרום להתמצאות במתקן -קיים -תקין
בדיקת ויזואלי -תקין

כל שינוי חייב להעביר בדיקה נוספת .

- מכשירי חשמל ניידים המחוברים לבתי תקע ומכשירים אחרים המותקנים במקום ואינם חלק ממתקן החשמל הקבוע לא נבדקו.
- תוקפו של הדוח נכון אך ורק ליום הבדיקה ואין הבודק אחראי לכול שינוי שלא על דעתו
- הנני לאשר בזאת שכל העבודות החשמל מתוחזקות בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד – 1954 והתקנות שפורסמו על פיו.

מערכת הארקה עונה לדרישות תקנות החשמל "הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט".



אלכסנדר סקבירסקי
מהנדס חשמל מ"ר. 62596
" בודק מ"ר. 98513



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



עמוד 2 של טופס מס' 3 - אישור תקינות מערכת חשמל ותאורת חירום
מס' תיק כיבוי (בהתאמה ובחמשן לעמוד 1 של טופס זה)

3. לחלק פירוט ביחס ללוחות החשמל בנכס/עסק המפורט לעיל:

יש לסמן ✓ אם קיים או לסמן X אם לא קיים [אין בסימון בעמודות אלו כדי לאשר את תקינות המערכות או כדי להעיד על חובת התקנתן]			גודל האמפר	מיקום לוח החשמל	מספר לוח החשמל
כיבוי	גילוי	ניתוק			
✓	✓	✓	2500	סלול ראשי	A ₁
✓	✓		60	חבר כושר	S
✓	✓	✓	250	אלמ סטיל	Q ₀
✓	✓		100	קומה 2	A
✓	✓		100	קומה 2	A ₁
✓	✓	✓	400	קומה 3	A ₁₁
✓	✓	✓	800	חשבו קומה 1	A
✓	✓	✓	500	חשבו חדר	A ₁
✓	✓		100	קומה 4	A ₁
✓	✓	✓	160	חשבו קומה 2	A ₁
✓	✓	✓	160	חשבו קומה 2	A

אלכסנדר סקבירסקי
מהנדס חשמל מ.ד. 62596
' בודק מ.ד. 98513

חתימה: _____ טלפון: _____

חובה לצרף צילום רישיון



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

סופס מס' 3

אישור תקינות מערכת חשמל ותאורת חירום

בהתאם לדרישה מס' 30.03.03 במערכת "ישראל" של הרשות הארצית לכבאות והצלה

1/1/26

תאריך:

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
basmot@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:		מס' חק ברשות הכבאות	
שם העסק		81855	
מחוז העסק		מס' ע.מ.ע.ר/ת"ז	
		580246817	
כתובת הנכס/עסק:		מס' בית	
רחוב / גוש, חלקה, מגרש		21	
ישוב		מיקוד	
ר"ש		ת"ד	
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:		כתובת דואר אלקטרוני	
שם מלא		elie@reshie.co.il	
תפקיד		מס' טלפון נייד	
אלי אבסר		0542424401	

- אני הח"מ (שם מלא): _____ ת"ז: _____
- החשמל התשי"ד-1954 ותקנות החשמל (רישיונות) התשי"ב-1985:
- רישיון מסוג: _____ מס' רישיון: _____ בתוקף עד ליום: _____
- הרשאות בהתאם לסוג רישיוני לתת אישור זה, מאשרות בזאת, בדלקמן:
1. בתאריך: _____ ביקרתי בנכס/עסק המפורט לעיל ובדקתי את מערכת החשמל המותקנת בנכס/עסק, לרבות תאורת החירום, שילוט מארז ומפסק חשמל חירום ומבדיקתי עולה כי ניש לסמן ✓ במקום המתאים:
2. מערכת החשמל לרבות תאורת חירום ושילוט מארז נמצא תקינים בהתאם לחוק החשמל, התשי"ד-1954 והתקנות על-פיו.
3. מערכת החשמל או תאורת החירום מארז ומפסק חשמל לא תקינים בהתאם לחוק החשמל, התשי"ד-1954 והתקנות על-פיו.

חשבו:

2. בדקתי קיומו של מפסק חשמל חירום ומבדיקתי שלה כי ניש לסמן ✓ במקום המתאים:

- ☒ בנכס/עסק המפורט לעיל קיים מפסק חשמל חירום תקין אשר מיקומו: _____
- ☐ בנכס/עסק המפורט לעיל קיים מפסק חשמל חירום לא תקין אשר מיקומו: _____
- ☐ חסבר מה לא תקין: _____
- ☐ בנכס/עסק לא קיים מפסק חשמל חירום
- ☐ בנכס/עסק המפורט לעיל קיים מפסק UPS תקין אשר מיקומו: _____
- ☐ בנכס/עסק המפורט לעיל קיים מפסק UPS לא תקין אשר מיקומו: _____
- ☐ חסבר מה לא תקין: _____
- ☐ בנכס/עסק לא קיים מפסק UPS

אלכסנדר סקבירסקי

מהנדס חשמל מ.מ.ר. 62596

בדק מ.ר. 98513

סופס זה הודר מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה

סופס זה הודר מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל

basmot@102.gov.il *4964 0772704121 דוא"ל