Autoridad tributaria
Documentos tributarios

San Bernardo Sala de sitio

Capa anticorrupción
Sistema de gestión de transporte 2013
Sistema contable y de facturación

Energía Punto único declarado
Grupo electrógeno
Himoinsa HYW-8, 8,8 kVA
estanque de 100 L
Energía
Tablero de transferencia
24 h con 64,3 L

Sala: clima y protección
2 climas
Liebert Mini-Mate2
de cielo, 3,55 kW
N+1, muros opuestos
Cilindro
FK-5-1-12, Kidde
Fluoro-K, junto
a la esclusa
Aviso al clima
Detector de agua
Liebert LT460, cable
bajo los climas
VESDA VLF-250
(detección temprana
de humo por
aspiración)
2 extintores
de CO_2, esclusa y
zona de trabajo
Las medidas de detalle se confirman en la Etapa 1

Rack de servidores
24 U, cerca
de 12 ocupadas
Espacio libre
Energía
R360 B, circuitos A y B
R360 A, circuitos A y B
Batería externa B
UPS SRT3000 B, circuito B
Batería externa A
UPS SRT3000 A, circuito A
66 min con una UPS

Rack de comunicaciones
24 U, cerca
de 8 ocupadas
Espacio libre
2 FortiGate 90G en HA
circuitos A y B
FortiSwitch B, circuito B
FortiSwitch A, circuito A
WAN
Proveedor ExpressRoute
Proveedor de la VPN
Grabador Axis S3008

Sala: acceso y vigilancia
PoE
2 lectores
faciales, esclusa
4 cámaras
Axis M3215-LVE

Torre 24x7
22 personas en turnos;
usan el enlace a Azure

Patio y portería
FortiAP 234G
Inyector
PoE 802.3bt
Minew G1

Usuarios
Front Door
Premium, global

Brazil South Recuperación en espera, RTO 4 h y RPO 15 min
Red central
10.20.0.0/22
En espera
10.21.0.0/20
Réplica activa
En espera
Réplica asíncrona

Azure Chile Central Región primaria, 3 zonas

Red de producción 10.11.0.0/20

Borde
10.11.1.0/24
API Management
Premium

Aplicación
10.11.4.0/22
AKS
Nodos en 3 zonas
Zona 1
Zona 2
Zona 3

Integración
10.11.2.0/24
Event Hubs
Premium, Kafka
IoT Hub
S1 × 2
Provisioning
DPS
Certificado mutuo

Gestión
10.11.8.0/24
Monitor y
Log Analytics

Datos
10.11.3.0/24
PostgreSQL
Transaccional
PostgreSQL
Series, TimescaleDB
Blob inmutable
ZRS
Key Vault
Premium
Primaria y espera

Red central 10.10.0.0/22
ExpressRoute
ErGw1AZ
Circuito de 100 Mbit/s
EdgeConnex SCL
Tabla de rutas
VPN de respaldo
Puerta VPN
VpnGw1AZ
Firewall
Premium
Bastion
Acceso
administrativo
VPN IPsec

Otros ambientes
Preproducción
10.12.0.0/20
QA
10.13.0.0/20
Desarrollo
10.14.0.0/20
Mismo código de infraestructura

LTE
≤ 340 bytes
Puerta Iridium
Satélite
Operador móvil

Contrapartes

Por lotes
Estaciones de servicio
Peajes

En línea
Clientes
Aduana
Dirección del Trabajo
Plataformas de 3 proveedores
2 solo consulta,
1 sin exportación

Fabricantes
Autorización
de lectura

Terminales × 4

Gabinete
Karbon 430 A
Activo · 24 V
Karbon 430 B
En espera · 24 V
RUTX50
Fijo ≥ 10 Mbit/s
y 5G, dos SIM
24 V
TSW202
Switch PoE · 48 V
PoE
UPS SRT1000XLI
83 min con 152 W
Opera 24 h
sin enlace
2 fuentes DIN + módulo por bus
A: UPS · B: otro circuito

Portería
Minew G1
Semirremolque
Baliza,
Bluetooth
Barrera

Patio
Inyector
PoE 802.3bt
Wi-Fi
FortiAP
234G

Flota con equipo audIT 182 tractocamiones
148 propios
y 34 de terceros
Iridium Edge
LTE y GNSS
RS232
Coaxial

iWave G26I en la cabina
Linux
Elemento seguro TA100
Arranque seguro y claves
audIT EdgeHub
Motor de geocercas
Búfer de 288 h
SQLite en modo WAL

CANCrocodile
CAN J1939, sin
cortar el arnés
61 con telemetría
de fábrica, solo lectura
Lector DESFire
GAO MIFARE
RS485
Batería
9 a 32 V

210 semirremolques
44 refrigerados
Baliza

Flota de terceros
192 tractocamiones
con equipo propio

Memoria del G26I eMMC 8 GB
Arranque
16 MB
Sistema A
1 GB
Sistema B
1 GB
Búfer 288 h
38,4 MB
Registros
256 MB
Geocercas y maestros
16 MB
Total 2,4 GB de 8 GB
Actualización A y B