

RIVOPLAN / RULES IN. VISUALS OUT.

ÖSTERREICHISCHE RECHTSQUELLEN

Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Gesicherte Arbeitskopie für das RIVOPLAN-Normwissen: einschlägige Gesetzes- und Verordnungstexte, amtliche Auslegungshinweise, Quellenlinks und maschinenlesbare Ableitungen.

Stand und Abrufdatum: 30. August 2026

PRIMÄRRECHT	ASchG, AStV und KennV in geltender Fassung; einschlägige Bestimmungen sind in dieser Arbeitskopie gesichert.
AMTLICHE HINWEISE	Arbeitsinspektion: kommentierte AStV, Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitskennzeichnung.
NICHT ENTHALTEN	OIB-Richtlinien und technische Normen wie ÖNORM EN 1838 oder OVE EN 50172. Diese werden in getrennten Quellenpaketen behandelt.

Zweck und rechtliche Grenze

Diese Datei dient als belastbare Arbeitsgrundlage für die Entwicklung des RIVOPLAN-Regelwerks. Sie trennt gesetzliche Auslöser von technischen Leistungswerten. Die AStV legt beispielsweise fest, wann in Arbeitsstätten Sicherheitsbeleuchtung oder Orientierungshilfen erforderlich sein können; feste Luxwerte werden daraus nicht abgeleitet.

Wichtiger Geltungsbereich

AStV, ASchG und KennV gelten im ArbeitnehmerInnenschutz. Ein privater Wohnbereich ist nicht allein deshalb eine Arbeitsstätte. Für reine Wohnnutzungen sind zusätzlich das jeweilige Landesbaurecht, OIB-Regelungen und technische Normen zu prüfen.

Die folgende Liste enthält die gesicherten kostenlosen Quellen. In der Software muss jede daraus abgeleitete Regel Quelle, Abschnitt, Abrufdatum und Geltungsbereich tragen.

Nr.	Dokument	Art	Bedeutung für Notbeleuchtung	Status
1	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)	Bundesgesetz	Übergeordnete Pflicht: Sicherheitsbeleuchtung bei besonderer Gefährdung; Beleuchtung und Kennzeichnung von Fluchtwegen.	VERBINDLICH
2	Arbeitsstättenverordnung (AStV), §§ 9 und 13	Verordnung	Konkrete Auslöser, Funktionsanforderungen, Zulässigkeit von Orientierungshilfen sowie Prüf- und Kontrollpflichten.	VERBINDLICH
3	Kennzeichnungsverordnung (KennV) und Anhang 1	Verordnung	Gestaltung, Anordnung, Sichtbarkeit und Verwendung von Rettungszeichen und Leuchtzeichen.	VERBINDLICH
4	Kommentierte AStV - Arbeitsinspektion	Amtliche Vollzugshilfe	Auslegungshinweise und Verweise auf den Stand der Technik; keine eigenständige Normquelle.	AMTLICH / HILFE
5	Sicherheitsbeleuchtung - Arbeitsinspektion	Amtliche Praxisinformation	Zweck, Einordnung und Verknüpfung mit AStV und technischen Regelwerken.	AMTLICH / HILFE
6	OVE-Fachinformation E08	Kostenlose Fachinformation	Hilfestellung für Planung, Errichtung, Prüfung und Wartung; ersetzt weder Gesetz noch Norm.	SEKUNDÄR

Quellenhierarchie für RIVOPLAN

1. Gesetz/Verordnung bestimmt die Anwendbarkeit. 2. Technische Norm bestimmt messbare Anforderungen. 3. Amtliche Fachinformation hilft bei der Auslegung. 4. Leistungsbeschreibung ergänzt projektspezifische Vorgaben. Eine niedrigere Ebene darf eine höhere Quelle nicht stillschweigend ersetzen.

Direkte offizielle Zugänge

AStV	<u>RIS - geltende Fassung</u>
ASchG	<u>RIS - geltende Fassung</u>
KennV	<u>RIS - geltende Fassung</u>
KennV Anhang 1	<u>RIS - Schilder</u>
Arbeitsinspektion	<u>Kommentierte Arbeitsstättenverordnung</u>
OVE E08	<u>Kostenlose Fachinformation als PDF</u>

QUELLENART	DOKUMENT	STATUS	OFFIZIELLER ZUGRIFF
Primärrecht / Verordnung	Arbeitsstättenverordnung (AStV), § 9 - Sicherheitsbeleuchtung und Orientierungshilfen	Geltende Fassung; Abruf 30.08.2026	Quelle öffnen

Gesicherter Gesetzestext

§ 9 Abs. 1: Folgende Bereiche sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszustatten:

Z 1: Arbeitsräume und Fluchtwege, die nicht natürlich belichtet sind;

Z 2: Fluchtwege, die zwar natürlich belichtet sind, diese natürliche Belichtung jedoch zum Beispiel aufgrund der baulichen Gegebenheiten oder aufgrund der Lage der Arbeitszeit nicht ausreicht, um bei Ausfall der künstlichen Beleuchtung das rasche und gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte zu ermöglichen;

Z 3: Bereiche, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Ausfall der Beleuchtung einer besonderen Gefahr ausgesetzt sein könnten oder in denen Einrichtungen bedient werden, von denen eine besondere Gefahr für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgeht.

§ 9 Abs. 2: Die Sicherheitsbeleuchtung muss eine von der Beleuchtung unabhängige Energieversorgung haben und selbsttätig wirksam werden und wirksam bleiben, wenn die Energieversorgung der Beleuchtung ausfällt.

§ 9 Abs. 3: Die Sicherheitsbeleuchtung muss hinsichtlich Einschaltverzögerung, Beleuchtungsstärke und Beleuchtungsdauer so ausgelegt sein, dass bei Ausfall der Beleuchtung die Arbeitsstätte rasch und gefahrlos verlassen werden kann und die in Abs. 1 Z 3 genannten Bereiche schnell und sicher erkannt und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können.

§ 9 Abs. 4: Sofern sich in Arbeitsräumen oder auf Fluchtwegen keine Bereiche im Sinne des Abs. 1 Z 3 befinden, sind abweichend von Abs. 1 Z 1 und 2 anstelle der Sicherheitsbeleuchtung selbst- oder nachleuchtende Orientierungshilfen zulässig, wenn diese bei Ausfall der Beleuchtung ein sicheres Verlassen der Arbeitsstätte gewährleisten. In diesem Fall gelten Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 für die Orientierungshilfen.

Verbindliche Bedeutung für die Software

- Die Software muss zuerst erkennen, ob das Projekt oder der betrachtete Bereich eine Arbeitsstätte im Sinn des ArbeitnehmerInnenschutzes ist.
- Nicht natürliche Belichtung ist ein eigenständiger Auslöser. Zusätzlich muss geprüft werden, ob vorhandenes Tageslicht während der tatsächlichen Arbeitszeit ausreichend ist.
- Eine besondere Gefährdung schließt die vereinfachte Lösung nur mit Orientierungshilfen aus.
- Die Energieversorgung muss unabhängig sein und bei Ausfall selbsttätig wirksam werden. Das ist eine Anlagenanforderung, keine reine Symbolregel.
- Die AStV nennt keinen pauschalen Luxwert. Messwerte müssen aus den einschlägigen technischen Normen und den konkreten Projektbedingungen stammen.

Trennung der Regelarten

§ 9 beantwortet vor allem: Wo und unter welchen Voraussetzungen ist Sicherheitsbeleuchtung erforderlich? ÖNORM EN 1838 und weitere technische Regeln beantworten: Welche lichttechnischen Werte und Ausführungsbedingungen sind einzuhalten?

QUELLENART	DOKUMENT	STATUS	OFFIZIELLER ZUGRIFF
Primärrecht / Verordnung	Arbeitsstättenverordnung (AStV), § 13 - Prüfungen	Geltende Fassung; Abruf 30.08.2026	Quelle öffnen

Gesicherter Gesetzestext

§ 13 Abs. 1: Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Alarmeinrichtungen, Klima- oder Lüftungsanlagen und Brandmeldeanlagen sind mindestens einmal jährlich, längstens jedoch in Abständen von 15 Monaten, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

§ 13 Abs. 2: Löschgeräte und stationäre Löschanlagen sind mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in Abständen von 27 Monaten, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

§ 13 Abs. 3: Nach größeren Instandsetzungen, Änderungen oder wenn begründete Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand bestehen, sind die Anlagen und Einrichtungen nach Abs. 1 und 2 auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

§ 13 Abs. 4: Die Prüfungen sind von geeigneten, fachkundigen und hiezu berechtigten Personen nach den Regeln der Technik durchzuführen. Als Beispiele nennt die Verordnung befugte Gewerbetreibende, akkreditierte Überwachungsstellen, Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, technische Büros sowie qualifizierte Betriebsangehörige.

§ 13 Abs. 5: Über die Prüfungen sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens drei Jahre in der Arbeitsstätte aufzubewahren.

§ 13 Abs. 6: Die Funktion der Leuchten von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und die Funktion von Orientierungshilfen ist monatlich durch Augenschein zu kontrollieren. Die Kontrolle ist von geeigneten und unterwiesenen Personen durchzuführen. Aufzeichnungen sind mindestens sechs Monate aufzubewahren. Bei selbstprüfenden Anlagen kann die Kontrolle der Leuchten entfallen.

Für RIVOPLAN relevante Prüfregeln

Pflicht	Intervall / Anlass	Nachweis	Software-Relevanz
Zustandsprüfung	Mindestens jährlich; maximal 15 Monate	Aufzeichnung mindestens 3 Jahre	Projekt- und Betriebsdokumentation; nicht Platzierungsgeometrie
Anlassprüfung	Nach größerer Instandsetzung, Änderung oder begründetem Zweifel	Aufzeichnung mindestens 3 Jahre	Wartungs- und Änderungsworkflow
Funktionskontrolle	Monatlich per Augenschein	Aufzeichnung mindestens 6 Monate	Betriebs- und Prüfmodul; Ausnahme für selbstprüfende Leuchten

Architekturhinweis

Diese Pflichten gehören später in ein Prüf- und Dokumentationsmodul. Sie dürfen nicht als Anzahl von Leuchten oder als geometrische Platzierungsregel missverstanden werden.

QUELLENART	DOKUMENT	STATUS	OFFIZIELLER ZUGRIFF
Primärrecht / Bundesgesetz	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), §§ 20 und 21	Geltende Fassung; Abruf 30.08.2026	Quelle öffnen

§ 20 - Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen

Abs. 1: Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitsstätten und Baustellen entsprechend dem ASchG, den dazu erlassenen Verordnungen und den geltenden behördlichen Vorschriften einzurichten und zu betreiben.

Abs. 2: Gefahrenbereiche, insbesondere bei Absturz, herabfallenden Gegenständen oder anderen besonderen Gefahren, sind nach Möglichkeit gegen unbefugtes Betreten zu sichern und gut sichtbar sowie dauerhaft zu kennzeichnen.

Abs. 3: Elektrische Anlagen müssen so geplant und installiert sein, dass keine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht und Arbeitnehmer bei direktem oder indirektem Kontakt angemessen geschützt sind.

Abs. 4: Der Verkehr innerhalb der Arbeitsstätten und auf Baustellen ist so abzuwickeln, dass Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet werden.

Abs. 5: Lagerungen sind so vorzunehmen, dass Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermieden werden.

Abs. 6: Arbeitsstätten und Baustellen, in oder auf denen Arbeitnehmer bei Ausfall der künstlichen Beleuchtung in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind, müssen mit einer ausreichenden Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet sein.

Abs. 7: Für Arbeitsstätten im Bergbau sind die erforderlichen Kommunikations-, Warn- und Alarmsysteme vorzusehen, damit Hilfs-, Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen unverzüglich eingeleitet werden können.

§ 21 - Arbeitsstätten in Gebäuden

Abs. 1: Arbeitsstätten in Gebäuden müssen eine der Nutzungsart entsprechende Konstruktion und Festigkeit aufweisen.

Abs. 2: Arbeitsstätten in Gebäuden müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit einer der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein.

Abs. 3: Ausgänge und Verkehrswege müssen entsprechend Bestimmungszweck, Art, Nutzung und Lage der Räume leicht und sicher benutzbar sein.

Abs. 4: Es muss dafür vorgesorgt werden, dass alle Arbeitsplätze bei Gefahr schnell und sicher verlassen werden können. Verkehrswege zu Fluchtwegen und Notausgängen sowie Fluchtwege und Notausgänge selbst müssen freigehalten werden. Fluchtwege und Notausgänge müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein.

Abs. 5: Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten, insbesondere bei Ausgängen, Verkehrswegen, Türen, Toren und sanitären Vorkehrungen.

Abs. 6: Wird ein Gebäude nur zum Teil als Arbeitsstätte genutzt, gelten die Anforderungen an Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore für die von Arbeitnehmern benutzten Bereiche.

Zusammenspiel mit der AStV

Das ASchG formuliert das übergeordnete Schutzziel. § 9 AStV konkretisiert für Arbeitsstätten die Auslöser und die zulässigen Orientierungshilfen. Technische Normen konkretisieren danach Beleuchtungswerte, Sichtbedingungen und Ausführung.

QUELLENART	DOKUMENT	STATUS	OFFIZIELLER ZUGRIFF
Primärrecht / Verordnung	Kennzeichnungsverordnung (KennV), BGBl. II Nr. 101/1997 idgF, insbesondere §§ 1 bis 3, § 7 und Anhang 1 Punkt 1.4	Geltende Fassung; relevante Rettungszeichenregel unverändert	Quelle öffnen

Gesicherte relevante Bestimmungen

§ 1 Abs. 1: Die Verordnung gilt für Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtige Arbeitsstellen im Sinne des ASchG.

§ 1 Abs. 2: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist jedes Zeichen - insbesondere Schild, Sicherheitsfarbe, Leucht- oder Schallzeichen sowie Sprech- oder Handzeichen -, das eine für Sicherheit und Gesundheitsschutz relevante Aussage trifft.

§ 1 Abs. 3: Ist eine Kennzeichnung nach Arbeitnehmerschutzvorschriften oder einem darauf beruhenden Bescheid erforderlich, muss sie entsprechend der KennV gestaltet werden.

§ 1 Abs. 5 und 6: Kennzeichnungen müssen nach Art, Anordnung, Ausmaß, Anzahl, Gestaltung, Funktion, Standort und Zustand möglichst wirksam, sichtbar beziehungsweise hörbar, klar verständlich und verwechslungssicher sein. Sie sind regelmäßig zu reinigen, zu warten, auf Wirksamkeit zu prüfen und bei Bedarf instand zu setzen oder zu erneuern.

§ 2 Abs. 1: Schilder mit Verbots-, Warn-, Gebots-, Rettungs- oder Hinweiszeichen sind zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und von sonstigen sicherheitsrelevanten Bereichen zu verwenden, insbesondere für Fluchtwege, Erste-Hilfe-Einrichtungen und Mittel zur Brandbekämpfung.

§ 3: Schilder und Aufkleber müssen widerstandsfähig, möglichst leicht verständlich und entsprechend Anhang 1 gestaltet sein. Geringfügige Abweichungen sind nur zulässig, wenn Bedeutung und Verständlichkeit nicht verändert oder vermindert werden. Schilder müssen eine hinreichend hohe Leuchtdichte aufweisen; reicht die Beleuchtung nicht aus, sind phosphoreszierende Farben oder reflektierende Materialien vorzusehen. Die Anbringung erfolgt am Zugang zum Bereich oder in unmittelbarer Nähe der Quelle beziehungsweise des zu kennzeichnenden Gegenstands.

§ 7: Alle betroffenen Arbeitnehmer sind über Bedeutung und zugehörige Maßnahmen zu informieren. In der Bedeutung von Warn-, Leucht-, Schall-, Sprech- und Handzeichen sowie den erforderlichen Maßnahmen ist zu unterweisen.

Anhang 1 Punkt 1.4 - Rettungszeichen

Merkmal	Verbindliche Vorgabe
Form	Rechteckig oder quadratisch
Darstellung	Weißes Piktogramm auf grünem Grund
Farbanteil	Die Sicherheitsfarbe Grün muss mindestens 50 Prozent der Zeichenoberfläche ausmachen
Zeichengruppen	Rettungsweg / Notausgang, Richtungsanzeige, Erste Hilfe, Krankentrage, Notdusche, Augenspüleinrichtung und Notruftelefon

ÖNORM EN ISO 7010

Die Arbeitsinspektion erläutert, dass Kennzeichnungen nach ÖNORM EN ISO 7010 zulässig sind, wenn Abweichungen gegenüber Anhang 1 die Bedeutung oder Verständlichkeit nicht verändern oder vermindern. Bestehende KennV-konforme Schilder müssen nicht allein deshalb ersetzt werden.

[Offiziellen KennV-Anhang 1 im RIS öffnen](#)

Arbeitsinspektion - kommentierte AStV

Die Arbeitsinspektion ordnet für die technische Ausführung unter anderem OVE E 8101 Teil 5-56 und Teil 7-718, die OVE-Richtlinie R 12-2 sowie die OIB-Richtlinie 2 als mögliche Regeln des Standes der Technik ein. Für andere Arbeitsstätten verweist sie ergänzend auf die OVE-Fachinformation E08.

Zur Beleuchtungsstärke stellt die amtliche Erläuterung klar, dass die AStV selbst keinen festen Wert vorgibt. Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer bei Ausfall der Beleuchtung sicher bis ins Freie gelangen und besondere Gefahrenbereiche erkannt werden können. Die konkrete technische Bemessung ist daher mit den einschlägigen Normen und den individuellen Gegebenheiten der Arbeitsstätte zu verbinden.

Arbeitsinspektion - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Die amtliche Seite bestätigt den Geltungsbereich der KennV für Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtige Arbeitsstellen. Sie verweist auf Anhang 1 mit den Schildern und hebt Information und Unterweisung der Beschäftigten hervor.

OVE-Fachinformation E08

Die kostenlose OVE-Fachinformation E08 ist eine technische Hilfestellung für Sicherheitsbeleuchtung und nachleuchtende Orientierungshilfen in Arbeitsstätten. Sie soll Planung, Errichtung, Prüfung und Wartung unterstützen. Sie ist als Sekundärquelle zu kennzeichnen und darf weder die aktuelle Normausgabe noch die Rechtsvorschrift ersetzen.

Quelle	Darf für RIVOPLAN verwendet werden als	Darf nicht verwendet werden als
Kommentierte AStV	Amtliche Auslegungshilfe und Hinweis auf Stand der Technik	Ersatz für den Gesetzestext oder für Normwerte
Arbeitsinspektion Kennzeichnung	Amtliche Einordnung von KennV und ISO-7010-Zeichen	Eigene technische Sichtweiten- oder Luxnorm
OVE E08	Sekundäre Planungshilfe und Prüfcheckliste	Primärquelle für verbindliche Normwerte

Direkte Zugänge

[Kommentierte Arbeitsstättenverordnung](#)

[Sicherheitsbeleuchtung - Arbeitsinspektion](#)

[Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung](#)

[OVE-Fachinformation E08 als PDF](#)

Die folgende Tabelle ist keine zusätzliche Rechtsquelle. Sie ist die strukturierte Übersetzung der gesicherten Bestimmungen in Software-Fakten. Erst nach Abgleich mit der vorhandenen Repository-Struktur darf Claude daraus Änderungen ableiten.

Rule-ID	Quelle	Bedingung / Fakt	Benötigte Projektdaten	Ergebnis
AT.ASTV.09.1.1	AStV § 9 Abs. 1 Z 1	Arbeitsraum oder Fluchtweg ist nicht natürlich belichtet	is_workplace; area_type; natural_light_present	Sicherheitsbeleuchtung erforderlich
AT.ASTV.09.1.2	AStV § 9 Abs. 1 Z 2	Tageslicht reicht wegen Bauform oder Arbeitszeit bei Ausfall nicht aus	natural_light_sufficient; working_time; geometry	Sicherheitsbeleuchtung erforderlich
AT.ASTV.09.1.3	AStV § 9 Abs. 1 Z 3	Besondere Gefahr bei Beleuchtungsausfall oder gefährliche Einrichtung	special_hazard; hazardous_equipment	Sicherheitsbeleuchtung erforderlich; Orientierungshilfe allein unzulässig
AT.ASTV.09.2	AStV § 9 Abs. 2	Anlage vorhanden	supply_independent; automatic_activation; remains_effective	Anlagenanforderung prüfen
AT.ASTV.09.3	AStV § 9 Abs. 3	Sicheres Verlassen und Erkennen besonderer Gefahren muss möglich sein	switch_on_delay; illuminance; duration; risk_area	Technische Normabfrage auslösen
AT.ASTV.09.4	AStV § 9 Abs. 4	Keine besondere Gefahr nach Abs. 1 Z 3; sichere Orientierung ist gewährleistet	special_hazard=false; orientation_aid_effective	Selbst- oder nachleuchtende Orientierungshilfe kann zulässig sein
AT.ASTV.13.1	AStV § 13 Abs. 1	Sicherheitsbeleuchtungsanlage vorhanden	installation_exists; last_full_test_date	Wiederkehrende Prüfung jährlich, spätestens nach 15 Monaten
AT.ASTV.13.3	AStV § 13 Abs. 3	Größere Änderung, Instandsetzung oder begründeter Zweifel	major_change; repair; justified_doubt	Anlassprüfung erforderlich
AT.ASTV.13.6	AStV § 13 Abs. 6	Leuchten oder Orientierungshilfen im Betrieb	self_testing; last_visual_check	Monatliche Sichtkontrolle; Dokumentation 6 Monate
AT.ASCHG.20.6	ASchG § 20 Abs. 6	Besondere Gefährdung bei Ausfall künstlicher Beleuchtung	is_workplace_or_site; special_risk_on_failure	Ausreichende Sicherheitsbeleuchtung als Schutzziel
AT.ASCHG.21.4	ASchG § 21 Abs. 4	Fluchtweg oder Notausgang in Arbeitsstätte	escape_route; emergency_exit; visibility	Gut sichtbar und dauerhaft kennzeichnen
AT.KENNV.02.1	KennV § 2 Abs. 1	Fluchtweg, Notausgang oder anderer sicherheitsrelevanter Bereich ist zu kennzeichnen	sign_purpose; location; hazard_scope	Passendes Rettungs-/Hinweiszeichen verwenden
AT.KENNV.03	KennV § 3	Schild oder Aufkleber wird eingesetzt	material; visibility; lighting; mounting_location	Wirksamkeit, Leuchtdichte und Anbringungsort prüfen
AT.KENNV.A1.1.4	KennV Anhang 1.4	Rettungszeichen	shape; pictogram_color; background_color; green_share	Rechteckig/quadratisch; weiß auf grün; Grün mindestens 50 %

Diese Regeln verhindern, dass Claude Rechtsquellen und technische Normen vermischt.

Nr.	Claude darf nicht	Stattdessen
1	Aus AStV § 9 automatisch 1 lx oder 0,5 lx ableiten	Nur den rechtlichen Auslöser speichern; Lichtwerte aus der aktuellen technischen Norm beziehen
2	AStV oder KennV pauschal auf jeden privaten Wohnraum anwenden	Zuerst Geltungsbereich Arbeitsstätte/Baustelle/auswärtige Arbeitsstelle feststellen
3	Orientierungshilfe und Sicherheitsbeleuchtung als gleichwertig behandeln	Die Ausnahme nach § 9 Abs. 4 nur bei fehlender besonderer Gefahr und nachgewiesener Wirksamkeit zulassen
4	KennV verwenden, um die Pflicht zur Sicherheitsbeleuchtung selbst zu begründen	KennV regelt Gestaltung und Verwendung einer erforderlichen Kennzeichnung; die Pflicht folgt aus anderen Vorschriften
5	Prüfintervalle in eine Leuchtenanzahl oder Platzierungsgeometrie umdeuten	Prüfregeln in einem separaten Betriebs-/Dokumentationsbereich ablegen
6	Amtliche Erläuterungen oder OVE E08 als Primärnorm markieren	Quelle als amtliche Vollzugshilfe beziehungsweise Sekundärquelle kennzeichnen
7	Bundesland, Nutzung und Projektstichtag ignorieren	Rechtsprofil um Jurisdiktion, Gebäudenutzung, Arbeitsstättenstatus und Stichtag ergänzen

Empfohlener nächster Arbeitsschritt

1. Diese PDF in den geschützten Wissensordner legen und im Quellenregister mit Abrufdatum 30.08.2026 erfassen.
2. Claude ausschließlich lesend prüfen lassen, an welcher Stelle Rechtsprofile und Quellenreferenzen im bestehenden Repository vorgesehen sind.
3. Zuerst AStV § 9 als Anwendbarkeitslogik modellieren; noch keine Luxwerte oder Leuchtenanzahlen hinzufügen.
4. Danach AStV § 13 als separate Prüf- und Dokumentationsregeln erfassen.
5. Erst nach Beschaffung der aktuellen ÖNORM EN 1838:2025 die technischen Werte für Rettungsweg und Antipanikbereich freigeben.

Definition of Done für diesen Quellenblock

Die Rechtsquellen sind erst dann produktiv nutzbar, wenn jede Software-Regel eine stabile ID, exakte Fundstelle, Geltungsbedingung, benötigte Eingabefakten, Ausgabe/Abrufdatum und einen Prüfstatus besitzt.

Dieses Blatt kann beim Import in das Repository als Kontrollseite verwendet werden.

Quelle	Identifikation	Abruf	Verwendung	Link
ASchG	Gesetzesnummer 10008910	30.08.2026	Primärrecht	RIS
AStV	Gesetzesnummer 10009098	30.08.2026	Primärrecht	RIS
KennV	Gesetzesnummer 10009067; BGBl. II Nr. 101/1997 idgF	30.08.2026	Primärrecht	RIS
KennV Anhang 1	Schilder; Punkt 1.4 Rettungszeichen	30.08.2026	Primärrecht	RIS
Kommentierte AStV	Arbeitsinspektion	30.08.2026	Amtliche Auslegung	Öffnen
Sicherheitsbeleuchtung	Arbeitsinspektion	30.08.2026	Amtliche Praxisinfo	Öffnen
Kennzeichnung	Arbeitsinspektion	30.08.2026	Amtliche Praxisinfo	Öffnen
OVE E08	Arbeitsstätten - Sicherheitsbeleuchtung; Ausgabe 2021-04	30.08.2026	Sekundärquelle	PDF

Rechtsstand

Diese Arbeitskopie dokumentiert den Abruf am 30.08.2026. Vor einer produktiven Veröffentlichung oder einem neuen Projektstichtag ist der Rechtsstand im RIS erneut zu prüfen. Bei Abweichungen ist die amtliche aktuelle Fassung maßgeblich.

RIVOPLAN / RULES IN. VISUALS OUT.

Quellen gesichert. Nächster Schritt: AStV-Anwendbarkeitslogik im bestehenden Normwissen-Format prüfen und erst danach Claude mit einer begrenzten Änderung beauftragen.