

Ermittlung zur Berechnung des Bedarfs an erwärmtem Wasser

zentral versorgter Wohnungen nach DIN 4708

Ermittlung der Bedarfszahl N zur Größenbestimmung der Trinkwarmwasseranlage

Projekt: Eichholzgasse 35, 1120 Wien

04.08.2025

ICS

Bezugstabellen nebenstehend

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd.-Nr. der Wohnungs- gruppen	Raum- zahl	Wohnungs- zahl	Tab. 1 Bele- gungs- zahl		Zahl Tab. 2+3	Tab. 4 Zapfstellen- Kurzb- schrei- bung	Bedarf in Wh		in Wh	Bemer- kungen
r	n	p	n * p	v			Wv	v * Wv	n*p*v*Wv	
Rechengang			Spalte: 3 * 4				6 * 8		5 * 9	
1	67	2,5	1	BRL	▼	7320	5820	1052838		
1,5		2	1	NB1	▼	5820				
2		2,5	1	NB2	▼	6510				
2,5		2,3	1	NB2	▼	6510				
3		2,7	181	1	NB1	▼			5820	
3,5		3,1	1	NB1	▼	5820				
4		3,5	1	NB1	▼	5820				
4,5		3,9	1	NB1	▼	5820				
5		4,3	1	NB1	▼	5820				
5,5		4,6	1	NB1	▼	5820				
6		5	1	NB1	▼	5820				
6,5		5,4	1	NB1	▼	5820				
7		5,6	1	NB1	▼	5820				

Summe { n } 67

Summe [n * p * v * W_v] 1052838 Wh

Kommentarzeile:

$$N = \frac{\text{Summe [n * p * v * W}_v \text{]}}{3,5 * 5820} = \frac{1052838 \text{ Wh}}{20370 \text{ Wh}}$$

N = 51,7