

RICHTLINIEN DES ÖSTERREICHISCHEN
INSTITUTS FÜR BAUTECHNIK



LEITFADEN OIB-RL 6

Energieeinsparung
und Wärmeschutz

Hinweise zum
Ausfüllen der
ersten beiden
Seiten des
Energieausweises

OIB-330.6-069/24

JULI 2024



Die „Ausfüllhilfe zum Energieausweis“ wurde vom zuständigen Sachverständigenbeirat des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) – SVBRL 6 – als Hinweis herausgegeben, um eine österreichweite Einheitlichkeit bei der Befüllung der Energieausweiserfelder zu unterstützen. Erfahrungen, Anmerkungen und sonstige Vorschläge können zur „Ausfüllhilfe“ per E-Mail (mail@oib.or.at) an das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) übermittelt werden.

Dieses Dokument basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlages zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 7 der Statuten des OIB koordiniert und im Sachverständigenbeirat für bautechnische Richtlinien fortgeführt. Die Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z 12 der Statuten durch die Generalversammlung des OIB.

OiB-Dokument

Hinweise zum Ausfüllen der ersten beiden Seiten des Energieausweises entsprechend der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe Mai 2023 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“

Ausgabe: Juli 2024

0	Vorbemerkung	2
1	Energieausweis.....	3
1.1	Energieausweis für Wohngebäude (WG) Seite 1	3
1.2	Energieausweis für Wohngebäude (WG) Seite 2	5
1.3	Energieausweis für Nicht-Wohngebäude (NWG) Seite 1	13
1.4	Energieausweis für Nicht-Wohngebäude (NWG) Seite 2	15
1.5	Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude (SKG) Seite 1	24
1.6	Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude (SKG) Seite 2	25
2	Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme	29
2.1	Berechnung des relevanten monatlichen Energiebeitrags	29
2.2	Berechnung des monatlichen relevanten Energiebeitrags für RW, WW, HHWB, BSB, BelEB, KEB.....	30
2.3	Monatlicher relevanter Energiebeitrag der eingesetzten Bereitstellungssysteme	31
2.3.1	Thermisch Solar	31
2.3.2	Strombetriebene Wärmepumpe	32
2.3.3	Bereitstellungssysteme ausgenommen thermische Solaranlagen und strombetriebene Wärmepumpen	33
3	Darstellung der Bereitstellungssysteme auf der zweiten Seite des Energieausweises	34
3.1	Warmwasser	34
3.2	Raumwärme.....	35

0 Vorbemerkung

Die Erläuterungen und Verweise auf die zugrundeliegenden Normen in dieser Ausfüllhilfe ergänzen den Punkt 6 der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe Mai 2023 und dienen der Unterstützung bei der Befüllung der ersten beiden Seiten des Energieausweises.

Der Vergleich von Ist-Werten mit Anforderungswerten erfolgt in der vorgegebenen Anzeigegenauigkeit des jeweiligen Ist-Werts. Die Ausfüllhilfe beinhaltet den Nachweis über den Endenergiebedarf bzw. den Nachweis über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor und den Nachweis über den mindesterforderlichen erneuerbaren Energieanteil sowie die Darstellung von Bestandsenergieausweisen nach dem Energieausweis-Vorlagegesetz.

Der anrechenbare Anteil etwaiger PV-Erträge ist bei der Berechnung von PEB und CO₂ sowie bei deren zugrundeliegenden Teilergebnissen zu berücksichtigen. Der Vergleich zwischen Anforderungswert und Rechenergebnis hat gemäß Punkt 1.3 „Berechnungsmethode“ der OIB-Richtlinie 6 mit den auf idente Art und Weise gerundeten Werten zu erfolgen.

Sofern eine Teil-BGF vorliegt, sind alle Ergebnisse auf der Seite 2 des Energieausweises, welche einen absoluten jährlichen Bedarf abbilden (erkennbar an der Einheit kWh/a bzw. kg/a), mit dem Verhältnis aus Teil-BGF/BGF zu multiplizieren.

1 Energieausweis

1.1 Energieausweis für Wohngebäude (WG) Seite 1

Feld	Pflichtfeld / optional	Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
Bezeichnung	o	---	B: Beschreibung des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils
Gebäude(-teil)	P	---	B: Umschreibt das bzw. den Gebäude(-teil), welcher von diesem Energieausweis berücksichtigt wird
Nutzungsprofil	P	OIB-Richtlinie 6, Punkt 3	B: Dem Energieausweis zugrundeliegende Gebäudekategorie zW: OIB-Richtlinie 6, Punkt 3
Straße	P	---	B: Straßenbezeichnung inkl. Hausnummer S: Wenn die Straßenbezeichnung nicht vorhanden ist, ist das Feld mit „zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht bekannt“ zu befüllen. Ist noch keine Hausnummer vergeben, so kann diese entfallen.
PLZ / Ort	P	---	B: Postleitzahl und Ortsbezeichnung
Grundstücksnr.	P	---	B: Grundstücksnummer mit Stammnummer und ggf. Teilungsnummer
Umsetzungsstand	P	---	B: Definiert den Umsetzungsstand des Gebäudes bzw. Gebäudeteils zum Zeitpunkt der Energieausweis-Ausstellung Die Festlegung der Verwendung des Begriffs „Ist-Zustand“ bzw. „Bestand“ wird durch die Bundesländer vorgegeben. zW: „in Planung“, „Bestand“ bzw. „Ist-Zustand“
Baujahr	P	---	B: Jahr der erstmaligen Baubewilligung Falls dieses Jahr bei älteren Gebäuden nicht eruierbar ist, so ist dem geschätzten Jahr die Zeichenfolge „ca.“ voranzustellen. Im Falle einer Schätzung soll diese, zwischen 1900 und Heute, um weniger als 10 % des Zeitraums bis zum Ausstellungsjahr abweichen. Ungenauere Schätzungen sind zu begründen.
Letzte Veränderung	P	---	B: Jahr der Baubewilligung, Bauanzeige oder, falls beides nicht vorliegt (z.B. nicht anzeige- oder bewilligungspflichtige Maßnahmen), das Fertigstellungsjahr der letzten Veränderung (Sanierung, Zubau, Neubau) Falls, dieses Jahr bei älteren Gebäuden nicht eruierbar ist, so ist dem geschätzten Jahr die Zeichenfolge „ca.“ voranzustellen. Im Falle einer Schätzung soll diese, zwischen 1900 und Heute, um weniger als 10 % des Zeitraums bis zum Ausstellungsjahr abweichen. Ungenauere Schätzungen sind zu begründen.
Katastralgemeinde	P	Grundbuch	zW: Katastralgemeinde entsprechend der Liste aus dem Grundbuch bzw. des GIS-Systems
KG-Nr.	P	Grundbuch	B: Katastralgemeinde-Nummer
Seehöhe	P	---	B: Seehöhe des Geländes über Mittelmeer am Gebäudestandort

Feld	Pflichtfeld / optional	Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
HWB _{Ref,SK}	P	Q _{n,j,SK} : ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (53) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6 (Energieeffizienzklassen)	B: Referenz-Heizwärmebedarf am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises R: $HWB_{Ref,SK} = \sum (Q_{n,j,SK}) / BGF$
PEB _{SK}	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6	B: spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises
CO _{2eq,SK}	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (35) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6	B: Spezifische jährliche äquivalente Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase) am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises
f _{GEE,SK}	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (20a oder 20b) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6	B: Gesamtenergieeffizienz-Faktor am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises

1.2 Energieausweis für Wohngebäude (WG) Seite 2

Die Abbildung von Anforderungen entsprechend der Spalten EEB¹, f_{GEE}¹, Best¹, E./I. (keine gr.R.)² ergibt sich aus dem primären Verwendungszweck für den ein Energieausweis ausgestellt wird.

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
EA-Art	P	P	P	P	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 6 (Ausgabe April 2019)	B: Art der Energieausweisberechnung zW: konkret, Teil-EA oder deduktiv. Bei keiner Angabe immer konkret. „K“: konkret: das zugrunde gelegte Gebäude entspricht dem Gebäude „T“: Teil-Energieausweis: das Gebäude, für das der Energieausweis ausgestellt wird, ist Teil des zur Ermittlung der Energiekennzahl (EKZ) zugrunde gelegten Gebäudes „D“: abgeleitet (deduktiv): das Gebäude, für das der Energieausweis ausgestellt wird, ist mit dem zur Ermittlung der Energiekennzahl (EKZ) des zugrunde gelegten Gebäudes in einem Zuge errichtet und hinsichtlich Geometrie zumindest gleich ungünstig
Brutto-Grundfläche (BGF)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Konditionierte Brutto-Grundfläche, welche diesem Energieausweis zugrunde liegt
Bezugsfläche (BF)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.4	B: Bezugsfläche, welche sich durch die ermittelte BGF ergibt R: Für Wohngebäude generell 0,8 x BGF Für Nicht-Wohngebäude entweder 0,8 x BGF oder die konditionierte Nettogrundfläche (NGF)
Brutto-Volumen (V _B)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.7	B: Konditioniertes Brutto-Volumen, welches diesem Energieausweis zugrunde liegt
Gebäude-Hüllfläche (A)	P	p	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.9	B: Gesamte aus den Außenabmessungen berechnete Oberfläche eines Gebäudes / Gebäudeteils, die das festgelegte konditionierte Brutto-Volumen umschließt
Kompaktheit (A/V)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.8 / Gleichung (1)	B: Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes R: Kompaktheit (A/V) = 1/ℓ _c
charakteristische Länge (ℓ _c)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.8 / Gleichung (1)	B: Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes
Teil-BGF	o	o	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7 (Ausgabe April 2019)	B: Beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Grundfläche
Teil-BF	o	o	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7 (Ausgabe April 2019)	B: Teil-Bezugs-Grundfläche
Teil-V _B	o	o	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7 (Ausgabe April 2019)	B: Beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Volumen

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Heiztage	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (49 bis 52b)	R: Heiztage = $\sum d_{\text{Heiz}}$
Heizgradtage	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5 / Gleichung (3)	R: Heizgradtage = HGT22/14 am Standortklima
Klimaregion	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5 / Berechnung (1)	B: Nach der Klimatographie Österreichs wird das Bundesgebiet in sieben unterschiedliche Regionen eingeteilt zW: Region West (W), Region Nord - Föhngebiet (NF), Region Nord - außerhalb von Föhngebieten (N), Region alpine Zentrallage (ZA), Region Beckenlandschaften im Süden (SB), Region Südost-südlicher Teil (S/SO), Region Südost-nördlicher Teil (N/SO)
Norm-Außentemperatur	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5, Punkt 6	R: Norm-Außentemperatur = θ_{ne}
Soll-Innentemperatur	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5, Tabelle 6	B: Solltemperatur des konditionierten Raumes im Heizfall R: Soll-Innentemperatur = mittlere Innentemperatur $\theta_{\text{i,h}}$
mittlerer U-Wert	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (63a)	B: Auf die Fläche der Gebäudehülle A bezogener Transmissions-Leitwert R: mittlerer U-Wert = U_{m}
LEK _T -Wert	o	o	o	o	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (63b)	B: Kennwert für den Wärmeschutz der Gebäudehülle
Bauweise	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 9.1.2	B: Bauweise des Gebäudes zW: „leicht“, „mittelschwer“, „schwer“
Art der Lüftung	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 6.1	zW: „natürliche Lüftung“, „mech. Lüftung ohne WRG“, „mech. Lüftung mit WRG“, „Mischsystem“ B: Bei einer mechanischen Lüftung ist die Zu- und Abluft geregelt. Mischsysteme sind Systeme mit Einzelraumlüftern oder eine Teilbelüftung des Gebäudes, aber nicht reine Abluftsysteme (von z.B. Sanitärräumen).
Solarthermie	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.3 ÖNORM EN ISO 9488 i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (138)	B: Aperturfläche des Solarkollektors: Fläche (Glasfläche) eines Solarkollektors, durch welche die Sonnenstrahlung eintreten kann. Sofern keine thermische Solaranlage eingerechnet wurde, ist das Feld mit dem Wert „keine“ zu befüllen. R: IF Solarkollektor vorhanden THEN A_{AP} ELSE „keine“

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Photovoltaik	P	P	P	P	P _{PK} : ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (156b)	B: Peakleistung einer etwaigen Photovoltaikanlage. Sofern keine Photovoltaikanlage eingerechnet wurde, ist das Feld mit dem Wert „keine“ zu befüllen. R: <i>IF</i> Photovoltaik vorhanden <i>THEN</i> P _{PK} <i>ELSE</i> „keine“
Stromspeicher	P	P	P	P	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.14	B: Speicherkapazität eines ggf. vorhandenen Stromspeichersystems. Sofern kein Stromspeicher eingerechnet wurde, ist das Feld mit dem Wert „keiner“ zu befüllen. R: <i>IF</i> Stromspeicher vorhanden <i>THEN</i> Speicherkapazität <i>ELSE</i> „keiner“
WW-WB-System (primär)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Beschreibt jenes Wärmebereitstellungssystem, welches den größten Anteil am Endenergiebedarf für Warmwasser (am Standortklima) bereitstellt. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist kein Wärmebereitstellungssystem vorhanden, so ist das Feld mit „nicht vorhanden“ zu befüllen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“
WW-WB-System (sekundär, opt.)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Ergänzen sich mehrere Bereitstellungssysteme, so ist hier jenes Bereitstellungssystem anzugeben, welches den zweitgrößten Anteil (am Standortklima) liefert. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist nur ein Bereitstellungssystem vorhanden, so ist dieses Feld mit dem Wert „keines“ zu befüllen. Sofern mehr als zwei Bereitstellungssysteme vorhanden sind, so ist dies kenntlich zu machen, indem nach dem Bereitstellungssystem die Zeichenfolge „u.A.“ angehängt wird. In diesem Fall sind weitere Details dem technischen Anhang des Energieausweises zu entnehmen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“
RH-WB-System (primär)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Beschreibt jenes Wärmebereitstellungssystem, welches den größten Anteil am Endenergiebedarf für Raumwärme (am Standortklima) bereitstellt. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist kein Wärmebereitstellungssystem vorhanden, so ist das Feld mit „nicht vorhanden“ zu befüllen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
RH-WB-System (sekundär, opt.)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Ergänzen sich mehrere Bereitstellungssysteme, so ist hier jenes Bereitstellungssystem anzugeben, welches den zweitgrößten Anteil (am Standortklima) liefert. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist nur ein Bereitstellungssystem vorhanden, so ist dieses Feld mit dem Wert „keines“ zu befüllen. Sofern mehr als zwei Bereitstellungssysteme vorhanden sind, so ist dies kenntlich zu machen, indem nach dem Bereitstellungssystem die Zeichenfolge „u.A.“ angehängt wird. In diesem Fall sind weitere Details dem technischen Anhang des Energieausweises zu entnehmen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“
Nachweis über	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. zW: „Endenergiebedarf“ „Gesamtenergieeffizienz-Faktor“
HWB _{Ref,RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (6)	B: Spezifischer Referenz-Heizwärmebedarf mit realem Transmissionsleitwert und Referenzlüftungsleitwert mit Referenzklimabedingungen
HWB _{Ref,RK,zul}	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Zulässiger Referenz-Heizwärmebedarf beim Referenzklima für Neubau und größere Renovierung. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden.
Anforderung HWB _{Ref,RK,zul}	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. R: <i>IF</i> HWB_{Ref,RK} ≤ HWB_{Ref,RK,zul} <i>THEN</i> „entspricht“ <i>ELSE</i> „entspricht nicht“
EEB _{RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (17a) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Endenergiebedarf beim Referenzklima
EEB _{RK,zul}	P	---	---	---	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (17b) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Spezifischer, zulässiger Endenergiebedarf beim Referenzklima. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden.

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Anforderung EEB _{RK,zul}	P	---	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. R: <i>IF</i> EEB _{RK} ≤ EEB _{RK,zul} <i>THEN</i> „entspricht“ <i>ELSE</i> „entspricht nicht“
f _{GEE,RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (20a oder 20b)	B: Gesamtenergieeffizienz-Faktor beim Referenzklima
f _{GEE,RK,zul}	---	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Maximal zulässiger Gesamtenergieeffizienz-Faktor beim Referenzklima. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden.
Anforderung f _{GEE,RK,zul}	---	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. R: <i>IF</i> f _{GEE,RK} ≤ f _{GEE,RK,zul} <i>THEN</i> „entspricht“ <i>ELSE</i> „entspricht nicht“
Erneuerbarer Anteil	P	P	P	P	OIB Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c	B: Mindestmaß von Energie aus erneuerbaren Quellen bei Neubau und größerer Renovierung eines Wohngebäudes (WG) oder Nicht-Wohngebäudes (NWG) zW: Maßnahmen als Freitext beschreiben
Nachweiserfüllung Erneuerbarer Anteil	P	P	---	---	OIB Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c	B: entspricht / entspricht nicht OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c zW: „entspricht“ / „entspricht nicht“
Anforderung Erneuerbarer Anteil	P	P	--	---	OIB Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c	zW: OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.2 und Punkt 5.2.3 a, b oder c
HWB _{RK}	P	P	P	P	ÖMORM H 5050-1 / Gleichung (5)	B: Spezifischer Heizwärmebedarf für die Realausstattung beim Referenzklima
Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW PEB _{HEB,n.ern.,RK}	P	P	P	P	gem. OIB-Dokument „Kostenoptimalität und EU-Taxonomie“	B: Spezifischer nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf für Raumheizung und Warmwasser mit Referenzklimabedingungen

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Q _{h,Ref,SK}	P	P	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1, Punkt 6.2.6 / Gleichung (10m)	R: $Q_{h,Ref,SK} = \sum Q_{h,Ref,SK,j}$
HWB _{Ref,SK}	P	P	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1, Punkt 6.2.6 / Gleichung (10m) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Referenz-Heizwärmebedarf bei Berechnung mit realem Transmissionsleitwert und Referenzlüftungsleitwert mit Standortklima- bedingungen R: $HWB_{Ref,SK} = \sum (Q_{h,Ref,SK,a}) / BGF$
Q _{h,SK}	P	P	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (9m)	R: $Q_{h,SK} = Q_{h,real,SK,a}$
HWB _{SK}	P	P	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (5)	B: Spezifischer Heizwärmebedarf für die Realausstattung mit Standortklima- bedingungen R: $HWB_{SK} = Q_{h,real,SK,a} / BGF$
Q _{tw}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (6)	R: $Q_{tw} = Q_{tw,a} = \sum Q_{tw}$
WWWB	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (228) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt.3.6	R: $WWWB = Q_{tw,a} / BGF$
Q _{HEB,Ref,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Punkt 6.4	B: Jährlicher Heizenergiebedarf mit Standortklimabedingungen
HEB _{SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (229)	B: Spezifischer, jährlicher Heizenergiebedarf R: $HEB_{SK} = HEB_{BGF} = Q_{HEB,a} / BGF$
e _{AWZ,WW}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3a)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Heizfall (Warmwasser) R: $e_{AWZ,WW} = (Q_{HEB,TW} + Q_{TW,HE}) / (WWWB * BGF)$
e _{AWZ,RH}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3a)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Heizfall (Raumwärme) R: $e_{AWZ,RH} = (Q_{HEB,RH} + Q_{RH,HE}) / (HWB_{Ref,SK} * BGF)$
e _{AWZ,H}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3a)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Heizfall R: $e_{AWZ,H} = e_{AWZ,H,NE}$
Q _{HHSB}	P	P	P	P	Q _{HHSB,a} : ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (1b) i.V.m. ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (1a)	B: Haushaltsstrombedarf in kWh/a R: $Q_{HHSB} = Q_{HHSB,a}$
HHSB	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (1c)	B: Haushaltsstrombedarf in kWh/(m²a)
Q _{EEB,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (17a) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Absoluter jährlicher Endenergiebedarf mit Standortklimabedingungen in kWh/a R: $Q_{EEB,SK} = EEB_{SK} * BGF$

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
EEB _{SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (17a) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Spezifischer jährlicher Endenergiebedarf mit Standortklimabedingungen in kWh/(m²a)
Q _{PEB,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absoluter jährlicher Primärenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PEB,SK} = PEB * BGF$
PEB _{SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $PEB_{SK} = PEB$
Q _{PEBn.ern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absoluter jährlicher Primärenergiebedarf nicht erneuerbar mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PEBn.ern.,SK} = PEB_{xxx} * BGF$ xxx = n.ern.
PEB _{n.ern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf nicht erneuerbar mit Standortklima- bedingungen R: $PEB_{n.ern.,SK} = PEB_{xxx}$ xxx = n.ern.
Q _{PEBern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absoluter jährlicher Primärenergiebedarf erneuerbar mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PEBern.,SK} = PEB_{xxx} * BGF$ xxx = ern.
PEB _{ern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (24) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf erneuerbar mit Standortklimabedingungen R: $PEB_{ern.,SK} = PEB_{xxx}$ xxx = ern.
Q _{CO2eq,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (35) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absolute jährliche äquivalente Kohlendioxidemissionen mit Standortklimabedingungen R: $Q_{CO2eq,SK} = CO_{2eq} * BGF$
CO _{2eq,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (35) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifische jährliche äquivalente Kohlendioxidemissionen mit Standortklimabedingungen R: $CO_{2eq,SK} = CO_{2eq}$
f _{GEE,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (20a oder 20b)	B: Gesamtenergieeffizienz-Faktor mit Standortklimabedingungen

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Q _{PVE,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (161)	B: Absoluter jährlicher exportierter Photovoltaikertrag gerechnet mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PVE,SK} = PVE_{EXPORT,a}$
PVE _{EXPORT,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (161)	B: Spezifischer jährlicher exportierter Photovoltaikertrag R: <i>IF</i> PV-Anlage vorhanden <i>THEN</i> $PVE_{EXPORT,SK} = PVE_{EXPORT,a} / BGF$ <i>ELSE</i> " --- "
GWR-Zahl	o	o	o	o	Energieausweis-Datenbank (EADB)	B: Energieausweisnummer, generiert von der EADB bei der Statistik Austria
Ausstellungsdatum	P	P	P	P	---	B: Datum, an dem der Energieausweis ausgestellt wurde
Gültigkeitsdatum	P	P	P	P	EAVG und landesrechtliche Bestimmungen auf Basis der EPBD ³	B: Datum, an dem die Gültigkeit des Energieausweises erlischt. Die Gültigkeit ist auf maximal 10 Jahre beschränkt.
ErstellerIn	P	P	P	P	---	B: Befugte Energieausweis-Erstellerin / Befugter Energieausweis-Ersteller
Unterschrift	P	P	P	P	---	B: Firmenmäßige Zeichnung des Energieausweises
Geschäftszahl	o	o	o	o	---	B: Firmenmäßige eindeutige Kennzeichnung jedes Energieausweises. Demnach kann es von einem Energieausweis-Erstellenden keine ausgestellten Energieausweise mit derselben Geschäftszahl geben.

¹ Nachweis über den Endenergiebedarf (EEB), den Gesamteffizienz-Faktor (f_{GEE}) im Neubau bzw. größere Renovierung, Bestandsgebäude (Best) ohne Anforderung

² Erneuerungen (E.) oder Instandsetzungen (I.), welche nicht unter den Begriff der „größeren Renovierung“ (gr.R.) fallen (falls baurechtlich erforderlich)

³ EAVG: Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012)
EPBD: Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz)

1.3 Energieausweis für Nicht-Wohngebäude (NWG) Seite 1

Feld	Pflichtfeld / optional	Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
Bezeichnung	o	---	B: Bezeichnung des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils
Gebäude(-teil)	P	---	B: Umschreibt das bzw. den Gebäude(-teil), welcher von diesem Energieausweis berücksichtigt wird
Nutzungsprofil	P	OIB-Richtlinie 6, Punkt 3	B: Dem Energieausweis zugrundeliegende Gebäudekategorie zW: OIB-Richtlinie 6, Punkt 3
Straße	o	---	B: Straßenbezeichnung inkl. Hausnummer S: Wenn die Straßenbezeichnung nicht vorhanden ist, ist das Feld mit „zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht bekannt“ zu befüllen. Ist noch keine Hausnummer vergeben, so kann diese entfallen.
PLZ / Ort	o	---	B: Postleitzahl und Ortsbezeichnung
Grundstücksnr.	P	---	B: Grundstücksnummer mit Stammnummer und ggf. Teilungsnummer
Umsetzungsstand	P	---	B: Definiert den Umsetzungsstand des Gebäudes bzw. Gebäudeteils zum Zeitpunkt der Energieausweis-Ausstellung Die Festlegung der Verwendung des Begriffs „Ist-Zustand“ bzw. „Bestand“ wird durch die Bundesländer vorgegeben. zW: „in Planung“, „Bestand“ bzw. „Ist-Zustand“
Baujahr	P	---	B: Jahr der erstmaligen Baubewilligung Falls dieses Jahr bei älteren Gebäuden nicht eruierbar ist, so ist dem geschätzten Jahr die Zeichenfolge „ca.“ voranzustellen. Im Falle einer Schätzung soll diese, zwischen 1900 und Heute, um weniger als 10 % des Zeitraums bis zum Ausstellungsjahr abweichen. Ungenauere Schätzungen sind zu begründen.
Letzte Veränderung	P	---	B: Jahr der Baubewilligung, Bauanzeige oder, falls beides nicht vorliegt (z.B. nicht anzeige- oder bewilligungspflichtige Maßnahmen), das Fertigstellungsjahr der letzten Veränderung (Sanierung, Zubau, Neubau) Falls, dieses Jahr bei älteren Gebäuden nicht eruierbar ist, so ist dem geschätzten Jahr die Zeichenfolge „ca.“ voranzustellen. Im Falle einer Schätzung soll diese, zwischen 1900 und Heute, um weniger als 10 % des Zeitraums bis zum Ausstellungsjahr abweichen. Ungenauere Schätzungen sind zu begründen.
Katastralgemeinde	P	Grundbuch	zW: Katastralgemeinde entsprechend der Liste aus dem Grundbuch bzw. des GIS-Systems
KG-Nr.	P	Grundbuch	B: Katastralgemeinde-Nummer
Seehöhe	P	---	B: Seehöhe des Geländes über Mittelmeer am Gebäudestandort

Feld	Pflichtfeld / optional	Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
$HWB_{Ref,SK}$	P	$Q_{h,j,SK}$: ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (53) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6 (Energieeffizienzklassen)	B: Referenz-Heizwärmebedarf am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises R: $HWB_{Ref,SK} = \sum (Q_{h,j,SK}) / BGF$
PEB_{SK}	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (23) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf mit Standortklimabedingungen zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises
$CO_{2eq,SK}$	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (25) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6	B: Spezifische jährliche äquivalente Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase) am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises
$f_{GEE,SK}$	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (21a oder 21b) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6	B: Gesamtenergieeffizienz-Faktor am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises

1.4 Energieausweis für Nicht-Wohngebäude (NWG) Seite 2

Die Abbildung von Anforderungen entsprechend der Spalten EEB¹, f_{GEE}¹, Best¹, E./I. (keine gr.R.)² ergibt sich aus dem primären Verwendungszweck für den ein Energieausweis ausgestellt wird.

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
EA-Art	P	P	P	P	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 6 (Ausgabe April 2019)	B: Energieausweis-Art zW: konkret, Teil-EA oder deduktiv. Bei keiner Angabe immer konkret. „K“: konkret: das zugrunde gelegte Gebäude entspricht dem Gebäude „T“: Teil-Energieausweis: das Gebäude, für das der Energieausweis ausgestellt wird, ist Teil des zur Ermittlung der Energiekennzahl (EKZ) zugrunde gelegten Gebäudes „D“: abgeleitet (deduktiv): das Gebäude, für das der Energieausweis ausgestellt wird, ist mit dem zur Ermittlung der Energiekennzahl (EKZ) des zugrunde gelegten Gebäudes in einem Zuge errichtet und hinsichtlich Geometrie zumindest gleich ungünstig
Brutto-Grundfläche (BGF)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Konditionierte Brutto-Grundfläche, welche diesem Energieausweis zugrunde liegt
Bezugsfläche (BF)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.4	B: Bezugsfläche, welche sich durch die ermittelte BGF ergibt R: Für Wohngebäude generell 0,8 x BGF Für Nicht-Wohngebäude entweder 0,8 x BGF oder die konditionierte Nettogrundfläche (NGF)
Brutto-Volumen (V _B)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.7	B: Konditioniertes Brutto-Volumen, welches diesem Energieausweis zugrunde liegt
Gebäude-Hüllfläche (A)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 Punkt 3.9	B: Gesamte aus den Außenabmessungen berechnete Oberfläche eines Gebäudes / Gebäudeteils, die das festgelegte konditionierte Brutto-Volumen umschließt
Kompaktheit (A/V)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.8 / Gleichung (1)	B: Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes R: Kompaktheit (A/V) = 1/ℓ _c
charakteristische Länge (ℓ _c)	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 Punkt 3.8 / Gleichung (1)	B: Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes
Teil-BGF	o	o	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7) (Ausgabe April 2019)	B: Beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Grundfläche
Teil-BF	o	o	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7) (Ausgabe April 2019)	B: Teil-Bezugs-Grundfläche
Teil-V _B	o	o	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7) (Ausgabe April 2019)	B: Beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Volumen

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Heiztage	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (49 bis 52b)	R: Heiztage = $\sum d_{\text{Heiz}}$
Heizgradtage	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5 / Gleichung (3)	R: Heizgradtage = HGT22/14 am Standortklima
Klimaregion	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5 / Berechnung (1)	B: Nach der Klimatographie Österreichs wird das Bundesgebiet in sieben unterschiedliche Regionen eingeteilt zW: Region West (W), Region Nord – Föhngebiet (NF), Region Nord - außerhalb von Föhngebieten (N), Region alpine Zentrallage (ZA), Region Beckenlandschaften im Süden (SB), Region Südost-südlicher Teil (S/SO), Region Südost-nördlicher Teil (N/SO)
Norm-Außentemperatur	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5, Punkt 6	R: Norm-Außentemperatur = θ_{ne}
Soll-Innentemperatur	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-5, Tabelle 6	B: Solltemperatur des konditionierten Raumes im Heizfall R: Soll-Innentemperatur = mittlere Innentemperatur $\theta_{\text{i,h}}$
mittlerer U-Wert	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (63a)	B: Auf die Fläche der Gebäudehülle A bezogener Transmissions-Leitwert R: mittlerer U-Wert = U_{m}
LEK _T -Wert	o	o	o	o	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (63b)	B: Kennwert für den Wärmeschutz der Gebäudehülle
Bauweise	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 9.1.2	B: Bauweise des Gebäudes zW: „leicht“, „mittelschwer“, „schwer“
Art der Lüftung	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 6.1	zW: „natürliche Lüftung“, „mech. Lüftung ohne WRG“, „mech. Lüftung mit WRG“, „Mischsystem“ B: Bei einer mechanischen Lüftung ist die Zu- und Abluft geregelt. Mischsysteme sind Systeme mit Einzelraumlüftern oder eine Teilbelüftung des Gebäudes, aber nicht reine Abluftsysteme (von z.B. Sanitärräumen).
Solarthermie	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.3 ÖNORM EN ISO 9488 i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (138)	B: Aperturfläche des Solarkollektors: Fläche (Glasfläche) eines Solarkollektors, durch welche die Sonnenstrahlung eintreten kann. Sofern keine thermische Solaranlage eingerechnet wurde, ist das Feld mit dem Wert „keine“ zu befüllen. R: IF Solarkollektor vorhanden THEN A_{AP} ELSE „keine“
Photovoltaik	P	P	P	P	P_{PK} : ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (156b)	B: Peakleistung einer etwaigen Photovoltaikanlage. Sofern keine Photovoltaikanlage eingerechnet wurde, ist das Feld mit dem Wert „keine“ zu befüllen. R: IF Photovoltaik vorhanden THEN P_{PK} ELSE „keine“

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Stromspeicher	P	P	P	P	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.14	B: Speicherkapazität eines ggf. vorhandenen Stromspeichersystems. Sofern kein Stromspeicher eingerechnet wurde, ist das Feld mit dem Wert „keiner“ zu befüllen. R: <i>IF</i> Stromspeicher vorhanden <i>THEN</i> Speicherkapazität <i>ELSE</i> „keiner“
WW-WB-System (primär)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Beschreibt jenes Wärmebereitstellungssystem, welches den größten Anteil am Endenergiebedarf für Warmwasser (am Standortklima) bereitstellt. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist kein Wärmebereitstellungssystem vorhanden, so ist das Feld mit „nicht vorhanden“ zu befüllen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“
WW-WB-System (sekundär, opt.)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Ergänzen sich mehrere Bereitstellungssysteme, so ist hier jenes Bereitstellungssystem anzugeben, welches den zweitgrößten Anteil (am Standortklima) liefert. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist nur ein Bereitstellungssystem vorhanden, so ist dieses Feld mit dem Wert „keines“ zu befüllen. Sofern mehr als zwei Bereitstellungssysteme vorhanden sind, so ist dies kenntlich zu machen, indem nach dem Bereitstellungssystem die Zeichenfolge „u.A.“ angehängt wird. In diesem Fall sind weitere Details dem technischen Anhang des Energieausweises zu entnehmen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“
RH-WB-System (primär)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Beschreibt jenes Wärmebereitstellungssystem, welches den größten Anteil am Endenergiebedarf für Raumwärme (am Standortklima) bereitstellt. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist kein Wärmebereitstellungssystem vorhanden, so ist das Feld mit „nicht vorhanden“ zu befüllen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
RH-WB-System (sekundär, opt.)	P	P	P	P	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 2 und 3	B: Ergänzen sich mehrere Bereitstellungssysteme, so ist hier jenes Bereitstellungssystem anzugeben, welches den zweitgrößten Anteil (am Standortklima) liefert. Etwaige benötigte Hilfsenergien sind dabei einzurechnen. S: Ist nur ein Bereitstellungssystem vorhanden, so ist dieses Feld mit dem Wert „keines“ zu befüllen. Sofern mehr als zwei Bereitstellungssysteme vorhanden sind, so ist dies kenntlich zu machen, indem nach dem Bereitstellungssystem die Zeichenfolge „u.A.“ angehängt wird. In diesem Fall sind weitere Details dem technischen Anhang des Energieausweises zu entnehmen. R: siehe Punkt 2: „Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme“
Kältebereitstellungssystem	P	P	P	P	ÖNORM H 5058-1, Punkt 5.2	zW: Nur-Luft-Anlage, Luft-Wasser-Anlage, Kombisystem, passives Kühlsystem
Nachweis über	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.2	B: Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. zW: „Endenergiebedarf“ „Gesamtenergieeffizienz-Faktor“
HWB _{Ref,RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (6)	B: Spezifischer Referenz-Heizwärmebedarf mit realem Transmissionsleitwert und Referenzlüftungsleitwert mit Referenzklimabedingungen
HWB _{Ref,RK,zul}	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Zulässiger Referenz-Heizwärmebedarf beim Referenzklima für Neubau und größere Renovierung. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden.
Anforderung HWB _{Ref,RK,zul}	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. R: $IF HWB_{Ref,RK} \leq HWB_{Ref,RK,zul}$ THEN „entspricht“ ELSE „entspricht nicht“
KB [*] _{RK}	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (67)	B: Jährlicher außeninduzierter Kühlbedarf, bezogen auf das konditionierte Brutto-Volumen (mit dem Nutzungsprofil Wohngebäude) beim Referenzklima R: $KB^*_{RK} = KB^*_V$
KB [*] _{RK,zul}	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3.2	B: Jährlicher zulässiger Kühlbedarf, bezogen auf das konditionierte Brutto-Volumen (mit dem Nutzungsprofil Wohngebäude) beim Referenzklima

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Anforderung KB* _{RK,zul}	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3.2	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet zW: „entspricht“ / „entspricht nicht“
EEB _{RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (19a) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Endenergiebedarf beim Referenzklima
EEB _{RK,zul}	P	---	---	---	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (19b) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Spezifischer, zulässiger Endenergiebedarf beim Referenzklima. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden.
Anforderung EEB _{RK,zul}	P	---	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. R: <i>IF EEB_{RK} ≤ EEB_{RK,zul} THEN „entspricht“ ELSE „entspricht nicht“</i>
f _{GEE,RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (20a oder 20b)	B: Gesamtenergieeffizienz-Faktor beim Referenzklima
f _{GEE,RK,zul}	---	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Maximal zulässiger Gesamtenergieeffizienz-Faktor beim Referenzklima. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden.
Anforderung f _{GEE,RK,zul}	---	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.3	B: Bildet ab, ob der Ist-Wert den Anforderungswert günstig unterschreitet. Dieses Feld ist, so wie der gesamte Anforderungsblock, nur zu befüllen, wenn baurechtliche Anforderungen an einen „Neubau“ oder eine „größere Renovierung“ gestellt werden. R: <i>IF f_{GEE,RK} ≤ f_{GEE,RK,zul} THEN „entspricht“ ELSE „entspricht nicht“</i>
Erneuerbarer Anteil	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c	B: Mindestmaß von Energie aus erneuerbaren Quellen bei Neubau und größerer Renovierung eines Wohngebäudes (WG) oder Nicht-Wohngebäudes (NWG) zW: Maßnahmen als Freitext beschreiben
Nachweiserfüllung Erneuerbarer Anteil	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c	B: entspricht / entspricht nicht OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c zW: „entspricht“ / „entspricht nicht“
Anforderung Erneuerbarer Anteil	P	P	---	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c	zW: OIB-Richtlinie 6, Punkt 5.2.3 a, b oder c
HWB _{RK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (5)	B: Spezifischer Heizwärmebedarf für die Realausstattung beim Referenzklima

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW+Bel PEB _{HEB+BelEB,zul,n.ern.} (bzw gem. OIB- Dokument „Kosten- optimalität und EU- Taxonomie“: Primärenergiebedarf ohne BSB (ohne Kühlung) PEB _{HEB+BelEB,n.ern.,RK} oder Primärenergiebedarf ohne BSB (mit Kühlung) PEB _{HEB+KEB+BelEB,n.ern., RK})	P	P	P	P	gem. OIB-Dokument „Kostenoptimalität und EU-Taxonomie“	B: Spezifischer nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf für Heizung und Beleuchtung, zuzüglich einer etwaigen Kühlung mit Referenzklimabedingungen
Q _{h,Ref,SK}	P	P	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1, Punkt 6.2.6 / Gleichung (10m)	R: $Q_{h,Ref,SK} = \sum Q_{h,Ref,SK,j}$
HWB _{Ref,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1, Punkt 6.2.6 / Gleichung (10m) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Referenz-Heizwärmebedarf bei Berechnung mit realem Transmissionsleitwert und Referenzlüftungsleitwert mit Standortklimabedingungen R: $HWB_{Ref,SK} = \sum (Q_{h,Ref,SK,a}) / BGF$
Q _{h,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (9m)	R: $Q_{h,SK} = Q_{h,real,SK,a}$
HWB _{SK}	P	P	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (5)	B: Spezifischer Heizwärmebedarf für die Realausstattung mit Standortklimabedingungen R: $HWB_{SK} = Q_{h,real,SK,a} / BGF$
Q _{tw}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (6)	R: $Q_{tw} = Q_{tw,a} = \sum Q_{tw}$
WWWB	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (228) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	R: $WWWB = Q_{tw,a} / BGF$
Q _{HEB,Ref,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Punkt 6.4	B: Jährlicher Heizenergiebedarf mit Standortklimabedingungen
HEB _{SK}	P	P	P	P	H 5056-1 / Gleichung (229)	B: Spezifischer, jährlicher Heizenergiebedarf R: $HEB_{SK} = HEB_{BGF} = Q_{HEB,a} / BGF$
e _{AWZ,WW}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3a)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Heizfall (Warmwasser) R: $e_{AWZ,WW} = (Q_{HEB,TW} + Q_{TW,HE}) / (WWWB * BGF)$
e _{AWZ,RH}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3a)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Heizfall (Raumwärme) R: $e_{AWZ,RH} = (Q_{HEB,RH} + Q_{RH,HE}) / (HWB_{Ref,SK} * BGF)$

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
e _{AWZ,H}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3a)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Heizfall R: $e_{AWZ,H} = e_{AWZ,H,NE}$
Q _{BSB}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (2b)	B: Absoluter jährlicher Betriebsstrombedarf R: $Q_{BSB} = Q_{BSB,a}$
BSB	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (2c)	B: Spezifischer jährlicher Betriebsstrombedarf
Q _{KB,SK}	P	P	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (54)	B: Absoluter jährlicher Kühlbedarf mit Standortklimabedingungen R: $Q_{KB,SK} = Q_{c,a}$
KB _{SK}	P	P	P	P	KB: ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (66) Q _{KB} : ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (54) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Spezifischer jährlicher Kühlbedarf mit Standortklimabedingungen R: $KB_{SK} = Q_{KB,SK} / BGF$
Q _{KEB,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5058-1 / Gleichung (43)	B: Absoluter jährlicher Kühlenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $Q_{KEB,SK} = Q_{KEB,a}$
KEB _{SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5058-1 / Gleichung (44)	B: Spezifischer jährlicher Kühlenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $KEB_{SK} = KEB_{BGF,a}$
e _{AWZ,K}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (3b)	B: Energieaufwandszahl auf Nutzenergieebene im Kühlfall R: $e_{AWZ,K} = e_{AWZ,K,NE}$
Q _{BefEB,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (192a oder 192b)	B: Absoluter jährlicher Befeuchtungsenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $Q_{BefEB,SK} = Q_{BFEb}$
BefEB _{SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (192a oder 192b) i.V.m. BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Spezifischer jährlicher Befeuchtungsenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $\sum Q_{BefEB,SK} / BGF$
Q _{BelEB}	P	P	P	P	BelEB: ÖNORM H 5059-1 / Gleichung (2), Gleichung (3) oder Tabelle 7 BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Absoluter jährlicher Beleuchtungsenergiebedarf R: $Q_{BelEB} = BelEB * BGF$
BelEB	P	P	P	P	ÖNORM H 5059-1 / Gleichung (2) oder Tabelle 7	B: Spezifischer jährlicher Beleuchtungsenergiebedarf

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
Q _{EEB,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (17a) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Absoluter jährlicher Endenergiebedarf mit Standortklimabedingungen in kWh/a R: $Q_{EEB,SK} = EEB_{SK} \cdot BGF$
EEB _{SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (17a) u.a. i.V.m. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10 und 11)	B: Spezifischer jährlicher Endenergiebedarf mit Standortklimabedingungen
Q _{PEB,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (31) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absoluter jährlicher Primärenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PEB,SK} = PEB \cdot BGF$
PEB _{SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (31) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf mit Standortklimabedingungen R: $PEB_{SK} = PEB$
Q _{PEBn.ern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (31) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absoluter jährlicher Primärenergiebedarf nicht erneuerbar mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PEBn.ern.,SK} = PEB_{xxx} \cdot BGF$ xxx = n.ern.
PEB _{n.ern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (31) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf nicht erneuerbar mit Standortklima- bedingungen R: $PEB_{n.ern.,SK} = PEB_{xxx}$ xxx = n.ern.
Q _{PEBern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (31) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absoluter jährlicher Primärenergiebedarf erneuerbar mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PEBern.,SK} = PEB_{xxx} \cdot BGF$ xxx = ern.
PEB _{ern.,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (31) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifischer jährlicher Primärenergiebedarf erneuerbar mit Standortklimabedingungen R: $PEB_{ern.,SK} = PEB_{xxx}$ xxx = ern.
Q _{CO2eq,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (42) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Absolute jährliche äquivalente Kohlendioxidemissionen mit Standortklimabedingungen R: $Q_{CO2eq,SK} = CO_{2eq} \cdot BGF$
CO _{2eq,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (42) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 7	B: Spezifische jährliche äquivalente Kohlendioxidemissionen mit Standortklimabedingungen R: $CO_{2eq,SK} = CO_{2eq}$

Feld	Pflichtfeld / optional / ---				Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	EEB ¹	f _{GEE} ¹	Best ¹	E./I. (keine gr.R.) ²		
f _{GEE,SK}	P	P	P	P	in Analogie zu ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (20a oder 20b)	B: Gesamtenergieeffizienz-Faktor mit Standortklimabedingungen
Q _{PVE,SK}	P	P	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (161)	B: Absoluter jährlicher exportierter Photovoltaikertrag gerechnet mit Standortklimabedingungen R: $Q_{PVE,SK} = PVE_{EXPORT,a}$
PVE _{EXPORT,SK}	P	P	P	P	PVE _{EXPORT,a} : ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (161) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Spezifischer jährlicher exportierter Photovoltaikertrag R: <i>IF</i> PV-Anlage vorhanden <i>THEN</i> $PVE_{EXPORT,SK} = PVE_{EXPORT,a} / BGF$ <i>ELSE</i> "---"
GWR-Zahl	o	o	o	o	Energieausweis- Datenbank (EADB)	B: Energieausweisnummer, generiert von der EADB bei der Statistik Austria
Ausstellungsdatum	P	P	P	P	---	B: Datum, an dem der Energieausweis ausge- stellt wurde
Gültigkeitsdatum	P	P	P	P	EAVG und landesrechtliche Bestimmungen auf Basis der EPBD ³	B: Datum, an dem die Gültigkeit des Energieausweises erlischt. Die Gültigkeit ist auf maximal 10 Jahre beschränkt.
ErstellerIn	P	P	P	P	---	B: Befugte Energieausweis-Erstellerin / Befugter Energieausweis-Ersteller
Unterschrift	P	P	P	P	---	B: Firmenmäßige Zeichnung des Energieausweises
Geschäftszahl	o	o	o	o	---	B: Firmenmäßige eindeutige Kennzeichnung jedes Energieausweises. Demnach kann es von einem Energieausweis- Erstellenden keine ausgestellten Energie- ausweise mit derselben Geschäftszahl geben.

¹ Nachweis über den Endenergiebedarf (EEB), den Gesamteffizienz-Faktor (f_{GEE}) im Neubau bzw. größere Renovierung, Bestandsgebäude (Best) ohne Anforderung

² Erneuerungen (E.) oder Instandsetzungen (I.), welche nicht unter den Begriff der „größeren Renovierung“ (gr.R.) fallen (falls baurechtlich erforderlich)

³ EAVG: Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012)
EPBD: Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz)

1.5 Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude (SKG) Seite 1

Feld	Pflichtfeld / optional	Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
Bezeichnung	o	---	B: Beschreibung des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils
Gebäude(-teil)	P	---	B: Umschreibt das bzw. den Gebäude(-teil), welcher von diesem Energieausweis berücksichtigt wird
Nutzungsprofil	P	OIB-Richtlinie 6, Punkt 3	B: Dem Energieausweis zugrundeliegende Gebäudekategorie zW: OIB-Richtlinie 6, Punkt 3
Straße	o	---	B: Straßenbezeichnung inkl. Hausnummer S: Wenn die Straßenbezeichnung nicht vorhanden ist, ist das Feld mit „zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht bekannt“ zu befüllen. Ist noch keine Hausnummer vergeben, so kann diese entfallen.
PLZ / Ort	o	---	B: Postleitzahl und Ortsbezeichnung
Grundstücksnr.	P	---	B: Grundstücksnummer mit Stammnummer und ggf. Teilungsnummer
Umsetzungsstand	P	---	B: Definiert den Umsetzungsstand des Gebäudes bzw. Gebäudeteils zum Zeitpunkt der Energieausweis-Ausstellung Die Festlegung der Verwendung des Begriffs „Ist-Zustand“ bzw. „Bestand“ wird durch die Bundesländer vorgegeben. zW: „Planung“, „Bestand“ bzw. „Ist-Zustand“
Baujahr	P	---	B: Jahr der erstmaligen Baubewilligung Falls dieses Jahr bei älteren Gebäuden nicht eruierbar ist, so ist dem geschätzten Jahr die Zeichenfolge „ca.“ voranzustellen. Im Falle einer Schätzung soll diese, zwischen 1900 und Heute, um weniger als 10 % des Zeitraums bis zum Ausstellungsjahr abweichen. Ungenauere Schätzungen sind zu begründen.
Letzte Veränderung	P	---	B: Jahr der Baubewilligung, Bauanzeige oder, falls beides nicht vorliegt (z.B. nicht anzeige- oder bewilligungspflichtige Maßnahmen), das Fertigstellungsjahr der letzten Veränderung (Sanierung, Zubau, Neubau) Falls dieses Jahr bei älteren Gebäuden nicht eruierbar ist, so ist dem geschätzten Jahr die Zeichenfolge „ca.“ voranzustellen. Im Falle einer Schätzung soll diese, zwischen 1900 und Heute, um weniger als 10 % des Zeitraums bis zum Ausstellungsjahr abweichen. Ungenauere Schätzungen sind zu begründen.
Katastralgemeinde	P	Grundbuch	zW: Katastralgemeinde entsprechend der Liste aus dem Grundbuch bzw. GIS Systems
KG-Nr.	P	Grundbuch	B: Katastralgemeinde-Nummer
Seehöhe	P	---	B: Seehöhe des Geländes über Mittelmeer am Gebäudestandort
HWB _{Ref,SK}	P	Q _{h,j,SK} : ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (53) i.V.m. OIB-Richtlinie 6, Punkt 6 (Energieeffizienzklassen)	B: Referenz-Heizwärmebedarf am Standortklima zW: „A++“ bis „G“ – Basis für die Einstufung sind die gerundeten Ergebnisse auf Seite 2 des Energieausweises R: $HWB_{Ref,SK} = \sum (Q_{h,j,SK}) / BGF$

1.6 Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude (SKG) Seite 2

Feld	Pflichtfeld / optional / ---		Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	Neubau, gr.R., E./I. ¹	Best		
EA-Art	P	P	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 6 (Ausgabe April 2019)	B: Art der Energieausweisberechnung zW: konkret, Teil-EA oder deduktiv. Bei keiner Angabe immer konkret. „K“: konkret: das zugrunde gelegte Gebäude entspricht dem Gebäude „T“: Teil-Energieausweis: das Gebäude, für das der Energieausweis ausgestellt wird, ist Teil des zur Ermittlung der Energiekennzahl (EKZ) zugrunde gelegten Gebäudes „D“: abgeleitet (deduktiv): das Gebäude, für das der Energieausweis ausgestellt wird, ist mit dem zur Ermittlung der Energiekennzahl (EKZ) des zugrunde gelegten Gebäudes in einem Zuge errichtet und hinsichtlich Geometrie zumindest gleich ungünstig
Brutto-Grundfläche (BGF)	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Konditionierte Brutto-Grundfläche, welche diesem Energieausweis zugrunde liegt
Bezugsfläche (BF)	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.4	B: Bezugsfläche, welche sich durch die ermittelte BGF ergibt R: Für Wohngebäude generell 0,8 x BGF Für Nicht-Wohngebäude entweder 0,8 x BGF oder die konditionierte Nettogrundfläche (NGF)
Brutto-Volumen (V _B)	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.7	B: Konditioniertes Brutto-Volumen, welches diesem Energieausweis zugrunde liegt
Gebäude-Hüllfläche (A)	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.9	B: Gesamte aus den Außenabmessungen berechnete Oberfläche eines Gebäudes / Gebäudeteils, die das festgelegte konditionierte Brutto-Volumen umschließt
Kompaktheit (A/V)	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.8 / Gleichung (1)	B: Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes R: Kompaktheit (A/V) = 1/ℓ _c
charakteristische Länge (ℓ _c)	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.8 / Gleichung (1)	B: Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes
Teil-BGF	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7) (Ausgabe April 2019)	B: Beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Grundfläche
Teil-BF	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7) (Ausgabe April 2019)	B: Teil-Bezugs-Grundfläche
Teil-V _B	o	o	Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 6, Punkt 8, lit. 7) (Ausgabe April 2019)	B: Beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Volumen

Feld	Pflichtfeld / optional / ---		Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	Neubau, gr.R., E./I. ¹	Best		
Heiztage	P	P	ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (49 bis 52b)	R: Heiztage = $\sum d_{\text{Heiz}}$
Heizgradtage	P	P	ÖNORM B 8110-5 / Gleichung (3)	R: Heizgradtage = HGT22/14 am Standortklima
Klimaregion	P	P	ÖNORM B 8110-5 / Berechnung (1)	B: Nach der Klimatographie Österreichs wird das Bundesgebiet in sieben unterschiedliche Regionen eingeteilt zW: Region West (W), Region Nord - Föhngebiet (NF), Region Nord - außerhalb von Föhngebieten (N), Region alpine Zentrallage (ZA), Region Beckenlandschaften im Süden (SB), Region Südost-südlicher Teil (S/SO), Region Südost-nördlicher Teil (N/SO)
Norm-Außentemperatur	P	P	ÖNORM B 8110-5, Punkt 6	R: Norm-Außentemperatur = θ_{ne}
Soll-Innentemperatur	P	P	ÖNORM B 8110-5, Tabelle 6	B: Solltemperatur des konditionierten Raumes im Heizfall R: Soll-Innentemperatur = θ_{in}
mittlerer U-Wert	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (63a)	B: Auf die Fläche der Gebäudehülle A bezogener Transmissions-Leitwert R: mittlerer U-Wert = U_{m}
LEK _T -Wert	o	o	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (63b)	B: Kennwert für den Wärmeschutz der Gebäudehülle
Bauweise	P	P	ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 9.1.2	B: Bauweise des Gebäudes zW: „leicht“, „mittelschwer“, „schwer“
Art der Lüftung	o	o	---	B: Hier kann die „Art der Lüftung“ angegeben werden, falls sie erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen.
Solarthermie	o	o	---	B: Hier kann die Aperturfläche einer Solarthermie angegeben werden, falls sie erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen.
Photovoltaik	o	o	---	B: Hier kann die Peakleistung einer Photovoltaikanlage angegeben werden, falls sie erfasst wird Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen.
Stromspeicher	o	o	---	B: Hier kann die Speicherkapazität eines Stromspeichers angegeben werden, falls sie erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen.
WW-WB-System (primär)	o	o	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 3	B: Hier kann das WW-WB-System angegeben werden, falls es erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen. zW: Es können die Inhalte aus Spalte 2 der Tabelle von Punkt 3.1 auswählbar gemacht werden. Abgebildet wird ggf. der Inhalt der Spalte 3.
WW-WB-System (sekundär, opt.)	o	o	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 3	B: Hier kann das sekundäre WW-WB-System angegeben werden, falls es erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen. zW: Es können die Inhalte aus Spalte 2 der Tabelle von Punkt 3.1 auswählbar gemacht werden. Abgebildet wird ggf. der Inhalt der Spalte 3.

Feld	Pflichtfeld / optional / ---		Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	Neubau, gr.R., E./I. ¹	Best		
RH-WB-System (primär)	o	o	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 3	B: Hier kann das RW-WB-System angegeben werden, falls es erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen. zW: Es können die Inhalte aus Spalte 2 der Tabelle von Punkt 3.1 auswählbar gemacht werden. Abgebildet wird ggf. der Inhalt der Spalte 3.
RH-WB-System (sekundär, opt.)	o	o	OIB-Richtlinien 6 – Ausfüllhilfe, Punkt 3	B: Hier kann das sekundäre RW-WB-System angegeben werden, falls es erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen. zW: Es können die Inhalte aus Spalte 2 der Tabelle von Punkt 3.1 auswählbar gemacht werden. Abgebildet wird ggf. der Inhalt der Spalte 3.
Kältebereitstellungs-System	o	o	---	B: Hier kann das Kältebereitstellungs-System angegeben werden, falls es erfasst wird. Ansonsten ist das Feld grau zu hinterlegen. zW: Nur-Luft-Anlage, Luft-Wasser-Anlage, Kombisystem, passives Kühlsystem, NULL
$HWB_{Ref,RK}$	P	P	ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (6)	B: Spezifischer Referenz-Heizwärmebedarf mit realem Transmissionsleitwert und Referenzlüftungsleitwert mit Referenzklimabedingungen
KB^*_{RK}	P	P	ÖNORM B 8110-6-1 / Gleichung (67)	B: Jährlicher außeninduzierter Kühlbedarf, bezogen auf das konditionierte Brutto-Volumen (bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m mit dem Nutzungsprofil Wohngebäude) mit Referenzklimabedingungen R: $KB^*_{RK} = KB^*_V$
$Q_{h,Ref,SK}$	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1, Punkt 6.2.6 / Gleichung (10m)	R: $Q_{h,Ref,SK,a}$
$HWB_{Ref,SK}$	P	P	In Analogie zu ÖNORM H 5050-1, Punkt 6.2.6, Gleichung (10m) BGF: ÖNORM B 8110-6-1, Punkt 3.6	B: Referenz-Heizwärmebedarf bei Berechnung mit realem Transmissionsleitwert und Referenzlüftungsleitwert mit Standortklimabedingungen R: $HWB_{Ref,SK} = \sum (Q_{h,Ref,SK,a}) / BGF$
GWR-Zahl	o	o	Energieausweis-Datenbank (EADB)	B: Energieausweisnummer, generiert von der EADB bei der Statistik Austria
Ausstellungsdatum	P	P	---	B: Datum, an dem der Energieausweis ausgestellt wurde
Gültigkeitsdatum	P	P	EAVG und landesrechtliche Bestimmungen auf Basis der EPBD ²	B: Datum, an dem die Gültigkeit des Energieausweises erlischt. Die Gültigkeit ist auf maximal 10 Jahre beschränkt.
ErstellerIn	P	P	---	B: Befugte Energieausweis-Erstellerin / Befugter Energieausweis-Ersteller
Unterschrift	P	P	---	B: Firmenmäßige Zeichnung des Energieausweises

Feld	Pflichtfeld / optional / ---		Quelle	Bedeutung (B) / Darstellung (D) / zulässige Werte (zW) / Rechenvorschrift (R) / Sonstiges (S)
	Neubau, gr.R., E./I. ¹	Best		
Geschäftszahl	o	o	---	B: Firmenmäßige eindeutige Kennzeichnung jedes Energieausweises. Demnach kann es von einem Energieausweis-Erstellenden keine ausgestellten Energieausweise mit derselben Geschäftszahl geben.
U _{xxx}	P	P	ÖNORM EN ISO 6946, Punkt 6.5; ÖNORM EN ISO 10077-1, ÖNORM EN ISO 12631	B: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
U _{xxx,zul}	P	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.6 und Punkt 4.4.1	B: Maximal zulässiger Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
Anforderung U _{xxx}	P	---	OIB-Richtlinie 6, Punkt 4.6 und Punkt 4.4.1	B: Bildet ab, ob die Anforderungen an den erneuerbaren Anteil erfüllt sind oder nicht R: <i>IF</i> U _{xxx} < U _{xxx,zul} <i>THEN</i> „entspricht“ <i>ELSE</i> „entspricht nicht“

¹ Erneuerungen oder Instandsetzungen, welche nicht unter den Begriff der „größeren Renovierung“ fallen (falls baurechtlich erforderlich)

²EAVG: Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012)

EPBD: Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz)

2 Berechnung des Beitrags im Falle mehrerer Bereitstellungssysteme

2.1 Berechnung des relevanten monatlichen Energiebeitrags

Etwaige PV-Erträge bleiben für die Reihung der Bereitstellungssysteme unberücksichtigt. Für die Reihung relevant ist die vom System bereitgestellte Wärmemenge unabhängig davon, ob die zugelieferte Energie am Standort erzeugt oder zugekauft wird.

Die Berechnung erfolgt für alle der folgenden Formeln jeweils unter Bezugnahme von $L_{T,real}$ und $L_{V,real}$ bei Standortklima, d.h. mit realer Gebäudeausstattung am tatsächlichen Standort. Der Jahreswert des relevanten Energiebeitrags errechnet sich dann aus den einzelnen rEB_j -Monatswerten.

$$rEB_a = \sum rEB_j \quad (1)$$

$$rEB_j = rEB_{RW,j} + rEB_{TW,j} + rEB_{HHSB,j} + rEB_{BSB,j} + rEB_{BelEB,j} + rEB_{KEB,j} \quad (2)$$

Es bedeutet:

rEB_a jährlicher relevanter Energiebeitrag in kWh/a gemäß Gleichung (1)

rEB_j monatlicher relevanter Energiebeitrag in kWh/M gemäß Gleichung (2)

$rEB_{RW,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für die Raumwärmebereitstellung in kWh/M gemäß Gleichung (3)

$rEB_{TW,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für die Warmwasserbereitung in kWh/M gemäß Gleichung (4)

$rEB_{HHSB,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für den Haushaltsstrombedarf (für NWG = 0)

$Q_{HHSB,j}$ lt. ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (1a), monatlicher Haushaltsstrombedarf in kWh/M

$rEB_{BSB,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für den Betriebsstrombedarf (für WG = 0)

$Q_{BSB,j}$ lt. ÖNORM H 5050-1 / Gleichung (2a), monatlicher Betriebsstrombedarf in kWh/M

$rEB_{BelEB,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für den Beleuchtungsenergiebedarf in kWh/M

(für WG = 0) $Q_{BelEB,j}$ lt. ÖNORM H 5059-1, Punkt 6 „Schnellverfahren“ bzw. Punkt 7 „Defaultwerte“

Für die Monatswerte ist der spezifische Jahreswert $Q_{BelEB,a}$ (kWh/m²a) dabei mit der BGF zu multiplizieren und anteilmäßig unter Zuhilfenahme der Nutztage (d_{Nutz} lt. ÖNORM B 8110-5, Tabelle 4) aufzuteilen

$rEB_{KEB,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für den Kühlenergiebedarf in kWh/M (für WG = 0)

$Q_{KEB,j}$ in Analogie zu ÖNORM H 5058-1 / Gleichung (43)

2.2 Berechnung des monatlichen relevanten Energiebeitrags für RW, WW, HHWB, BSB, BeIEB, KEB

$$rEB_{RW,j} = rEB_{RW,Sol,j} + rEB_{RW,WP,j} + rEB_{RW,sErz,j} \quad (3)$$

$$rEB_{TW,j} = rEB_{TW,Sol,j} + rEB_{TW,WP,j} + rEB_{TW,sErz,j} \quad (4)$$

Es bedeutet:

$rEB_{RW,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für die Raumwärmebereitstellung in kWh/M gemäß Gleichung (3)

$rEB_{TW,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag für die Warmwasserbereitung in kWh/M gemäß Gleichung (4)

$rEB_{RW,Sol,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag thermisch Solar für die Raumwärmebereitstellung in kWh/M, gemäß Gleichung (5)

$rEB_{TW,Sol,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag thermisch Solar für die Warmwasserbereitung in kWh/M, gemäß Gleichung (6)

$rEB_{RW,WP,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag Wärmepumpe für die Raumwärmebereitstellung in kWh/M, gemäß Gleichung (7) oder Gleichung (9)

$rEB_{TW,WP,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung in kWh/M, gemäß Gleichung (8) oder Gleichung (10)

$rEB_{RW,sErz,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag sonstiges Bereitstellungssystem für Raumwärmebereitstellung in kWh/M, gemäß Gleichung (11) oder Gleichung (13)

$rEB_{TW,sErz,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag sonstiges Bereitstellungssystem für die Warmwasserbereitung in kWh/M, gemäß Gleichung (12) oder Gleichung (14)

2.3 Monatlicher relevanter Energiebeitrag der eingesetzten Bereitstellungssysteme

2.3.1 Thermisch Solar

$$rEB_{RW,Sol,j} = Q_{Sol,HE,ges,SK,j} * Q_{Sol,H,SK,j} / (Q_{Sol,H,SK,j} + Q_{Sol,TW,SK,j}) + Q_{Sol,H,SK,i} \quad (5)$$

$$rEB_{TW,Sol,j} = Q_{Sol,HE,ges,SK,j} * Q_{Sol,TW,SK,j} / (Q_{Sol,H,SK,j} + Q_{Sol,TW,SK,j}) + Q_{Sol,TW,SK,j} \quad (6)$$

Es bedeutet:

$rEB_{RW,Sol,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag thermisch Solar für die Raumwärmebereitstellung in kWh/M, gemäß Gleichung (5)

$rEB_{TW,Sol,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag thermisch Solar für die Warmwasserbereitung in kWh/M, gemäß Gleichung (6)

$Q_{Sol,HE,ges,SK,j}$ monatlicher Hilfsenergiebedarf der Solaranlage in kWh/M

$Q_{Sol,HE}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (190)

$Q_{Sol,H,SK,j}$ monatlicher Nettowärmeertrag des Solarkollektors für Raumheizung in kWh/M

$Q_{Sol,H}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (132c), (133c), (134c) bzw. (135c)

$Q_{Sol,TW,SK,j}$ monatlicher Nettowärmeertrag des Solarkollektors für Warmwasser in kWh/M

$Q_{Sol,TW}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (132b), (133b), (134b) bzw. (135b)

2.3.2 Strombetriebene Wärmepumpe

für monovalente WB:

$$rEB_{RW,WP,j} = Q_{WP,H,HE,SK,j} + Q_{HEB,H,SK,j} + Q_{Ump,WP,H,SK,j} \quad (7)$$

$$rEB_{TW,WP,j} = Q_{WP,TW,HE,SK,j} + Q_{HEB,TW,SK,j} + Q_{Ump,WP,TW,SK,j} \quad (8)$$

für bivalente WB:

$$rEB_{RW,WP,j} = Q_{WP,H,HE,SK,j} + Q_{EL,H,WP,j} + Q_{Ump,WP,H,SK,j} \quad (9)$$

$$rEB_{TW,WP,j} = Q_{WP,TW,HE,SK,j} + Q_{EL,TW,WP,j} + Q_{Ump,WP,TW,SK,j} \quad (10)$$

Es bedeutet:

$rEB_{RW,WP,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag Wärmepumpe für die Raumwärmebereitstellung in kWh/M, gemäß Gleichung (7) oder Gleichung (9)

$rEB_{TW,WP,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung in kWh/M, gemäß Gleichung (8) oder Gleichung (10)

$Q_{WP,H,HE,SK,j}$ monatlicher Hilfsenergiebedarf der Wärmepumpe für Raumheizung in kWh/M

$Q_{H,WP,HE}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (189)

$Q_{WP,TW,HE,SK,j}$ monatlicher Hilfsenergiebedarf der Wärmepumpe für Warmwasserbereitung in kWh/M

$Q_{TW,WP,HE}$ analog ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (189)
Siehe dazu auch ÖNORM H 5056-1, Punkt 8.3 (vorletzter und letzter Satz)

$Q_{HEB,H,SK,j}$ monatlicher Heizenergiebedarf für Raumheizung ohne Hilfsenergie in kWh/M

$Q_{HEB,H}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10)

$Q_{HEB,TW,SK,j}$ monatlicher Heizenergiebedarf für Warmwasser (ohne Hilfsenergie) in kWh/M

$Q_{HEB,TW}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (11)

$Q_{EL,H,WP,j}$ monatlicher elektrischer Energiebedarf der Wärmepumpe in kWh/M
 $Q_{el,H}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (99b)

$Q_{EL,TW,WP,j}$ monatlicher elektrischer Energiebedarf der Wärmepumpe in kWh/M
 $Q_{el,TW}$ in Analogie zu ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (99b)

$Q_{Ump,WP,H,SK,j}$ monatlicher Nettowärmeertrag der Wärmepumpe für Raumwärmebereitstellung aus Umweltwärme in kWh/M

$Q_{Umw,H,WP}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (98)

$Q_{Ump,WP,TW,SK,j}$ monatlicher Nettowärmeertrag der Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung aus Umweltwärme in kWh/M

$Q_{Umw,TW,WP}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (111)

2.3.3 Bereitstellungssysteme ausgenommen thermische Solaranlagen und strombetriebene Wärmepumpen

für monovalente WB:

$$rEB_{RW,sErz,j} = Q_{H,HE,SK,j} + Q_{HEB,H,SK,j} \quad (11)$$

$$rEB_{TW,sErz,j} = Q_{TW,HE,SK,j} + Q_{HEB,TW,SK,j} \quad (12)$$

für bivalente WB:

$$rEB_{RW,sErz,j} = Q_{H,HE,SK,j} + Q_{HEB,H,SK,j} - Q_{EL,H,WP,j} \quad (13)$$

$$rEB_{TW,sErz,j} = Q_{TW,HE,SK,j} + Q_{HEB,TW,SK,j} - Q_{EL,TW,WP,j} \quad (14)$$

Es bedeutet:

$rEB_{RW,sErz,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag sonstiges Bereitstellungssystem für Raumwärmebereitstellung gemäß Gleichung (11) oder Gleichung (13)

$rEB_{TW,sErz,j}$ monatlicher relevanter Energiebeitrag sonstiges Bereitstellungssystem für die Warmwasserbereitung gemäß Gleichung (12) oder Gleichung (14)

$Q_{H,HE,SK,j}$ monatliche Hilfsenergiebedarf der Raumheizung in kWh/M

$Q_{TW,HE}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (174)

$Q_{TW,HE,SK,j}$ monatlicher Hilfsenergiebedarf für Warmwasserbereitung in kWh/M

$Q_{TW,HE}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (163)

$Q_{HEB,H,SK,j}$ monatlicher Heizenergiebedarf für Raumheizung ohne Hilfsenergie in kWh/M

$Q_{HEB,H}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (10)

$Q_{HEB,TW,SK,j}$ monatlicher Heizenergiebedarf für Warmwasser ohne Hilfsenergie in kWh/M

$Q_{HEB,TW}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (11)

$Q_{EL,H,WP,j}$ monatlicher elektrischer Energiebedarf der Wärmepumpe in kWh/M

$Q_{el,H}$ lt. ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (99b)

$Q_{EL,TW,WP,j}$ monatlicher elektrischer Energiebedarf der Wärmepumpe in kWh/M

$Q_{el,TW}$ in Analogie zu ÖNORM H 5056-1 / Gleichung (99b)

3 Darstellung der Bereitstellungssysteme auf der zweiten Seite des Energieausweises

Sind mehr als zwei Bereitstellungssysteme vorhanden, so wird dem Sekundärsystem im Feld WW-WB-System (sekundär, opt.) bzw. RH-WB-System (sekundär, opt.) „u.A.“ (und Andere) beigefügt. Weitere Details sind in diesen Fällen dem technischen Anhang zu entnehmen.

3.1 Warmwasser

Unter WW-WB-System (primär) wird jenes System angeführt, welches den größten Anteil am rEB_a beiträgt. WW-WB-System (sekundär, opt.) wird mit jenem System befüllt, welches den zweitgrößten Anteil besitzt. Die Berechnung des Anteils der bereitgestellten Wärmemenge durch einzelne Systeme erfolgt, indem die drei Terme aus Gleichung (4) jeweils durch den rEB_a dividiert werden.

Mögliche Varianten:

System	zugehöriger Energieträger: (lt. OIB und ÖNORM)	Bezeichnung im Energieausweis:
Heizkessel	Heizöl extra-leicht	Ölkessel
	Heizöl leicht	Ölkessel
	Biobrennstoffe flüssig	Ölkessel
	Gas	Gaskessel
	Biobrennstoffe gasförmig	Gaskessel
	Kombitherme, Durchlauferhitzer	Gaskessel
	Kohle	Kohlekessel
	Hackschnitzel	Hackschn.
	Pellets	Pelletsessel
	sonstige Biomasse	Biomassek.
direkt-elektrisch	Netz (und PV)	Stromdirekt
Wärmepumpen	Außenluft/Wasser	Wärmepumpe
	Abluft/Wasser	Wärmepumpe
	Grundwasser/Wasser	Wärmepumpe
	Oberflächenwasser/Wasser	Wärmepumpe
	Grauwasser/Wasser	Wärmepumpe
	Sole (Flachkollektor)/Wasser	Wärmepumpe
	Sole (Tiefensonde)/Wasser	Wärmepumpe
	DX/Wasser	Wärmepumpe
	Abluft/Zuluft	Wärmepumpe
	Außenluft/Warmwasser (Kompaktgerät)	Wärmepumpe
	Abluft/Warmwasser (Kompaktgerät)	Wärmepumpe
	Gaswärmepumpe	Gas-WP
Nah-, Fernwärme	Fernwärme aus Heizwerk e.	FW ern.
	Fernwärme aus Heizwerk n.e.	FW n.ern.
	Fernwärme aus KWK (Default)	FW KWK
	Fernwärme aus KWK (gemäß Einzelnachweis)	FW KWK
	Abwärme (Default)	Abwärme
	Abwärme (gemäß Einzelnachweis)	Abwärme
thermisch Solar	---	therm. Solar

3.2 Raumwärme

Unter RH-WB-System (primär) wird jenes System angeführt, welches den größten Anteil am rEB_a beiträgt. RH-WB-System (sekundär, opt.) wird mit jenem System befüllt, welches den zweitgrößten Anteil besitzt. Die Berechnung des Anteils der bereitgestellten Wärmemenge durch einzelne Systeme erfolgt, indem die drei Terme aus Gleichung (3) jeweils durch den rEB_a dividiert werden.

Bedingung: adäquat zu Warmwasserbereitstellung

Mögliche Varianten:

System	zugehöriger Energieträger: (lt. OIB und ÖNORM)	Bezeichnung im Energieausweis:
Heizkessel	Heizöl extra-leicht	Ölkessel
	Heizöl leicht	Ölkessel
	Biobrennstoffe flüssig	Ölkessel
	Gas	Gaskessel
	Biobrennstoffe gasförmig	Gaskessel
	Kombitherme, Durchlauferhitzer	Gaskessel
	Kohle	Kohlekessel
	Hackschnitzel	Hackschn.
	Pellets	Pelletsk.
	sonstige Biomasse	Biomassek.
Raumheizgeräte / Herde	Heizöl extra-leicht	Ölofen
	Heizöl leicht	Ölofen
	Biobrennstoffe flüssig	Ölofen
	Gas	Gasofen
	Biobrennstoffe gasförmig	Gasofen
	Kohle	Kohleofen
	Holz (Anm.: inkl. Kachelöfen)	Holzofen
	Pellets	Pelletsofen
Widerstands-, Nachtspeicher- Heizung, Infrarotpaneele, etc.	---	Stromdirekt
Wärmepumpen	Außenluft/Wasser	Wärmepumpe
	Abluft/Wasser	Wärmepumpe
	Grundwasser/Wasser	Wärmepumpe
	Oberflächenwasser/Wasser	Wärmepumpe
	Grauwasser/Wasser	Wärmepumpe
	Sole (Flachkollektor)/Wasser	Wärmepumpe
	Sole (Tiefensonde)/Wasser	Wärmepumpe
	DX/Wasser	Wärmepumpe
	Abluft/Zuluft	Wärmepumpe
	Gaswärmepumpe	Gas-WP
Nah-, Fernwärme	Fernwärme aus Heizwerk e.	FW ern.
	Fernwärme aus Heizwerk n.e.	FW n.ern.
	Fernwärme aus KWK (Default)	FW KWK
	Fernwärme aus KWK (gemäß Einzelnachweis)	FW KWK
	Abwärme (Default)	Abwärme
	Abwärme (gemäß Einzelnachweis)	Abwärme
thermisch Solar	-	therm. Solar

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Österreichisches Institut für Bautechnik

ZVR 383773815

Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Austria

T +43 1 533 65 50, F +43 1 533 64 23

E-Mail: mail@oib.or.at

Internet: www.oib.or.at

Der Inhalt der Richtlinien wurde sorgfältig erarbeitet,
dennoch übernehmen Mitwirkende und Herausgeber
für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung.

© Österreichisches Institut für Bautechnik, 2024



www.oib.or.at

