DEMO GmbH
Prüf- und Druckbehältertechnik

Industriestraße 5
97424 Schweinfurt
Tel. 09721 5550-0
info@demo-gmbh.example

Dokumentart	Dokument-Nr.	Revision	Gültig ab
Prüfvorschrift	PV-07	3	01.03.2026
Geltungsbereich	**Erstellt**	**Geprüft**	**Freigegeben**
Service, Außendienst	K. Lang	M. Roth	Geschäftsleitung

Prüfvorschrift Druckbehälter

Gilt für alle Druckbehälter, Kompressoren und Dampfkessel, die wir bei Kunden prüfen und warten (Tabelle Anlagen im Demo-ERP).

1. Prüfarten und Fristen

Prüfart	Kürzel im ERP	Frist
Äußere Prüfung	A	alle 2 Jahre
Innere Prüfung	I	alle 5 Jahre
Festigkeitsprüfung	F	alle 10 Jahre

Die Frist beginnt mit dem Tag der letzten Prüfung derselben Art. Das Fälligkeitsdatum steht im ERP in der Spalte NaechstePruefung. Die Fristen lehnen sich an die Höchstfristen der Betriebssicherheitsverordnung an; im Einzelfall gilt die Festlegung der zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS).

2. Ablauf einer Prüfung

Schritt	Tätigkeit	Verantwortlich
1	Termin spätestens 4 Wochen vor Fälligkeit mit dem Kunden abstimmen.	Service-Disposition
2	Anlage drucklos machen und gegen Wiedereinschalten sichern.	Kunde mit Prüfer
3	Bei der inneren Prüfung: Behälter entleeren, reinigen, Mannloch öffnen.	Kunde
4	Prüfung durchführen, Ergebnis im ERP erfassen: ohne Mängel, mit Mängeln oder stillgelegt.	Prüfer
5	Prüfbescheinigung an den Kunden senden, nächste Fälligkeit eintragen.	Service-Disposition

3. Mängel

- **Mit Mängeln:** Mängel innerhalb von 4 Wochen beheben, Nachprüfung vereinbaren.
- **Stillgelegt:** Anlage darf nicht betrieben werden. Kunde sofort schriftlich informieren, Vertrieb und Geschäftsleitung in Kopie.

4. Zuständigkeit

Prüfungen der Kategorie IV führt die ZÜS durch, alle übrigen eine befähigte Person der Demo GmbH. Ansprechpartner intern: Abteilung Service.

5. Mitgeltende Unterlagen

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), §§ 15 und 16
- Handbuch Reklamationsprozess (QM-HB-8.7)
- Prüfbescheinigung, Formular FB-07-1

Industriestraße 5
97424 Schweinfurt
Tel. 09721 5550-0
info@demo-gmbh.example

Änderungshistorie

Revision	Datum	Änderung
1	15.01.2022	Erstausgabe
2	01.06.2024	Dampfkessel aufgenommen
3	01.03.2026	Kürzel im ERP ergänzt, Ablauf als Tabelle