Питання щодо технічних даних і цін на дифузори, решітки та пленуми

Mycond → Aerostar (e-reshitka.com)

жовтень 2026

Добрий день!

Ми працюємо з вашою продукцією та для підбору користуємося онлайн-калькулятором на сторінках товарів e-reshitka.com. Порівнюючи результати для різних моделей і розмірів, ми помітили низку значень, які виглядають як помилки в таблицях або в розрахунку. Просимо підтвердити правильні дані або пояснити, якщо так задумано.

Усі приклади розраховано при витраті 300 м³/год і відстані до робочої зони 2 м, якщо не вказано інше.

1. Аеродинамічні дані

1.1. RDA-S 600×600, 48 планок — живий переріз

Калькулятор показує 0,043 м². Для 600×600 з 24 планками — 0,072 м², для 595×595 з 48 планками — 0,096 м².

Питання: який правильний живий переріз RDA-S 600×600 / 48 планок? Чи можливо, що правильне значення ≈ 0,096 м²?

1.2. DPF-1 550×550, 595×595 і 600×600 — однакові дані

Для всіх трьох розмірів калькулятор показує 60 планок і живий переріз 0,078 м². Для 500×500 — 48 планок і 0,063 м², для 620×620 — 64 планки і 0,084 м².

Питання: яка кількість планок і який живий переріз для кожного з цих трьох розмірів?

1.3. SD, SDH — коефіцієнт опору й температура залежно від кількості щілин

Коефіцієнт опору ζ (за даними калькулятора) змінюється стрибками:

Щілин	ζ	ΔT у робочій зоні, K
1	4,49	1,65
2	3,79	2,03
3	**1,70**	**1,31**

Щілин	ζ	ΔT у робочій зоні, K
4	2,20	2,70
5	**2,81**	**2,47**
6	1,59	3,19

Для 3 і 5 щілин ΔT у зоні менша, ніж для сусідніх варіантів, а ζ не змінюється монотонно.

Питання: чи правильні ці коефіцієнти? Чи не переплутані рядки таблиці? Просимо надіслати таблицю ζ і коефіцієнтів згасання швидкості й температури для 1–6 щілин (SD, SDH, а також SD-D, SD-P, SDH-D, SDH-P).

1.4. CLT 4 щілини і RSDM 4×30 — швидкість у робочій зоні

Для CLT з 4 щілинами (L = 1000 мм) швидкість у робочій зоні — 0,35 м/с, а з 3 щілинами — 0,26 м/с, хоча переріз більший, а швидкість на виході менша. Так само для RSDM 4×30. Коефіцієнт згасання K стрибає з ≈2,1 (3 щілини) до ≈3,8 (4 щілини).

Для RSDM з щілиною 20 мм також є непослідовність: K для 4×20 (1,49) менший, ніж для 3×20 (1,67), а температурний коефіцієнт 3×20 (1,40) менший, ніж 2×20 (1,71).

Питання: які правильні коефіцієнти для CLT 4×50 і RSDM 4×20, 4×30, 3×20?

1.5. PDK і PDK+R — однакова аеродинаміка

Регульований PDK+R має другий ряд поворотних пластин, але калькулятор показує для нього точно такі самі втрати тиску й швидкості, як для PDK.

Питання: який коефіцієнт опору PDK+R (при повністю відкритих пластинах) і як змінюється далекобійність?

1.6. 1-R-30-30-OTS — втрата тиску завищена вдесятеро

ζ = 94, тоді як у 1-R-30-30 — 9,4, а в 2-R-30-60-OTS — 9,9.

Питання: чи правильно, що для 1-R-30-30-OTS ζ = 9,4 (зайва цифра в таблиці)?

1.7. Швидкість у робочій зоні більша за швидкість на виході

Для L, L15, LR, LH, LHC, DU-3, P-30-20 на великих розмірах калькулятор показує швидкість у зоні, більшу за швидкість на виході. Наприклад, DU-3-40-20 1000×500: 0,36 м/с у зоні проти 0,30 м/с на виході.

Питання: чи потрібно обмежувати розрахунок швидкістю на виході, чи для великих решіток використовується інша формула?

1.8. Моделі, для яких калькулятор не рахує

Модель	Що відбувається
SDA, SDHA (кутові)	«Помилка запиту до програми підбору» за будь-яких параметрів (довжина 150–700 мм, кут 30–150°)
SDT, RSDM — щілина 40 мм	варіант є у виборі, але розрахунок завершується помилкою
CRL, PCR, SQR, DRP, VDL, DVA, CDE, JN	переріз, швидкість і тиск = 0
RG (радіаторна)	живий переріз 0,55 м² для решітки 100×100 мм, тиск = 0
ELC, анемостати	є переріз і швидкість, але тиск і далекобійність = 0
GV(P)	без заданої швидкості — помилка розрахунку

Питання: просимо надіслати технічні таблиці (живий переріз, ζ або графік втрат тиску, далекобійність / коефіцієнти згасання) для:

- SDA і SDHA;
- щілини 40 мм для SDT і RSDM;
- вихрових дифузорів DRP, VDL, DVA, CDE;
- RG, ELC і анемостатів.

2. Ціни

2.1. Панель 595×595 для PDK

Доплата за панель: до розмірів 150–300 — 531 грн, до 400×400 і 450×450 — 561 грн, а до **350×350 — 660 грн**.

Питання: чи правильна ціна 660 грн для 350×350, чи має бути 531 або 561 грн?

2.2. VDL і DVA — колір RAL не змінює ціну

Для DRP і CDE нестандартний RAL додає до +40 % до ціни, а для VDL і DVA ціна в будь-якому кольорі однакова.

Питання: яка доплата за фарбування VDL і DVA?

2.3. CLT — демпфер

Демпфер коштує однаково для 1 і 2 щілин (+554 грн при L = 1000 мм), хоча перфорація для 2 щілин удвічі дорожча.

Питання: чи залежить ціна демпфера CLT від кількості щілин?

2.4. RSD — торцеві краї

Дифузор без торців (0) і з одним торцем на 5 грн дорожчий, ніж з двома торцями. В інших щілинних моделях (CLT) менше торців — дешевше.

Питання: яка правильна доплата або знижка для 0 і 1 торця?

2.5. SDT — ширина щілини

Для 20 і 30 мм ціна однакова, а 40 мм не розраховується.

Питання: чи правильно, що 20 і 30 мм коштують однаково? Яка ціна для 40 мм?

2.6. SDA, SDHA — ціна

Калькулятор не рахує ціну кутових елементів (див. п. 1.8).

Питання: просимо надіслати ціни або формулу ціни (залежно від довжини, кута й кількості щілин).

2.7. Щілинні дифузори — залежність ціни від довжини

Ціна змінюється з довжиною нелінійно. Наприклад, SD з 1 щілиною: 900 мм → 974 грн, 1200 мм → 1244 грн, 1500 мм → 1429 грн.

Питання: за яким правилом рахується ціна (розкрій профілю, крок довжини)? Просимо надіслати формулу або прайс за довжинами.

2.8. PS — горловина

Пленум з горловиною 50 мм дорожчий, ніж зі 100 мм (4114 проти 3978 грн за інших однакових параметрів).

Питання: як ширина горловини впливає на ціну PS?

2.9. Ручний демпфер на решітках (1-P, L, N, G)

Опція «ручний демпфер» не змінює ні ціну, ні втрату тиску.

Питання: чи справді демпфер безкоштовний? Який коефіцієнт опору решітки з демпфером (при 100 % відкриття)?

2.10. GV(P) — приток і витяжка

Варіанти для притоку й витяжки коштують однаково.

Питання: чи так і має бути?

3. Описи товарів на сайті

Під час перекладу описів на англійську та польську ми знайшли кілька розбіжностей. Просимо підтвердити, як правильно.

3.1. CLT і RSDM — кут у прикладі маркування

У прикладах замовлення код містить 45°, а в розшифровці вказано 60°:

- «CLT-45°-2-50-1 (RAL 9005M/9005M) L=500 — **60°** — кут, 2 — кількість щілин…»
- «RSDMA-45°-2-40-1 (RAL 9005M/9005M) L=500 — **60°** — кут…»

Питання: який кут правильний у цих прикладах — 45° чи 60°? Які кути кутових елементів CLT і RSDMA доступні для замовлення?

3.2. G-30-70 — крок жалюзі

В описі сказано, що жалюзі розташовані «з кроком **70 мм**», а в технічних характеристиках — «Крок жалюзі: **65 мм**».

Питання: який крок жалюзі G-30-70 правильний — 65 чи 70 мм?

3.3. Інші дрібні неточності

- **GV(P)-25-35:** у другому прикладі замовлення вказано код **GP-35-45*** замість GP-25-35*.
- **1-P-35-45:** у прикладі замовлення написано «тільки для решіток **1-P-25-35**» — схоже на текст, скопійований з опису 1-P-25-35.
- **LHC-30-40:** речення обривається: «Установка решітки передбачає кріплення за допомогою гвинтового з'єднання через отвори на…»

Питання: як правильно? Ми виправимо описи у себе.

4. Загальний запит

Просимо, якщо можливо, надіслати:

1. Актуальні технічні каталоги (PDF або Excel) з таблицями живого перерізу, ζ і коефіцієнтів згасання для всіх моделей.
2. Актуальний прайс у форматі Excel, зокрема формули для виробів довільного розміру (решітки Ш×В, щілинні, пленуми) та доплати за опції й колір RAL.
3. Температуру припливного повітря (ΔT), для якої калькулятор показує «ΔT у робочій зоні». За нашими розрахунками — 10 K.
4. 3D-моделі виробів (STEP, IGES, DWG 3D, Revit/IFC або SolidWorks — будь-який з цих форматів) і креслення з розмірами всіх елементів: товщина й ширина рамки, глибина конусів і ламелей, розміри горловини. Ми

робимо на сайті інтерактивні 3D-моделі виробів, які змінюються під обраний розмір і колір RAL. Зараз вони побудовані за кресленнями з каталогу, а з вашими файлами будуть точними до деталей. Найважливіші для нас PDK, PDK+R, NCD, решітки 1-P/2-P, щілинні SD/SDH і дискові клапани.

Дякуємо!

З повагою,
Mycond