

문 제 은 행

도시가스사업법 <기 술 직>

2025년 12월



- 도시가스사업법의 목적이 아닌것은?
(법 제1조)----- ()
① 사용자의 이익 보호
② 공공의 안전확보
③ 도시가스사업의 이익 극대화
④ 도시가스사업의 건전한 발전 도모
- 도시가스사업법의 목적을 달성하기 위한 방법으로 맞는 것은? (법 제1조)----- ()
① 도시가스사업을 합리적으로 조정·육성, 가스 공급시설 및 가스사용시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 사항 규정
② 천연가스를 안정적으로 공급하기 위한 유지 관리에 관한 사항 규정
③ 도시가스사업자의 이익 도모
④ 도시가스사업을 육성하여 가스공급자 보호
- 도시가스사업법의 목적 3가지를 쓰시오.(법 제1조)
()
()
()
- 도시가스사업법의 목적을 달성하기 위한 방법 2가지를 쓰시오. (법 제1조)
()
()
- 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. (법 제1조)
도시가스사업법은 도시가스사업을 합리적으로 조정·육성하여 ()의 ()을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설 및 가스사용시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 ()의 ()을 확보함을 목적으로 한다.
- 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오 (법 제2조)
“()”란 천연가스(액화한 것 포함), 배관을 통하여 공급되는(),(), ()또는()로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
- 도시가스사업의 종류로 맞는 것은?
(법 제2조)----- ()
① 가스도매사업, 가스소매사업
② 가스수입사업, 일반도시가스사업
③ 가스도매사업, 도시가스충전사업
④ 일반도시가스사업, 특수가스사업
- 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. (법 제2조)
“()”라 함은 도시가스사업의 허가를 받은 (), (), (),() 및 ()를 말한다.
- 도시가스사업자의 종류로 맞는 것을 고르시오 (법 제2조)----- ()
① 도시가스도매사업자, 도시가스소매사업자
② 도시가스수입사업자, 도매가스사업자
③ 도시가스충전사업자, 일반도시가스사업자
④ 일반도시가스사업자, 특수가스사업자
- “가스도매사업”의 정의로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (법 제2조)----- ()
① 도시가스사업의 허가를 받아 가스를 판매하는 사업을 말한다.
② 일반도시가스사업자 및 나프타부생가스·바이오가스제조사업자 외의 자가 일반도시가스사업자, 도시가스충전사업자, 선박용천연가스사업자 또는 산업통상부령으로 정하는 대량수요자에게 천연가스를 공급하는 사업을 말한다.
③ 가스를 제조하거나 가스도매사업자로부터 천연가스를 공급받아 일반의 수요에 따라 배관으로 수요자에게 공급하는 사업을 말한다.
④ 수요자에게 연료용 가스를 공급하는 사업(석유사업법에 의한 석유정제업을 제외한다)을 말한다.
- “일반도시가스사업”정의로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (법 제2조)----- ()
① 가스제조의 허가를 받아 가스를 판매하는 사업을 말한다.
② 일반도시가스사업자외의 자가 대량수요자에게 천연가스를 공급하는 사업을 말한다.
③ 가스도매사업자 등으로부터 공급받은 도시가스 또는 스스로 제조한 석유가스, 나프타부생가스, 바이오가스를 일반의 수요에 따라 배관을 통하여 수요자에게 공급하는 사업을 말한다.
④ 수요자에게 일반가스를 공급하는 사업(석유사업법에 의한 석유정제업을 제외한다)을 말한다.
- 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. (법 제2조)
“일반도시가스사업”이란 () 등으로부터 공급받은 도시가스 또는 스스로 ()한 (), (),()를 일반의 수요에 따라 ()을 통하여 ()에게 공급하는 사업을 말한다.
- 가스도매사업자 등으로부터 공급받은 도시가스 또는 스스로 제조한 석유가스, 나프타부생가스, 바이오가스를 일반의 수요에 따라 배관을 통하여 수요자에게 공급하는 사업으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (법 제2조)----- ()
① 도시가스도매사업
② 도시가스소매사업
③ 일반도시가스사업
④ 특별도시가스사업

14. 우리회사를 도시가스사업법에서는 무엇이라 칭하는가? **(법 제2조)** -----()

- ① 가스도매사업자
- ② 일반도시가스사업자
- ③ 가스판매사업자
- ④ 가스소매사업자

15. 다음 중 가스공급시설로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? **(법 제2조)** -----()

- ① 가스공급시설외의 가스사용자의 시설
- ② 도시가스를 제조하거나 공급하기 위한 시설로서 산업통상부령으로 정하는 가스제조시설과 가스배관 시설 및 가스충전시설, 나프타부생가스·바이오가스 제조시설 및 합성천연가스제조시설을 말한다.
- ③ 가스연소기를 포함한 내관
- ④ 천연가스를 운반하기 위한 배관 및 내관

16. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.**(법 제2조)** 가스공급시설이라 함은 ()를 ()하거나 ()하기 위한 시설로서 산업통상부령으로 정하는 ()시설, ()시설, ()시설, ()시설 및 ()시설을 말한다.

17. 다음 중 가스공급시설이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 정압기
- ② 액화천연가스의 인수기지
- ③ 공급관
- ④ 내관 및 연소기

18. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오.**(칙 제2조)** 배관이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관으로써 ()·()·() 또는 ()을 말한다.

19. 다음 중 가스사용시설로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? **(법 제2조)** -----()

- ① 가스공급시설외의 가스사용자의 시설
- ② 가스의 제조·공급을 위한 시설
- ③ 천연가스 인수기지
- ④ 가스공급시설, 정압기, 본관

20. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.**(법 제2조)** “()”이라 함은 가스공급시설외의 ()의 시설로서 산업통상부령이 정하는 것을 말한다.

21. 가스공급시설 외의 가스사용자의 시설이 아닌 것은? **(칙 제2조)** -----()

- ① 내관·연소기 및 그 부속설비
- ② 도시가스를 연료로 사용하는 자동차 (야드 트랙터를 포함한다)
- ③ 자동차용 액화천연가스 완속충전설비
- ④ 공동주택 등의 외벽에 설치된 계량기

22. 가스사용자의 시설이라 함은 다음 중 어느 것인가?**(칙 제2조)** -----()

- ① 내관·정압기, 연소기
- ② 공급관·내관·연소기 및 그 부속설비
- ③ 본관·내관·연소기 및 그 부속설비
- ④ 공동주택 등의 외벽에 설치된 계량기·내관·연소기 및 그 부속설비

23. 다음 중 배관에 포함되는 것이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가?**(칙 제2조)** -----()

- ① 내관
- ② 공급관
- ③ 본관
- ④ 입상관

24. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.**(령 제1조)** 천연가스(메탄이 주성분)외에 천연가스에 일정량을 혼합하거나 이를 대체하여도 가스공급시설 및 가스사용시설의 성능과 안전에 영향을 미치지 않는 것으로서 산업통상부장관이 정하여 고시하는 품질기준에 적합한 가스 중 배관을 통하여 공급되는 도시가스의 종류를 4가지 이상 쓰시오 ()

그 밖에 메탄이 주성분인 가스로서 도시가스 수급 안정과 에너지 이용 효율 향상을 위해 보급할 필요가 있다고 인정하여 산업통상부령으로 정하는 가스

25. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. **(칙 제2조)** “()”이라 함은 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다)의 ()에서 ()까지 이르는 배관을 말한다.

26. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. **(칙 제2조)** “공급관”이라 함은 ()의 건축물 등에 도시가스를 공급하는 경우에는 ()에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 ()의 경계까지 이르는 배관

27. “본관”이라함은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 가스도매사업의 경우에는 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관
- ② 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다)의 부지경계 또는 가스도매사업자의 가스시설 경계에서 정압기까지 이르는 배관
- ③ 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계(공동주택 등으로서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 계량기가 설치된 경우에는 그 계량기의 전단밸브, 계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)에서 연소기까지에 이르는 배관
- ④ 공동주택등의외의 건축물 등에 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지에 이르는 배관

28. 다음 중 공급관이 아닌 것은 **(칙 제2조)** -()

- ① 가스도매사업의 경우에는 정압기지에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관
- ② 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다)의 부지경계에서 정압기까지 이르는 배관
- ③ 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 그 밖에 안전관리를 위하여 산업통상부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물에 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지 이르는 배관
- ④ 공동주택등 외의 건축물 등에 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지에 이르는 배관

29. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오.**(칙 제2조)** “공급관”이라 함은 (), (), () 그 밖에 안전관리를 위하여 ()이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물에 도시가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 ()가 구분하여 소유하거나 점유하는 ()의 외벽에 설치하는 계량기의 ()(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지에 이르는 배관

30. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오.**(칙 제2조)** “공급관”이라 함은 ()의 경우에는 정압기지에서 ()의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지에 이르는 배관

31. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오.**(칙 제2조)** 사용자공급관이라 함은 공급관중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 ()의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 ()의 외벽에 설치된 ()의 ()(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지에 이르는 ()을 말한다.

32. 다음 중 내관으로 맞는 것은?. **(칙 제2조)**--()

- ① 가스도매사업의 경우에는 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지에 이르는 배관
- ② 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지에 이르는 배관
- ③ 내관·연소기 및 그 부속설비와 공동주택 등의 외벽에 설치된 가스계량기
- ④ 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계(공동주택 등으로서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 계량기가 설치된 경우에는 그 계량기의 전단밸브, 계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)에서 연소기까지에 이르는 배관

33. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. **(칙 제2조)** “()”이라 함은 () 이상의 압력(게이지압력을 말한다. 이하 같다)을 말한다. 다만, ()의 ()는 고압으로 본다.

34. 다음 중 고압이 아닌 것은? **(칙 제2조)** --()

- ① 게이지압력으로 1메가파스칼 이상의 압력
- ② 액체상태의 액화가스
- ③ 1MPa G
- ④ 0.1MPa G

35. “중압”이라 함은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 게이지압력으로 1메가파스칼 이상의 압력
- ② 게이지압력으로 0.1메가파스칼 이상 1메가파스칼 미만의 압력
- ③ 게이지압력으로 0.1메가파스칼이상 1메가파스칼 이하의 압력
- ④ 절대압력으로 1메가파스칼 이상의 압력

36. “중압”이라 함은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 1MPaG이상
- ② 1MPaA이상
- ③ 0.1MPaA 이상 1MPaA미만
- ④ 0.1MPaG 이상 1MPaG미만

37. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오.**(칙 제2조)** “()”이라 함은 ()이상 ()미만의 게이지압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 ()이상()미만의 게이지압력을 말한다.

38. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오.**(칙 제2조)** “()”이라 함은 ()미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 ()미만의 압력을 말한다.

39. “저압”이라 함은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 1MPaG이상
- ② 0.1MPaG 이상 1MPaG미만
- ③ 0.1MPaA 이상 1MPaA미만
- ④ 0.1MPaG미만

40. “저압”이라 함은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 게이지압력으로 1메가파스칼 이하의 압력
- ② 게이지압력으로 0.1메가파스칼 이상 1메가파스칼 미만의 압력
- ③ 절대압력으로 0.1메가파스칼 미만의 압력
- ④ 게이지압력으로 0.1메가파스칼 미만의 압력

41. 다음 중 액화가스가 아닌 것은 어느 것인가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 절대압력으로 0.1메가파스칼 미만의 압력
- ② 섭씨 35도의 온도에서 게이지압력으로 0.2메가파스칼 이상인 것
- ③ 상용의 온도에서 게이지압력으로 0.2메가파스칼 이상인 것
- ④ 상용의 온도 또는 섭씨 35도의 온도에서 게이지압력으로 0.2메가파스칼 이상인 것

42. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. **(칙 제2조)**
“()”라 함은 ()의 온도 또는 섭씨()도의 온도에서 압력이 () 이상이 되는 것을 말한다.

43. 다음 중 산업통상부령이 정하는 대량수요자가 아닌 것은? **(칙 제2조)** -----()

- ① 월 10만세제곱미터이상의 천연가스를 배관을 통하여 공급받아 사용하는 자 중 일반도시가스사업자의 공급권역내의 지역에서 천연가스를 사용하는 자
- ② 월 10만세제곱미터이상의 천연가스를 배관을 통하여 공급받아 사용하는 자 중 일반도시가스사업자의 공급권역에서 정당한 사유로 일반도시가스사업자로부터 천연가스를 공급받지 못하는 천연가스사용자
- ③ 발전용(시설용량 100메가와트 이상인 경우만 해당한다)으로 천연가스를 사용하는 자
- ④ 액화천연가스저장탱크(시험·연구용으로 사용하기 위한 용기를 포함한다)를 설치하고 천연가스를 사용하는 자

44. 일반도시가스사업자의 공급권역외의 지역에서 천연가스를 배관을 통하여 공급받아 사용하는 자 중 월 얼마이상 사용하면 산업통상부령이 정하는 대량수요자에 해당하는가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 10만㎥ ② 5만㎥ ③ 3만㎥ ④ 1만㎥

45. 일반도시가스사업자의 공급권역에서 천연가스를 배관을 통하여 공급받아 사용하는 자 중 정당한 사유로 일반도시가스사업자로부터 천연가스를 공급받지 못하는 천연가스사용자로서 월 얼마이상 사용하면 산업통상부령이 정하는 대량수요자에 해당하는가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 10만㎥ ② 5만㎥ ③ 3만㎥ ④ 1만㎥

46. 발전용으로 천연가스를 사용하는 자 중 시설용이 얼마 이상이면 산업통상부령이 정하는 대량수요자에 해당하는가? **(칙 제2조)** -----()

- ① 100MW ② 50MW ③ 30MW ④ 10MW

47. 가스도매사업을 하고자 하는 자는 누구의 허가를 받아야 하는가? **(법 제3조)** -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

48. 가스도매사업의 허가를 받은 사항 중 산업통상부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 누구의 허가를 받아야 하는가? **(법 제3조)** --()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시·군·구청장

49. 일반도시가스사업을 하고자 하는 자는 누구의 허가를 받아야 하는가? **(법 제3조)** -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

50. 일반도시가스사업의 허가를 받은 사항 중 산업통상부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 누구의 허가를 받아야 하는가? **(법 제3조)**-()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

51. 가스도매사업 또는 일반도시가스사업의 허가 기준으로 적합하지 아니한 것은? **(법 제3조)** -()

- ① 도시가스사업이 공공의 이익 및 일반수요에 적합한 경제규모일 것
- ② 도시가스사업을 적정하게 수행하는데 필요한 제원 및 기술적 능력이 있을 것
- ③ 도시가스의 안정적 공급을 위하여 적합한 공급시설을 설치·유지할 능력이 있을 것
- ④ 안전관리에 대한 경영방침이 수립되어 있을 것

52. 도시가스사업의 허가기준에 관한 세부적인 사항은 무엇으로 정하는가? **(법 제3조)** -----()

- ① 대통령령
- ② 산업통상부령
- ③ 시·도지시령
- ④ 시장·군수·구청장령

53. 시·도지사가 허가기준의 범위 안에서 지역특성에 적합하도록 일반도시가스사업의 허가에 관한 세부기준을 정하거나 도시가스공급권역을 설정하여 이를 고시하는 경우, 누구와 협의하여야 하는가? **(법 제3조)** -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

54. 허가기준의 범위 안에서 지역특성에 적합하도록 일반도시가스사업의 허가에 관한 세부기준을 정하거나 도시가스공급권역을 설정하여 이를 고시할 수 있는 자는 누구인가? **(법 제3조)** -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

55. 산업통상부장관 또는 시·도지사가 가스도매사업 또는 일반도시가스사업을 허가한 때에는 그 허가사항을 누구에게 통보하여야 하는가?

(법 제3조) -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 관할소방서장

56. 산업통상부장관 또는 시·도지사가 가스도매사업 또는 일반도시가스사업을 허가한 때에는 그 허가사항을 관할소방서장에게 며칠 이내에 통보하여야 하는가? **(법 제3조)** -----()

- ① 30일 ② 20일
- ③ 15일 ④ 7일

57. 다음 중 도시가스사업의 변경허가 대상이 아닌 것은? **(칙 제4조)** -----()

- ① 도시가스의 종류 또는 열량의 변경
- ② 공급권역 또는 공급능력의 변경
- ③ 가스공급시설중 가스발생설비, 액화가스저장탱크, 가스홀더의 종류·설치장소 또는 그 수의 변경
- ④ 천제지변이나 사고로 인하여 손상된 가스공급시설에 임시로 연결하여 가스를 공급하기 위한 이동식공급시설의 설치에 따른 변경

58. 도시가스허가의 세부기준 중 일반도시가스사업허가에 한하여 적용되는 것이 아닌 것은? **(칙 제5조)** -----()

- ① 도시가스공급이 특정지역에 편중되지 아니할 것
- ② 도시가스의 안정적 공급을 위하여 산업통상부장관이 정하는 예비시설을 갖추 것
- ③ 천연가스를 도시가스원료로 사용할 계획인 경우에는 사업계획이 천연가스를 공급받는데 적합할 것
- ④ 도시가스사업이 사업계획대로 확실히 수행될 수 있을 것

59. 다음 중 도시가스허가의 세부기준이 아닌 것은? **(칙 제5조)** -----()

- ① 도시가스공급이 특정지역에 편중되지 아니할 것
- ② 도시가스사업이 적정하게 수행될 수 있도록 자기자본비율이 가스공급 개시연도까지는 30퍼센트 이상이고 개시연도의 다음 연도부터는 계속 20퍼센트 이상 유지되도록 사업계획이 수립되어 있을 것
- ③ 도시가스의 안정적 공급을 위하여 산업통상부장관이 정하는 예비시설을 갖추 것
- ④ 도시가스사업계획이 산업통상부장관이 정하는 지역을 최우선하도록 수립되어 있을 것

60. 다음 중 도시가스사업의 허가를 받을 수 있는 자는? **(법 제4조)** -----()

- ① 금치산자 또는 한정치산자
- ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- ③ 형법, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전 및 사업관리법 또는 도시가스사업법에 위반하여 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자
- ④ 형법, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전 및 사업관리법 또는 도시가스사업법에 위반하여 금고이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간이 경과한 자

61. 도시가스사업자의 지위를 승계하려는 자는 누구에게 신고하여야 하는가? **(법 제7조)** -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관 또는 시·도지사
- ③ 국무총리실
- ④ 시장·군수·구청장

62. 도시가스사업자의 지위를 승계하려는 자는 양도합병 또는 인수한 날부터 며칠 이내에 신고하여야 하는가? **(칙 제9조)** -----()

- ① 30일 ② 20일 ③ 15일 ④ 7일

63. 도시가스사업자가 그 사업의 전부 또는 일부를 휴업하거나 폐업하려는 경우에는 누구에게 신고하여야 하는가? **(법 제8조)** -----()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장
- ③ 국무총리실
- ④ 한국가스안전공사

64. 도시가스사업을 휴업 또는 폐업의 신고를 하려는 자는 언제까지 신고하여야 하는가? -----()

(칙 제10조)

- ① 휴업 또는 폐업예정일의 30일 이전
- ② 휴업 또는 폐업일로부터 30일 이내
- ③ 휴업 또는 폐업일
- ④ 휴업 또는 폐업예정일의 7일 이전

65. 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 반드시 도시가스사업의 허가를 반드시 취소하여야 하는 대상으로 맞는 것은?

(법 제9조) -----()

- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
- ② 사업허가기준에 미달하게 된 때
- ③ 고의 또는 과실로 공중 또는 사용자에게 현저한 위해를 미치게 한 때
- ④ 도시가스사업법 또는 도시가스사업에 의한 명령을 위반한 때

66. 도시가스사업의 정지 또는 제한을 명하는 경우 그 기간은 얼마로 하여야 하는가?(법 제9조)-()

- ① 1년 이내 ② 6월 이내 ③ 6월 ④ 1년

67. 다음 중 도시가스사업의 정지 또는 제한을 명할 수 있는 것이 아닌 것은?(법 제9조) -----()

- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
- ② 허가기준에 미달하게 된 때
- ③ 고의 또는 과실로 공중 또는 사용자에게 현저한 위해를 미치게 한 때
- ④ 가스 공급계획의 변경 명령을 위반한 경우

68. 도시가스사업의 정지 또는 제한명령에 갈음하여 부과할 수 있는 것은 다음 중 어느 것인가?

(법 제10조) -----()

- ① 벌금 ② 과징금 ③ 과태료 ④ 범칙금

69. 산업통상부장관 또는 시·도지사가 도시가스사업자의 사업규모·위반행위의 정도 및 횡수등을 참작하여 과징금을 가중 또는 경감할 수 있는 범위는 다음 중 어느 것인가?(칙 제10조의3) ---()

- ① 2분의 1이내
- ② 3분의 1이내
- ③ 4분의 1이내
- ④ 5분의 1이내

70. 산업통상부장관 또는 시·도지사가 도시가스사업자의 사업규모·위반행위의 정도 및 횡수 등을 참작하여 과징금을 가중하는 경우 과징금의 총액은 얼마를 초과할 수 없는 가?(칙 제10조의3) -()

- ① 3000만원 ② 4000만원
- ③ 1000만원 ④ 5000만원

71. 과징금의 납부통지를 받은 도시가스사업자는 과징금을 며칠 이내에 납부하여야 하는가?

(칙 제10조의5) -----()

- ① 30일 ② 20일
- ③ 15일 ④ 7일

72. 천연가스 수출입업의 등록요건 및 시설기준으로 틀린 것은 다음 중 어느 것인가?

(령 제3조) -----()

- ① 도시가스사업자의 경우에는 사업개시년도의 천연가스 내수판매계획량의 30일분에 해당하는 양을 저장할 수 있는 저장시설을 갖추 것.
- ② 자가소비용직수입자의 경우에는 사업개시년도의 천연가스 자가소비계획량의 30일분에 해당하는 양을 저장할 수 있는 저장시설을 갖추 것.
- ③ 도시가스사업자의 경우에는 전년도 천연가스 내수판매량의 30일분에 해당하는 양을 저장할 수 있는 저장시설을 갖추 것
- ④ 자가소비용직수입자의 경우에는 전년도 천연가스 자가소비량의 30일분에 해당하는 양과 액화 한 것을 기준으로 10만 킬로리터 중 많은 양을 저장할 수 있는 저장시설

73. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.(법제11조)

도시가스사업자가 산업통상부령이 정하는 가스공급시설의 () 또는 ()를 하려면 그 공사계획에 대하여 산업통상부령으로 정하는 바에 따라()·()·()등의 요건을 모두 갖추어 () 또는 ()의 승인을 받아야 한다.

74. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.(법제11조)

주택법이나 그 밖의 다른 법률에 따라 도시가스를 사용하는 자의 부담으로 가스공급시설을 설치하거나 변경하는 경우에는 그 가스공급시설 공사를 하는 자가 ()를 대신하여 공사계획의 () 또는 변경승인을 신청하거나 공사계획의 () 또는 변경신고를 할 수 있다.

75. 공사계획의 신고 또는 변경신고를 하고자 하는자는 공사개시 며칠 전까지 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장에게 신고서를 제출하여야 하는가?(칙 제12조)----- ()

- ① 30일 ② 10일 ③ 7일 ④ 3일

76. 공사계획의 승인·변경승인 또는 공사계획의 신고·변경신고를 하고자 하는 자가 신청서 또는 신고서에 첨부하여야 하는 서류가 아닌 것은?

(칙 제12조)----- ()

- ① 공사계획서 ② 공사공정표
- ③ 기술검토서 ④ 안전성향상계획서

77. 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장이 공사계획의 승인 또는 변경승인을 하거나 공사계획의 신고 또는 변경신고를 받은 때에는 누구에게 통보하여야 하는가?(칙 제12조) ----- ()

- ① 도시가스사업자 ② 한국가스안전공사
- ③ 한국가스공사 ④ 시공사

78. 도시가스사업자가 가스공급시설의 설치공사 또는 변경공사를 하고자 하는 경우, 누구의 의견을 들어야 하는가?(법 제11조) ----- ()

- ① 한국가스안전공사
- ② 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장
- ③ 한국가스공사
- ④ 한국도시가스협회

79. 한국가스안전공사는 배관,정압기 기술검토 신청을 받은 때로부터 며칠이내에 기술검토서를 작성하여 그 신청인에게 교부하여야 하는가?(칙 제12조) ----- ()

- ① 30일 ② 10일 ③ 7일 ④ 5일

80. 다음 중 공사계획의 승인 또는 변경승인 기준이 아닌 것은?(칙 제13조) ----- ()

- ① 허가의 내용과 일치할 것
- ② 가스공급시설의 시설기준 및 기술기준에 적합한 것
- ③ 적정수의 안전관리자가 선임되어 있을 것
- ④ 설치공사 또는 변경공사의 공정이 도시가스의 원활한 공급에 적합할 것

81. 다음 중 비상공급시설을 설치 할 수 있는 사유가 아닌 것은? (법 제11조의2) ----- ()

- ① 가스공급시설이 멸실·손괴되었을 때
- ② 가스공급시설이 재해를 입었을 때
- ③ 가스공급시설을 이설할 때
- ④ 긴급한 사유로 공사계획의 승인을 얻을 수 없거나 공사계획의 신고를 할 수 없는 경우

82. 비상공급시설을 설치한 후 누구에게 신고하여야 하는가? (법 제11조의2) ----- ()

- ① 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장
- ② 한국가스안전공사
- ③ 한국가스공사
- ④ 한국도시가스협회

83. 비상공급시설을 설치한 자가 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 하는 기한은?(칙 제13조의2) ----- ()

- ① 30일 이내 ② 지체없이 ③ 15일 이내 ④ 7일 이내

84. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제12조)

가스시설사업의 등록을 한 자로서 () 이 정하는 규모이상의 () 또는 ()의 ()나 ()를 시공·관리하고자 하는 시공자는 산업통상부령이 정하는 바에 따라 해당도시가스사업자가 가스공급시설의 (), ()등에 미치는 영향을 검토할 수 있도록 시공할 내용을 해당 도시가스사업자에게 미리 알려주어야 하며, 도시가스사업자는 시공할 내용에 대하여 검토한 결과를 그 ()와 도시가스를 사용하고자 하는 자에게 알려주어야 한다.

85. 시공자가 해당 도시가스사업자에게 그 시공할 내용을 미리 알려주어야 하는 지역은 다음 중 어느 것인가?(칙 제15조) ----- ()

- ① 시·도지사가 공고하는 지역별 도시가스공급시설 공사계획에 포함되지 않은 지역
- ② 시·도지사가 공고하는 지역별 도시가스공급시설 공사계획에 포함된 지역
- ③ 산업통상부령이 정하는 가스공급계획에 포함된 지역
- ④ 수요자가 10명 미만인 가스공급시설이나 가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사

86. 시·도지사가 공고하는 지역별 도시가스공급시설 공사계획에 포함되지 아니한 지역에서 시공자가 해당 도시가스사업자에게 그 시공할 내용을 미리 알려주어야 하는 가스시설의 설치공사 또는 변경공사가 아닌 것은?(칙 제 15조) ----- ()

- ① 수요자가 10명이상인 가스공급시설
- ② 수요자가 10명미만인 가스사용시설
- ③ 특정가스사용시설의 설치공사
- ④ 수요자가 10명이상인 가스사용시설

87. 시공자가 해당 도시가스사업자에게 그 시공할 내용을 미리 알려주어야 하는 시기는 다음 중 어느 것인가?(칙 제15조) ----- ()

- ① 착공일 이전 ② 지체없이
- ③ 착공일 15일이전 ④ 준공일 15일 이전

88. 해당도시가스사업자는 시공자로부터 통보받은 시공내용에 대하여 가스공급시설의 설치계획 및 공급능력 등에 미치는 영향 등의 검토결과를 그 시공사 및 도시가스를 사용하고자 하는 자에게 알려주어야 하는 시기는?(칙 제15조) ----- ()

- ① 통보받은 날부터 30일 이내
- ② 지체없이
- ③ 통보받은 날부터 15일 이내
- ④ 통보받은 날부터 7일 이내

113. 특정가스사용시설의 사용자가 특정가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사를 하는 때에 시장·군수·구청장에게 다음 중 무엇을 받아야 하는가? (법 제15조) -----()

- ① 시공감리
- ② 책임감리
- ③ 완성검사
- ④ 수시검사

114. 다음 중 특정가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사에 관한 설명으로 틀린 것은? (법 제15조) -----()

- ① 시공감리를 받아야 한다.
- ② 한국가스안전공사의 의견을 들어야 한다.
- ③ 완성검사를 받아야 한다.
- ④ 완성검사를 받아 합격한 경우에 사용할 수 있다.

115. 다음 중 시공감리의 대상이 되는 가스공급시설의 설치공사 또는 변경공사가 아닌 것은? (칙 제21조) -----()

- ① 별표 2의 공사계획승인대상에 해당되는 공사
- ② 공사계획의 승인을 얻거나 신고를 한 공사로서 그 공사의 구간에서 배관의 길이를 10분의 1 이내 또는 20미터미만으로 증감하여 변경하는 공사
- ③ 별표 3의 공사계획신고대상에서 제외되는 공급관 중 수요자에게 가스를 공급하기 위하여 분기되는 것으로서 호칭지름이 50밀리미터이하인 저압의 공급관과 그에 연결되는 사용자공급관
- ④ 별표 2의 공사계획승인대상에서 제외되는 본관 또는 최고사용압력이 중앙이상인 공급관의 설치 또는 변경공사

116. 다음 중 완성검사의 대상이 되는 가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사가 아닌 것은? (칙 제21조) -----()

- ① 특정가스사용시설의 정압기 또는 압력조정기를 증설·교체(동일 유량으로 교체하는 경우는 제외한다) 공사
- ② 특정가스사용시설의 배관을 변경하는 공사로서 월사용예정량이 500세제곱미터 이상인 시설을 이설하는 변경공사
- ③ 특정가스사용시설의 배관을 변경하는 공사로서 월사용예정량을 500세제곱미터 이상 증설하는 공사
- ④ 특정가스사용시설로서 호칭지름 50밀리미터미만인 배관을 20미터이상 증설·교체 또는 이설하는 변경공사

117. 다음 중 특정가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사를 하고자 하는 자가 미리 받아야 하는 것으로 맞는 것은 어느 것인가 (칙 제21조) -----()

- ① 한국가스안전공사의 완성검사
- ② 한국가스안전공사의 기술검토
- ③ 시장·군수·구청장의 공사계획승인
- ④ 한국가스안전공사의 시공감리

118. 다음 중 특정가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사를 하고자 하는 자가 미리 한국가스안전공사의 기술검토를 받지 않아도 되는 경우는 어느 것인가? (칙 제21조) -----()

- ① 특정가스사용시설의 배관을 변경하는 공사로서 월사용예정량이 500세제곱미터 이상인 시설을 이설하는 변경공사
- ② 특정가스사용시설 중 월사용예정량이 500세제곱미터 이상인 시설의 설치공사
- ③ 가스사용량의 증가로인하여 특정가스사용시설로 전환되는 가스사용시설의 변경공사
- ④ 특정가스사용시설로서 호칭지름 50밀리미터미만인 배관을 20미터이상 증설·교체 또는 이설하는 변경공사

119. 다음 중 시공감리 신청에 관한 사항으로 틀린 것은? (칙 제22조) -----()

- ① 시공감리신청서에 공사공정표를 첨부한다.
- ② 시공감리신청서에 완공도면을 첨부한다.
- ③ 도시가스사업법 제11조제4항의 규정에 의하여 시공자가 공사계획의 승인 또는 변경승인을 받거나, 신고 또는 변경신고를 한 경우, 도시가스사업자를 대신하여 시공감리를 신청할 수 있다.
- ④ 도시가스사업법 제11조제4항의 규정에 의하여 시공자가 공사계획의 승인 또는 변경승인을 받거나, 신고 또는 변경신고를 한 경우에는 도시가스사업자를 대신하여 시공감리 신청을 할 수 있으며, 이 경우 그 사실을 도시가스사업자에게 알려야 한다.

120. 다음 중 시공감리 및 완성검사 결과에 관한 사항으로 틀린 것은? (칙 제22조) -----()

- ① 완성검사가기관은 완성검사에 합격한 특정가스사용시설에 대하여는 완성검사증명서를 발부하여야 한다.
- ② 감리자는 시공감리결과 사용적합판정이 된 가스공급시설에 대하여 시공감리증명서를 발부하여야 한다.
- ③ 완성검사필증을 교부한 완성검사가기관은 그 시설에 가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 감리자는 시공감리결과 사용적합판정이 된 가스공급시설에 대하여 완성검사증명서를 발부하여야 한다.

121. 다음 중 가스사용시설의 완성검사가기준을 규정하고 있는 것은 어느 것인가? (칙 제23조) -----()

- ① 별표 3
- ② 별표 5
- ③ 별표 6
- ④ 별표 7

122. 다음 중 현장에서 실시하는 일부공정시공감리의 공정이 아닌 것은? (칙 제23조) -----()

- ① 그 밖의 감리자가 정하는 공정
- ② 감리자가 지정하는 부분의 비파괴시험을 하는 공정
- ③ 배관을 지하에 설치하는 경우 감리자가 지정하는 부분을 매몰하는 공정
- ④ 가스발생설비·가스정제설비·가스홀더·액화가스용저장탱크 또는 냉동설비가 설치되어 내압시험 또는 기밀시험을 할 수 있는 상태의 공정

123. 다음 중 주요공정 시공감리대상으로 맞는 것은 어느 것인가? (칙 제23조) -----()

- ① 일반도시가스사업자 배관(그 부속시설을 포함)
- ② 가스도매사업자의 가스공급시설
- ③ 도시가스사업자와외의 가스공급시설설치자의 배관(그 부속설비를 포함)
- ④ 시공감리의 대상이 되는 사용자공급관(그 부속시설을 포함한다)

124. 다음 중 일반도시가스사업자의 가스공급시설의 설치공사 또는 변경공사의 전부가 완성되기 전이라도 당해 가스공급시설을 임시로 사용하게 할 수 있는 자는 누구인가? (법 제16조) -----()

- ① 한국가스안전공사
- ② 시·도지사
- ③ 일반도시가스사업자
- ④ 시장·군수·구청장

125. 다음 중 가스도매사업자의 가스공급시설의 설치공사 또는 변경공사의 전부가 완성되기 전이라도 당해 가스공급시설을 임시로 사용하게 할 수 있는 자는 누구인가? (법 제16조) -----()

- ① 한국가스안전공사
- ② 시·도지사
- ③ 산업통상부장관
- ④ 가스도매사업자

126. 다음 중 가스공급시설의 임시사용에 관한 설명 중 틀린 것은 어느 것인가? (법 제16조) -----()

- ① 가스수급상 특히 필요하고 안전에 지장이 없다고 인정되는 때, 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장은 당해 가스공급시설을 임시로 사용하게 할 수 있다.
- ② 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장은 기간 및 사용방법을 정하여 당해 가스공급시설을 임시로 사용하게 할 수 있다.
- ③ 임시로 사용하는 가스공급시설은 정하여진 기간 내에 한하여 그 사용방법에 따라 사용하여야 한다.
- ④ 임시로 사용하는 가스공급시설은 한국가스안전공사의 중간검사를 받아야 한다.

127. 다음 중 가스공급시설을 임시로 사용하게 하고자 하는 때에 산업통상부장관 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 확인하여야 하는 사항이 아닌 것은? (령 제7조) -----()

- ① 한국가스안전공사의 중간검사를 받았는지 여부
- ② 도시가스의 공급이 가능한지의 여부
- ③ 가스공급시설을 사용할 때 안전을 해칠 우려가 있는지 여부
- ④ 당해 지역의 도시가스의 수급상 도시가스의 공급이 필요한지의 여부

128. 도시가스사업자 및 특정가스사용시설의 사용자가 정기로 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장에게 받아야 하는 검사는 다음 중 어느 것인가? (법 제17조) -----()

- ① 수시검사
- ② 자율검사
- ③ 정기검사
- ④ 자체검사

129. 도시가스사업자 및 특정가스사용시설의 사용자가 수시로 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장에게 받아야 하는 검사는 다음 중 어느 것인가? (법 제17조) -----()

- ① 수시검사
- ② 자율검사
- ③ 정기검사
- ④ 자체검사

130. 다음 중 정기검사의 시기가 틀린 것은? (칙 제25조) -----()

- ① 반드시 시공감리증명서를 발부받은 날로부터 1년이 되는 날 전후 30일 이내
- ② 특정가스사용시설로서 완성검사증명서를 발부받은 날로부터 1년이 되는 날 전후 30일 이내
- ③ 정압기는 한국가스안전공사와 도시가스사업자가 협의하여 따로 정한 날
- ④ 가스공급시설과 특정가스사용시설이 상호연결되어 있는 시설은 가장 먼저 정기검사를 받아야 하는 날에 함께 받을 수 있다.

131. 다음 중 정기검사필증 교부에 관한 설명으로 맞는 것은? (칙 제25조) -----()

- ① 가스공급시설의 최초 정기검사에 합격한 자에게는 정기검사증명서를 발급하여야한다.
- ② 가스공급시설의 두번째 정기검사부터는 정기검사를 받은 자에 대하여는 정기검사증명서 뒷면에 검사내역을 적어 발부한다.
- ③ 특정가스사용시설의 정기검사를 받은 자에 대하여는 정기검사증명서 뒷면에 검사내역을 적어 발부한다.
- ④ 특정가스시설의 최초정기검사에 합격한 자에게는 정기검사증명서를 발급하여야 한다. 이 경우 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자 고객센터에 그 사실을 알려야 한다.

132. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(칙 제26조)
수시검사는 ()가 도시가스 사고의
()과 그 밖에 ()을 위하여 필요하다고
인정할 때에 한다

133. 수시검사를 할 수 있는 기관은 다음 중 어느 것
인가? (칙 제26조) -----()
① 한국가스공사
② 한국가스안전공사
③ 한국산업안전공단
④ 고압가스안전관리법 제35조의 규정에 의한 검사
기관

134. 수시검사를 하는 시기는 다음 중 어느 것인가?
(칙 제26조) -----()
① 가스로 인한 사고의 예방 및 가스의 안전을 위
하여 필요하다고 인정하는 때
② 고압가스안전관리법 제35조의 규정에 의한 검사
기관이 가스로 인한 사고의 예방 및 가스의 안전
을 위하여 필요하다고 인정하는 때
③ 도시가스사업자가 도시가스허가기준에 적합하지
아니한 때
④ 도시가스사업자가 가스로 인한 폭발사고를 야기
한 때

135. 정기검사의 전부 또는 일부를 면제 받고자 하는
자가 정기검사면제신청서에 첨부하여야 하는 서류
가 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 제27조)
----- ()
① 산업통상부장관의 정기검사면제 결정서
② 안전성에 관한 공사의 검토의견서
③ 최근 2년간의 안전관리규정에 대한 실시기록
④ 최근 2년간의 정기검사 수검실적

136. 도시가스사업자는 산업통상부령이 정하는
가스공급시설에 대하여 공사가 실시하는 정기검사
외에 정기적으로 받아야 하는 것은 다음 중 어느
것인가?
(법 제17조의2) ----- ()
① 수시검사 ② 정밀안전진단
③ 정기안전진단 ④ 안전성평가

137. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(법 제18조)
일반도시가스사업자는 산업통상부령이 정하는 바에
따라 다음연도이후 ()년간의 ()을 작성
하여 매년 ()까지 ()에게 제출하여
야 한다. 이 경우 ()와 ()
하여야 한다.

138. 일반도시가스사업자가 가스공급계획을 변경한
때에는 누구에게 미리 보고하여야 하는가?
(법 제18조) ----- ()
① 한국가스안전공사 사장
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스공사 사장

139. 다음 중 가스공급계획에 포함되어야 하는 사항
이 아닌 것은? (칙 제28조) ----- ()
① 가스수급계획
② 가스공급에 관하여 필요한 사항
③ 가스공급시설의 현황 및 확충계획
④ 전년도에 제출한 가스공급계획과 다른 경우에는
그 사유서

140. 지역별 가스공급시설의 공사계획은 누가 수립하
고 공고하여야 하는가? (법 제18조의3) ---- ()
① 산업통상부장관
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스공사 사장

141. 지역별 가스공급시설의 공사계획은 무엇을 기초
로 하여 수립하는가? (법 제18조의3) ----- ()
① 산업통상부장관이 공고한 가스수급계획
② 시·도지사가 공고한 가스공급계획
③ 일반도시가스사업자가 제출한 가스공급계획
④ 가스도매사업자가 제출한 가스공급계획

142. 지역별 가스공급시설의 공사계획은 언제까지 열
마기간의 계획을 수립하는가?(법 제18조의3)()
① 매년 2월말일까지, 당해연도를 포함한 2년간
② 매년 3월말일까지, 당해연도를 포함한 3년간
③ 매년 3월말일까지, 당해연도를 포함한 2년간
④ 매년 2월말일까지, 당해연도를 포함한 3년간

143. 시·도지사가 공고한 지역별 가스공급시설의 공
사계획에 따라 가스공급시설을 설치하여야 하는 자
는 누구인가? (법 제18조의3) ----- ()
① 한국가스공사
② 시·도지사
③ 일반도시가스사업자
④ 가스도매사업자

144. 지역별 가스공급시설의 공사계획에 포함되어야
하는 사항이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가?
(칙 제30조) ----- ()
① 배관 및 정압기 설치계획
② 공사실시계획
③ 지역별 가스공급시기 및 대상수용가수
④ 가스도매사업자와 협의한 사항

145. 일반도시가스사업자가 시·도지사의 승인을 얻
어 지역별 가스공급시설의 공사계획에 따른 공급시
설의 설치를 아니할 수 없는 것은?
(칙 제30조) ----- ()
① 예상하지 못한 사유가 발생하여 도시가스의 공
급이 불가능하다고 판단되는 경우
② 가스공급시설의 설치예정일부터 3년 이내에 도로
의 확장·포장이 이루어지도록 계획된 경우
③ 도로굴착허가를 받지 못한 경우
④ 지역재개발이 추진될 예정인 경우

146. 가스의 요금 기타 공급조건에 관한 사항을 정하
여 산업통상부장관 또는 시·도지사의 승인을 얻
은 것을 무엇이라 하는가? (법 제20조) -- ()
① 안전관리규정
② 공급규정
③ 도시가스 요금관리규정
④ 도시가스 시설관리규정

147. 공급규정의 승인기준으로 틀린 것은?
(법 제20조) ----- ()
① 요금이 적정한 것
② 요금이 정율 또는 정액으로 명확하게 규정되어
있을 것
③ 가스공급자와 공급을 받는 자 또는 가스사용자
간의 책임과 가스공급시설 및 가스사용시설에 대
한 비용의 부담액이 적정·명확하게 정하여 질
것
④ 특정사업자 또는 특정인에 대하여 우선 할 수
있다.

148. 일반도시가스사업자의 공급규정은 누구의 승인
을 얻어야 하는가? (법 제20조) ----- ()
① 가스도매사업자
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스안전공사

149. 공급규정승인신청서에 첨부하여야 하는 서류가
아닌 것은? (칙 제32조)----- ()
① 공급규정안
② 공급규정의 시행이후 3년간의 사업연도별 예상
수지계산서
③ 가스요금등 공급조건에 관한 설명서
④ 도시가스 요금 산출근거

150. 다음 중 공급규정안에 포함되어야 하는 사항을
규정하고 있는 것은 어느 것인가?(칙 제32조)()
① 시행규칙 별표 5
② 시행규칙 별표 6
③ 시행규칙 별표 9
④ 시행령 별표 9

151. 가스사용자에게 가스의 사용을 제한 할 수 있는
자는 다음 중 누구인가? (법 제24조) ----- ()
① 산업통상부장관
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스안전공사

152. 산업통상부장관은 어떠한 사항을 정하여 가스사
용자에게 가스의 사용을 제한할 수 없는 것은?
(법 제24조) ----- ()
① 사용제한 기간 ② 사용장소
③ 사용용도 ④ 사용양의 한도

153. 가스사용자에게 가스의 사용을 제한할 수 있는
때는 다음 중 어느 것인가? (법 제24조) --- ()
① 공급규정이 사회적·경제적 사정의 변동으로 적
정하지 못하게 되어 공공의 이익증진에 지장을
가져올 염려가 있다고 인정될 때
② 가스요금과 공급조건 및 비용의 부담에 관한 사
항이 적정하지 못하여 도시가스의 수급불균형을
초래할 우려가 있거나 가스사용자의 보호를 위하
여 개선할 필요가 있다고 인정될 때
③ 일시적인 가스의 공급부족으로 인하여 긴급히
가스사용을 제한하지 아니하면 국민생활에 지장
을 주거나 공공의 이익을 저해할 우려가 현저하
다고 인정된 때
④ 시·도지사가 필요하다고 인정한 때

154. 도시가스사업자에 대하여 가스사용자에게 가스
사용의 제한에 필요한 범위 안에서 가스공급의 제
한을 명할 수 있는 자는 다음 중 누구인가?
(법 제24조) ----- ()
① 산업통상부장관
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스안전공사

155. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.(법 제25조)
산업통상부장관은 도시가스의 적정한 품질을
확보하기 위하여 ()·()·() 및
()등의 도시가스 품질기준을 정할 수 있다.

156. 다음 중 안전관리규정에 관한 설명으로 맞는 것은? **(법 제26조)** -----()

- ① 도시가스사업자는 그 사업 개시 전에 가스공급 시설과 가스사용시설의 안전유지에 관한 안전관리규정을 정하여 산업통상부장관 또는 시·도지사의 승인을 얻어야 한다. 이 경우 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하여야 한다.
- ② 안전관리규정의 작성요령과 한국가스안전공사의 의견표시에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ③ 도시가스사업자, 가스사용시설 안전관리업무 대행자 및 그 종사자는 안전관리규정을 지키고 그 실시기록을 작성·보존하여야 한다.
- ④ 도시가스사업자는 그 사업 개시 전에 가스공급 시설만의 안전유지에 관한 안전관리 규정을 정하여 산업통상부장관 또는 시·도지사에 제출하여야 한다. 이 경우 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하여야 한다.

157. 도시가스사업자의 안전관리규정은 누구에게 제출하여야 하는가? **(법 제26조)** -----()

- ① 국토해양부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 산업통상부장관

158. 안전관리규정을 지키고 그 실시기록을 작성·보존하여야 하는 자는 다음 중 누구인가? **(법 제26조)** -----()

- ① 도시가스사업 종사자
- ② 시·도지사
- ③ 도시가스사업자
- ④ 한국가스안전공사

159. 안전관리규정의 작성요령과 그 밖에 필요한 사항을 규정하고 있는 것은 다음 중 어느 것인가? **(칙 제36조)** -----()

- ① 시행규칙 별표 7
- ② 시행규칙 별표 8
- ③ 시행규칙 별표 9
- ④ 시행규칙 별표 11

160. 안전관리규정은 누구의 심사를 받아야 하가? **(칙 제37조)** -----()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 한국가스안전공사

161. 안전관리규정의 심사기간은 얼마인가? **(칙 제37조)** -----()

- ① 30일 이내
- ② 20일 이내
- ③ 14일 이내
- ④ 7일 이내

162. 안전관리규정의 심사를 신청받은 한국가스안전공사는 무엇으로 그 심사결과를 신청인에게 통보하여야 하는가? **(칙 제37조)** -----()

- ① 기술검토서
- ② 심사의견서
- ③ 심사결과통보서
- ④ 심사검토서

163. 안전관리규정의 실시기록 보존기간은 얼마인가? **(칙 제40조)** -----()

- ① 5년간
- ② 3년간
- ③ 1년간
- ④ 영구

164. 안전관리규정의 준수여부의 확인·평가 시기로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?**(칙 제41조)** ()

- ① 가스공급시설의 시공감리을 하는 때
- ② 가스공급시설의 정기 또는 수시검사를 하는 때
- ③ 가스공급시설의 정밀안전진단을 하는 때
- ④ 가스공급시설의 안전성평가를 하는 때

165. 가스공급시설 또는 가스사용시설이 시설별 시설기준 및 기술기준에 적합하지 아니하다고 인정하는 때 당해 도시가스사업자 또는 가스사용자에게 가스공급시설 또는 가스사용시설의 수리·개선·이전을 명하거나 도시가스의 공급중지·제한, 가스공급시설이나 가스사용시설의 사용정지·제한 등 위해방지를 위하여 필요한 조치를 명할 수 있는 자는 누구인가? **(법 제27조)** -----()

- ① 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장
- ② 산업통상부장관 또는 시·도지사
- ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장
- ④ 시·도 소방재난본부장

166. 다음 중 가스시설의 개선명령 등의 범주에 들지 않는 것은? **(법 제27조)** -----()

- ① 가스공급시설 또는 가스사용시설의 수리·개선·이전
- ② 도시가스의 공급중지·제한
- ③ 가스공급시설 또는 가스사용시설의 사용정지·제한
- ④ 가스공급시설 또는 가스사용시설의 철거 또는 폐기

167. 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장이 도시가스사업자에게 그 가스공급시설의 이전·사용의 정지 또는 제한을 명하거나, 가스공급시설안에 있는 도시가스의 폐기를 명할 수 있는 때는 다음 중 어느 때인가? **(법 제27조)** -----()

- ① 공공의 안전유지를 위하여 긴급·부득이하다고 인정할 때
- ② 사회적·경제적 사정의 변동으로 공공의 이익증진에 지장을 가져올 염려가 있다고 인정할 때
- ③ 도시가스의 수급 불균형을 초래할 우려가 있을때
- ④ 가스의 공급부족으로 인하여 국민생활에 지장을 주거나 공공의 이익을 저해할 우려가 현저하다고 인정된 때

168. 산업통상부장관 또는 시장·군수·구청장은 가스시설의 수리·개선·이전명령 또는 도시가스의 공급중지 등 위해방지조치명령을 하고자 하는 때에는 가스시설의 개선기간을 얼마의 범위 안에서 정하여 위해방지조치명령을 하여야 하는가? **(령 제13조)** -----()

- ① 1월 이내
- ② 6월 이내
- ③ 1년 이내
- ④ 2년 이내

169. 가스시설의 개선명령을 받은 자가 천재지변 그 밖의 부득이 한 사유로 인하여 개선기간 이내에 명령받은 조치를 완료할 수 없는 경우, 개선기간연장신청을 함에 있어 그 기간을 얼마의 범위내에서 연장할 수 있는가? **(령 제13조)** -----()

- ① 1월 이내
- ② 6월 이내
- ③ 1년 이내
- ④ 2년 이내

170. 가스시설의 개선명령을 받은 자가 천재지변 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 개선기간 이내에 명령받은 조치를 완료할 수 없는 경우, 개선기간연장신청을 함에 있어 그 신청 시기는 언제인가? **(령 제13조)** -----()

- ① 개선기간이 종료되는 날
- ② 개선기간이 종료되기 전
- ③ 개선기간이 종료되는 날로부터 7일 이내
- ④ 개선기간이 종료되는 날로부터 30일 이내

171. 가스공급시설의 개선명령에 의하여 발생한 도시가스사업자의 손실을 보상함에 있어 도시가스사업자와 보상금액을 협의하는 대상자는 누구인가? **(령 제14조)** -----()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 한국가스안전공사

172. 일반도시가스사업자가 가스공급시설의 개선명령에 의하여 발생한 손실을 보상받기 위하여 시장·군수·구청장과 협의함에 있어 협의가 성립되지 아니하거나 협의할 수 없는 경우에는 누구에게 재정신청을 하여야 하는가? **(령 제14조)** -----()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 대통령
- ④ 국민고충처리위원회

173. 도시가스사업자 및 특정가스사용시설의 사용자가 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 안전유지 및 운용에 관한 업무를 수행하게 하기 위하여 사업개시 또는 사용 전에 선임하여야 하는 자를 무엇이라 하는가? **(법 제29조)** -----()

- ① 관리감독자
- ② 보건관리자
- ③ 안전관리자
- ④ 시공관리자

174. 다음 중 안전관리자의 임무로 맞는 것은? **(법 제29조)** -----()

- ① 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 안전유지 및 운용에 관한 업무수행
- ② 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 설치에 관한 관리감독업무수행
- ③ 가스사용시설의 가스보일러 운용에 관한 업무수행
- ④ 가스사용시설의 설치에 관한 관리감독업무수행

175. 도시가스사업법에 의한 안전관리자를 별도로 선임하지 않아도 되는 경우는 다음 중 어느 것인가? **(법 제29조)** -----()

- ① 고압가스안전관리법 제35조의 규정에 의한 검사기관에 안전관리를 위탁한 경우
- ② 산업안전보건법 제17조에 따라 선임된 안전관리자를 선임한 경우
- ③ 고압가스안전관리법 제28조의 규정에 의한 한국가스안전공사가 안전관리자의 선임이 필요없다고 인정하는 경우
- ④ 산업통상부장관이 안전관리자의 선임이 필요없다고 인정하는 경우

176. 일반도시가스사업자는 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 누구에게 신고하여야 하는가? **(칙 제49조)** -----()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 한국가스안전공사

177. 가스도매사업자는 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 누구에게 신고하여야 하는가? **(칙 제49조)** -----()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 한국가스안전공사

178. 특정가스사용시설의 사용자는 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 누구에게 신고하여야 하는가? **(칙 제49조)** -()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 한국가스안전공사

179. 안전관리자의 선임, 해임 또는 퇴직 처리에 관한 설명으로 맞는 것은? **(법 제29조)** -----()
- ① 해임 또는 퇴직한 날부터 90일 이내에 다른 안전관리자를 선임하여야 한다.
 - ② 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 지체없이 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
 - ③ 해임 또는 퇴직한 날부터 90일 이내에 다른 안전관리자를 선임할 수 없을 때에는 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에 신고하여 그 기간을 연장할 수 있다.
 - ④ 안전관리자의 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 승인을 얻어야 한다.

180. 다음 중 안전관리자를 선임하여야 하는 자는? **(법 제29조)** -----()
- ① 특정가스사용시설의 사용자
 - ② 일반도시가스사업자
 - ③ 가스도매사업자
 - ④ 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자

181. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오. **(형 제15조)**
- 법 제29조의 규정에 의한 안전관리자는()
·()·()·()
및 ()으로 구분한다.

182. 다음 중 안전관리자가 아닌 것은? **(형 제15조)** -----()
- ① 안전관리원
 - ② 안전관리총책임자
 - ③ 안전점검원
 - ④ 안전관리책임자

183. 다음 중 안전관리총괄자의 자격으로 맞는 것은? **(형 제15조)** -----()
- ① 도시가스사업자(법인의 경우에는 그 대표자)
 - ② 도시가스사업자외의 가스공급시설 설치자(법인의 경우에는 그 대표자)
 - ③ 특정가스사용시설의 사용자(법인의 경우에는 그 대표자)
 - ④ 가스공급시설을 직접 관리하는 최고책임자

184. 다음 중 안전관리부총괄자의 자격으로 맞는 것은? **(형 제15조)** -----()
- ① 도시가스사업자(법인의 경우에는 그 대표자)
 - ② 도시가스사업자외의 가스공급시설 설치자(법인의 경우에는 그 대표자)
 - ③ 특정가스사용시설의 사용자(법인의 경우에는 그 대표자)
 - ④ 가스공급시설을 직접 관리하는 최고책임자

185. 안전관리자의 자격과 선임인원을 규정하고 있는 것은 다음 중 어느 것인가? **(형 제15조)** ---()
- ① 시행령 별표 1
 - ② 시행령 별표 2
 - ③ 시행규칙 별표 1
 - ④ 시행규칙 별표 2

186. 다음 중 안전관리자의 업무가 맞는 것은? **(형 제16조)** -----()
- ① 정압기 및 그 부속설비의 순회점검
 - ② 구조물의 관리
 - ③ 원격감시시스템 관리
 - ④ 안전에 대한 비상계획 수립의 관리

187. 도시가스사업법 시행령에서 정한 직무외에 다른 일을 맡을 수 있는 안전관리자가 맞는 것은 ? **(형 제16조)** -----()
- ① 안전관리총괄자
 - ② 안전관리책임자
 - ③ 안전관리원
 - ④ 안전관리부총괄자

188. 다음 중 안전관리자의 업무가 아닌 것은? **(형 제16조)** -----()
- ① 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 안전유지
 - ② 정기검사 또는 수시검사 결과 부적합 판정을 받은 시설의 개선
 - ③ 안전관리규정 실시기록의 작성·보존
 - ④ 종업원에 대한 보건관리를 위하여 필요한 사항의 지휘·감독

189. 다음 중 안전관리자의 업무가 아닌 것은? **(형 제16조)** -----()
- ① 가스공급시설의 안전유지
 - ② 정밀안전진단의 실시
 - ③ 안전관리규정 실시 기록의 보존
 - ④ 종업원에 대한 안전관리를 위하여 필요한 사항의 지휘·감독

190. 다음 중 안전관리자의 업무구분으로 맞는 것은? **(형 제16조)** -----()
- ① 안전관리책임자는 안전관리총괄자를 보좌하여 사업장의 안전에 관한 기술적인 사항을 관리하는 외에 안전관리원 또는 안전점검원을 지휘·감독한다.
 - ② 안전관리총괄자는 가스공급시설의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.
 - ③ 안전점검원은 안전관리부총괄자 또는 안전관리원의 지시에 따라 안전관리자의 직무를 수행한다.
 - ④ 안전관리부총괄자는 안전관리총괄자를 보좌하여 안전관리원 또는 안전점검원에 대한 지휘·감독한다.

191. 대리자를 지정하여 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 하는 경우가 아닌 것은?
(법 제29조, 형 제16조) -----()
- ① 안전관리자가 여행·질병 기타의 사유로 인하여 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
 - ② 안전관리자의 퇴직신고를 한 후 다른 안전관리자가 선임될 때까지의 기간동안
 - ③ 안전관리자의 해임신고를 한 후 다른 안전관리자가 선임될 때까지의 기간동안
 - ④ 안전관리자를 선임하였으나 업무미숙으로 안전관리자의 직무를 수행하기가 곤란한 경우

192. 안전교육대상자에게 산업통상부장관 또는 시·도지사가 실시하는 안전교육을 받게 하여야 하는 자로 맞는 것은? **(법 제30조)** -----()
- ① 도시가스사업자
 - ② 시공자
 - ③ 특정가스사용시설의 사용자
 - ④ 산업안전보건법에 의한 관리감독자를 채용한 자

193. 다음 중 안전교육대상자의 범위, 교육기간 및 교육과정 등을 규정하고 있는 것은 어느 것인가? **(칙 제50조)** -----()
- ① 시행규칙 별표 11
 - ② 시행규칙 별표 12
 - ③ 시행규칙 별표 13
 - ④ 시행규칙 별표 14

194. 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자 중 대통령령이 정하는 자는 어떠한 서류를 작성하여야 하는가? **(법 제30조4)**------()
- ① 기술검토에 관한 서류
 - ② 종합평가에 관한 서류
 - ③ 가스안전영향평가에 관한 서류
 - ④ 가스안전향상계획에 관한 서류

195. 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자 중 대통령령이 정하는 자는 가스안전영향평가에 관한 서류를 작성하여 누구에게 제출하여야 하는가? **(법 제30조의 4)** ------()
- ① 산업통상부장관
 - ② 시·도지사
 - ③ 시장·군수·구청장
 - ④ 도시가스사업자

196. 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자 중 대통령령이 정하는 자가 가스안전영향평가에 관한 서류를 작성하여 시장·군수·구청장에게 제출하는 경우 누구의 의견서를 첨부하여야 하는가? **(법 제30조의 4)** ------()
- ① 산업통상부장관
 - ② 한국가스안전공사
 - ③ 시장·군수·구청장
 - ④ 도시가스사업자

197. 가스안전영향평가서를 작성하는 자는 가스안전영향평가서의 내용에 무엇을 포함시켜야 하는가? **(법 제30조의 4)** ------()
- ① 산업통상부장관의 의견
 - ② 한국가스안전공사의 의견
 - ③ 시장·군수·구청장의 의견
 - ④ 도시가스사업자의 의견

198. 다음 중 가스안전영향평가에 관한 설명으로 맞는 것은? **(법 제30조의 4)** ------()
- ① 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자 중 대통령령이 정하는 자가 평가서를 작성하여 시장·군수·구청장에게 제출하는 경우, 평가서에는 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하여야 한다.
 - ② 평가서를 작성하는 자는 굴착공사로 인하여 영향을 받는 도시가스배관을 관리하는 도시가스사업자의 의견을 들어 이를 평가서의 내용에 포함시켜야 한다.
 - ③ 시·도지사는 평가서를 보완할 필요가 있다고 인정할 때에는 그 평가서를 제출한 자에게 보완조치를 하게 할 수 있다.
 - ④ 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자 중 대통령령이 정하는 자가 평가서를 작성하여 시장·군수·구청장에게 제출하는 경우, 평가서에는 도시가스사업자의 의견서를 첨부하여야 한다.

199. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 쓰시오. **(형 제18조)**
- 가스안전영향평가를 하여야 하는 자는 산업통상부령으로 정하는 도시가스배관이 통과하는 지점에서 () (지하에 설치하는 것만 해당한다)
·()·() 또는 ()의 건설공사를 하려는 자로 한다.

200. 다음 중 산업통상부령이 정하는 도시가스배관이 통과하는 지점으로 맞는 것은? **(칙 제53조)** ------()
- ① 해당건설공사와 관련된 굴착공사로 인하여 도시가스배관이 노출될 것이 예상되는 부분
 - ② 해당건설공사에 의한 굴착바닥면의 양끝으로부터 굴착깊이의 0.6배 이상의 수평거리에 도시가스배관이 매설된 부분
 - ③ 해당공사로 건설될 지하시설물바닥의 바로 아랫부분에 최고사용압력이 저압이상인 도시가스배관이 통과하는 경우의 그 건설공사에 해당하는 부분
 - ④ 해당 건설공사를 터널식으로 굴착하는 경우 터널 굴착면으로부터 터널 최대 굴착단면 지름의 0.8배 이내의 거리에 도시가스배관이 매설된 부분

201. 다음 중 가스안전 영향평가서에 포함되어야 하는 사항은? (칙 제54조) ----- ()

- ① 도시가스사업자의 안전조치 의무사항
- ② 공사 중의 안전관리체제, 참관 시기 및 방법
- ③ 부담하는 안전조치 비용에 관한 사항
- ④ 공사계획 변경의 필요성 여부

202. 가스안전영향평가서에 대한 한국가스안전공사의 의견을 듣고자 하는 자는 가스안전영향평가서에 어떠한 서류를 첨부하여 한국가스안전공사에 제출하여야 하는가? (칙 제54조) ----- ()

- ① 산업통상부장관의 의견서
- ② 한국도시가스협회의 의견서
- ③ 시장·군수·구청장의 의견서
- ④ 관련 도시가스사업자의 의견서

203. 다음 중 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착 공사를 하려는 자 중 도시가스배관을 보호하기 위하여 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 도시가스사업자와 협의를 하지 아니하여도 되는 자는 누구인가? (법 제30조의5) ----- ()

- ① 산업통상부장관에게 가스안전영향평가서를 제출한 자
- ② 시·도지사에게 가스안전영향평가서를 제출한 자
- ③ 시장·군수·구청장에게 가스안전영향평가서를 제출한 자
- ④ 한국가스안전공사에 가스안전영향평가서를 제출한 자

204. 다음중 산업통상부령이 정하는 바에 의하여 도시가스사업자와 굴착공사 시행자가 합동감시체제를 구축하고 정기적으로 순회점검을 실시하여야 하는 경우로 맞는 것은? (법 제30조의5) -()

- ① 도시가스배관이 지하에서 철도(도시철도를 포함한다)를 건설하는 공사의 공사장을 통과하는 경우
- ② 도시가스배관이 지하에서 도로를 건설하는 공사의 공사장을 통과하는 경우
- ③ 도시가스배관이 지하에서 하수관을 매설하는 공사의 공사장을 통과하는 경우
- ④ 도시가스배관이 지하에서 대통령령이 정하는 공사의 공사장을 통과하는 경우

205. 도시가스사업이 허가된 지역에서 도시가스배관 파손사고의 위험성이 높은 굴착공사를 하려는 자와 도시가스사업자가 도시가스배관의 보호를 위하여 협의를 한 때에는 무엇을 작성하여야 하는가? (법 제30조의5) ----- ()

- ① 협의서 ② 계약서 ③ 서약서 ④ 경위서

206. 도시가스사업이 허가된 지역에서 도시가스배관 파손사고의 위험성이 높은 굴착공사를 하려는 자와 도시가스사업자가 도시가스배관의 안전에 관한 협의를 하여야 하는 시기는 다음 중 언제인가? (칙 제55조) ----- ()

- ① 착공후 ② 착공전 ③ 착공시 ④ 착공후 7일 이내

207. 굴착공사협의를 작성기준으로 맞는 것은? (칙 55조) ----- ()

- ① 굴착공사 예정지역 범위에서 묻혀있는 도시가스배관 깊이가 100미터 이상인 굴착공사는 협의서 작성
- ② 해당 굴착공사로 인하여 최고사용압력이 중압 이상인 배관의 노출이 예상되는 굴착공사는 협의서 작성
- ③ 굴착공사 터파기 시 협의서 작성
- ④ 굴착공사 가스배관 노출 시 협의서 작성

208. 다음 중 합동 순회점검 기간으로 맞는 것은 어느 것인가? (칙 제57조) ----- ()

- ① 공사완료시점부터 3개월이상
- ② 공사착공시부터 공사가 완료된 때까지
- ③ 공사착공시부터 공사가 완료된 후 2개월이상
- ④ 공사착공시부터 공사가 완료된 후 1개월이상

209. 다음 중 합동참관 또는 순회점검 실시결과를 확인하는 방법으로 맞는 것은 어느 것인가? (칙 제57조) ----- ()

- ① 도시가스사업자, 굴착공사시행자, 한국가스안전공사가 상호확인한다.
- ② 도시가스사업자, 굴착공사시행자가 상호확인한다.
- ③ 도시가스사업자 단독으로 확인한다.
- ④ 굴착공사시행자 단독으로 확인한다.

210. 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자가 준수하여야 하는 것은 다음 중 어느 것인가? (법 제30조의6) --- ()

- ① 일반도시가스업자의 기술기준 및 시설기준
- ② 가스도매업자의 시설기준 및 기술기준
- ③ 가스사용시설의 시설기준 및 기술기준
- ④ 도시가스배관손상방지기준

211. 도시가스배관손상방지기준을 규정하고 있는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 제58조) ---- ()

- ① 시행규칙 별표 5
- ② 시행규칙 별표 16
- ③ 시행규칙 별표 14
- ④ 시행규칙 별표 7

212. 도시가스사업자는 도시가스배관의 안전조치로써 도시가스배관의 설치위치와 그 밖에 산업통상부령이 정하는 사항이 포함된 도시가스배관에 관한 무엇을 작성·보존하여야 하는가? (법 제30조의7) ----- ()

- ① 도면
- ② 협의서
- ③ 가스배관매설상황확인서
- ④ 가스배관매설상황확인요청서

213. 도시가스사업자가 할 수 있는 도시가스배관에 대한 안전조치가 아닌 것은? (칙 제58조의2)()

- ① 도시가스배관 매설상황 확인, 가스안전 영향평가, 굴착공사 협의 및 순회점검 등 도시가스배관 보호를 위한 제도의 지도 및 자문
- ② 굴착공사자에 대한 배관의 매설위치 등이 표시되어 있는 도면의 제공
- ③ 굴착공사장별 안전관리진담자의 지정·운영
- ④ 도시가스배관의 압력·호칭지를 및 재질 선정

214. 도시가스배관에 대한 안전조치로써 도시가스사업자가 작성·보존하여야 하는 도면에 포함되어야 하는 사항으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 제58조의2) ----- ()

- ① 배관 및 그 부속시설의 매설위치
- ② 도시가스배관의 압력·호칭지를 및 재질
- ③ 시공자 ④ 시공연월일

215. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. (법 제40조)

산업통상부장관은 도시가스의 수급상 필요하다고 인정하면 대통령령이 정하는 바에 따라 도시가스사업자에게 필요한 ()을 명할 수 있다.

216. 다음 중 산업통상부장관이 가스의 수급상 필요하다고 인정할 때 도시가스사업자에게 명할 수 있는 조정명령으로 맞는 것은? (령 제20조) ----- ()

- ① 가스공급계획의 조정
- ② 가스공급시설 공사계획의 조정
- ③ 도시가스요금 등 공급조건의 조정
- ④ 가스공급의 일시중단

217. 산업통상부장관이 가스의 수급상 필요하다고 인정할 때 도시가스사업자에게 조정명령을 함에 있어 누구의 의견을 들어야 하는가? (령 제20조) ----- ()

- ① 대통령 ② 도시가스사업자
- ③ 시·도지사 ④ 시장·군수·구청장

218. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. (법 제40조의2)

도시가스사업자는 산업통상부장관이 금융위원회와 협의하여 정하는 ()에 따라 ()를 처리하여야 한다.

219. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오. (법 제40조의2)

도시가스사업과 함께 도시가스사업외의 사업을 영위하는 도시가스사업자는 도시가스사업의 회계와 도시가스사업외의 사업의 ()를 ()하여 처리하여야 한다.

220. 산업통상부장관은 도시가스의 공급 및 사용과 관련한 공공의 안전 또는 위해발생의 방지를 위하여 가스공급시설 이나 또는 가스사용시설의 각종검사등 안전관리업무에 대하여 누구를 지도·감독하는가 다음 중 맞는 것은? (법 제40조의3) ----- ()

- ① 도시가스사업자 ② 한국가스안전공사
- ③ 시·도지사 ④ 시장·군수·구청장

221. 산업통상부장관이 가스의 공급 및 사용과 관련한 공공의 안전 또는 위해발생의 방지를 위하여 가스공급시설 또는 가스사용시설의 각종검사등 안전관리업무에 대하여 시·도지사 또는 시장·군수·구청장을 지도·감독하는데 있어 취할 수 있는 조치가 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? (령 제22조) ----- ()

- ① 도시가스사업자의 공급지역조정 명령지시 또는 가스관련 위원회의 소집 지시
- ② 기타 가스안전관리상 긴급을 요하는 경우의 필요한 조치에 관한 지시
- ③ 가스안전관리업무를 게을리하여 공공의 안전을 해하거나 위해발생의 우려가 있다고 인정되는 경우의 그 업무이행에 관한 지시
- ④ 가스안전을 위하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 시설에 대한 특별안전관리에 관한 지시

222. 다음 중 산업통상부장관이 대통령령으로 정하는 바에 의하여 필요한 보고를 하게 할 수 있는 자가 맞는 것은 어느 것인가? (법 제41조) ----- ()

- ① 대통령
- ② 도시가스사업자
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

223. 다음 중 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 도시가스사업법 시행규칙에서 정한 바에 의하여 사업에 관한 보고를 하게 할 수 있는 자로 맞는 것은 어느 것인가? (법 제41조) ----- ()

- ① 특정가스사용시설의 사용자
- ② 일반도시가스사업자
- ③ 산업통상부장관
- ④ 가스도매사업자

224. 도시가스사업자는 가스공급시설 및 그가 공급하는 가스의 사용시설과 관련하여 사고가 발생한 때에는 산업통상부령이 정하는 바에 따라 누구에 통보하여야 하는가 다음 중 맞는 것은?

(법 제41조) ----- ()

- ① 산업통상부장관
- ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 한국가스안전공사

225. 한국가스안전공사가 도시가스사업자로부터 가스공급시설 및 그가 공급하는 가스의 사용시설과 관련하여 사고가 발생한 사실을 통보받은 때에 보고하여야 하는 대상이 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (법 제41조) ----- ()

- ① 대통령
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

226. 사고재발방지 기타 가스사고예방을 위하여 필요하다고 인정할 때, 그 원인·경위등 사고에 관한 조사를 할 수 있는 기관은 다음 중 어느 것인가?

(법 제41조) ----- ()

- ① 한국가스안전공사
- ② 한국산업안전공단
- ③ 에너지관리공단
- ④ 한국산업안전보건협회

227. 산업통상부장관이 시·도지사에 대하여 보고를 하게 할 수 있는 사항으로 맞는 것은?

(령 제23조) ----- ()

- ① 도시가스사업의 허가에 관한 현황
- ② 시·도지사가 도시가스사업자에 대하여 행한 가스공급권역의 조정, 사업의 통·폐합명령에 관한 현황
- ③ 도시가스사업자의 도시가스사업의 사업에 관한 회계·재무 현황
- ④ 도시가스사업의 허가취소, 사업정지 또는 제한명령에 관한 현황

228. 산업통상부장관이 도시가스사업자에게 보고를 하게 할 수 있는 사항은 다음 중 어느 것인가?

(령 제23조) ----- ()

- ① 시·도지사 가 도시가스사업자에 대하여 행한 과태료 부과처분에 관한 현황
- ② 시·도지사가 도시가스사업자에 대하여 사업의 통·폐합명령에 관한 현황
- ③ 산업통상부장관이 도시가스사업자에게 명한 조정명령의 이행에 관한 사항
- ④ 시·도지사가 도시가스사업자에 대하여 행한 과징금 부과처분에 관한 현황

229. 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 일반도시가스사업자에 대하여 보고하게 할 수 있는 사항은 다음 중 어느 것인가? (칙 제63조) ----- ()

- ① 도시가스사업 외의 재무·회계에 관한 사항
- ② 가스사용시설에 대한 안전조치업무의 운영에 관한 사항
- ③ 가스공급권역의 조정에 관한 사항
- ④ 시·도지사가 도시가스사업자에 대하여 행한 과징금 부과처분에 관한 현황

230. 사고발생의 통보 방법 및 기한 등을 규정하고 있는 것은 다음 중 어느 것인가?(칙 제63조) ()

- ① 시행규칙 별표 14
- ② 시행규칙 별표 15
- ③ 시행규칙 별표 16
- ④ 시행규칙 별표 17

231. 다음 중 공급·사용하는 가스의 사고 또는 가스시설 시공에 따른 사고로 인하여 발생한 타인의 생명·신체 또는 재산상의 손해를 보상하기 위하여 가입하여야 하는 자는? (법 제43조) ()

- ① 도시가스사업자
- ② 산업통상부령이 정하는 시공사
- ③ 시·도지사가 정하는 특정가스 사용시설의 사용자
- ④ 시·도지사가 정하는 시공사

232. 다음 중 공급·사용하는 가스의 사고 또는 가스시설 시공에 따른 사고로 인하여 발생한 타인의 생명·신체 또는 재산상의 손해를 보상하기 위하여 가입하여야 하는 보험에 관한 설명으로 맞는 것은? (령 제24조) ----- ()

- ① 보험의 종류는 가스사고배상책임보험 또는 화재배상책임보험이다.
- ② 보험의 가입금액은 대통령령으로 정한다.
- ③ 보험의 가입절차 및 도시가스사고예방사업수행자에 대한 지원방법·절차등에 관하여 필요한 사항은 산업통상부장관이 금융위원회와 협의하여 정한다.
- ④ 보험의 종류는 반드시 가스사고배상책임보험이어야 한다.

233. 다음 중 사용하는 도시가스의 사고로 인하여 발생한 타인의 생명·신체 또는 재산상의 손해를 보상하기 위하여 보험에 가입하여야 하는 특정가스사용시설의 가스사용자의 원사용예정량으로 맞는 것은 어느 것인가? (칙 제64조) ----- ()

- ① 1천세제곱미터 이상
- ② 2천세제곱미터 이상
- ③ 3천세제곱미터 이상
- ④ 4천세제곱미터 이상

234. 다음 중 도시가스사업자에 대하여 가스사용시설의 안전유지를 위하여 가스안전장치의 보급을 권고할 수 있는 자로 맞는 것은 어느 것인가?

(법 제43조의2) ----- ()

- ① 국무총리
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

235. 다음 중 도시가스사업자에 대하여 가스공급시설의 유지를 위하여 필요한 투자를 권고할 수 있는 자로 맞는 것은 어느 것인가?

(법 제43조의3) ----- ()

- ① 국무총리
- ② 산업통상부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수·구청장

236. 다음 중 산업통상부장관 또는 시·도지사가 가스공급시설의 안전성향상 및 사고예방을 위하여 도시가스사업자에게 가스공급시설의 유지관리 위하여 필요한 투자를 권고할 수 있는 대상으로 맞는 것은?

(법 제43조의3) ----- ()

- ① 정기검사 또는 수시검사 결과 가스누출 이력이 과다한 도시가스사업자
- ② 안전관리수준평가 결과 낮은 가스공급시설을 과다하게 보유하고 있는 도시가스사업자
- ③ 대형 가스사고의 우려가 있는 도시가스사업자
- ④ 대형 가스사고 경력이 있는 도시가스사업자

237. 다음 중 안전관리 투자권고대상 중 대통령령이 정하는 도시가스사업자로 맞는 것은 어느 것인가?

(령 제25조) ----- ()

- ① 최근 3년간의 안전관리를 위한 투자액이 사업개시연도·시설규모 및 매출액 등이 유사한 다른 도시가스사업자의 안전관리를 위한 통상 투자액에 비하여 현저히 낮은 도시가스사업자
- ② 최근 3년간의 사고발생율이 사업개시연도·시설규모 및 매출액 등이 유사한 다른 도시가스사업자에 비하여 현저히 높은 도시가스사업자
- ③ 최근 3년간의 굴착공사에 의한 사고발생이 사업개시연도·시설규모 및 매출액 등이 유사한 다른 도시가스사업자에 비하여 현저히 적은 도시가스사업자
- ④ 최근 3년간의 연 평균 안전관리자 선임원인이 사업개시연도·시설규모 및 매출액 등이 유사한 다른 도시가스사업자에 비하여 현저히 적은 도시가스사업자

238. 산업통상부장관 또는 시·도지사는 어떠한 경우에 청문을 실시하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (법 제43조의 4) ----- ()

- ① 도시가스 공급권역의 통·폐합
- ② 도시가스사업의 허가 취소
- ③ 과징금 부과시
- ④ 과태료 부과시

239. 다음 중 산업통상부령이 정하는 수수료를 납부하여야 하는 자가 아닌 것은 어느 것인가?

(법 제44조) ----- ()

- ① 도시가스사업의 허가 또는 변경허가를 받고자 하는 자
- ② 가스공급시설의 설치공사 또는 변경공사의 시공 감리를 받고자 하는 자
- ③ 특정가스사용시설의 설치공사 또는 변경공사의 완성검사를 받고자 하는 자
- ④ 가스안전 영향평가에 대한 한국가스공사의 승인을 얻고자 하는 자

240. 다음 중 산업통상부령이 정하는 수수료를 납부하여야 하는 자가 아닌 것은 어느 것인가?

(법 제44조) ----- ()

- ① 가스공급시설의 설치공사 또는 변경공사의 공사 계획에 대하여 공사의 의견을 듣고자 하는 자
- ② 안전관리규정에 대한 공사의 의견을 듣고자 하는 자
- ③ 정밀안전진단을 받고자 하는 자
- ④ 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 정기검사를 받고자 하는 자

241. 다음 중 한국가스안전공사가 위반사실을 통보함에 있어 맞지 않는 것은 어느 것인가?

(법 제44조의2) ----- ()

- ① 한국가스안전공사는 사고조사 또는 위탁받은 권한의 행사 중 특정가스사용시설의 사용자가 도시가스사업법 또는 도시가스사업법에 의한 명령에 위반한 사실을 알게 된 때에는 그 위반사실의 근거자료를 갖추어 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.
- ② 한국가스안전공사는 사고조사 또는 위탁받은 권한의 행사 중 일반도시가스사업자가 도시가스사업법 또는 도시가스사업법에 의한 명령에 위반한 사실을 알게 된 때에는 그 위반사실의 근거자료를 갖추어 시·도지사에게 통보하여야 한다.
- ③ 한국가스안전공사는 사고조사 또는 위탁받은 권한의 행사 중 가스도매사업자가 도시가스사업법 또는 도시가스사업법에 의한 명령에 위반한 사실을 알게 된 때에는 그 위반사실의 근거자료를 갖추어 산업통상부장관에게 통보하여야 한다.
- ④ 한국가스안전공사는 사고조사 또는 위탁받은 권한의 행사 중 특정가스사용시설의 사용자가 도시가스사업법 또는 도시가스사업법에 의한 명령에 위반한 사실을 알게 된 때에는 그 위반사실의 근거자료를 갖추어 시·도지사에게 통보하여야 한다.

242. 한국가스안전공사가 사고조사 또는 위탁받은 권한의 행사 중 알게 된 위반사실을 통보받은 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 어떻게 처리하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제44조의2**) ----- ()

① 무조건 그 위반사실에 대한 처분을 하여야 한다.
② 정당한 사유가 없는 한 그 위반사실에 대한 처분을 하여야 한다.
③ 그 위반사실에 대한 처분을 하여야 할 의무는 없다.
④ 한국가스안전공사가 사고조사 또는 위탁받은 권한의 행사 중 알게 된 위반사실을 통보받은 자는 상급기관장의 승인을 받아 그 위반사실에 대한 처분을 하여야 한다.

243. 다음 중 산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 권한 중 한국가스안전공사에 위탁할 수 있는 업무가 아닌 것은 어느 것인가? (**법 제45조**) ----- ()

① 공사계획의 승인
② 완공도면사본의 접수
③ 시공감리 및 완성검사
④ 정기검사 및 수시검사

244. 다음 중 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 권한 중 대통령령이 정하는 바에 의하여 한국가스안전공사 또는 고압가스안전관리법에 의한 검사기관에 위탁할 수 있는 업무는 어느 것인가? (**법 제45조**) ----- ()

① 안전관리규정의 준수여부의 확인 및 평가
② 위해방지조치 명령
③ 안전교육의 실시
④ 특정가스사용시설에 대한 정기검사

245. 가스공급시설 또는 가스사용시설에 관하여 도시가스사업법에서 규정하지 아니한 사항에 대하여는 어느 법을 적용하는지 쓰시오. (**법 제46조**) ----- ()

246. 다음 중 도시가스사업자의 가스공급시설을 손괴하거나 그 기능에 장애를 입혀 가스의 공급을 방해한 자에 대한 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제48조**) ----- ()

① 1년이상 10년이하의 징역 또는 1억5천만원이하의 벌금
② 10년이하의 징역 또는 1억원이하의 벌금
③ 7년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
④ 1년이상 10년이하의 금고 또는 1억5천만원이하의 벌금

247. 다음 중 업무상 과실 또는 중대한 과실로 인하여 도시가스사업자의 가스공급시설을 손괴하거나 그 기능에 장애를 입혀 가스의 공급을 방해한 죄를 범한 자에 대한 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제48조**) ----- ()

① 1년이상 10년이하의 징역 또는 1억5천만원이하의 벌금
② 10년이하의 징역 또는 1억원이하의 벌금
③ 7년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
④ 1년이상 10년이하의 금고 또는 1억5천만원이하의 벌금

248. 다음 중 업무상 과실 또는 중대한 과실로 인하여 도시가스사업자의 가스공급시설을 손괴하거나 그 기능에 장애를 입혀 가스를 누출시키거나 폭발하게 함으로써 사람을 상해에 이르게 한 때에 대한 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제48조**) ----- ()

① 1년이상 10년이하의 징역 또는 1억5천만원이하의 벌금
② 10년이하의 금고 또는 1억원이하의 벌금
③ 7년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
④ 1년이상 10년이하의 금고 또는 1억5천만원이하의 벌금

249. 다음 중 업무상 과실 또는 중대한 과실로 인하여 도시가스사업자의 가스공급시설을 손괴하거나 그 기능에 장애를 입혀 가스를 누출시키거나 폭발하게 함으로써 사람을 사망에 이르게 한 때에 대한 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제48조**) ----- ()

① 1년이상 10년이하의 징역 또는 1억5천만원이하의 벌금
② 10년이하의 금고 또는 1억원이하의 벌금
③ 7년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
④ 1년이상 10년이하의 금고 또는 1억5천만원이하의 벌금

250. 다음 중 도시가스사업자의 승낙없이 가스공급시설을 조작하여 가스의 공급을 방해한 자에 대한 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제48조**) ----- ()

① 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금
② 10년이하의 금고 또는 1억원이하의 벌금
③ 7년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
④ 1년이상 10년이하의 금고 또는 1억5천만원이하의 벌금

251. 다음 중 도시가스사업에 종사하는 자가 정당한 사유없이 가스공급의 장애를 발생하게 한 때에 대한 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제48조**) ----- ()

① 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금
② 10년이하의 금고 또는 1억원이하의 벌금
③ 7년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
④ 1년이상 10년이하의 금고 또는 1억5천만원이하의 벌금

252. 다음 중 과태료 처분을 함에 있어 도시가스사업자와 종사자를 함께 처분하는 것으로 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제54조**) ----- ()

① 공급규정을 준수하지 아니하거나 그 실시기록을 작성 또는 보존하지 아니하거나 허위로 작성한 경우
② 안전관리규정을 준수하지 아니하거나 그 실시기록을 작성 또는 보존하지 아니하거나 허위로 작성한 경우
③ 시·도지사의 조치명령을 이행하지 아니한 경우
④ 시공자 및 가스를 사용하고자 하는 자에게 시공할 내용에 대한 검토결과를 알려주지 아니한 경우

253. 다음 중 과태료 처분 대상이 아닌 것은 어느 것인가? (**법 제54조**) ----- ()

① 사고발생사실을 한국가스안전공사에 통보하지 아니하거나 허위로 통보한 도시가스사업자
② 안전관리규정을 준수하지 아니하거나 그 실시기록을 작성 또는 보존하지 아니하거나 허위로 작성한 도시가스사업자
③ 가스배관매설상황확인을 하여 주지 아니한 도시가스사업자
④ 가스의 공급계획 또는 수급계획을 작성 또는 제출하지 아니한 도시가스사업자

254. 다음 중 과태료 부과권자로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**법 제54조**) ----- ()

① 일반도시가스사업자에 대한 부과권자는 산업통상부장관
② 일반도시가스사업자에 대한 부과권자는 시·도지사
③ 가스도매사업자에 대한 부과권자는 산업통상부장관
④ 특정가스사용시설의 사용자에게 대한 부과권자는 시장·군수·구청장

255. 과태료 부과권자는 위반행위의 동기·내용 및 그 횟수 등을 참작하여 과태료부과기준에서 정한 금액을 얼마의 범위안에서 가감할 수 있는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**법 제52조**) ----- ()

① 3분의 1
② 4분의 1
③ 2분의 1
④ 10분의 1

256. 회사의 배관길이는 **2,096km**이다. 다음 중 회사가 선임할 수 있는 안전관리원의 최소인원으로 맞는 것은 어느 것인가? 단, 회사는 가스도매사업자로부터 가스를 공급받아 수요자에게 공급하는 일반 도시가스사업자이다. (**령 별표 1**) ----- ()

① 5명
② 7명
③ 8명
④ 10명

257. 다음 중 안전관리원의 자격으로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**령 별표 1**) ----- ()

① 가스기능사 자격 소지자
② 가스산업기사 자격 소지자
③ 산업안전기사 자격 소지자
④ 안전관리자 양성교육 이수자

258. 다음 중 안전점검원의 자격에 관한 설명으로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**령 별표 1**) --- ()

① 가스기능사 이상의 자격을 소지한 자라야 한다.
② 가스기사 이상의 자격을 소지한 자라야 한다.
③ 안전점검원 양성교육을 이수한 자도 할 수 있다.
④ 안전관리자 양성교육을 이수한 자도 할 수 있다.

259. 회사의 배관길이는 **2,096km**이다. 회사가 선임할 수 있는 안전점검원의 법정기준인원으로 맞는 것은 어느 것인가? (**령 별표 1**) ----- ()

① 140명
② 139명
③ 139.7명
④ 139.73명

260. 회사의 배관길이는 **2,096km**이다. 회사가 선임하여야 하는 안전관리자의 종류와 그 수를 법정기준 인원(인원의 차감부분은 제외함)으로 쓰시오. (**령 별표 1**)

261. 다음 중 안전관리책임자의 자격에 관한 설명으로 맞는 것은 어느 것인가? (**령 별표 1**) --- ()

① 가스기능사 이상의 자격을 소지한 자라야 한다.
② 가스산업기사 이상의 자격을 소지한 자라야 한다.
③ 안전점검원 양성교육을 이수한 자도 할 수 있다.
④ 안전관리자 양성교육을 이수한 자도 할 수 있다.

262. 다음 중 안전점검원 선임기준이 되는 배관길이를 산정함에 있어 산입조건으로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**령 별표 1**) ----- ()

① 본관(사유지내 배관포함)
② 공급관(사용자공급관을 포함하지 아니한다)
③ 공급관(사용자공급관을 포함한다)
④ 공급관(사유지내 배관제외)

- ② 산업용은 1일 8시간을 기준으로 30일간 사용하는 총소비가스량으로 한다
- ③ 영업용은 1일 3시간을 기준으로 30일간 사용하는 총소비가스량으로 한다
- ④ 산업용, 영업용 공히 1일 8시간을 기준으로 30일간 사용하는 총소비가스량으로 한다

- ① 10퍼센트 범위내
- ② 20퍼센트 범위내
- ③ 15퍼센트 범위내
- ④ 25퍼센트 범위내

① 100만원 ② 200만원
③ 300만원 ④ 400만원

① 500만원 ② 700만원
③ 1,000만원 ④ 1,200만원

- ① 단독주택 또는 공동주택
- ② 아동·노인·모자·장애인 기타 사회복지사업을 위한 시설로서 수용능력이 20인이상인 건축물
- ③ 사람을 수용하는 건축물(가설건축물을 제외한다.)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡미만인 것
- ④ 학교·유치원·어린이집·어린이놀이시설·병원 및 의원급 의료기관·도서관

④ 극장·교회 및 공회당 그 밖에 이와 유사한 시설로서 수용능력이 300인이상인 건축물

④ 2개이상의 시·도에서 사업의 허가를 받은 도시
가스사업자의 위반행위에 대한 처분기준은 각각
의 사업허가를 받은 시·도의 관할지역별로 구분
하지 아니하고 사업자별로 적용한다.

④ 연간매출액은 전년도와 1년간의 총매출액으로 한다. 다만, 신규 사업 또는 휴업 등으로 인하여 연간매출액을 산출할 수 없는 경우에는 당해 사업기간을 기준으로 하여 연간매출액을 산정한다.

④ 정압기의 설치공사 또는 위치변경공사

④ 공사계획의 신고를 한 공사로서 당해공사의 구간에서 배관의 길이를 10분의1 이내 또는 20m 미만으로 증설하는 공사

④ 건축물내부에 설치된 도시가스사업자의 정압기로서 가스누출경보기와 연동하여 작동하는 기계환기설비를 설치하고, 1일 1회 이상 안전점검을 실시하는 경우에는 건축물 내에 설치할 수 있다.

- ① 지면으로부터 2m 이상
- ② 지면으로부터 3m 이상
- ③ 지면으로부터 4m 이상
- ④ 지면으로부터 5m 이상

- ① 지면으로부터 2m 이상
- ② 지면으로부터 3m 이상
- ③ 지면으로부터 4m 이상
- ④ 지면으로부터 5m 이상

④ 단독사용자에게 가스를 공급하기 위한 정압기는
최초 3년에 1회이상

③ 15일에 1회이상 ④ 10일에 1회이상

③ 4MPa 이하 ④ 4MPa 초과

④ 공동주택 부지안에 매설시 0.6m이상의 깊이를 유지

압인 배관에서 횡으로 분기하여 수요가에게 직접 연결되는 배관의 경우에는 1m이상

282. 다음 중 건축물에 가스를 공급하기 위한 저압의 공급관을 그 건축물 내부에 설치할 수 있도록 하는 안전조치로서 맞지 않는 것은 어느 것인가?

(**칙 별표 6**) -----()

- ① 배관의 접합은 용접으로 할 것
- ② 배관이 설치되는 건축물 내부의 모든 전기설비는 방폭성능기준에 적합한 것이어야 한다.
- ③ 배관은 벽면 등에 견고하게 고정 설치하고 차량통행 등에 의하여 손상을 받을 우려가 있는 배관부분은 방호조치를 할 것
- ④ 배관은 환기가 잘 되거나 기계환기설비를 설치한 장소에 설치할 것. 다만, 환기가 잘 되지 아니하거나 기계환기설비의 설치가 곤란하여 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

283. 다음은 배관을 하천, 소하천, 수로등을 횡단하여 매설하는 기준을 열거한 것이다. 다음 중 틀린 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 한국가스안전공사로부터 안전성평가를 받은 경우에는 안전성평가 결과에서 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 1.2m 이상은 되어야 한다.
- ② 하천구역은 4m 이상, 다만, 동 별표에서 제시한 계산식에서 산출한 수치 이상인 경우에는 2.5m 이상
- ③ 소하천 및 수로는 2.5m 이상
- ④ 그 밖의 좁은 수로(용수로, 개천 또는 이와 유사한 것은 제외한다) 1.0m 이상

284. 다음 괄호안에 적합한 단어를 쓰시오
(**칙 별표 6**)

배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 외면과 지면·노면 또는 측면사이에 유지하여야 하는 거리는 폭 8m 이상의 도로에서는 () 이상. 다만, 도로에 매설된 최고사용압력이 저압인 배관에서 횡으로 분기하여 수요가에게 직접 연결되는 배관의 경우에는 () 이상으로 할 수 있다.

285. 배관을 철도부지에 매설하는 경우 배관의 외면으로부터 궤도중심까지의 이격거리로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

① 2m ② 3m ③ 4m ④ 5m

286. 배관을 하천 밑을 횡단하여 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 얼마 이상이어야 하는가? 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

① 2m ② 3m ③ 4m ④ 5m

287. 다음 괄호안에 적합한 단어를 쓰시오

(**칙 별표 6**)
배관을 철도부지에 매설하는 경우에는 배관의 외면으로부터 궤도 중심까지 () 이상, 그 철도부지 경계까지는 () 이상의 거리를 유지하고, 지표면으로부터 배관의 외면까지의 깊이를 () 이상 설치할 것

288. 다음 괄호안에 적합한 단어를 쓰시오
(**칙 별표 6**)

하천, 소하천, 수로등을 횡단하여 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상 높이와의 거리가 ()로부터 안전성평가를 받은 경우에는 안전성 평가결과에서 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 () 이상은 되어야 한다.

289. 배관을 소하천·수로를 횡단하여 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 얼마 이상이어야 하는가? 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

① 2m
② 2.5m
③ 3m
④ 3.5m

290. 배관을 좁은 수로를 횡단하여 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상높이와의 거리는 원칙적으로 얼마 이상이어야 하는가? 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

① 2m
② 2.5m
③ 3m
④ 1.2m

291. 다음은 배관을 옥외의 공동구내에 설치할 수 있는 경우에 관한 기준을 열거한 것이다. 다음 중 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) ---()

- ① 배관은 온도변화에 의한 신축을 흡수하는 조치를 할 것
- ② 옥외 공동구벽을 관통하는 배관의 관통구와 그 부근에는 긴급차단장치를 설치할 것
- ③ 전기설비가 있는 것은 그 전기설비가 방폭구조일 것
- ④ 환기장치가 있을 것

292. 다음 중 입상관의 설치 기준에 관한 설명으로 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

- ① 입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과할 경우에는 위험표지판을 설치 할 것
- ② 입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과할 경우에는 불연성 재료로 차단한다.
- ③ 입상관의 밸브는 바닥으로부터 1.0m 이상 2m 이내에 설치할 것
- ④ 입상관의 밸브는 보호상자안에 설치하지 아니할 것

293. 다음 중 입상관의 설치 기준에 관한 설명으로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6, 7**) -()

- ① 입상관의 화기는 자체화기를 제외한다.
- ② 바닥면으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치하여야 한다.
- ③ 건축물의 구조상 부득이한 경우에는 설치높이를 제한하지 아니한다.
- ④ 보호상자안에 설치하는 경우에는 설치높이를 제한하지 아니한다.

294. 다음 중 배관의 접합에 관한 설명으로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

- ① 배관의 접합부분은 예외없이 용접하여야 한다.
- ② 배관은 벽면등에 견고하게 고정 설치할 것
- ③ 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 용접을 실시하지 아니하여도 된다.
- ④ 차량통행등으로 손상을 받을 우려가 있는 배관은 방호조치를 할 것

295. 다음 중 온도변화에 의한 신축을 흡수할 수 있는 신축흡수장치를 설치하여야 하는 것이 아닌 배관은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

- ① 교량첨가배관
- ② 고층아파트 입상관
- ③ 공장등의 옥외에 설치되어 있는 배관
- ④ 옥외 공동구내에 설치되어 있는 배관

296. 다음 중 배관의 방호조치가 아닌 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 설치
- ② 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 부식방지피복조치
- ③ 강관 용접부에 대한 비파괴검사
- ④ 자동차의 충돌 그 밖의 충격 등에 의하여 손상을 받을 우려가 있는 곳의 배관에 대하여 단단하고 내구력있는 방호설비

297. 다음 중 위급한 때에 신속히 도시가스를 차단할 수 있는 가스차단장치를 반드시 설치하여야 하는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 건축물의 벽을 관통하는 부분
- ② 중압배관에서 분기되는 배관
- ③ 저압배관에서 분기되는 배관
- ④ 산업통상부장관이 지정하는 부분

298. 다음 중 가스차단장치를 설치하여야 하는 것이 아닌 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 배관의 유지관리에 필요한 곳
- ② 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 도시가스의 사용자가 소유 또는 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65mm를 초과하는 것
- ③ 지하설·지하도 그 밖의 지하에 도시가스가 채류될 우려가 있는 장소(이하 “지하설등”이라 한다)에 도시가스를 공급하는 배관
- ④ 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 가스의 사용자가 소유 또는 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65mm 미만의 것

299. 배관이 움직이지 않도록 건축물에 고정부착하는 조치 중에서 호칭지름 13mm 미만의 것에는 몇 m마다 고정장치를 설치하여야 하는가? (**칙 별표 6**) -----()

① 4m ② 3m ③ 2m ④ 1m

300. 배관이 움직이지 않도록 건축물에 고정부착하는 조치 중에서 호칭지름 13mm 이상 33mm 미만의 것에는 몇 m마다 고정장치를 설치하여야 하는가? (**칙 별표 6**) -----()

① 4m ② 3m ③ 2m ④ 1m

301. 배관이 움직이지 않도록 건축물에 고정부착하는 조치 중에서 호칭지름 33mm 이상의 것에는 몇 m마다 고정장치를 설치하여야 하는가? (**칙 별표 6**) -----()

① 4m ② 3m ③ 2m ④ 1m

302. 다음 중 배관이 움직이지 않도록 건축물에 고정부착하는 조치로써 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

- ① 호칭지름이 33mm를 초과하는 것에는 4m마다
- ② 호칭지름이 33mm 이상의 것에는 3m마다
- ③ 호칭지름이 13mm 이상 33mm 미만의 것에는 2m마다
- ④ 호칭지름이 13mm 미만의 것에는 1m마다

303. 다음 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 절연전선과의 이격거리로 맞는 것은? (**칙 별표 6**) -----()

① 10cm 이상 ② 30cm 이상
③ 60cm 이상 ④ 제한이 없다.

304. 다음 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 전기계량기 및 전기개폐기와 이격거리로 맞는 것은? (**칙 별표 6**) -----()

① 10cm 이상 ② 30cm 이상
③ 60cm 이상 ④ 제한이 없다.

305. 다음 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다)·전기접멸기 및 전기접속기와의 이격거리로 맞는 것은?

- (**칙 별표 6**) -----()
- ① 10cm, 30cm 이상 ② 15cm, 30cm 이상
③ 15cm, 60cm 이상 ④ 제한이 없다.

306. 다음 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치하지 않은 굴뚝과의 이격거리로 맞는 것은? (**칙 별표 6**) -----()

- ① 10cm 이상 ② 15cm 이상
③ 60cm 이상 ④ 제한이 없다.

307. 다음 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 전기시설 등과의 이격거리로 맞지 않는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 6**) -----()

- ① 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60cm 이상
② 전기접멸기 및 전기접속기와의 거리는 30cm 이상
③ 절연전선과의 거리는 10cm 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과의 거리는 15cm 이상
④ 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함)과의 거리는 30cm 이상

308. 공동주택 등에 압력조정기를 설치할 수 있는 경우로서 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

- (**칙 별표 6**) -----()
- ① 공동주택등에 공급되는 도시가스압력이 중압 이상으로서 전체세대수가 150세대미만인 경우
② 공동주택등에 공급되는 도시가스압력이 중압 이상으로서 전체세대수가 150세대이상인 경우
③ 공동주택등에 공급되는 도시가스압력이 저압으로서 전체세대수가 250세대미만인 경우
④ 공동주택등에 공급되는 도시가스압력이 저압으로서 전체세대수가 250세대이상인 경우

309. 굴착으로 주위가 몇 m를 초과하여 노출된 배관의 노출부분이 강관으로서 접합부가 없거나 접합부의 접합방법이 용접으로 된 것으로서, 단단한 땅에 양끝이 지지된 경우 방호 또는 받침방호조치를 하여야 하는가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 2.5m ② 3m ③ 5m ④ 6m

310. 굴착으로 주위가 몇 m를 초과하여 노출된 배관의 노출부분이 강관으로서 접합부가 없거나 접합부의 접합방법이 용접으로 된 것으로서, 단단한 땅에 양끝이 지지된 경우외의 노출되었을 경우 방호 또는 받침방호조치를 하여야 하는가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 2.5m ② 3m ③ 5m ④ 6m

311. 굴착으로 주위가 몇 m를 초과하여 노출된 배관의 노출부분이 강관으로서 접합부가 없거나 접합부의 접합방법이 용접으로 된 것외의 것으로서, 단단한 땅에 양끝이 지지된 경우 방호 또는 받침방호조치를 하여야 하는가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 2.5m ② 3m ③ 5m ④ 6m

312. 굴착으로 주위가 몇 m를 초과하여 노출된 배관의 노출부분이 강관으로서 접합부가 없거나 접합부의 접합방법이 용접으로 된 것외의 것으로서, 단단한 땅에 양끝이 지지된 경우외의 노출되었을 경우 방호 또는 받침방호조치를 하여야 하는가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 2.5m ② 3m ③ 5m ④ 6m

313. 굴착으로 주위가 노출된 배관의 노출부분에 방호 또는 받침방호조치를 하여야 하는 경우로서 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 수취기 또는 가스차단장치가 있는 경우
② 정압기나 불순물을 제거하는 장치가 있는 경우
③ 용접외의 방법으로 둘 이상의 접합부가 있는 경우
④ 용접방법으로 둘 이상의 접합부가 있는 경우

314. 굴착으로 주위가 노출된 중압 이하의 배관(호칭지름이 100mm 미만인 저압배관은 제외한다)으로서 노출된 부분의 길이가 몇m이상인 것에 대하여 위급한 때에 그 부분에 유입되는 도시가스를 신속히 차단할 수 있도록 차단장치를 설치하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) ()

- ① 50m ② 100m ③ 150m ④ 200m

315. 굴착으로 주위가 노출된 중압 이하의 배관의 노출부분의 길이가 100m이상인 것으로서 위급한 때에 그 부분에 유입되는 도시가스를 신속히 차단할 수 있는 차단 장치를 설치하지 아니하여도 되는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 5**) ----()

- ① 호칭지름이 100mm 미만인 저압배관
② 호칭지름이 150mm 미만인 저압배관
③ 호칭지름이 100mm 미만인 중압배관
④ 호칭지름이 80mm 미만인 중압배관

316. 굴착으로 주위가 노출된 중압 이하의 배관으로서 위급한 때에 그 부분에 유입되는 도시가스를 신속히 차단할 수 있는 차단장치를 설치하지 아니하여도 되는 것은 다음 중 어느 것인가?

- (**칙 별표 5**) -----()
- ① 호칭지름이 100mm 미만인 저압배관이거나 노출길이가 100m 미만인 것
② 호칭지름이 150mm 미만인 저압배관이거나 노출길이가 100m 미만인 것
③ 호칭지름이 100mm 미만인 중압배관이거나 노출길이가 100m 미만인 것
④ 호칭지름이 150mm 미만인 중압배관이거나 노출길이가 100m 미만인 것

317. 굴착으로 주위가 노출된 중압 이하의 배관(호칭지름이 100mm 미만인 저압배관은 제외한다)으로서 노출된 부분의 길이가 100m이상인 것은 위급한 때에 그 부분에 유입되는 도시가스를 신속히 차단할 수 있도록 차단장치를 설치하여야 한다. 이 경우 차단장치의 설치위치로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 노출부분 양끝으로부터 100m 이내
② 노출부분 양끝으로부터 200m 이내
③ 노출부분 양끝으로부터 300m 이내
④ 노출부분 양끝으로부터 400m 이내

318. 굴착으로 주위가 노출된 중압 이하의 배관(호칭지름이 100mm 미만인 저압배관은 제외한다)으로서 노출된 부분의 길이가 100m이상인 것은 위급한 때에 그 부분에 유입되는 도시가스를 신속히 차단할 수 있도록 차단장치를 설치하여야 한다. 이 경우 원격조작이 가능한 차단장치의 설치위치로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 노출부분 양끝으로부터 500m 이내
② 노출부분 양끝으로부터 200m 이내
③ 노출부분 양끝으로부터 300m 이내
④ 노출부분 양끝으로부터 400m 이내

319. 굴착으로 인하여 20m 이상 노출된 배관에 대하여는 20m마다 누출된 도시가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치하여야 하는 것으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 받침방호조치
② 가스누출경보기
③ 가스차단장치
④ 방호조치

320. 굴착으로 인하여 노출된 배관의 길이가 몇 m 이상일 때 가스누출경보기를 설치하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) ----()

- ① 10m ② 20m ③ 30m ④ 40m

321. 굴착으로 인하여 20m 이상 노출된 배관에 대하여 가스누출경보기는 몇 m마다 설치하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 5**) -----()

- ① 10m ② 20m ③ 30m ④ 40m

322. 사업장에 설치하는 배관은 지진 또는 대형 도시가스누출에 의한 긴급사태에 대비하여 구역별로 가스공급을 차단할 수 있도록 무엇을 설치하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가?

- (**칙 별표 6**) -----()
- ① 가스누출 경보장치
② 원격조작에 의한 긴급차단장치
③ 이상압력 긴급차단장치
④ 가스누출경보기에 의한 자동차단장치

323. 가스사용시설로서 지하에 매설하는 강관에는 전기적인 부식을 방지하기 위하여 어떠한 조치를 하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가?

- (**칙 별표 7**) -----()
- ① 도장공사 ② 보호관 설치
③ 보호관설치 ④ 전기부식방지조치

324. 가스사용시설의 배관 중 배관의 외부에 표시하여야 하는 것으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 7**) -----()

- ① 사용가스명
② 배관의 두께
③ 도시가스 흐름방향
④ 최고사용압력

325. 가스사용시설의 배관의 표시방법으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (**칙 별표 7**) ----()

- ① 배관의 외부에 사용가스명·최고사용압력 및 도시가스의 흐름방향을 표시하여야 한다.
② 가스배관의 표면색상은 지상배관은 황색으로, 매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색·중압 이상인 배관은 적색으로 하여야 한다.
③ 배관을 지하에 매설하는 경우에는 도시가스 흐름방향을 표시하지 아니할 수 있다.
④ 지상배관중 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 1.5m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 아니할 수 있다.

326. 가스사용시설의 지상배관 중 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 표면색상을 황색으로 하지 아니할 수 있는 경우는 다음 중 어느 것인가?

- (**칙 별표 7**) -----()
- ① 바닥(2층이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 1m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우
② 바닥(2층이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 2m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 3중으로 표시한 경우
③ 바닥(2층이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 1m의 높이에 폭 2cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우
④ 바닥(2층이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 2m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 3중으로 표시한 경우

327. 가스사용시설의 배관을 지하에 매설하는 경우 지면으로부터 얼마이상의 거리를 유지하여야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (**칙 별표 7**) -----()

- ① 1m ② 0.8m ③ 0.6m ④ 0.4m

328. 건축물내의 매설배관의 재료로서 적합하지 아니한 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 연료가스배관용강관
- ② 동관
- ③ 스테인레스강관
- ④ 가스용 금속플렉시블호스

329. 건축물내의 배관설치기준으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 7) ----- ()

- ① 노출하여 시공하여야 한다.
- ② 스테인레스강관을 사용하는 경우는 매설할 수 있다.
- ③ 금속계의 보호관 또는 보호관으로 보호조치를 한 동관으로서 용접이음을 하여 사용하는 경우는 매설할 수 있다.
- ④ 가스용금속플렉시블호스는 기계적이음을 하여 매설할 수 있다.

330. 가스사용시설의 배관의 이음매 중 용접이음매를 제외한 배관이음부와 절연전선과의 이격거리로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7 / KGS FU551) ----- ()

- ① 60cm 이상
- ② 30cm 이상
- ③ 15cm 이상
- ④ 10cm 이상

331. 가스사용시설의 배관의 이음매 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 전기계량기 및 전기개폐기와와의 이격거리로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7 / KGS FU551) ----- ()

- ① 10cm 이상
- ② 30cm 이상
- ③ 60cm 이상
- ④ 제한이 없다

332. 가스사용시설의 배관의 이음매 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 전기점멸기 및 전기접속기와와의 이격거리로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7 / KGS FU551) ----- ()

- ① 30cm 이상
- ② 15cm 이상
- ③ 60cm 이상
- ④ 제한이 없다.

333. 가스사용시설의 배관의 이음매 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 절연조치를 하지 아니한 전선과의 이격거리로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7 / KGS FU551) ----- ()

- ① 15cm 이상
- ② 10cm 이상
- ③ 30cm 이상
- ④ 제한이 없다.

334. 가스사용시설의 배관의 이음매 중 용접이음매를 제외한 배관이음매와 전기시설 등과의 이격거리로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7 / KGS FU551) ----- ()

- ① 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60cm 이상
- ② 전기점멸기 및 전기접속기와와의 거리는 15cm 이상
- ③ 절연전선(배관이음부와 가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선을 제외한다)과의 거리는 10cm 이상
- ④ 절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다)과의 거리는 10cm 이상

335. 가스사용시설의 배관의 접합에 관한 설명으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 배관의 접합부분은 예외없이 용접하여야 한다.
- ② 가스용폴리에틸렌관의 접합부는 비파괴시험을 실시하지 아니하여도 된다.
- ③ 저압으로서 노출된 사용자공급관은 비파괴시험을 실시하지 아니하여도 된다.
- ④ 호침지름 80mm 이상인 저압의 매설배관은 비파괴시험을 실시하여야 한다.

336. 다음 관호안에 적합한 단어를 쓰시오

(칙 별표 7)

배관은 움직이지 않도록 고정 부착하는 조치를 하되, 그 호침지름이 13mm미만의 것에는 ()마다, 13mm이상 33mm미만의 것에는 ()마다, 33mm 이상의 것에는 ()마다 고정장치를 설치할 것. 다만, 호침지름이 ()mm이상의 것에는 적절한 방법에 따라 ()를 초과하여 설치할 수 있다.

337. 가스계량기 설치기준으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 7) ----- ()

- ① 가스계량기(30m³/hr미만에 한한다)의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 수직·수평으로 설치할 것
- ② 화기(그 시설안에서 사용하는 자체화기를 포함한다)와 2m이상의 거리를 유지하는 곳으로서 수시로 환기가 가능한 장소에 설치할 것
- ③ 밴드·보호가대 등 고정 장치로 고정시킬 것
- ④ 보호상자내에 설치하는 경우에는 설치 높이의 제한을 하지 아니한다.

338. 가스계량기의 설치높이를 제한하지 아니하는 것으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 16m³/hr이상의 가스계량기
- ② 30m³/hr미만의 가스계량기
- ③ 보호상자 안에 가스계량기를 설치한 경우
- ④ 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정된 경우

339. 가스누출경보차단장치 또는 가스누출자동차단기를 설치하여야 하는 대상으로 틀린 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 7) ----- ()

- ① 식품위생법에 의한 식품접객업소로서 지하에 있는 가스사용시설(가정용가스사용시설을 포함한다)
- ② 특정가스사용시설로서 지하에 있는 가스사용시설(가정용가스사용시설을 제외한다)
- ③ 식품위생법에 의한 식품접객업소로서 지하에 있는 가스사용시설(가정용가스사용시설을 제외한다)
- ④ 식품위생법에 의한 식품접객업소로서 영업장의 면적이 100m² 이상인 가스사용시설

340. 특정가스사용시설·식품위생법에 의한 식품접객업소로서 지하에 있는 가스사용시설(가정용가스사용시설을 제외한다)의 경우 가스누출경보차단장치 또는 가스누출자동차단기를 설치하여야 하는 대상으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 영업장의 면적이 100m² 이상인 가스사용시설
- ② 영업장의 면적이 150m² 이상인 가스사용시설
- ③ 영업장의 면적이 200m² 이상인 가스사용시설
- ④ 영업장의 면적에 관계없이 무조건 설치

341. 지하층에 설치된 가스사용시설에 가스사용시설의 안전 확보와 정상작동을 위해 반드시 설치하여야 하는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 지상차단장치
- ② 가스누출경보차단장치
- ③ 가스누출자동차단기
- ④ 소화안전장치

342. 사용시설 정압기 필터의 분해점검 주기는?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 설치후 3년까지는 1회, 그 이후 3년에 1회 이상
- ② 설치후 3년까지는 1회, 그 이후 4년에 1회 이상
- ③ 설치후 4년까지는 1회, 그 이후 4년에 1회 이상
- ④ 설치후 4년까지는 1회, 그 이후 3년에 1회 이상

343. 특정가스사용시설·「식품위생법」에 따른 식품접객업소로서 영업장 면적이 100m³ 이상인 가스사용시설이나 지하에 있는 가스사용시설은 가스누출경보차단장치나 가스누출차단기를 설치하여야 한다. 설치를 하지 않을 수 있는 예외규정이 아닌 것은? (칙 별표 7) ----- ()

- ① 월 사용예정량 2000m³미만으로서 연소기 연결배관에 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 성능을 가지는 안전장치가 설치되어있고, 각 연소기에 소화안전장치가 부착된 경우
- ② 도시가스 공급이 불시에 차단될 경우 재해와 손실이 막대할 우려가 있는 가스사용시설
- ③ 가스누출경보기 연동차단기능의 다기능가스안전계량기를 설치하는 경우
- ④ 월 사용예정량 2000m³이상이며, 안전장치 및 각 연소기에 소화안전장치가 부착된 경우.

344. 가스용 폴리에틸렌관을 지상배관과 연결하기 위해 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 ()이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다.(칙 별표 7)

345. 가스사용시설에 설치된 압력조정기의 안전점검 주기는? (칙 별표 7) ----- ()

- ① 매1년에 1회이상(필터는 3년에 1회 이상 청소)
- ② 매2년에 1회이상(필터는 3년에 1회 이상 청소)
- ③ 매2년에 1회이상(필터는 1년에 1회 이상 청소)
- ④ 매3년에 1회이상(필터는 1년에 1회 이상 청소)

346. 가스보일러는 ()(보일러실 안의 가스가 거실로 들어가지 아니하는 구조로서 보일러실과 거실사이의 경계벽이 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다)에 설치할 것 (칙 별표 7)

347. 배기통의 재료에 대한 설명으로 옳은 것은?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 금속
- ② 석면
- ③ 스테인레스 강판
- ④ 불연성 재료

348. 가스보일러를 설치시공한 자가 가스보일러 설치시공확인서를 작성 보존하여야 하는 기간은?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 1년
- ② 3년
- ③ 5년
- ④ 10년

349. 일반 가스보일러 및 가스온수기의 설치기준을 따르지 아니하여도 되는 기준 중 틀린것은?

(칙 별표 7) ----- ()

- ① 도시가스 소비량이 232.6kw(20만kcal/h)를 초과하는 가스보일러
- ② 실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 개방식 가스온수기
- ③ 배기가스 역류방지장치를 설치한 가스보일러
- ④ 도시가스 소비량이 232.6kw(20만kcal/h)를 초과하는 가스보일러와 같은 층에 설치된 가스보일러

350. 월 사용예정량 계산식에 대한 설명으로 틀린 것은 어느 것인가?

(칙 별표 7) ----- ()

- Q = {(A×240)+(B×90)}/11,000
- ① Q : 월 사용예정량 (단위 : m³)
- ② A : 산업용 연소기의 명판에 적힌 가스소비량의 합(kcal/h)
- ③ B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 적힌 가스소비량 합(kcal/h)
- ④ B : 가정용 연소기 소비량

351. 가스소비량의 합계를 구하는 방법으로 틀린 것은? (칙 별표 7) -----()

- ① 소유주가 1명인 단위건물은 단위건물안에 설치된 모든 연소기의 가스소비량 합계
- ② 단위건물이 분양으로 소유주가 2명 이상인 경우, 각 소유주가 구분하여 소유하는 건물안의 모든 연소기의 소비량 합계
- ③ 같은 실내에서 2명 이상의 소유주가 도시가스를 사용하는 경우, 그 실내에 설치된 모든 연소기의 소비량 합계
- ④ 가스보일러 본체에 표시된 소비량과 버너에 표시된 소비량이 다를 경우 버너에 표시된 소비량

352. 다음 중 공급규정에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은 어느 것인가? (칙 별표 9) -----()

- ① 도시가스 사용량과 측정방법
- ② 시행일
- ③ 공급규정을 적용하는 공급권역
- ④ 당해연도 공급시설공사계획

353. 다음 중 공급규정에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은 어느 것인가? (칙 별표 9) -----()

- ① 사용자의 가스공급시설 및 가스사용시설의 설치·유지·관리 및 교체에 필요한 비용의 부담에 관한 사항
- ② 가스요금 그 밖에 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법
- ③ 계량기입구에서의 가스온도의 최고치 및 최저치
- ④ 가스요금 및 그 산정방법

354. 다음 중 공급규정에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은 어느 것인가? (칙 별표 9) -----()

- ① 인입관 차단장치 설치위치에 관한 사항
- ② 가스공급의 정지 또는 사용폐지에 관한 사항
- ③ 공급규정의 유효기간을 정하는 때에는 그 기간
- ④ 공급하는 도시가스의 열량의 최저치 및 월별 산술평균열량의 최저치

355. 다음 중 공급규정에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은 어느 것인가? (칙 별표 9) -----()

- ① 가스사용시설에 관한 공급자와 사용자간의 안전책임에 관한 사항
- ② 사용자공급관의 설치 재료에 관한 사항
- ③ 도시가스사용신청의 방법
- ④ 도시가스성분에 관한 사항

356. 다음 중 공급규정에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은 어느 것인가? (칙 별표 9) -----()

- ① 가스사용시설에 관한 공급자와 사용자간의 가스사용 의무기간 책임에 관한 사항
- ② 사용자에게 공급하는 도시가스의 연소속도의 종류별·최고왜배지수 및 최저왜배지수
- ③ 연소기폭격입구에서의 가스압력의 최고치 및 최저치
- ④ 가스요금 및 사용자의 가스공급시설 및 가스사용시설의 설치·유지·관리 및 교체에 필요한 비용의 부담금외에 가스사용자가 부담하는 것이 있을 때에는 그 사항 및 금액과 그 금액산출근거

357. 도시가스의 유해성분·열량·압력 및 연소성의 측정에 있어 일반도시가스사업자가 측정하여야 하는 것은 다음 중 어느 것인가?(칙 별표 10) ()

- ① 열량측정
- ② 압력측정
- ③ 연소성측정
- ④ 유해성분측정

358. 도시가스의 유해성분·열량·압력 및 연소성의 측정 중 일반도시가스사업자가 측정하여야 하는 압력측정의 측정위치로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 10) -----()

- ① 가스사용시설의 가스계량기 입구
- ② 가스공급시설의 끝부분의 배관 및 내관의 관말
- ③ 정압기출구 및 가스사용시설의 연소기의 입구
- ④ 정압기출구 및 가스공급시설의 끝부분의 배관

359. 도시가스의 유해성분·열량·압력 및 연소성의 측정 중 일반도시가스사업자가 측정하여야 하는 압력측정시 사용하여야 하는 기기로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 10) -----()

- ① 자기압력계
- ② 분동식 압력계
- ③ 마노메타
- ④ 압력전환장치

360. 정압기출구 및 가스공급시설의 끝부분의 배관에서 측정하는 가스압력의 측정대상으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 10) -----()

- ① 상업용에 한한다.
- ② 산업용에 한한다.
- ③ 일반가정의 취사용 및 난방용에 한한다.
- ④ 일반가정의 난방용에 한한다.

361. 정압기출구 및 가스공급시설의 끝부분의 배관에서 측정한 가스압력은 얼마이어야 하는가 다음 중 맞는 것은 어느 것인가? (칙 별표 10) ----()

- ① 0.1MPa이상 0.25MPa이내
- ② 1kPa 이상 2.5kPa이내
- ③ 100mmH₂O이상 230mmH₂O이내
- ④ 1MPa 이상 2.5MPa이내

362. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [안전관리에 관한 경영방침]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 11) -----()

- ① 경영이념에 관한 사항
- ② 안전관리 목표에 관한 사항
- ③ 안전투자에 관한 사항
- ④ 안전홍보에 관한 사항

363. 다음중 안전관리규정에 포함시켜 작성되어야 하는 사항이 아닌 것이 포함된 것은 어느 것인가? (칙 별표 11) -----()

- ① 안전관리조직, 가스시설의 안전성평가, 타공사관리
- ② 교육·훈련, 수요자관리, 안전감사, 도시가스사업자 상호간의 연락·공사·유지등에 관한 사항
- ③ 협력업체 관리, 작업관리, 시설관리, 안전관리에 관한 경영방침
- ④ 비상조치 및 사고관리, 안전관리에 관한 정보·기술

364. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [안전관리에 관한 정보·기술]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 11) -----()

- ① 정보관리체계에 관한 사항
- ② 도시가스성분 및 열량, 연소속도에 관한 사항
- ③ 인적요소에 관한 사항
- ④ 변경관리에 관한 사항

365. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [시설관리]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 11) -----()

- ① 가스품질보증에 관한 사항
- ② 설계품질보증에 관한 사항
- ③ 구매품질보증에 관한 사항
- ④ 안전점검과 진단에 관한 사항

366. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [작업관리]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 11) -----()

- ① 시공관리에 관한 사항
- ② 운전관리에 관한 사항
- ③ 점검관리에 관한 사항
- ④ 화기작업관리에 관한 사항

367. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [타공사관리]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 11) -----()

- ① 배관 정보관리에 관한 사항
- ② 타공사 정보관리에 관한 사항
- ③ 타공사 현장관리에 관한 사항
- ④ 타공사 현황관리에 관한 사항

368. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [수요자관리]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 8) -----()

- ① 액화석유가스에서 도시가스로 연료를 전환한 수요자의 액화석유가스 사용시설의 철거 및 막음조치 및 연소기의 열량변경 등 안전조치에 관한 사항
- ② 안전홍보에 관한 사항
- ③ 도시가스 요금안내에 관한 사항
- ④ 가스사용시설 안전관리업무대행자의 업무범위·책임 및 의무에 관한 사항

369. 다음 중 안전관리규정에 포함시켜야 하는 [비상조치 및 사고관리]에 포함되지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 8) -----()

- ① 비상조치계획에 관한 사항
- ② 비상훈련에 관한 사항
- ③ 복구작업 방법에 관한 사항
- ④ 사고조사 및 사후관리에 관한 사항

370. 도법시행규칙 별표14에서 정하고 있는 안전교육의 교육과정이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 14) -----()

- ① 정기교육
- ② 양성교육
- ③ 전문교육
- ④ 특별교육

371. 다음 중 일반도시가스사업자의 전문교육대상자가 아닌 것은 어느 것인가? (칙 별표 14) --()

- ① 안전관리책임자
- ② 안전관리원
- ③ 안전점검원
- ④ 안전관리부총괄자

372. 일반도시가스사업자의 전문교육대상자가 어느 때에 전문교육을 받아야 하는가 다음 중 맞지 않는 것은 어느 것인가? (칙 별표 14) -----()

- ① 신규종사후 6개월이내
- ② 안전관리책임자·안전관리원 교육을 이수한 자가 그 연도 또는 다음 연도에 안전점검원으로 선임된 때로부터 6개월이내
- ③ 양성교육을 이수한 자로서 1년이 경과하지 아니한 자가 전문교육의 규정에 의한 전문교육대상이 되는 경우에는 양성교육이수일부터 1년이 경과한 후 6개월 이내
- ④ 신규종사후 6개월이내 및 그 이후에는 3년이 되는 해마다 1회

373. 도시가스사업법에서 정한 양성교육을 이수하여야 수행이 가능한 업무가 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 14) -----()

- ① 도시가스시설 안전점검
- ② 폴리에틸관 용착
- ③ 가스배관(강관) 용접
- ④ 가스시설 시공관리

374. 굴착공사 현장위치 표시 및 도시가스배관 매설 위치표시를 공동으로 실시하는 대상이 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 대형상가를 건설하기 위한 굴착공사
- ② 지하보도·지하차도·지하상가를 건설하기 위한 굴착공사
- ③ 굴착공사 예정지역에서 매설된 도시가스배관의 길이가 100m 이상인 굴착공사
- ④ 도시철도(지하에 설치하는 것만을 말한다)를 건설하기 위한 굴착공사

375. 가스배관의 손상방지를 위한 작업기준 중 파일 박기 및 빼기작업에 대한 기준으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 16) -----()

- ① 가스배관과의 수평거리 60cm 이내에서는 파일박기를 하지 말 것
- ② 향타기는 가스배관과의 수평거리가 2m 이상 되는 곳에 설치할 것. 다만, 부득이하여 수평거리 2m 이내에 설치할 때에는 하중진동을 완화할 수 있는 조치를 할 것
- ③ 가스배관의 위치를 파악한 경우에는 가스배관의 위치를 알리는 표지판을 설치할 것
- ④ 공사작공전에 도시가스사업자와의 현장협의를 통하여 공사장소, 공사기간 및 안전조치에 관하여 상호 확인할 것

376. 도시가스배관의 안전조치 중 굴착공사 현장위치 표시 및 도시가스배관 매설위치 표시와 표시시설의 통지와 관련하여 굴착공사자에게 연락하여 굴착공사 현장위치와 매설배관 위치를 굴착공사자와 공동으로 표시할 것인지 각각 단독으로 표시할 것 인지를 결정하고, 정보지원센터에 통지할 결정사항으로 맞지 않는 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 굴착공사 담당자의 인적사항
- ② 굴착공사 담당자의 연락처
- ③ 굴착공사 개시예정일시
- ④ 굴착공사와의 회합일시

377. 굴착공사 현장위치와 매설배관 위치를 공동으로 표시하기로 결정한 경우 굴착공사자와 도시가스사업자가 준수하여야 할 조치사항이 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 굴착공사자는 예정지역의 위치를 흰색페인트로 표시
- ② 도시가스사업자는 굴착예정 지역의 매설배관 위치를 굴착공사자에게 알려주어야 하며, 굴착공사자는 매설배관 위치를 매설배관 직상부의 지면에 적색페인트로 표시
- ③ 대규모굴착공사, 긴급굴착공사 등으로 페인트를 이용한 표시가 곤란한 경우, 표시말뚝·표시깃발·표지판 등을 사용해 표시
- ④ 표시가 완료된 것이 확인되면 즉시 정보지원센터에 통지

378. 굴착공사 현장위치와 매설배관 위치를 각각 단독으로 표시하기로 결정한데 조치사항이 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 굴착공사자는 예정지역의 위치를 흰색페인트로 표시하고, 그 결과를 정보지원센터에 통지
- ② 정보지원센터는 굴착공사자에게서 통지받은 사항을 도시가스사업자에게 통지
- ③ 도시가스사업자는 통지를 받은 후 48시간 이내에 매설배관 직상부 지면에 황색페인트로 표시
- ④ 정보지원센터는 예정지역 위치 및 매설배관 직상부 페인트표시를 확인

379. 굴착공사자가 도시가스사업자에게 참관을 요청하고, 요청받은 도시가스사업자가 참관하여 필요한 사항을 확인하여야 하는 시기가 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 시험 굴착 및 본 굴착시
- ② 가스공급시설에 근접하여 파일, 토류관 설치시
- ③ 노출배관 방호 공사시
- ④ 고정조치 작업개시시

380. 도시가스배관 주위의 굴착공사 전에 굴착에 참여하는 건설기계조종사, 굴착작업자 등에게 교육·훈련을 실시하여야 하는 사항이 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 도시가스배관 매설위치와 손상방지를 위한 준수 사항
- ② 비상시 긴급조치사항 및 대처방안
- ③ 도시가스배관 코팅 손상시 복구방법
- ④ 가상시나리오에 따른 교육 및 훈련

381. 굴착공사자가 공사중 이행하여야 하는 사항이 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 도시가스배관 주위에서는 중장비의 배치 및 작업을 제한
- ② 도시가스배관위치가 상이할 경우 사진촬영
- ③ 노출된 도시가스배관과 가스안전영향평가대상 범위 안의 도시가스배관은 일일 안전점검을 실시하고 점검표에 기록
- ④ 가스안전영향평가대상 굴착공사 중 도시가스배관의 수직·수평 변위와 지반침하의 우려가 있는 경우 도시가스배관 변형 및 지반침하여부를 확인

382. 굴착공사자가 공사중 도시가스배관 변형 및 지반침하 여부를 확인하는 기준이 아닌 것은? (칙 별표 16) -----()

- ① 줄파기 공사로 배관이 노출될 때 수직·수평 측량을 통해 최초 위치를 확인 기록
- ② 매물배관의 침하여부는 침하관측공을 설치하고 관측
- ③ 침하관측공은 줄파기시 설치하고 침하측정은 매 5일에 1회이상, 큰 충격을 받았거나 변형 양이 있는 경우에는 1일 1회씩 3일간 연속측정
- ④ 도시가스 변형과 지반침하확인인은 해당 도시가스 직원과 시공자가 서로 확인하고 기록 1부씩 보관

383. 가스배관의 손상방지를 위한 작업기준에 파일 박기 및 빼기작업 중 파일박기를 하지 않아야 되는 이격거리로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 16) -----()

- ① 30cm 이내
- ② 15cm 이내
- ③ 60cm 이내
- ④ 2m 이내

384. 다음 중 그라우팅·보링작업의 작업기준으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 16) -----()

- ① 보링비트를 뺄 자리는 충분히 메울 것
- ② 보링기는 가스배관과의 수평거리가 1m 이상 되는 곳에 설치할 것. 다만, 부득이하여 수평거리 1m 이내에 설치할 때에는 하중진동을 완화할 수 있는 조치를 할 것
- ③ 시험굴착을 통하여 가스배관의 위치를 확인한 후 보링비트가 가스배관에 접촉할 가능성이 있는 경우에는 가이드파이프를 사용하여 직접 접촉되지 아니하도록 할 것
- ④ 가스배관과의 수평거리 30cm 이내에서는 보링작업을 하지 말 것

385. 가스배관의 손상방지를 위한 작업기준 중 터파기·되메우기 및 포장작업에 대한 기준으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 16) ---()

- ① 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 1m 이내의 부분은 인력으로 굴착할 것 [별표16 제2호 다목 3)의 나]
- ② 가스배관이 노출될 경우 배관의 코팅부가 손상되지 아니하도록 하고, 코팅의 손상시에는 도시가스사업자에 통보하여 보수를 행한 후 작업을 진행할 것
- ③ 가스배관의 주위에 매설물을 부설하고자 할 때에는 30cm 이상 이격하여 설치할 것
- ④ 가스배관주위에서 발파작업을 하는 경우에는 자체적으로 충분한 대책을 강구한 후 실시할 것

386. 가스배관의 손상방지를 위한 작업기준 중 터파기·되메우기 및 포장작업에 대한 기준으로 맞지 않는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 16) ---()

- ① 가스배관의 주위를 굴착하고자 할 때에는 가스배관의 좌우 0.3m 이내의 부분은 인력으로 굴착할 것
- ② 가스배관에 근접하여 굴착할 경우에는 주위에 가스배관의 부속시설물(밸브, 수취기, 전기방식 리드선 및 터미널등)이 있을 때에는 작업으로 인한 이탈 그 밖에 손상방지에 주의할 것
- ③ 가스배관의 주위를 되메우기하거나 포장할 경우에는 배관주위에의 모래채우기, 보호판·보호포 및 라인마크설치, 가스배관 부속시설물의 설치등은 굴착전과 동일한 상태가 되도록 할 것
- ④ 가스배관주위에서 발파작업을 하는 경우에는 도시가스사업자의 참관하에 충분한 대책을 강구한 후 실시할 것

387. 다음 중 “속보”의 정의로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 17) -----()

- ① 전화 또는 팩스를 이용한 통보
- ② 서면으로 제출하는 상세한 통보
- ③ 이메일을 이용한 상세한 통보
- ④ 인터넷 홈페이지를 이용한 상세한 통보

388. 다음 중 “상보”의 정의로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 17) -----()

- ① 전화 또는 팩스를 이용한 통보
- ② 서면으로 제출하는 상세한 통보
- ③ 이메일을 이용한 상세한 통보
- ④ 인터넷 홈페이지를 이용한 상세한 통보

389. 사람이 사망한 사고의 상보기한으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 17) -----()

- ① 사고발생 후 7일 이내
- ② 사고발생 후 10일 이내
- ③ 사고발생 후 15일 이내
- ④ 사고발생 후 20일 이내

390. 사람이 부상당하거나 중독된 사고의 상보기한으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 17) -----()

- ① 사고발생 후 7일 이내
- ② 사고발생 후 10일 이내
- ③ 사고발생 후 15일 이내
- ④ 사고발생 후 20일 이내

391. 다음 중 상보를 하지 아니하여도 되는 사고로 맞지 않는 것은 어느 것인가?(칙 별표 17) -()

- ① 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고로서 사람이 부상당하거나 중독된 사고
- ② 한국가스안전공사가 법에 의하여 사고조사를 실시한 때
- ③ 가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인명대피나 공급중단이 발생한 사고(사람이 사망한 사고, 사람이 부상당하거나 중독된 사고 및 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고의 경우를 제외)
- ④ 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고(사람이 사망한 사고 또는 사람이 부상당하거나 중독된 사고의 경우를 제외)

392. 사고의 통보시 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 17) ----()

- ① 통보자의 소속·직위·성명 및 연락처
- ② 사고발생 장소
- ③ 시설현황
- ④ 가해자 신원

393. 사고의 통보시 속보에서 생략할 수 있는 사항으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 17)

----- ()

- ① 시설현황, 피해현황(인명 및 재산)
- ② 사고발생 일시, 사고발생 장소
- ③ 통보자의 소속·직위·성명 및 연락처
- ④ 사고내용

394. 다음 중 특정가스사용시설의 가스사용자가 가입하여야 하는 손해보상보험의 보험금액으로 맞는 것은 어느 것인가? (칙 별표 17의2) ----- ()

- ① 3억원
- ② 10억원
- ③ 50억원
- ④ 100억원

395. 다음 중 가스시설의 시공자가 가입하여야 하는 손해보상보험의 보험금액으로 맞는 것은 어느 것인가? (최 별표 17의2) -----()

- ① 3억원
- ② 10억원
- ③ 50억원
- ④ 100억원

396. 다음 중 3억원의 손해보상보험에 가입하여야 하는 자로 맞는 것은 어느 것인가? (칙 별표 17의2)
----- ()

- ① 특정가스사용시설의 가스사용자 및 가스시설 시·군·자치구
- ② 일반도시가스사업자 중 인구 50만명미만인 시·군지역에 도시가스를 공급하는 자
- ③ 일반도시가스사업자중 특별시·광역시 또는 인구 50만명이상인 시에 도시가스를 공급하는 자
- ④ 가스도매사업자

397. 일반도시가스사업자 중 인구 50만미만인 시·군 지역에 도시가스를 공급하는 자가 가입하여야 하는 손해보상보험의 보험금액으로 맞는 것은 다음 중

- 어느 것인가?
- ① 3억원
② 10억원
③ 50억원
④ 100억원

398. 일반도시가스사업자중 특별시·광역시 또는 인구 50만명 이상인 시에 도시가스를 공급하는 자가 가입하여야 하는 손해배상보험의 보험금액으로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

- (치 별표 :
① 3억원
② 10억원
③ 50억원
④ 100억원

399. 다음 중 10억원의 손해보상보험에 가입하여야 하는 자로 맞는 것은 어느 것인가?

(칙 별표 17의2) ----- ()

- ① 특정가스사용시설의 가스사용자 및 가스시설 시·군·구
- ② 일반도시가스사업자 중 인구 50만명 미만인 시·군 지역에 도시가스를 공급하는 자
- ③ 일반도시가스사업자중 특별시·광역시 또는 인구 50만명 이상인 시에 도시가스를 공급하는 자
- ④ 가스도매사업자

400. 다음 중 50억원의 손해보상보험에 가입하여야 하는 자로 맞는 것은 어느 것인가?

(칙 별표 17의2) ----- ()

- ① 특정가스사용시설의 가스사용자 및 가스시설 시
공자
- ② 일반도시가스사업자 중 인구 50만명 미만인
시·군지역에 도시가스를 공급하는 자
- ③ 일반도시가스사업자중 특별시·광역시 또는 인
구 50만명 이상인 시에 도시가스를 공급하는 자
- ④ 가스도매사업자

401. 우리회사가 가입하여야 하는 손해보상보험의 보험금액으로 맞는 것은 어느 것인가?

(칙 별표 17의2) ----- ()

- ① 3억원 ② 10억원
③ 50억원 ④ 100억원

402. 다음은 비과검사필름(전산보조기억장치에 입력된 경우에는 그 입력된 자료) 보존에 관한 설명이다. 다음 중 맞는 것은? (칙 제20조) ----- ()

- ① 도시가스사업자는 비파괴검사필름을 시공자로부터 제출받아 5년간 보존하여야 한다.
- ② 시공자는 비파괴검사 필름을 5년간 보존하여야 한다.
- ③ 시공자로부터 비파괴검사를 의뢰받은 검사자는 비파괴검사필름을 5년간 보존하여야 한다.
- ④ 한국가스안전공사는 시공자가 제출한 비파괴검사 필름을 5년간 보존하여야 한다.

403. 시공자가 작성·보존하고 그 사본을 도시가스
사업자 및 특정사용시설의 사용자에게 공사완료일
로부터 7일 이내에 내주어야 하는 시공기록이 아닌
것은? (칙 제20조) -----()

- ① 비파괴검사에 관한 기록 및 성적서
(PE관의 경우 용융접합 기록 및 성적서)
- ② 비파괴검사(용융접합)에 따른 도면
- ③ 시공감리 필증
- ④ 전기부식방지시설의 전위측정 결과서

404. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법제28조)

일반도시가스사업자는 제26조의 ()
에 따른 가스사용시설의 안전관리업무를 효율
적으로 수행하기 위하여 그 업무의 일부를 대
행하게 할 경우에는 ()으로 정하는
자격을 갖춘 자(이하 “()”라 한다)
로 하여금 그 업무를 대행하게 하여야 한다.

405. 가스사용시설의 안전관리업무를 효율적으로 수행하기 위하여 산업통상부령으로 정하는 자격을 갖춘 자로 하여금 그 업무의 일부를 대행하게 할

- 수 있다. 이 경우 업무를 대행하는 자를 무엇이라 부르는가? (**법 제28조**) ----- ()
- ① 일반 도시가스 안전관리업무대행자
 ② 가스도매사업 안전관리업무대행자
 ③ 가스사용시설 안전관리업무 대행자
 ④ 특정가스사용시설 안전관리업무 대행자

406. 가스사용시설의 안전관리업무를 효율적으로 수행하기 위하여 가스사용시설 안전관리업무대행자로 그 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 그 자격은

- 무엇으로 정하는가? (복합)
- ① 대통령령
 - ② 국무총리령
 - ③ 산업통상부령
 - ④ 한국가스안전공사령

407. 가스사용시설 중 가스사용시설 안전관리업무대
행자가 시공하여서는 아니 되는 것은 다음 중 어느
것인가? (법 제28조) -----()

- ① 내관의 변경공사
- ② 도시가스를 연료로 하는 보일러
- ③ LPG를 연료로 하는 보일러
- ④ 연소기기의 철거 및 가스배관연결

408. 가스사용시설 중 가스사용시설 안전관리업무대행자가 시공하여서는 아니 되는 것을 쓰시오.

(법 제28조) ()

409. 가스사용시설 안전관리업무 대행자가 갖추어야 하는 자격이 아닌 것은 다음 중 어느 것인가?

- (칙 제47조) -----()
- ① 안전관리총괄자 1인이상
 - ② 안전관리책임자 1인이상
 - ③ 사용시설점검원 3천가구(공동주택은 4천가구)
또는 사업체마다 1인 이상
 - ④ 제1종 또는 제2종 가스시설사업에 등록한자

410. 가스사용시설 안전관리업무 대행자가 갖추어야 하는 안전관리책임자는 몇 명 이상인가?

411. 공동주택 33,000가구를 관리하는 가스사용시설 안전관리업무대행자는 몇 명의 사용시설점검원을 선임하여야 하는가? (칙 제47조) --- ()

412. 가스사용시설 변경에 따른 안전조치와 관련하여 “산업통상부령으로 정하는 안전조치”가 아닌 것은?
(칙 제48조) -----()

- ① 도시가스시설을 설치하기전에 액화석유가스 안전 공급계약이 해지된 것을 확인하고 용기 및 부대 설비를 철거할 것.
- ② 용기 등이 액화석유가스 공급자의 소유인 경우는 도시가스 공급업체정일까지 용기 등을 철거해 줄 것을 시공자에 요청
- ③ 일반도시가스사업자는 도시가스를 공급하기 전에 연소기 열량의 변경사실을 확인
- ④ 가스사용자는 연료 전환전에 액화석유가스 안전 공급계약을 해지하고, 용기 등의 철거와 안전조치가 된 것을 확인한 후 도시가스를 사용할 것.

413. 연료전환시설 안전조치 중 액화천가스 공급자가 용기 등을 철거해 달라는 요청에 불응할 경우 일반도시가스사업자의 감독하에 시공자가 취해야 하는 안전조치가 아닌 것은? (칙 제48조) --- ()

- ① 용기는 압력조절기로부터 분리
- ② 용기의 밸브충전구에 막음조치를 하여 안전한 장소에 보관하고 공급자에게 통보
- ③ 액화석유가스의 배관 양단에 막음 조치를 하고 호스는 철거하여 설치하려는 도시가스배관과 구분할 것
- ④ 용기에 액화석유가스가 남았을 경우, 도시가스와 병행 사용

414. 정압기에 반드시 설치하여야 하는 장치, 설비 기기 등으로서 도시가스사업법 시행규칙 별표 6 제2호 정압기에서 정한 것을 고르시오. (최 별표 6)

()

- ① 감시장치 ② 가스차단장치 ③ 동결방지장치
④ 안전밸브 ⑤ 비상전력 ⑥ 예비정압기
⑦ 압력기록장치 ⑧ 긴급차단장치
⑨ 불순물제거장치 ⑩ 가스누출자동차단장치

415. 도시가스사업법에서 정의한 도시가스사업의 종류를 모두 쓰시오. (법 제2조)

()

416. 다음 중 단독사용자의 정압기가 별표 6 제2호 정압기에서 정한 규정과 동일하게 적용 받지 아니하는것은 어느 것인가? (최 별표6)----- ()

- ① 예비정압기
- ② 경보장치(이상압력통보장치)
- ③ 가스누출검지통보설비
- ④ 안전밸브와 가스방출관

417. 대통령령으로 정하는 굴착공사를 하는자는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 하는 것은 어느 것인가? (법 제30조의4) ----- ()

- ① 안전관리규정 ② 가스수급계획서
③ 안전성향상계획서 ④ 가스안전영향평가서

418. 시행규칙 별표 6 제2호 정압기의 4)사고예방설비기준에서 정한 기준으로 틀린 것은?.

- (칙 별표6) ----- ()
① 가스방출구는 지면으로부터 5m이상의 높이에 설치 할 것.다만 전기시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 3m이상
② 정압기실에 누출된 도시가스를 검지 및 통보할 있는 설비를 갖추 것
③ 정압기 출구의 배관에는 도시가스압력이 비정상적으로 상승한 경우 통보할 수 있는 경보장치를 설치할 것.
④ 모든 정압기에는 동결방지조치를 할 것.

419. 비파괴시험을 하여야 되는 것은 다음 중 어느 것인가? (칙 별표 5) ----- ()

- ① 가스용폴리에틸렌관
② 저압으로서 노출된 사용자공급관
③ 호칭지름 80mm미만인 저압의 배관
④ 사용자공급관으로 80mm이상인 저압의 매설배관

420. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오

(칙 별표6. 제3호)
배관의 최고사용압력은 중압 이하일 것. 다만 ()의 허가를 받은 자에게 도시가스를 공급하기 위한 배관으로서 또는()으로 도시가스를 공급하기 위한 배관으로서 별표6의 3호에 적합하게 설치하는 배관의 경우에는 () 이하로 할 수 있다.

421. 다음 괄호안에 적합한 수치를 쓰시오

(칙 별표6. 제3호)
중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 ()이상으로 할 것. 다만, 기존에 설치된 배관의 지반침하·손상 등을 방지하기 위하여 철근콘크리트 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 ()이상으로, 중압이하의 배관과 고압배관의 관리주체가 같을 경우에는 ()이상으로 할 수 있다.

422. 다음 괄호안에 적합한 용어나 수치를 쓰시오
배관의 매설깊이와 관련하여 폭 4m 이상 8m미만인 도로에서는 1m이상이나, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.8m이상으로 할 수 있다. (칙 별표6)

- (1) 호칭지름이 ()이하로서 최고사용압력이 저압인 배관
(2) 도로에 매설된 최고사용압력이 저압인 배관에서 ()으로 분기하여 수요가에게 직접 연결되는 배관

423. 행정처분에 있어 사업제한의 경우 적용하는 지역단위로 맞는 것은 다음 중 어느 것인가?

(칙 별표 1의2)----- ()
① 시·도
② 읍·면·동
③ 시·군·구
④ 광역시

424. 다음 보기 중 단독사용자에게 가스를 공급하기 위한 정압기로서 “별표6 제2호 정압기”에서 규정한 사항 중 적용받지 아니하는 것을 모두 골라 쓰시오. (칙 별표 6, 7)

- ()
① 경계책
② 가스차단장치
③ 출입문 개폐통보장치
④ 경보장치
⑤ 안전장치의 작동순서, 작동압력(환상배관망 중의 정압기 포함) 및 안전밸브의 분출면적
⑥ 가스누출검지통보설비
⑦ 정압기실의 기초 및 벽의 구조
⑧ 압력기록장치
⑨ 예비정압기
⑩ 비상전력

다음 보기에서 각각의 문제에 맞는 번호를 골라 쓰시오

425. 공사계획 승인대상 (칙 별표 2) ()

426. 공사계획 신고대상 (칙 별표 3) ()

보기

- ① 본관 또는 최고사용압력이 중압이상인 공급관을 20m이상 설치하는 공사
② 공사계획의 신고를 한 공사의 범위를 변경하는 것으로서 배관의 길이를 줄이거나 배관의 길이를 10분의 1 이내 또는 50m 미만으로 증설하는 공사
③ 사용자공급관을 제외한 공급관중 최고사용압력이 저압인 공급관을 20m이상 설치하거나 변경하는 공사
④ 정압기 위치변경공사
⑤ 호칭지름이 50mm이하인 저압의 공급관을 설치하거나 변경하는 공사
⑥ 공사계획의 신고를 한 공사로서 당해공사의 구간 안에서 배관의 길이를 줄이거나 배관의 길이를 10분의 1 이내 또는 20m미만으로 증설하는 공사
⑦ 최고사용압력이 저압인 공급관을 50m이상 설치하거나 변경하는 공사
⑧ 최고사용압력의 변경을 수반하는 공사로서 공사후의 최고사용압력이 고압 또는 중압이 되는 공사
⑨ 호칭지름 50mm 이하인 저압의 공급관에 연결되는 사용자공급관의 설치공사 또는 변경공사
⑩ 공사계획의 승인을 얻은 공사의 범위를 변경하는 것으로서 배관의 길이를 줄이거나 배관의 길이를 10분의 1 이내 또는 20m미만으로 증설하는 공사

427. 법 제2조 제1호에 따른“도시가스”의 정의를 쓰시오. (법 제2조)

428. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제11조의3)
도시가스사업자는 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관이 관리하는 ()의 지상 또는 지하에 ()을 설치할 필요가 있는 경우에는 해당 ()의 ()을 방해하지 아니하는 범위에서 관리자의 허가를 받아 해당 ()를 사용할 수 있다.

429. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제19조의3)
() 및 ()는 제19조 각 호의 어느 하나의 해당하여 도시가스를 공급하기 어려운 경우 가스공급시설비용의 () 또는 ()를 지원할 수 있다.

430. 도시가스를 공급,소비하는 경우 제25조제1항에 따른 도시가스 품질기준에 맞는지를 확인하기 위하여 대통령령으로 정하는 도시가스 품질검사기관으로부터 품질검사를 받지 않아도 되는 것은?

(법 제25조의2) ----- ()
① 가스토매사업자
② 일반도시가스사업자
③ 도시가스충전사업자
④ 자가소비용직수입자

431. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제25조의2)
산업통상부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 도시가스의 품질 유지를 위하여 필요하면 ()와 ()가 공급·소비하거나 공급·소비할 목적으로 저장·운송 또는 보관하는 도시가스에 대하여 품질검사를 할 수 있다.

432. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제2조)
“도시가스충전사업”이란 () 등으로 부터 공급받거나 스스로 ()한 도시가스를 (), () 또는 ()에 고정된 탱크에 충전하여 공급하는 사업으로 ()으로 정하는 사업을 말한다.

433. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.(법 제2조)
“()”이란 천연가스를 ()하거나 ()하는 사업을 말한다.

434. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.(법 제2조)
“()”란 자기가 ()용·()용 등 ()으로 정하는 용도로 ()할 목적으로 천연가스를 직접 ()하는 사업을 말한다.

435 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.(법 제2조)
“()”이란 가스안전관리 전문기관이 도시가스사고를 방지하기 위하여 ()와()을 이용하여 가스공급시설의 잠재된 ()와 ()을 찾아내는 것을 말한다.

436. 도시가스충전사업에서 산업통상부령으로 정하는 사업으로 맞지 않는 것은?

(칙 제2조 3항) ----- ()
① 고정식 압축도시가스 자동차 충전사업
② 이동식 압축도시가스 자동차 충전사업
③ 압축도시가스 자동차 충전사업
④ 고정식 압축도시가스 이동충전차량 충전사업

437. 가스공급시설에서 산업통상부령으로 정하는 사업으로 맞지 않는 것은?

(칙 제2조 4항) ----- ()
① 가스제조시설
② 가스공급시설
③ 가스배관시설
④ 가스충전시설

438. 도시가스충전사업을 하고자 하는 자는 누구의 허가를 받아야 하는가? (법 제3조) ----- ()

- ① 대통령
② 산업통상부장관
③ 시·도지사
④ 시장·군수·구청장

439. 도시가스충전사업의 허가를 받은 사항 중 산업통상부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 누구의 허가를 받아야 하는가?

(법 제3조) ----- ()
① 대통령
② 산업통상부장관
③ 시·도지사
④ 시장·군수·구청장

440. 도시가스충전사업 허가 기준으로 적합하지 아니한 것은? (법 제3조) ----- ()

- ① 사업의 개시 또는 변경으로 국민의 생명보호 및 재산상의 위해방지과 재해발생 방지에 지장이 없을 것
② 도시가스사업을 적정하게 수행하는데 필요한 재원 및 기술적 능력이 있을 것
③ 한국가스안전공사의 기술검토 결과 안전성이 확보된다고 인정될 것
④ 시장·군수·구청장이 국민의 생명보호 및 재산상의 위해방지와 재해발생 방지를 위하여 설치를 금지한 지역에 해당 시설을 설치하지 아니할 것

441. 다음 중 도시가스충전사업의 변경허가를 받지 않아도 되는 것은?(**칙 제4조**) ----- ()

① 사업소의 위치변경
② 도시가스 종류 변경(다만, 한국가스안전공사가 위해의 우려가 없다고 인정하는 경우는 제외)
③ 도시가스 압력 변경
④ 배관의 설치장소 변경(변경하려는 부분의 배관 총길이가 20m 미만인 경우도 포함한다)

442. 도시가스충전사업자는 가스시설의 설치공사 또는 변경공사를 할 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 공사의 공정별로 다음 중 누구의 중간검사를 받아야 하는가?(**법 제15조**) ----- ()

① 한국가스안전공사 ② 시·도지사
③ 산업통상자원부장관 ④ 시장·군수·구청장

443. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오
(**칙 제21조**)
특정가스사용시설의 설치공사 변경공사(제20조의2 제1항제2호가목에 따른 가스사용시설을 제외한 특정가스사용시설 중 월 사용예정량이 500세제곱미터 미만인 시설의 설치공사나 변경공사는 제외한다)를 하려는 자는 그 공사계획에 대하여 미리 한국가스안전공사의 기술검토를 받아야 한다.
이 경우 ()가 특정가스사용시설의 사용자를 대신하여 기술검토를 받은 경우에는 그 사실 및 검토결과를 특정가스사용시설의 ()에게 알려야 한다.

444. 일반도시가스사업자가 가스사용자에게 공급을 거절하거나 공급이 중단할 수 있는 사유가 아닌 것은? (**법 제19조**) ----- ()

① 가스공급시설의 설치가 필요한 지역으로 가스 공급을 신청하는 가구가 산업통상부령으로 정하는 수 미만인 경우
② 철도·고속철도, 상·하수도, 하천, 암반등 지형이 특수하여 가스공급시설 설치가 기술적으로 곤란하거나 시설의 안전확보가 곤란한 경우
③ 지리, 환경등 지역여건을 감안할 때 가스공급이 부적절하다고 대통령령으로 정한 경우
④ 다른 법령에서 정하는 바에 따라 가스공급시설에 대한 공사가 제한되어 있는 경우

445. 일반도시가스사업자가 가스공급시설의 설치비용의 분담하게 할 때의 기준으로 맞지 않는 것은? (**법 제19조2**) ----- ()

① 가스소비량
② 가스의 배관·공급설비 및 그 부속설비의 기준
③ 주택난방용·영업용 및 산업용의 가스 소비의 유형(취사용을 포함한다)
④ 주택난방용·영업용 및 산업용의 가스 소비의 유형(취사용을 제외한다)

446. 일반도시가스사업자가 가스공급시설의 설치비용의 분담의 산정기준에 대한 세부사항, 분담의 방법, 준담금의 납부절차, 그 밖에 필요한 사항은 누구 정하는가? (**법 제19조2**) ----- ()

① 산업통상부장관
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스안전공사

447. 일반도시가스사업자가 가스공급시설의 설치비용의 분담의 산정기준의 범위에서 지역별 특성을 반영하여 가스공급시설 설치비용 분담금의 산정방법 및 납부에 대한 구체적인 기준을 정하여 누가 고시하는가? (**칙 제31조**) ----- ()

① 산업통상부장관
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스안전공사

448. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제21조**)
일반도시가스사업자는 도시가스를 공급할 때 온도와 압력의 차이 등으로 인하여 발생할 수 있는 가스공급량의 ()를 바로잡기 위하여 ()를 적용하는등 대통령령으로 측정의 ()조치를 취하여야 한다.

449. 가스공급량 측정의 적정성을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하면 일반도시가스사업자에게 보정계수를 조치한 사항을 보고하게 할 수 있는 자는 누구인가? (**법 제21조**) ----- ()

① 산업통상부장관
② 시·도지사
③ 시장·군수·구청장
④ 한국가스안전공사

450. 시·도지사는 소속 공무원으로 하여금 보정계수를 조치한 사항을 일반도시가스사업자의 장부·서류 및 시설과 그 밖의 물건을 검사하게 할 수 있다. 검사의 일시·이유·내용등의 검사계획을 며칠 전까지 통보하여야 하는가? (**법 제21조**) ----- ()

① 3일 ② 7일
③ 15일 ④ 30일

451. 시·도지사가 일반도시가스사업자에게 보정계수의 조치사항의 시정명령을 한 경우, 시정명령의 이행에 필요한 개선기간으로 맞는 것은?
(**령 제12조**) ----- ()

① 3개월 이내 ② 6개월 이내
③ 1년 이내 ④ 2년 이내

452. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**령 제12조**)
보정계수의 조치사항의 시정명령을 받은 일반도시가스사업자는 명령을 받은 날부터 ()이내에 시·도지사에게 시정명령에 대한 ()를 제출하고, 개선기간 내에 명령받은 조치를 완료할 수 없는 경우에는 그 기간이 종료되기 ()전까지 시·도지사에게 ()이내의 범위에서 개선기간을 연장할 수 있으며, 시·도지사는 정당한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 한 차례만 그 개선기간을 연장할 수 있다.

453. 천연가스 수입시 천연가스수출입업자가 체결하는 수입계약 및 수출계약의 경우 그 계약 체결 이후 산업통상부장관에게 신고해야 하는 대상으로 맞는 것은? (**령 제5조**) ----- ()

① 6만톤 이하
② 10만톤 이상
③ 10만톤 이하
④ 20만톤 이상

454. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제17조2**)
정밀안전진단의 시기는 가스공급시설의 설치를 완료한 날부터 ()년이 지난 날이 속하는 연도부터 ()년 이내의 범위에서 산업통상부령으로 정하는 시기마다. 다만 가스공급시설 중 액화천연가스저장탱크의 경우에는 설치를 완료한 날부터 ()년이 지난 날이 속하는 연도에 ()회, ()년이 지난 날이 속하는 연도부터 산업통상부령으로 정하는 시기마다 받아야 한다.

455. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제17조2**)
안전성평가의 시기는 가스공급시설의 설치 전 및 가스공급시설의 설치 후 ()의 범위에서 산업통상부령으로 정하는 시기마다 받아야 한다.

456. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제17조3**)
도시가스사업자는 ()을 향상시키고 가스사고를 예방하기 위하여 한국가스안전공사가 실시하는 가스공급시설과 가스사용시설의 관리 및 운영 실적에 대한 ()(이하 “안전관리수준평가”라 한다)를 받을 수 있다.

457. 가스도매사업자는 공급규정에서 별도로 정한 사유나 그 밖에 정당한 사유 없이 천연가스의 공급을 거절하거나 공급이 중단되게 하여서는 아니되는 사업자 중 틀린 것은 ? (**법 제19조**) ----- ()

① 자가소비용직수입자
② 일반도시가스사업자
③ 도시가스충전사업자
④ 산업통상부령으로 정하는 대량수요자

458. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제42조2**)
일반도시가스사업자는 가스배관시설을 설치하려는 토지의 소유자 또는 점유자의 소재확인이 현저히 곤란한 경우에는 전국적으로 배포되는 둘 이상의 일간신문에 ()이상 공고하여야 하며, 그 공고한 날부터 ()이상이 지나고도 토지의 소유자 또는 점유자를 알 수 없거나 그 주소·거소·영업소 또는 사무소를 알 수 없어 협의를 할 수 없으면 해당 토지소재지를 관할하는 ()의 허가를 받아 그 토지를 사용할 수 있다.

459. 가스시설의 안전유지를 위한한 특정가스사용시설의 사용자의 벌금으로 맞는 것은?
(**법 제53조의2**) ----- ()

① 100만원 ② 300만원
③ 500만원 ④ 700만원

460. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제2조**)
()란 도시가스의 압력을 조정하기 위한 시설로서 정압설비, 계량설비, 가열설비, 불순물제거장치, 방산탑, 배관 또는 그 부대설비가 설치된 기지를 말한다.

461. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제2조**)
()란 도시가스의 흐름을 차단하기 위한 시설로서 가스차단장치, 방산탑, 배관 또는 그 부대설비가 설치된 기지를 말한다.

462. 한국가스안전공사는 기술검토신청을 받았을 때에는 기술검토서를 작성하여 그 신청인에게 발급하는 기준으로 맞지 않는 것은? (**칙 제12조**) --()

① 도시가스제조사업소의 경우 : 15일
② 공급소— 정압기지, 밸브기지의 경우 : 7일
③ 도시가스충전사업소의 경우 : 5일
④ 배관,정압기 및 특정가스사용시설의 경우 : 5일

463. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제17조의2**)
()은 정밀안전진단 또는 안전성평가의 실시결과 가스공급시설 개선 등이 필요한 경우에는 도시가스사업자와 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자에게 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 ()를 명할 수 있다.

464. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.
(**법 제17조의3**)
안전관리수준평가를 받은 도시가스사업자에 대해서는 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 안전관리수준평가의 결과를 고려하여 3년의 범위에서 ()와 ()를 받아야 하는 다음 시기까지의 기간을 각각 달리 정할 수 있다.

465. 가스기술기준위원회는 그 기준을 충족하는 상세한 규격, 특정한 수치 및 특정한 시험방법 등을 세부적으로 규정한 기준(이하 “상세기준”이라 한다)을 정할 수 있다. 아래 각 호에서 해당되는 기준의 범위에 해당하지 않는 것은?

(법 제17조의5) ----- ()

- ① 시설별 시설기준과 기술기준
- ② 공사계획승인과 공사계획신고의 기준
- ③ 도시가스배관 손상방지기준
- ④ 정밀안전진단 및 안전성평가의 기준

466. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제43조의3)

산업통상부장관 또는 시·도지사는 가스공급시설의 안전성 향상과 사고 예방을 위하여 법에 따른 검사 또는 () 결과 낡은 가스공급시설을 과다하게 보유하고 있거나 대형 도시가스사고의 우려가 있는 도시가스사업자나 그 밖에 대통령령으로 정하는 도시가스사업자에게 ()를 권고하고 필요한 지원을 할 수 있다.

467. 다음중 나프타부생가스·바이오가스제조사업자가 스스로 제조한 도시가스를 공급할 수 없는 대상은 무엇인가? (법 제8조의3) ----- ()

- ① 일반도시가스사업자
- ② 일반도시가스사업자의 공급권역 외의 지역에서 도시가스를 사용하려는 자 중 정당한 사유로 일반 도시가스사업자로부터 도시가스를 공급받지 못하는 자
- ③ 월 최대 공급량 합계가 산업통상부령으로 정하는 규모 이하인 나프타부생가스·바이오가스제조사업자로부터 직접 도시가스를 공급받아 사용하려는 자
- ④ 일반도시가스사업자의 공급권역 외의 지역에서 도시가스를 사용하려는 자

468. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제18조의2)

시·도지사는 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 다음 연도 이후 ()의 가스수급계획을 작성하여 매년()까지 산업통상부장관에게 제출하여야 하며, 이 경우 가스수급계획에는 도시가스가 공급되지 아니하는 지역의 도시가스 공급을 촉진하기 위한 지원 등 ()이 포함되어야 한다.

469. 자가소비용직수입 천연가스의 용도는 다음 각 호의 용도를 말한다. 괄호안을 채우시오.

(형 제1조의4)

- 1. (): 전기를 생산하는 용도
- 2. (): 산업통상부령으로 정하는 제조업의 제조공정용 원료 또는 연료로 사용하는 용도
- 3. (): 전기와 열을 함께 생산하는 용도
- 4. (): 열만을 생산하는 용도

470. 한국가스안전공사가 실시하는 관리 및 운영 실적에 관한 계량적 평가(이하 “안전관리수준평가”라 한다)관련 사항에서 옳지 않은 것은?

(칙 제27조의 4) ----- ()

- ① 도시가스사업자는 안전관리수준평가를 받으려는 해의 전년도 11월 말까지 안전관리수준평가 신청서를 한국가스안전공사에 제출하여야 한다.
- ② 한국가스안전공사는 제1항에 따라 신청된 안전관리수준평가에 대한 실시계획을 작성하여 같은 해의 12월 말까지 산업통상부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 한국가스안전공사는 안전관리수준평가가 모두 끝난 날부터 30일 이내에 그 결과를 산업통상부장관 및 시장·군수·구청장에게 보고하고, 해당 도시가스사업자에게 통보하여야 한다.
- ④ 도시가스사업자는 안전관리수준평가를 받으려는 해의 전년도 12월 1일까지 안전관리수준평가 신청서를 한국가스안전공사에 제출하여야 한다.

471. 다음 중 도시가스배관이 설치된 건축물을 증축·개축·대수선·철거하는 공사의 시행자가 도시가스사업자에게 알려주어야 할 사항이 아닌 것은?

(칙 제48조의 2) ----- ()

- ① 건축물 공사의 종류·내용·위치·금액 및 공사예정 일자에 관한 사항
- ② 건축물 공사 발주자의 인적사항
- ③ 건축물 공사 시행자의 회사명 및 공사 담당자의 인적사항
- ④ 산업통상부령으로 정하는 안전조치 계획에 관한 사항

472. 다음 중 도시가스배관이 설치된 건축물을 증축·개축·대수선·철거하는 공사의 경우 도시가스사업자가 가스배관시설 및 가스사용시설에 대하여 취해야 할 사항이 아닌 것은? (칙 제48조의 2) --- ()

- ① 공사시행자와 안전조치 협의서를 작성할 것
- ② 안전조치 협의서에 따른 안전조치가 완료된 것을 확인한 후 공사를 시행할 것
- ③ 건축물에 공급되는 도시가스배관의 가스차단밸브 잠금차단)조치 또는 막음조치를 할 것
- ④ 건축물 부지 내 가스배관시설 및 가스사용시설 내의 잔류가스 제거 등의 조치를 할 것

473. 다음 중 도시가스배관이 설치된 건축물을 증축·개축·대수선·철거하는 공사의 경우 그 공사의 시행자가 도시가스를 공급하고 있는 도시가스사업자에게 산업통상부령이 정하는 바에 따라 공사의 일시·내용 등을 포함한 공사계획을 알려주어야 하는 시기로 알맞은 것은? (법 제28조의 3) ----- ()

- ① 공사를 시작하기 5일 전
- ② 공사를 시작하기 3일 전
- ③ 공사를 시작하기 7일 전
- ④ 공사 허가 승인 즉시

474. 공사계획의 신고 또는 변경신고를 받았을 때 산업통상부장관 또는 시·도지사가 조치해야 할 사항으로 틀린 것은? (칙 제62조의 2) ----- ()

- ① 가스공급시설 공사계획(변경) 승인·신고대장에 기록할 것
- ② 공사계획(변경)승인서 또는 공사계획(변경) 신고증명서를 내출 것
- ③ 승인내용이나 신고내용을 관할 소방서장, 구청장, 한국가스안전공사 및 가스배관시설을 보유한 해당 도시가스사업자에게 알릴 것
- ④ 승인내용이나 신고내용을 관할 소방서장, 한국가스안전공사 및 가스배관시설을 보유한 해당 도시가스사업자에게 알릴 것

475. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제43조의 2)

산업통상부장관 또는 ()는 도시가스사업자에게 가스사용시설의 안전 유지를 위하여 퓨즈 콕, 가스누출 자동차단장치 등 가스안전 장치의 보급을 권고하고 필요한 ()을 할 수 있다.

476. 공사계획이 통보가 필요없는 건축물 공사에 대한 사항으로 틀린 것은? (형 제14조의 2) - ()

- ① 건축물 공사의 시행자가 도시가스사용자 및 도시가스사업자와 미리 협의하여 도시가스배관에 대한 안전조치를 한 건축물 공사
- ② 건축물 일부(벽, 기둥, 바닥, 보 또는 지붕틀)의 철거 작업이 수반되는 건축물의 증축·개축·대수선 공사
- ③ 건축물 일부의 철거 작업이 수반되는 건축물의 증축·개축·대수선공사로서 철거부분에 도시가스배관이 없거나 도시가스공급이 없는 공사
- ④ 건축물 일부의 철거 작업이 수반되는 건축물의 증축·개축·대수선공사로서 철거부분에 주변 가스배관시설의 손상 우려가 없는 공사

477. 가스도매사업자 및 일반도시가스사업자의 업무수행시 민감정보 및 고유식별정보(긴감정보, 유전정보, 주민등록번호 또는 외국인 등록번호 포함 자료)를 처리할 수 있는 것으로 맞는 것을 모두 고르시오

(형 제26조의 2) ----- ()

- ① 비상공급시설 설치의 신고에 관한 사무
- ② 가스공급시설의 임시사용에 관한 사무
- ③ 공급규정에 따른 도시가스 요금의 감면에 관한 사무
- ④ 공급규정에 따른 연체요금에 대한 청구·관리 사무

478. 도시가스사업자는 시공자로부터 가스공급시설의 시공기록 등의 사본을 교부받은 날로부터 언제까지 완공도면을 한국가스안전공사에 제출하여야 하는가?

(칙 제20조) ----- ()

- ① 즉시
 - ② 7일 이내
 - ③ 최초로 정기검사를 받는
 - ④ 30일 이내
- 해의 정기검사 신청시

479. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(칙 별표5 제2호)

()에는 가스공급시설 외의 시설물을 설치하지 아니할 것. 다만, 태양광 설비 및 감압(減壓) 이용 발전 설비는 안전의 위해가 없는 경우 설치할 수 있다.

480. 다음 중 안전점검원 선임기준이 되는 배관길이를 계산하는 조건에 포함되는 것은?

(형 제15조3항 별표 1) ----- ()

- ① 본관(사유지내 배관 포함) 총길이
- ② 공급관(사용자공급관을 포함하지 아니한다) 총길이
- ③ 하나의 도로에 2개 이상의 배관이 나란히 설치되어 있으며 그 배관 바깥측면 간의 거리가 3미터 미만인 것은 하나의 배관으로 계산
- ④ 도시가스 시설의 현대화 과학화의 정도에 따라 15퍼센트 범위내에서 더하거나 뺄 수 있음

481. 다음 괄호 안에 적합한 용어로 맞는 것은?() (법 제17조의 4(시행 2018.1.7.))

산업통상부령으로 정하는 도시가스사업자는 도시가스배관의 장기사용 등으로 인한 가스사고를 방지하기 위하여 산업통상부령으로 정하는 가스배관시설에 대한 (㉠)를 (㉡)에게 제출하여야 한다. 이 경우 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하여야 한다.

- ① ㉠안전성향상계획서(이하“향상계획서”라 한다) ㉡시·도지사
- ② ㉠안전성향상계획서(이하“향상계획서”라 한다) ㉡시장·, 군수·구청장
- ③ ㉠건전성관리 수행계획서(이하“수행계획서”라 한다) ㉡시·도지사
- ④ ㉠건전성관리 수행계획서(이하“수행계획서”라 한다) ㉡산업통상부장관

482. 특정가스사용시설의 안전 유지 및 운용에 관한 직무를 수행하게 하기 위하여 사업 개시 또는 사용 전에 안전관리자를 선임하여야 하는 특정가스사용시설의 사용자를 모두 고르시오.

(법 제29조)----- ()

- ① 건축물의 소유자
- ② 시장·군수·구청장이 주소 또는 거소의 불명, 그 밖의 사유로 부득이 특정가스사용시설의 사용자가 안전관리자를 선임하기 어렵다고 인정하는 경우에는 건축물의 임차인 또는 점유자
- ③ 시·도지사가 주소 또는 거소의 불명, 그 밖의 사유로 부득이 특정가스사용시설의 사용자가 안전관리자를 선임하기 어렵다고 인정하는 경우에는 건축물의 임차인 또는 점유자
- ④ 특정가스사용시설의 관리업무를 위탁한 경우에는 그 시설관리업무를 위탁받은 자

483. 대리자를 지정하여 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 하는 경우에 해당하지 않는 것은?

(법 제29조) ----- ()

- ① 안전관리자가 여행·질병 그 밖의 사유로 인하여 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
- ② 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우
- ③ 안전관리자의 해임 신고 또는 퇴직 신고를 한 후에는 다른 안전관리자가 선임될 때까지 기간 동안
- ④ 안전관리자를 선임하였으나 업무미숙으로 안전관리자의 직무를 수행하기가 곤란한 경우

484. 과태료 금액의 2분의 1범위내에서 그 금액을 늘릴 수 있는 경우가 아닌 것은 ?

(령 별표2 제1)----- ()

- ① 위반의 내용·정도가 중대하여 소비자 등에 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- ② 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- ③ 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우
- ④ 최근 1년간 같은 위반 행위로 과태료 처분을 받은 경우

485. 일반도시가스사업자의 경우 안전관리자 직무 중 사업장 마다 선임하여야하는 안전관리자는?

(령 별표1) ----- ()

- ① 안전관리총괄자
- ② 안전관리부총괄자
- ③ 안전관리책임자
- ④ 안전관리원
- ⑤ 안전점검원

486. 정압기가 설치하기 어려운 소규모 지역에 도시가스를 공급하기 위한 구역압력조정기를 설치하는 기준으로 적합하지 않는 것은?

(칙 별표6)----- ()

- ① 시·도지사가 정압기의 설치가 어렵다고 인정하는 구역일 것
- ② 구역압력조정기는 유지관리에 지장이 없고, 그 구역압력조정 및 배관에 대한 위협의 우려가 없는 안전한 장소에 설치할 것
- ③ 구역압력조정기의 입구 및 출구에는 가스차단밸브를 설치할 것
- ④ 구역압력조정기 외함 외면에는 주변 환경을 고려하여 적절한 색상으로 도장을 하고, 비상상태 발생 시 연락처 등이 표시된 경계표지와 자물쇠장치를 할 것
- ⑤ 구역압력조정기는 설치 후 3년에 1회 이상 분해점검을 실시하고, 3개월에 1회 이상 작동상황을 점검하며, 필터는 가스공급개시 후 1개월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 점검 실시

487. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오.

(법 제17조의2)

도시가스사업자는 산업통상부령으로 정하는 가스공급시설에 대하여 한국가스안전공사가 실시하는 정밀안전진단 및 안전성평가를 정기적으로 받아야 한다. 다만 ()가 제출된 가스배관시설은 제외한다.

488. 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하기 전에 정보지원센터에 배관 유무에 관하여 확인을 요청하지 않아도 되는 대통령령으로 정하는 공사가 아닌 것은? (령 제17조) ----- ()

- ① 토지의 소유자 또는 점유자가 수작업으로 하는 굴착공사
- ② 그 밖에 산업통상부장관이 도시가스배관 파손사고의 우려가 없다고 인정하여 고시하는 굴착공사
- ③ 도시가스사업자가 법 제30조의2에 따른 굴착공사정보지원센터로부터 도시가스배관 매설상황을 통보받고 그 도시가스배관의 위치를 확인하기 위하여 수작업으로 하는 굴착공사
- ④ 「농지법」 제2조제1호에 따른 농지에서 경작을 위하여 하는 깊이 550밀리미터 미만의 굴착공사

489. 도시가스배관의 설치위치와 그 밖에 산업통상부령으로 정하는 사항이 포함된 도시가스배관에 관한 도면을 작성·보존하지 아니하거나 거짓으로 작성·보존한 경우에 해당하는 벌칙으로 맞는 것은 어느 것인가? (법 제50조) ----- ()

- ① 2년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금
- ② 1년이상 2년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금
- ③ 1년이하의 금고 또는 2천만원이하의 벌금
- ④ 1년이상 2년이하의 금고 또는 3천만원이하의 벌금

490. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오

(법 제50조)

「도시가스사업법 제30조의3(도시가스배관 매설상황 확인)」 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자는 굴착공사를 하기 전에 해당 지역을 공급권역으로 하는 도시가스사업자가 해당 토지의 지하에 도시가스배관이 묻혀 있는지에 관하여 확인하여 줄 것을 산업통상부령으로 정하는 바에 따라 정보지원센터에 요청하여야 한다. 다만, 도시가스배관에 위협을 발생시킬 우려가 없다고 인정되는 굴착공사로서 대통령령으로 정하는 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.」

에 따른

도시가스배관 매설상황의 확인요청을 하지 아니하고 굴착공사를 한 자 또는 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자는 () 또는 ()의 벌금에 처한다.

491. 다음중 건전성관리 수행계획서 관련하여 과태료의 금액으로 맞는 것은?

(령 별표 2)----- ()

- ① 가스공급시설 개선 등의 명령을 이행하지 않은 경우 과태료 500만원(1차 위반시)
- ② 건전성관리 수행계획서 변경 명령을 이행하지 않은 경우 300만원(1차 위반시)
- ③ 건전성관리 수행계획서 이행 결과를 작성·보존하지 않은 경우 1,500만원(1차 위반시)
- ④ 건전성관리 수행계획서를 산업통상부장관에게 보고하지 않은 경우 1,000만원(1차 위반시)

492. 다음중 도시가스 품질검사 시기로 맞지 않은 것은? (칙 별표 10)----- ()

- ① 가스도매사업자 : 정압기지(도시가스 제조사업 이후 최초 정압기지 제외), 가스도매사업자가 공급하는 도시가스충전사업소의 도시가스 분기별 1회 이상
- ② 도시가스충전사업자 : 충전기 전단 도시가스에 대해서는 분기별 1회 이상
- ③ 자가소비용직수입자 : 도시가스제조사업소에서 제조한 도시가스에 대해서는 월 1회 이상
- ④ 합성천연가스제조사업자 : 도시가스제조사업소 내 품질향상설비 후단의 도시가스에 대하여 월 1회 이상

493. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오(칙 별표7) () (「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제3항에 따른 제품검사를 받은 ()를 말한다. 이하 같다)는 가스보일러의 배기가스에 의한 ()를 예방하기 위해 그 배기가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 알려줄 수 있도록 ()주변 또는 적절한 장소에 설치할 것.

494. 다음 중 안전관리규정 준수여부 확인을 거부·방해 또는 기피한자에 대한 과태료로 맞는 것은?

(법 제54조)----- ()

- ① 1천만원 이하
- ② 2천만원 이하
- ③ 3천만원 이하
- ④ 5백만원 이하

495. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오(칙 별표6) 도시가스사업자는 하천의 하상변동으로 인해 하천을 횡단하여 매설된 배관에 위해가 미치지 않도록 다음

기준에 따른 조치를 할 것 하천을 횡단하여 매설된 배관상부 하상의 변동을 주기적으로 조사할 것

주기적 조사결과 배관의 외면과 가장 깊은 하상과의 거리가 가목2)아)㉠㉡에 따른 거리보다 () 줄어든 경우에는 다음의 ()를 실시한 결과와 검토의견에 따라 유지 및 관리할 것. 이 경우에도 최소 거리는 ()으로 유지할 것

496. 안전점검원의 증감인원 산출방법 관련하여 도시가스시설 현대화 항목이 아닌 것은?

(칙 별표5)----- ()

- ① 배관망 전산화
- ② 원격감시 및 차단장치
- ③ 배관순찰 자동차
- ④ 도시가스사고 발생빈도

497. 안전점검원의 증감인원 산출방법 관련하여 도시가스시설 과학화 항목이 아닌 것은?

(칙 별표5)----- ()

- ① 시공감리 실시배관
- ② 노출 배관
- ③ 주민 모니터링제
- ④ 노후배관 교체실적

498. 안전점검원의 증감인원 산출방법 관련하여 도시가스시설 현대화 항목 중 관리개선 대상시설이 아닌 것은? (칙 별표5) ----- ()

- ① 깊이미달 배관
- ② 하수도 관통 배관
- ③ 학교 부지 안 정압기
- ④ 매설배관의 설치위치

499. 다음 중 특정가스사용시설이 아닌 것은?

(칙 제20조의2) ----- ()

- ① 월사용예정량이 2천㎥이상인 가스사용시설
- ② 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설(가정용 가스사용시설은 포함한다)
- ③ 월사용예정량이 1천㎥이상인 제1종보호시설
- ④ 도시가스를 연료로 사용하는 자동차(야드 트랙터를 포함한다)의 가스사용시설

500. 다음 괄호안에 적합한 용어를 쓰시오 (칙 제25조)

법 제17조에 따른 정기검사는 다음 각 호의 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다. 다만 가스공급시설(가스충전시설은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)의 정기검사일은 한국가스안전공사가 도시가스사업자와 협의하여 따로 정할 수 있으며, 특정가스사용시설의 정기검사일은 한국가스안전공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 ()·()·()별도 따로 정할 수 있다.

♣ 문구 및 법규 개정 수정 : 170문항

- 127번, 256번, 259번, 260번, 333번 : 청색 표시

- 정부 부처 개편

(산업통상자원부 → 산업통상부)

♣ 삭제 문항 : 2문항

- 443번, 490번

♣ 신규 문항 : 2문항

- 443번, 490번

국가법령정보센터 안내

(www.law.go.kr)



국가법령정보센터(www.law.go.kr) 주요내용 안내

[법령명 - 3단비교] 각 법령의 개정내용 및 전문을 보실 수 있습니다.

http://www.law.go.kr - 국가법령정보센터 | 법령 > 3단비교 - Microsoft Internet Explorer

법령

본문 | 제·개정문 | 연혁 | 3단비교 | 신규조문대표 | 더보기

3단비교 3(*1)단비교 법령단위비교

도시가스사업법 [기준] [법률 제10764호, 2011.5.30. 타법개정]

도시가스사업법 시행령 [기준] [대통령령 제22866호, 2011.4.5. 일부개정]

도시가스사업법 시행규칙 [기준] [지식경제부령 제210호, 2011.11.4. 일부개정]

제1장 총칙 <개정 2007.12.21>

제1조(목적) 이 법은 도시가스사업을 합리적으로 조정·육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함을 목적으로 한다. [전문개정 2007.12.21]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2008.2.29. 2009.3.25, 2010.1.27>

1. "도시가스"란 천연가스(액화한 것을 포함한다. 이하 같다) 또는 배관(配管)을 통하여 공급되는 석유가스나 프탄부생(副生)가스·바이오가스 등

제1조(목적) 이 영은 「도시가스사업법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 규칙은 「도시가스사업법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. [전문개정 2008.7.11]

제2조(정의) ① 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2009.9.25, 2010.7.28>

1. "배관"이란 본관, 공급관 및 내관을 말한다.

2. "본관"이란 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수 기지)를 포함한다. 이하 각단의 부지 경계에서 전압기(數壓器)

- 기준 법령(도시가스 사업법)의 조문내용에서 언급하지 않은 조문은 표시가 되지 않습니다.
- 또한, 기준법령에서 여러 관련 조문을 인용할 경우 기준법령에 맞추어 반복되어 보이게 됩니다.
- 해당 법령의 법률, 시행령, 시행규칙의 전체 내용을 빠짐없이 보시려면 '법령단위비교'를 클릭하여 조회하시기 바랍니다.
- 법령단위 비교화면에서 각 조문의 조제목 부분을 클릭하면 (예를 들어 시행령의 조 제목을 클릭하면) 시행령의 좌우에 위치한 법률, 시행규칙 중에 관련조문이 있을 경우 자동으로 관련 조문으로 이동하여 보입니다.
- 법령 검색 후 오른쪽 상단에 '화면내검색' 버튼을 클릭하면 '화면내검색'창이 뜹니다. 해당 단어를 입력 후 검색하면 조문에 해당 단어가 표시됩니다.

[법령명 - 제·개정문] 개정법률에 대한 상세내용(개정이유, 개정문) 확인가능

http://www.law.go.kr - 국가법령정보센터 | 법령 > 제개정문 - Microsoft Internet Explorer

법령

본문 | 제·개정문 | 연혁 | 3단비교 | 신규조문대표 | 더보기

도시가스사업법 [시행 2012. 1.26] [법률 제10959호, 2011. 7.25. 일부개정]

도시가스사업법

[시행 2012. 1.26] [법률 제10959호, 2011. 7.25. 일부개정]

【제·개정문】 제 개정이유보기

« 국회에서 의결된 도시가스사업법 일부개정법률에 대해 공포한다.

대통령 이명박 (인)

2011년 7월 25일

국무총리 김황식

국무위원 지식경제부 장관 최중경

○법률 제10959호

도시가스사업법 일부개정법률

도시가스사업법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조에 제8호의2 및 제8호의3를 각각 다음과 같이 신설한다.

8의2. 제25조제3항을 위반하여 품질기준에 맞지 아니한 도시가스를 공급·소비하거나 공급·소비할 목적으로 저장·운송 또는 보관한 경우

8의3. 제25조의2제1항에 따른 품질검사를 받지 아니하거나 같은 조 제2항에 따른 품질검사를 거부·발해·기피한 경우

제10조제1항제1호 중 "제9조제1항제2호·제3호·제5호부터 제16호까지"를 "제9조제1항제2호, 제3호, 제5호부터 제8호까지, 제

[법령명 - 신규조문 대조표] 개정법률에 대한 신·구조문을 비교 검색가능

법령

본문 | 제·개정문 | 연혁 | 3단비교 | 신규조문대표 | 더보기

도시가스사업법 [시행 2011.5.30] [법률 제10764호, 2011.5.30. 타법개정]

도시가스사업법 [시행 2012. 1.26] [법률 제10959호, 2011. 7.25. 일부개정]

제9조(허가의 취소 등) ① 지식경제부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 가스도매사업자와 일반도시가스사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 도시가스소송전사업자가 제1호부터 제4호까지 또는 제9호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 사업의 정지나 제한을 명할 수 있다. 다만, 제1호나 제4호에 해당할 경우에는 그 허가를 취소하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

<신설>

9. ~ 16. (생략)

② (생략)

제10조(과징금) ① 지식경제부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제9조에 따른 사업의 정지명령이나 제한명령을 발령하여 3천만원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

1. 가스도매사업자와 일반도시가스사업자가 제9조제1항제2호·제3호·제5호부터 제16호까지의 어느 하나에 해당하는 경우

제9조(허가의 취소 등) ①

1. ~ 8. (현행과 같음)

8의2. 제25조제3항을 위반하여 품질기준에 맞지 아니한 도시가스를 공급·소비하거나 공급·소비할 목적으로 저장·운송 또는 보관한 경우

8의3. 제25조의2제1항에 따른 품질검사를 받지 아니하거나 같은 조 제2항에 따른 품질검사를 거부·발해·기피한 경우

9. ~ 16. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제10조(과징금) ①

1. ~ 제9조제1항제2호, 제3호, 제5호부터 제8호까지, 제8호의2, 제8호의3 또는 제9호

[법령- 법령연혁] 연혁법령(폐지된 법령)을 검색 가능

국가법령정보센터 | 법령연혁(+현행) > 법령명 - Microsoft Internet Explorer

통합검색 | 법령 | 행정규칙 | 자치법규 | 조약 | 판례 | 현재결정례 | 해석례 | 심판례 | 별표서식

○현행법령 ○법령연혁(+현행) ○구대법령 ○(경문)법령 ○(중문)법령 ○최신법령

법령명: 도시가스사업법 검색

법령종류: 법령명분문 조문내용 조문제목 부칙 제개정문 가나다별 선택 전체 통합검색결과 새창(목록)

> 총 92건

번호	법령명	법령종류	공포번호	공포일자	시행일자	제개정구분	소관부처
1	도시가스사업법	법률	제 10959호	2011.7.25	2012.1.26	일부개정	지식경제부
2	도시가스사업법	법률	제 10764호	2011.5.30	2011.5.30	타법개정	지식경제부
3	도시가스사업법	법률	제 10498호	2011.3.30	2011.3.30	일부개정	지식경제부
4	도시가스사업법	법률	제 10219호	2010.3.31	2011.1.1	타법개정	지식경제부
5	도시가스사업법	법률	제 9983호	2010.1.27	2010.7.28	일부개정	지식경제부
6	도시가스사업법	법률	제 9533호	2009.3.25	2009.9.26	일부개정	지식경제부

▶ 연혁법령(폐지된 법령) 검색방법

- 메인화면 검색창에 법령명을 입력 후 검색한 다음 검색결과 하면 상단에 '법령연혁(+현행)' 버튼을 클릭하면 연혁법령을 조회할 수 있습니다.

[별표·서식] 별표·서식의 내용 검색 및 서식 다운로드 가능

국가법령정보센터 | 법령별표서식 > 법령명 - Microsoft Internet Explorer

통합검색 | 법령 | 행정규칙 | 자치법규 | 조약 | 판례 | 현재결정례 | 해석례 | 심판례 | 별표서식

○법령 ○행정규칙 ○자치법규

서식명: 도시가스사업법 검색

통합검색결과 새창(목록)

> 총 85건 (1/6)

번호	법령명	별표·서식	다운로드
1	도시가스사업법시행규칙 [시행 2011.11.4] [지식경제부령 제210호, 2011.11.4, 일부개정]	[서식 1] (가스도매, 일반도시가스) 사업허가신청서	다운로드
2	도시가스사업법시행규칙 [시행 2011.11.4] [지식경제부령 제210호, 2011.11.4, 일부개정]	[서식 20] (완성, 정기)검사 신청서	다운로드
3	도시가스사업법시행규칙 [시행 2011.11.4] [지식경제부령 제210호, 2011.11.4, 일부개정]	[서식 24의2] (정밀안전진단, 안전성평가) 신청서	다운로드
4	도시가스사업법시행규칙 [시행 2011.11.4] [지식경제부령 제210호, 2011.11.4, 일부개정]	[서식 28] (활화수소,활성탄,암모니아)성분검사 기록표	다운로드

[관련 사이트]

법규 관련 사이트 소개

법제처 Ministry of Government Legislation 국가법령정보센터 법령, 판례, 행정규칙, 자치법규 등 모든 법령정보를 한번에 검색 OK! 현행법령 통합검색 검색	KGS Code 대한민국 전자관보
“Hyperion / 규정·절차 / 도시가스 사업법”에 등재되어 있으며, ‘해당기관’을 클릭하면 해당 홈페이지로 자동 연결됩니다.	

[스마트 폰]

스마트 폰에서도 법령 검색 가능.

스마트폰에서 '마켓'에 들어가 '관보' 또는 '대한민국 전자관보'로 검색해서서 조회된 어플리케이션을 다운받아 이용하실 수 있습니다.	스마트폰에서 '마켓'에 들어가 '국가법령' 또는 '법령'으로 검색해서서 조회된 어플리케이션을 다운받아 이용하실 수 있습니다.
--	--