# 检验指告

## **Inspection** Report

报告编号: WT06177

样 品 名 称: \_\_\_\_\_\_等电位联接端子箱\_\_\_\_

委 托 单 位 : 乐清市雷霸电气科技有限公司


受 检 单 位: 乐清市雷易电气科技有限公司

检验类别:\_\_

# 浙江省高低压电器产品质量检验中心

报告日期: 2017年 01月 8 日







### 检验报告单

报告编号: WT06177

委托单位: <u>乐清市雷霸电气科技有限公司</u> 试品型号及规格: <u>等电位联接端子箱 TD28</u>

试验依据: \_\_\_\_企业提供的技术条件 \_\_\_ 试 验 日 期: \_\_\_\_2017.01.04

试验项目及结论: 所测试项目符合企业提供的技术条件要求

### 检验项目及结果:

检验项目	标称尺寸(mm)	实际测试结果 (mm)		
		1#	2#	3#
面板尺寸	178.5×100×1.0 公差±2 mm	178.6×100×1.0	178.6×99.8×1.0	178.6×100×1.0
箱体材料 厚度	0.9±0.1 mm	0.95	0.96	0.96
箱体外形 尺寸	158×74×49 公差±2 mm	158×74.8×49.2	158×74.4×49.3	158×74.4×49.2
接线铜排 尺寸	141×20×3.8 公差±2 mm	141.4×20×3.8	141.6×20×3.8	141.3×20×3.8

### 以下空白



签发日期:

校核 林丸