Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (2 x 3 x 1) + 1 x (1 x 3 x 1)

A : TH1 – Automatic reset (75°c)

B : TH2 – Manual reset (115°c)

o 1 o Armoured elements 3 kW–Stage 1

5,2/9 kW
Iligne = 13,0 A



Sonde
Câbler sonde de T°
2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc

Couleurs câbles :
- Noir
- Rouge
- Brun
- Bleu
- Vert/Jaune

Section câbles :
- 0.75^2
- 1.5^2
- 2.5^2
- 4^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR-CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR-CL	OK
	19/11/02		JYR-CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAc E10
9 kW – 2 stages
3 x 400 V

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.065

Date : / Date : 24/12/04

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 2 x (3 x 2 x 1)
A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
o 1 o Armoured elements 2 kW–Stage 1

6/12 kW
Iligne = 17,3 A



Sonde
Câbler sonde de T°
2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc



Couleurs câbles :
Noir
Rouge
Brun
Bleu
Vert/Jaune

Section câbles :
0.75^2
1.5^2
2.5^2
4^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre :
Title : Electric coil for AIRAc E15
12 kW – 2 stages
3 x 400 V

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan :
Drawing number : 50.0.044

Date : 24/12/04
Unité : mm
Dessiné par : Drawn by : Zorgniotti L.

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 2 x (3 x 3 x 1)
A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
o 1 o Armoured elements 3 kW–Stage 1

9/18 kW
Iligne = 26,0 A



Sonde
Câbler sonde de T°
2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc

Couleurs câbles :
Noir
Rouge
Brun
Bleu
Vert/Jaune

Section câbles :
0.75^2
1.5^2
2.5^2
4^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
2	09/12/04	~~Ajout régulation~~ + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAc E20
18 kW – 2 stages
3 x 400 V

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.092

Date : / Date : 24/12/04
Unité : / Unit : mm
Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 2 x (3 x 2 x 2)

A : TH1 – Automatic reset (75°c)

B : TH2 – Manual reset (115°c)

[o 1 o] Armoured elements 2 kW–Stage 1

12/24 kW

Iligne = 34,6 A

Airflow



Sonde

Câbler sonde de T°

2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc

Airflow



Couleurs câbles :

Noir
Rouge
Brun
Bleu
Vert/Jaune

Section câbles :

0.75^2
1.5^2
2.5^2
4^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
3	01/04/08	Modif. cablage	MH	
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	DK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	DK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAc E25
24 kW – 2 stages
3 x 400 V

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 24/12/04

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.103

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 2 x (3 x 3 x 1)
A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW–Stage 1

9/18 kW
Iligne = 26,0 A



Sonde
Câbler sonde de T°
2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc

Couleurs câbles :
Noir
Rouge
Brun
Bleu
Vert/Jaune

Section câbles :
0.75^2
1.5^2
2.5^2
4^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAi E10
18 kW – 2 stages
3 x 400 V

Date : / Date : 24/12/04
Unité : / Unit : mm
Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.093

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 2 x (3 x 4.5 x 1)
6 x Electric coil 3 kw
6 x Electric coil 1.5 kw

13.5/27 kW
Iligne = 39,0 A

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
o 1 o Armoured elements 2 kW–Stage 1



Sonde
Câbler sonde de T°
2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc



Couleurs câbles :
Noir
Rouge
Brun
Bleu
Vert/Jaune

Section câbles :
0.75²
1.5²
2.5²
4²
6²

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAi E15
27 kW – 2 stages
3 x 400 V

Date : / Date : 24/12/04
Unité : / Unit : mm
Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.094

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 2 x (3 x 2 x 3)

A : TH1 – Automatic reset (75°c)

B : TH2 – Manual reset (115°c)

[o 1 o] Armoured elements 2 kW–Stage 1

Airflow

18/36 kW
Iligne = 52,0 A

Bottom

Autotransformateur
(005206, 10A)

K1
(30A, 005241)

K2
(30A, 005241)

Bornes
alimentation
(6^2)

Ventilateur

Régulation
(005207)

Sonde
Câbler sonde de T°
2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc

Airflow

2130

840

740

Thermal protections

Thermal protections

Couleurs câbles :
- Noir
- Rouge
- Brun
- Bleu
- Vert/Jaune

Section câbles :
- 0.75^2
- 1.5^2
- 2.5^2
- 4^2
- 6^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAi E20
36 kW – 2 stages
3 x 400 V

Date : / Date : 24/12/04
Unité : / Unit : mm
Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.095

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (1 x 3 x 1) + 1 x (1 x 3 x 1) 3/6 kW

A : TH1 – Automatic reset (75°c) Iligne = 19 A

B : TH2 – Manual reset (115°c)

[○ 1 ○] Armoured elements 3 kW–Stage 1

Airflow

Sonde

Câbler sonde de T°

2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc



Couleurs câbles :
- Noir
- Rouge
- Brun
- Bleu
- Vert/Jaune

Section câbles :
- 0.75^2
- 1.5^2
- 2.5^2
- 4^2

Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
3	18/01/07	Mod. du câblage entre l'autotransfo. et la réguls. + borne d'arrêt	MH	
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAp E10
6 kW – 2 stages
3 x 400 V + N



Date / Date : 14/01/08
Unité / Unit : mm
Dessiné par / Drawn by : Zorgniotti L.

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan / Drawing number : 50.0.098

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (2 x 3 x 1) + 1 x (1 x 3 x 1) 5.2/9 kW

A : TH1 – Automatic reset (75°c) Iligne = 13 A

B : TH2 – Manual reset (115°c)

[○ 1 ○] Armoured elements 3 kW–Stage 1

Airflow

Sonde

Câbler sonde de T°

2 types 1) 17 blindage + vert
18 brun
19 blanc
2) 17 blindage
18 brun
19 blanc



Couleurs câbles :
- Noir
- Rouge
- Brun
- Bleu
- Vert/Jaune

Section câbles :
- 0.75^2
- 1.5^2
- 2.5^2
- 4^2

Index	Date	Modification	By	Controlled
3	18/01/07	Mod. du câblage entre l'autotransfo. et la réguls. + borne d'arrêt	MH	
2	09/12/04	Ajout régulation + autotransfo.	JYR–CL	OK
1	19/10/04	Ajout contacteurs + borniers alim.	JYR–CL	OK
	19/11/02		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for AIRAp E15
9 kW – 2 stages
3 x 400 V + N



Date / Date : 14/01/08
Unité / Unit : mm
Dessiné par / Drawn by : Zorgniotti L.

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan / Drawing number : 50.0.099

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1 kW

Iligne = 9,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1 x 2)

6 kW



	02/09/09	Inversion du thermique	MH	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo U1/U2 – 6 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Henrot M.

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.124

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1 kW

Iligne = 22,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1 x 5)

15 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : KW – Compo U1/U2 – 15 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : Drawing number : 50.0.126

Date : Date : 05/02/08

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1.5 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1.5 x 4)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo U3 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.142

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1.5 kW

Iligne = 39,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1.5 x 6)

27 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo U3 – 27 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.128

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 3)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo U4 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.133

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 52,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 6)

36 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo U4 – 36 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.135

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 3)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – REC1-06/COMPO M3-M4 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.130

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 52,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 6)

36 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR–CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo M3/M4 – 36 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.132

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 2)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo M6/M8 + RECX2-06a – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.136

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 52,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 4)

36 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo M6/M8 + RECX2-06b – 36 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.138

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 17,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 2)

12 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo P1 – 12 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.123

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 3)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo P2 + RECX1-03 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.143

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1 kW

Airflow

Iligne = 4,0 A



if only KWin	IG 20 A	T1	T2	T3	N	IG 20 A	N	T1
if KWin+KWout	Relay KWout	L1	L2	L3	A1	Reg KWout	1	2

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1 x 1)

3 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRg 800 KWin – 3 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.016

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1 kW

Iligne = 4,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1 x 1)

3 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : HRg 800 KWout – 3 kW – RKW
Title :

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan :
Drawing number :
88.2.021

Date : 04/10/10
Unité : mm
Dessiné par : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 9,0 A



if only KWin	IG 20 A	T1	T2	T3	N	IG 20 A N T1
if KWin+KWout	Relay KWout	L1	L2	L3	A1	Reg KWout 1 2

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 1)

6 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRg 1200 KWin – 6 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.017

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1,5 kW

Iligne = 6,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1,5 x 1)

4,5 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 1200 KWout – 4,5 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : Drawing number : 88.2.022

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 9,0 A



if only KWin	IG 20 A	T1	T2	T3	N	IG 20 A N T1
if KWin+KWout	Relay KWout	L1	L2	L3	A1	Reg KWout 1 2

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 1)

6 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRg 2000 KWin – 6 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.018

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 9,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 1) 6 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 2000 KWout – 6 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : Drawing number : 88.2.023

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 13,0 A



if only KWin	IG 20 A	T1	T2	T3	N	IG 20 A	N	T1
if KWin+KWout	Relay KWout	L1	L2	L3	A1	Reg KWout	1	2

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 1)

9 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRg 3000 KWin – 9 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.019

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 13,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 1) 9 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 3000 KWout – 9 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : Drawing number : 88.2.024

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Airflow

Iligne = 17,0 A



if only KWin	IG 40 A	T1	T2	T3	N	IG 40 A	N T1
if KWin+KWout	IG 40 A	T1	T2	T3	N	Reg KWout	1 2

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 2) 12 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 4000 KWin – 12 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : Drawing number :

88.2.020

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 17,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 2) 12 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 4000 KWout – 12 kW – RKW

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : Drawing number : 88.2.025

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Airflow

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 2)

18 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 5000–6000 KWin – 18 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : Drawing number : 88.2.070

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 2)



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : Title : HRg 5000–6000 KWout – 18 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : Drawing number : 88.2.071

Date : Date : 04/10/10

Unité : Unit : mm

Dessiné par : Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1 kW

Iligne = 4,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1 x 1)

3 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRup 800 KWin – 3 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.121

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1 kW

Iligne = 4,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1 x 1)

3 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRup 800 KWout – 3 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.122

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 9,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 1)

6 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRup 1200 KWin – 6 kW – RKW

ISO

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.112

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 1,5 kW

Iligne = 6,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 1,5 x 1) 4,5 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRup 1200 KWout – 4,5 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.123

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Airflow

Iligne = 9,0 A



if only KWin — IG 20 A — T1 | T2 | T3 | N

if KWin+KWout — Relay KWout — L1 | L2 | L3 | A1

Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 1)

6 kW





Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRup 2000 KWin – 6 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.124

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 9,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 1)

6 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : HRup 2000 KWout – 6 kW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Date : / Date : 04/10/10

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Staudt N.

Numéro de plan : / Drawing number : 88.2.125

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 3)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo P2 + RECX1-03 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.143

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 3)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – REC1-04 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.140

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 2 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 2 x 3)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – REC1-06/COMPO M3-M4 – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.130

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 26,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 2)

18 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo M6/M8 + RECX2-06a – 18 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.136

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
Armoured elements 3 kW

Iligne = 52,0 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (3 x 3 x 4)

36 kW



	05/02/08	Changement conception	LZ	OK
	14/09/06		JYR-CL	OK
Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : KW – Compo M6/M8 + RECX2-06b – 36 KW – RKW

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.138

Date : / Date : 05/02/08

Unité : / Unit : mm

Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.

A : TH1 – Automatic reset (75°c)
B : TH2 – Manual reset (115°c)
[o 1 o] Armoured elements 1 kW–Stage 1

I_{ligne} = 17,4 A



Stage x (phase x kW/R x #R/phase) : 1 x (1 x 1 x 4)

4 kW



Index Index	Date Date	Modification Modification	Par By	Contrôlé Controlled
1	23/03/99	Nouveau barrier + modif. du support résistances	JYR–CL	OK
	23/04/98		JYR–CL	OK

Toutes les cotes sont des cotes extérieures / All dimensions are outside dimensions

P.LEMMENS air movement Company

Titre : / Title : Electric coil for REC Compact
4 kW – 1 stage
1 x 230 V

Client/Customer :

Code client/Customer code:

Numéro de plan : / Drawing number : 50.0.087

Date : / Date : 23/03/99
Unité : / Unit : mm
Dessiné par : / Drawn by : Zorgniotti L.