

תסקיר בדיקת מתקן חניה

מספר תסקיר: 500101/900

מספר מתקן: 111

תאריך הבחינה: 05/03/2026

בתוקף עד: 05/03/2027

מקום הבדיקה: רחוב הדוגמה 1, קריית ניסוי

4. תיאור הליקויים שהתגלו בבדיקה (תוך 45 יום אם לא צויין אחרת):

אין

5. הערות

* הפעלת המתקן על ידי אדם מורשה בלבד.

* על כל פגם יש לדווח מיידית לבודק לצורך בדיקה חוזרת.

6. מסקנות: אין התנגדות להפעלת המתקן

אני: מהנדס בודק מוסמך ישראל דוגמה, מספר רשיון הבודק 999
מאשר כי ביום 05/03/2026 בדקתי את המתקן בהתאם לתקנות.
חתימת הבודק המוסמך

תסקיר בדיקת מתקן חניה — בדיקה חוזרת

מספר תסקיר: 500102/900

מספר מתקן: 222

תאריך הבחינה: 2026-04-12

בתוקף עד ל-12/04/2027

מקום הבדיקה: רחוב הדוגמה 1, קריית ניסוי

4. תיאור הליקויים שהתגלו בבדיקה (תוך 30 יום אם לא צוין אחרת):

1. להחליף את חיישן הנפח בכניסה לפיר - לטיפול מיידי

2. לצבוע מחדש את קו העצירה הצהוב

בקומת הכניסה.

מסקנות: אין התנגדות להפעלת המתקן לאחר התיקון

אני מהנדס ישראל דוגמה מספר רשיון הבודק 999

מאשר כי ביום 2026-04-12 בדקתי את המתקן בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק המוסמך