

Contrato del servicio de Desratización, Desinsectación, Desinfección y control de la Legionella en las instalaciones de la Universidad de Jaén con criterios de sostenibilidad y protección ambiental

Expediente 2026/14 · Rectorado de la Universidad de Jaén

PUNTOS ADMINISTRATIVOS CLAVE

- Capacidad de obrar y no estar incurso en prohibiciones para contratar (Cláusula 9ª, pág. 7).
- Acreditar solvencia económica, financiera, técnica o profesional (Cláusula 10ª, pág. 8).
- Presentación de proposiciones electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Cláusula 18ª, pág. 12).
- La documentación de las proposiciones debe presentarse en lengua castellana (Cláusula 19ª, pág. 13).
- El Órgano de Contratación podrá exigir certificados de garantía de calidad o gestión medioambiental (Cláusula 10ª, pág. 8).
- La ejecución del contrato es a riesgo y ventura del contratista, quien indemnizará daños a terceros (Cláusula 35ª, pág. 28).

PUNTOS TÉCNICOS CLAVE

- Objeto del contrato es un plan integral de control de plagas y control de Legionella (Pág. 2 Pliego Técnico).
- El servicio busca mantener la población de especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia (Pág. 2 Pliego Técnico).
- Se priorizará el uso de métodos de control físico, mecánico y biológico, minimizando biocidas (Pág. 5 Pliego Técnico).
- Los plaguicidas deben estar autorizados por el organismo competente y aplicarse según condiciones de uso (Pág. 5 Pliego Técnico).
- La empresa adjudicataria usará el sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador FAMA SYSTEMS (Pág. 46 Pliego Técnico).
- Las instalaciones catalogadas como 'Anulados o Fuera de Servicio' no forman parte del alcance actual (Pág. 3 Pliego Técnico).

PARÁMETROS / MATRICES REQUERIDAS

- LEGIONELLA (UNE-EN ISO 11731).
- AEROBIOS (ISO 6222:1999).
- HIERRO (RD 3/2023).
- Ph (RD 3/2023).
- TURBIDEZ (RD 3/2023).
- TEMPERATURA (RD 487/2022).

ACREDITACIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO

- Laboratorio acreditado conforme a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 para análisis de muestras (Pág. 7 Pliego Técnico).
- Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía (ROESBA) (Pág. 4 Pliego Técnico).
- Inscripción en el Registro de Plaguicidas y fichas de datos de seguridad para productos (Pág. 12 Pliego Técnico).
- Cualificación profesional mínima exigida para técnicos en control de plagas y legionelosis (Pág. 40-41 Pliego Técnico).

- Posible exigencia de certificados de garantía de calidad o gestión medioambiental (Cláusula 10ª, pág. 8 Adm.).
- Póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 200.000 euros (Pág. 48 Pliego Técnico).

PLAZOS Y GARANTÍAS

- Plazo de ejecución fijado en el Cuadro Resumen o mejora propuesta por la empresa (Cláusula 8ª, pág. 6 Adm.).
- No se exige garantía provisional, salvo excepción por interés público justificado (Cláusula 16ª, pág. 12 Adm.).
- Plazo de 10 días hábiles para presentar documentación tras el requerimiento a la mejor oferta (Cláusula 27ª, pág. 19 Adm.).
- Constitución de garantía definitiva a favor de la Universidad de Jaén por el adjudicatario (Cláusula 30ª, pág. 24 Adm.).
- Penalidad del 3% del presupuesto base de licitación por causas imputables de no formalización (Cláusula 29ª, pág. 24 Adm.).
- El contrato fijará un plazo de garantía acorde con la naturaleza y características del mismo (Cláusula 41ª, pág. 34 Adm.).