

Servicio de mantenimiento de la climatización y agua refrigerada en los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica, ubicados en la sede de Fuentenueva, máquinas ubicadas en la sede de la Facultad de Farmacia y máquinas del Laboratorio P3

Expediente UGR/2026/0051 · Rectorado de la Universidad de Granada

IMPORTE DE LA LICITACIÓN	FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
150.000 €	22/07/2026 (periodo de presentación)

RESUMEN DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de mantenimiento preventivo-correctivo de las instalaciones de climatización y agua refrigerada para los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica (CIC), ubicados en las sedes de Fuentenueva y Facultad de Farmacia, así como en el Laboratorio P3 del Edificio Mecenas de la Universidad de Granada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS A CONSIDERAR

- La adjudicación se realizará por la mejor relación calidad-precio, aplicando criterios económicos y cualitativos detallados en el apartado 11 del Cuadro Resumen de Características.
- Las proposiciones se presentarán en sobres o archivos electrónicos A (administrativa), B (juicio de valor) y C (oferta económica y fórmulas), incluyendo la Declaración Responsable (DEUC) y la Proposición Económica (Anexo VI).
- La garantía definitiva será del 5% del precio final ofertado (IVA excluido), salvo exención en el apartado 8 del Cuadro Resumen de Características; la garantía provisional, si se exige, no superará el 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido).
- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante volumen anual de negocios (1.5 veces el valor estimado o medio anual), seguro de responsabilidad civil o patrimonio neto, según el apartado 9 del Cuadro Resumen de Características.
- La solvencia técnica o profesional se acreditará con una relación de servicios de similar naturaleza en los últimos tres años (importe anual acumulado igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato), personal técnico, instalaciones, y demás requisitos del apartado 9 del Cuadro Resumen de Características.
- El plazo mínimo para presentar proposiciones es de treinta y cinco días desde el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, y se realizará preferentemente por medios electrónicos a través de la plataforma PLYCA de la UGR.
- En caso de empate, se aplicarán criterios sociales en orden: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, menor porcentaje de contratos temporales, mayor porcentaje de mujeres, y sorteo.
- Las mejoras propuestas por el adjudicatario, si son aceptadas, pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación.

ASPECTOS TÉCNICOS NECESARIOS

- El servicio incluye el mantenimiento preventivo-correctivo de unidades de aire acondicionado y agua refrigerada, así como la dirección técnica, piezas y mano de obra para averías.
- Se deberán realizar y entregar informes técnicos y todas las certificaciones legalmente exigibles sobre los trabajos realizados.
- Es obligatorio el cumplimiento de toda la normativa vigente, especialmente el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y el Reglamento de Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

- El adjudicatario debe proporcionar un teléfono de asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana, y un servicio de intervención de emergencia con un tiempo de respuesta inferior a 2 horas para averías críticas.
- Se requiere disponer de una máquina para limpieza interna de circuitos frigoríficos (tipo Fri3Oil System o similar) y experiencia demostrable en su uso para conversiones de refrigerantes.
- Se exige disponer de la herramienta Clima Check o similar para el chequeo y análisis de la eficiencia energética, y de la herramienta Daikin Service Checker para el mantenimiento de instalaciones VRV.
- El contratista debe tener conocimiento demostrable en la reconfiguración del sistema de control Kieback & Peter para la gestión de la instalación principal de agua fría.
- Un Director Técnico o Ingeniero Técnico deberá estar presente en el edificio al menos un día cada dos semanas para la coordinación y seguimiento de los sistemas de mantenimiento.