

مادة ٤١ - يجوز أن يشترك العضو المكلف بالعمل فى لجان الامتحان فى المعاهد الفنية الصحية فى أكثر من لجنة بشرط عدم الجمع بين لجنتي الإعداد والتحضير والنظام والمراقبة أما فيما عدا هذه اللجان فيجوز للعضو أن يشترك فى أى عمل من أى من اللجان الأخرى .
ولا يرخص لأى عضو بالاشتراك فى العمل بلجان الامتحان إلا بعد تقديم إقرار كتابى بعدم وجود قرابة تربطه بأحد الطلاب المتقدمين لهذا الامتحان حتى الدرجة الرابعة فإذا اتضح وجود هذه القرابة ينحى العضو فوراً عن العمل ويحال للتحقيق ولا يقبل اعتذار العضو إلا للضرورة القصوى التى يقدرها الرئيس العام للامتحان وفى حالة الامتناع عن العمل لغير عذر مقبول يستبعد العضو من الاشتراك فى أى عمل من أعمال الامتحان وعلى رئيس كل لجنة أن يصدر ما يراه من قرارات بما يضمن تأدية العمل المطلوب على الوجه الأكمل .

الباب السادس

تأديب الطلاب

مادة ٤٢ - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب ، هى :

- ١ - التنبيه الكتابى ويحفظ فى ملف الطالب .
- ٢ - الإنذار ، ويسلم الأصل لولى الأمر والصورة للطالب نفسه .
- ٣ - الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة لا تتجاوز أسبوعاً فى المرة الواحدة ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الدراسية وتعتبر هذه المدة غياباً بدون عذر مقبول .
- ٤ - الحرمان من المكافأة مدة لا تزيد على شهرين فى المرة الواحدة .
- ٥ - الحرمان من التقدم للامتحان لدور واحد أو دورين .
- ٦ - الفصل النهائى من المعهد .

ولمدير المعهد توقيع العقوبات الأربعة الأولى وللمجلس الإدارة توقيع جميع العقوبات ولا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ويتم ذلك بمعرفة إدارة المعهد واعتماد التحقيق من مدير المعهد .

مادة ٤٣ - كل طالب يضبط أثناء تأدية الامتحان فى حالة تلبس بالغش أو الشروع فيه يحصر من تكملة الامتحان فى المسادة التى ضبط فيها ويلغى امتحان هذه المادة وذلك بقرار من رئيس عام الامتحان أو نائبه وفى حالة تكرار المخالفة فى ذات الامتحان يلغى امتحانه فى باقى المواد ولا يحق له دخول الدور الثانى .

وزارة الصحة والسكان

قرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧

بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها
فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى

وزير الصحة والسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال المنزلى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٠٣ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء اللجنة العليا للمياه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٥ بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها
فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى ؛

وعلى ما أوصت به اللجنة العليا للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٧ ؛
وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية لشئون البيئة ؛

قرر :

مادة ١ - تخضع المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى للحدود القصوى الموضحة قرين كل منها بالجدول المرفقة .

مادة ٢ - تختص الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان وفروعها بالمحافظات بإجراء الفحوص والتحاليل الخاصة بالمياه المذكورة .

مادة ٣ - يكون تنفيذ المعايير وخطط الرصد الذاتى والتفتيش الدورى وفقاً لما هو وارد بالملحق المرفقة بهذا القرار .

مادة ٤ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .

تحريراً فى ٢٠٠٧/١٠/٢٩

وزير الصحة والسكان

د. هاتم الجبلى

وزارة الصحة والسكان

الإدارة المركزية لشئون البيئة

المعايير والمواصفات الواجب توافرها

في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى

أولاً - الخواص الطبيعية :

م	الخاصية	الحد الأقصى المسموح به
١	اللون	معدوم
٢	الطعم	مقبول
٣	الرائحة	معدومة
٤	العكارة	١ وحدة (NTU)
٥	الرقم الهيدروجيني	٨,٥ - ٦,٥

ثانياً - مواد غير عضوية لها تأثير على الاستساغة والاستخدامات المنزلية :

م	المادة	الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / لتر)
١	الأملاح الذائبة عند ١٢٠ م	١٠٠٠
٢	عسر كلى	٥٠٠
٣	عسر كالسيوم	٣٥٠
٤	عسر ماغنسيوم	١٥٠
٥	كبريتات	٢٥٠
٦	كلوريدات	٢٥٠
٧	حديد	٠,٣
٨	منجنيز	٠,٤
٩	نحاس	٢٠٠
١٠	الزنك	٣٠٠
١١	الصوديوم	٢٠٠
١٢	الألومنيوم	٠,٢

ثالثاً - المواد الكيميائية ذات التأثير على الصحة العامة :

(١) المواد غير العضوية :

م	المادة	الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / لتر)
١	الرصاص Pb	٠,٠١
٢	الزئبق Hg	٠,٠٠١
٣	الزرنيخ As	٠,٠١
٤	السيانيد CN	٠,٠٥
٥	الكاديوم Cd	٠,٠٠٣
٦	السيلينيوم Se	٠,٠١
٧	الكروميوم Cr	٠,٠٥
٨	الأمونيا as (NH ₃)	٠,٥
٩	النترات as (NO ₃)	٤٥
١٠	النيتريت as (NO ₂)	٠,٢
١١	الفلوريدات F	٠,٨
١٢	الأنثيمون Sb	٠,٢
١٣	الباريوم Ba	٠,٧
١٤	البورون B	٠,٥
١٥	النيكل Ni	٠,٠٢
١٦	المولبدنيوم Mo	٠,٠٧

(ب) المواد العضوية :

م	المادة	الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / لتر)
١	Alachlor الأكلور	٠,٠٢
٢	Aldicarb الديكارب	٠,٠١
٣	Aldrin and dieldrin ألدرين ، داي إلدرين	٠,٠٠٠,٠٣
٤	Atrazine أترازين	٠,٠٠٢
٥	Bentazone بنتازون	٠,٠٣
٦	Carbofuran كاربوفوران	٠,٠٠٧
٧	Chlordane كلوردان	٠,٠٠٢
٨	Chlorotoluron كلوروتوليورون	٠,٠٣
٩	D.D.T د.د.ت	٠,٠٠١
١٠	١, ٢ - داي برومو ٣ - كلورو بروبان 1,2 Dibromo 3- chloropropane (DBCP)	٠,٠٠١
١١	2,4 - Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) د ٤, ٢	٠,٠٣
١٢	1,2 Dichloropropane (1,2-DCP) ١, ٢ داي كلورو بروبان	٠,٠٢
١٣	1,3 Dichloropropene (1,3-DCP) ٣, ١ داي كلورو بروبين	٠,٠٢
١٤	Hexachlorobenzene هكسا كلورو بنزين	٠,٠٠١
١٥	Isoproturon أيزو بروتورون	٠,٠٠٩
١٦	Lindane لندان	٠,٠٠٢
١٧	ميثيل كلورو فينوكسي اسيتيك اسيد Methylchlorophenoxyacetic acid (MCPA)	٠,٠٠٢
١٨	Methoxychlor ميثوكسي كلور	٠,٠٢

م	المادة	الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / لتر)
١٩	Metolachlor ميتولا كلور	٠,٠١
٢٠	Molinate مولينات	٠,٠٠٦
٢١	Pendimethalin بنديميثالين	٠,٠٢
٢٢	Pentachlorophenol بنتاكلورو فينول	٠,٠٠٩
٢٣	Permethrin بيرمثرين	٠,٠٢
٢٤	Propanil بروبانيل	٠,٠٢
٢٥	Pyriproxyfen بيريبروكسيفين	٠,٠٣
٢٦	Simazine سيمازين	٠,٠٠٢
٢٧	Trifluralin تراي فلورالين	٠,٠٢
٢٨	DB - 2,4 د.د. ب	٠,٠٩
٢٩	Dichloroprop - 2,4 داي كلورو بروپ	٠,٠٨
٣٠	Fenoprop فينوبروپ	٠,٠٠٩
٣١	Mecoprop ميكوبروپ	٠,٠١
٣٢	2,4,5-T د ٤, ٥ - ت	٠,٠٠٩
٣٣	Monochloramine مونو كلور أمين	٣
٣٤	Chlorine كلور	٥
٣٥	Bromate برومات	٠,٠١
٣٦	Chlorite كلوريت	٠,٠٧
٣٧	2,4,6 - Trichlorophenol تراي كلورو فينول	٠,٠٢
٣٨	Trihalomethanes تراي هالو ميثان	٠,٠٨
٣٩	Dichloroacetate داي كلورو اسيتات	٠,٠٥
٤٠	Trichloroacetate تراي كلورو اسيتات	٠,٠٨

٢٤ الوقائع المصرية - العدد ٢٤٠ (تابع) في ٢٢ أكتوبر سنة ٢٠٠٧

م	المادة	الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / لتر)
٤١	تراي كلورو أسيتالدهيد	٠,٠٠١
٤٢	داي كلورو أسيتونيتريل	٠,٠٢
٤٣	داي برومو أسيتونيتريل	٠,٠٧
٤٤	تراي كلورو أسيتونيتريل	٠,٠٠١
٤٥	كربون تترا كلوريد	٠,٠٠٤
٤٦	داي كلورو ميثان	٠,٠٢
٤٧	٢, ١ داي كلورو إيثان	٠,٠٣
٤٨	١, ١, ١ تراي كلورو إيثان	٠,٠٧
٤٩	كلوريد الفينيل	٠,٠٠٣
٥٠	١, ١ داي كلورو إيثين	٠,٠٣
٥١	٢, ١ داي كلورو إيثين	٠,٠٥
٥٢	تترا كلورو إيثين	٠,٠٤
٥٣	تولوين	٠,٠٧
٥٤	بنزين	٠,٠١
٥٥	بنزو (أ) بيرين	٠,٠٠٧
٥٦	مونو كلورو بنزين	٠,٠٣
٥٧	٢, ١ داي كلورو بنزين	١
٥٨	١, ٤ داي كلورو بنزين	٠,٠٣
٥٩	تراي كلورو البنزين الكلي	٠,٠٢
٦٠	داي (٢-إيثيل هكسيل) أديبات	٠,٠٨
٦١	داي (٢-إيثيل هكسيل) فثالات	٠,٠٠٨
٦٢	أكريلاميد	٠,٠٠٥

٢٥ الوقائع المصرية - العدد ٢٤٠ (تابع) في ٢٢ أكتوبر سنة ٢٠٠٧

م	المادة	الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / لتر)
٦٣	إيبى كلورو هيدرين	٠,٠٠٠٤
٦٤	هكسا كلورو بيوتاديين	٠,٠٠٠٦
٦٥	إدتيك أسيد	٠,٠٦
٦٦	تراي أسيتك نيتريل	٠,٠٢
٦٧	إندرين	٠,٠٠٠٦
٦٨	كلورات	٠,٠٧
٦٩	بروموفورم	٠,٠١
٧٠	كلوروفورم	٠,٠٣
٧١	كلورال هيدرات	٠,٠٠١
٧٢	داي ميثوات	٠,٠٠٦
٧٣	فورمالدهايد	٠,٠٩
٧٤	سيانوجين كلوريد	٠,٠٠٧
٧٥	تراي بيوتيل أكسيد القصدير	٠,٠٠٢
٧٦	فينول	٠,٠٠٢
٧٧	داي وتراي كلورامين	٠,٠٠٥
٧٨	زايلين	٠,٠٥
٧٩	إيثيل بنزين	٠,٠٣
٨٠	ستيرين	٠,٠٢
٨١	برومو داي كلورو ميثان	٠,٠٠٦
٨٢	تراي كلورو إيثين	٠,٠٢

رابعاً - المعايير الميكروبيولوجية :

مسلسل	نوع الفحص	طريقة القياس المتبعة	الحد الأقصى المسموح به
أ	العدد الكلى للبكتريا	صب الأطباق poured plate method	- لا يزيد عن ٥٠ خلية/سم ^٣ عند درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية لمدة ٢٤ ساعة . - لا يزيد عن ٥٠ خلية/سم ^٣ عند درجة حرارة ٢٢ درجة مئوية لمدة ٤٨ ساعة .
ب	أدلة التلوث بكتريا القولون الكلية TOTAL COLIFORM	"MF" أو "MPN"	- يجب أن تكون (٩٥٪) من العينات التى يتم فحصها خلال العام خالية تماماً من بكتيريا القولون حتى ١٠٠ سم ^٣ من العينة . - كما يجب ألا تحتوى أى عينة من العينات على أكثر من ٢ خلية/سم ^٣ على ألا يتكرر ذلك فى عينتين متتاليتين من نفس المصدر .
	بكتريا القولون البرازية «باسبيل القولون النموذجى»		- يجب أن تكون جميع العينات خالية من باسبيل القولون النموذجى .
	البكتريا السحبية البرازية		- يجب أن تكون جميع العينات خالية من الميكروب السحبى البرازى .
ج	الفحص البيولوجى - عند فحص عينات المياه للطحالب - عند فحص عينات المياه ميكروسكوبياً		- يجب ألا يزيد نسبة الميكروستستين عن ١ ميكروجرام/لتر ويتم إجراء هذا التحليل فى حالة ظهور نمو مفاجئ للطحالب الخضراء المزرقة BLUE GREEN ALGAE أو وجود أعداد عالية منها . - يجب أن تكون خالية تماماً من البروتوزوا الحية وجميع أطوار الديدان المسببة للأمراض .

خامساً - المواد المشعة :

مسلسل	نوع الفحص	الحد الأقصى المسموح به
أ	مشتقات من فصيلة ألفا (α)	ار . بيكوكيورى / لتر
ب	مشتقات من فصيلة بيتا (β)	- ١ بيكوكيورى / لتر

ملحق رقم « ١ »

دورية الفحوص

١ - تجرى الفحوص الخاصة بالخواص الطبيعية - المواد غير العضوية ذات التأثير على الاستساغة والاستخدامات المنزلية والمعايير الميكروبيولوجية والبيولوجية والأمنيا - النيتريت - النترات روتينياً لجميع العينات .

٢ - تجرى الفحوص الخاصة بالمواد الكيميائية ذات التأثير على الصحة العامة على النحو التالى :

(أ) مرة كل شهر على الأقل لكل مورد مائى للمعادن الثقيلة .

(ب) المركبات العضوية الأخرى لجميع مصادر المياه مرة كل ٦ شهور على الأقل .

٣ - تجرى الفحوص الخاصة بالمواد المشعة لعينات ممثلة لجميع مصادر المياه وتتولى إجراؤها الهيئة العامة للطاقة الذرية ويتم إخطار وزارة الصحة والسكان بالنتيجة .

٤ - تجرى جميع الفحوص والتحليل طبقاً لطرق القياس الواردة فى كتاب :

** STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATERS **

على أن تتولى الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان اختيار أنسب الطرق الواردة فى الكتاب المذكور ويتم طبعها وتوزيعها على جميع معامل المحافظات وتدريب العاملين بها وتوفير إمكانيات تطبيقها من أجهزة ومعدات وكيمائيات مع تطبيق الرقابة على القياسات على مستوى جميع المعامل المشتركة بالمحافظات .

ملحق رقم « ٢ »

الرقابة والتقارير

تتم عملية الرقابة من خلال مراقبة مياه الشرب من المصدر وحتى صنبور المستهلك ، وذلك بعمل الخطط اللازمة وهناك مستويان من خطط مراقبة نوعية المياه :

١ - خطة مراقبة نوعية المياه يتم إعدادها بمعرفة القائمين على إنتاج المياه :

يجب على القائمين على إنتاج المياه اللازمة للشرب والاستخدام المنزلى الالتزام بعمل التقييم والرقابة على نظام التشغيل والمرافق وتسمح هذه الخطة للقائمين على تشغيل المحطة بضبط عمليات التشغيل بصورة مستمرة وإجراء التعديل والتصحيح اللازم عند الحاجة أولاً بأول .

ويتم ذلك من خلال أخذ العينات اللازمة مع مراعاة مواقع الجمع - عدد ودورية العينات - مطابقتها للمعايير ، وذلك لتقييم الأداء وتحديد المشاكل للعمل على إيجاد حل لها - تحليل النتائج والتأكد من معايير الأجهزة المستخدمة والمحاليل فى القياس واتباع الطرق القياسية فى التحليل ، وذلك للتأكد من دقة النتائج ومنطقيتها ، وعلى أن تشمل النقاط التالية :

مجموعة من الخطط وفقاً لنظم إمدادات المياه المختلفة .

وصف تفصيلى لمصدر المياه المستخدم واحتمالية التغيرات التى قد تطرأ عليه .

عمليات التدفق والقياسات والمراقبة والتحكم .

تعريف المخاطر .

إجراءات تصحيح السيطرة وتوثيقها .

برامج حماية مصدر المياه .

خطة لإدارة الحوادث - الكوارث - الأزمات (خطة الطوارئ) .

وصف تفصيلى للمواد والكيمائيات المستخدمة وطرق المعالجة المتبعة .

كثيبات خاصة بالمعامل (تتضمن الطرق القياسية لإجراء التحاليل - المعايرة للأجهزة - الصيانة والتشغيل إلخ) .

التسجيل والحفظ .

مراجعة النتائج .

عمليات التحقق من الإصلاح ومراجعتها .

وصف وظيفى لفريق العمل المسئول عن تنفيذ ومتابعة خطط الأمان والمهام الموكلة لكل عضو من أعضاء الفريق .

وصف وظيفى للمهام والمسئوليات التى يجب القيام بها لجميع العاملين بنظام الإمداد .

برامج التدريب التى يتم تنفيذها لجميع العاملين .

الإجراءات المطلوبة اتخاذها وتنفيذها للقضاء على شكاوى المستهلكين .

٢ - خطط مراقبة نوعية المياه التى يتم إجراؤها من قبل الأجهزة الرقابية

بوزارة الصحة والسكان ، وذلك من خلال :

(أ) المرور الميدانى على عمليات مياه الشرب وكتابة التقارير عن المسح الصحى لها ،

وذلك لمساعدة القائمين على عملية إنتاج المياه على تحسين الأداء والعمل على

إنتاج نوعية أفضل من المياه ولذلك يجب أن يشمل العناصر التالية :

التفصيلات الكافية لتوفير المعلومات الضرورية عن الاحتياجات المطلوبة

والإجراءات اللازمة والاحتياطات الواجب الالتزام بها .

الأسباب والمبررات التى أدت إلى ضرورة إجراء الإصلاح .

توفير المعلومات الفنية التى يمكن أخذها فى الاعتبار فى الحالات الطارئة .

العمل على إتمام التقرير فى أسرع وقت للتمكن من القيام بتنفيذ ما به .

ويجب أن يتضمن التقرير كحد أدنى - على ما يلى :

- ١ - تاريخ ووقت التفتيش (المرور) .
 - ٢ - أسماء القائمين بالمرور .
 - ٣ - أسماء الأشخاص الموجودين أثناء عملية المرور .
 - ٤ - رسماً توضيحياً لنظام إمداد المياه وصور عن الأجزاء الهامة إذا أمكن .
 - ٥ - قدرة النظام بدءاً من المصدر - المعالجة - التوزيع .
 - ٦ - قائمة الاحتياطات والمتطلبات .
 - ٧ - قائمة بكافة التحاليل والقياسات التى تم إجراؤها أثناء المرور .
 - ٨ - التوصيات اللازمة حسب الأولوية مع بيان الفترة اللازمة لانتهاؤها منها .
- (ب) أخذ عينات المياه اللازمة من المصادر المختلفة والمواقع المختلفة مع مراعاة دوريتها وإعدادها (من حيث التوزيع الجغرافى للسكان - طول الشبكات وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بالوزارة والمعامل التابعة بالمحافظات وتحليل النتائج والوقوف على المشاكل وإبداء رأى فى حلها وإخطار الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ التوصيات حتى إزالة الأسباب المتعلقة بمشاكل نوعية المياه .

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / زهير محمد حسب النبى

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٠٧

٢٥١٩٨ س ٢٠٠٧ - ٢١٠٦