

«ПОГОДЖЕНО»

Старший інженер Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

 Пендюр О.М..
2024р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

 І.Ю. Мельник
01.09.2024р.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

при проведенні технічного обслуговування ГРП, ГРУ, ШРП

1-й розділ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

1. Технічне обслуговування ГРП, ГРУ, ШРП здійснює бригада в складі 3-х осіб, які пройшли навчання, здали екзамени на знання “Правил безпеки систем газопостачання України”, з безпечних методів і прийомів виконання робіт та пройшли стажування на робочому місці. Не допускається відхилення режиму газопостачання споживачів.

2-й розділ. ВИМОГИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ.

2.1. Провітрити приміщення ГРП, ГРУ, ШРП. На лінії редукування перекрити відмикаючи пристрої, встановити інвентарні заглушки.

2.2. Перевірити роботу засувки і запобіжних клапанів.

2.3. Змастити тертьові частини. Перевірити стан і при необхідності замінити сальникову набивку засувки.

2.4. Виконати продувку імпульсних газопроводів управління регуляторів, запобіжно - запірного клапана і контрольно – вимірювальних приладів.

2.5. Визначити стан щільності і чутливості мембран регуляторів тиску управління та запобіжних клапанів. Зняти інвентарні заглушки. Відкрити відмикаючи пристрої.

2.6. Перевірити параметри настроювання регулятора тиску, запобіжно – скидного та запобіжно – запірного клапанів. За необхідності – провести очищення приміщення і обладнання від забруднення. Провести пуск обладнання ГРП.

2.7. Робота обладнання ГРП, ГРУ, ШРП без запобіжних пристроїв забороняється.

2.8. Результати проведеного технічного обслуговування занести до експлуатаційного журналу, графіка, експлуатаційного паспорту.

2.9. Закрити двері ГРП, ГРУ, ШРП.

Розробив майстер Служби експлуатації мереж і ГРП:

Волинець Ю.І. 