

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Старший інженер Калинівської дільниці  
Хмельницького УЕГГ О.М.Пендюр  
дата “30” грудня 2024р.

РЕЖИМНА КАРТКА  
РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ ШГРП, №01150061

с.Писарівка вул.Коцюбинського

1,2 лінія

зима

P1вхідне 3 кг/см<sup>2</sup>

P2 вихідне 300 мм.вод.ст.

33К 375 мм.вод.ст.

ЗСК 345 мм.вод.ст.

літо

P1вхідне 3 кг/см

P2 вихідне 200 мм.вод.ст.

33К 250 мм.вод.ст.

ЗСК 230 мм.вод.ст.

Налагодження виконав:

Майстер Ю.І. Волинець

Слюсар А.М. Васи́лига

Слюсар Б.Є. Павліщук