

приймання в експлуатацію об'єктів систем газопостачання

**Реконструкція ШГРП №01150061, за адресою: Вінницька область,
Хмільницький район, Калинівська міська територіальна громада, с.
Писарівка, вул. Коцюбинського**

(найменування й адреса об'єкта)

м.Вінниця

" 15 " 03 2023р.

Голова комісії: представник замовника

Головний інженер АТ «Вінницягаз» _____ Марійчук Є.О.
(прізвище, ім'я, по-батькові, посада)

Члени комісії представники:

Генерального підрядника Майстер ВКБ АТ «Вінницягаз» _____ Ільчишин О.В.

Субпідрядника: _____

Генерального проектувальника: ГП АТ «Вінницягаз» _____ Заводян О.І.

Підприємства яке виконало пуско-налагоджувальні роботи _____

Технічний нагляд замовника: Інженер технічного нагляду I-ї категорії _____ Семко І.М.

Газорозподільного підприємства: Головний інженер АТ «Вінницягаз» _____ Марійчук Є.О.

ВСТАНОВИЛА:

1. Замовником пред'явлено приймальній комісії об'єкт системи газопостачання:

**Реконструкція ШГРП №01150061, за адресою: Вінницька область,
Хмільницький район, Калинівська міська територіальна громада**
Змонтований за адресою: **с. Писарівка, вул. Коцюбинського**

в складі:

№з/п	Складові частини об'єкту	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	ШГРП-5/5-2Л-50х65-3/0,05 з двома лініями редукування на базі регуляторів тиску газу Pietro Fiorentini DIVAL 500G BP DN 1"x1"1/2 RP+LA 512 BP	шт	1	

2.Будівельно-монтажні роботи виконані:

Калинівська дільниця ВКБ АТ «Вінницягаз»

(вид робіт, назва організації яка виконувала роботи)

3.Проектна документація № 24-2023-ГПЗ розроблена ПКВ АТ «Вінницягаз»
(назва проектної організації)

4.Дата початку та закінчення будівельно - монтажних робіт:

- початок робіт « 13 » 03 2023 р.; закінчення робіт « 15 » 03 2023р

Приймальною комісією проведені наступні додаткові/повторні випробовування (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій документації):

Не проводились

(вид випробовувань, характеристика робіт)

РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Будівельно-монтажні роботи виконані у повному обсязі згідно з проектом.

Об'єкт системи газопостачання вважати прийнятим в експлуатацію з « » 20 р.

Голова приймальної комісії:

Представник замовника:

Головний інженер АТ «Вінницягаз» _____ Марійчук Є.О.

Члени комісії:

Генеральний підрядник:

Майстер ВКБ АТ «Вінницягаз» _____ Ільчишин О.І.

Субпідрядник: _____

Генеральний проектувальник: ГП АТ «Вінницягаз» Заводян О.

Технічний нагляд замовника:

Інженер технічного нагляду І-ї категорії

Представник газорозподільного підприємства:

Головний інженер АТ «Вінницягаз» Марійчук Є.

Представник підприємства яке виконало
пуско-налагоджувальні роботи _____

Об'єкт передав:

Представник генпідрядника:

АТ «Вінницягаз»

(назва організації)

Ільчишин О.В.

(підпис, П.І.Б.)

MP



Об'єкт прийняв:

Представник замовника:

АТ «Вінницягаз»

(назва організації)

Марійчук Є.О.

(підпис, П.І.Б.)

МП