


«ПОГОДЖЕНО»
Старший інженер Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

Пендюр О.М..
1.09 2024 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Начальник Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

І.Ю. Мельник
01.09 2024 р.

ІНСТРУКЦІЯ

По техніці безпеки і протипожежним заходам на ГРП і ШРУ.

1. Слюсарі по обслуговуючі обладнання ГРП і ШРУ павинні знати :

- природний газ немає кольору та запаху , при цьому присутність його в повітрі не завжди можливо визначити .
- при наповненні приміщення /колодязя/ газом може наступити задуха від недостатчі кисню .
- суміш газу з повітрям створює вибухонебезпечну суміш /5-15%/.
- утворена газоповітряна суміш вмиє вибухає при присутності маленької іскри
- зварювальні і другі вогневі роботи можуть проводитись лише з дозволу гол. інженера і в присутності інженера /майстра/ відповідального за ведення робіт.
- Використання вогню для знаходження місця витoku газу категорично заборонено. Місця витoku газу знаходяться тільки мильною емульсією.
- Гасіння вогню слідує проводити засипкою піском, вологою глиною, азбестовою кошмою або вогнегасником.
- В випадку виникнення вогню в приміщенні ГРП необхідно негайно перекрити вхідну засувку №1 і засувку в колодязі.
- Слюсарний інструмент який використовується для роботи на газовому обладнанні повинен бути обміднений, або рясно змащений тавотом або солідолом .
- Слюсарі, виконуючі ремонтні роботи на ГРП або в колодязях, новині бути в взутті без металевих цвяхів на підшві або в калошах .
- Зберігання в приміщенні ГРП горючих, легко займистих матеріалів категорично заборонено.

При виконанні ремонтних робіт в приміщенні ГРП над робочим повинен бути організований безперервний нагляд з вулиці через відкриті двері, вікно і т.п. Для цієї цілі із бригади ремонтних робітників виділяється черговий який зобов'язаний невідлучно знаходитись у входу в приміщення ГРП , тримати з робітниками в приміщенні зв'язок, не допускати розведення відкритого вогню або куріння. В час обідньої перерви знаходитись в приміщенні ГРП заборонено.

При профілактичних обходах ГРП слюсар зобов'язаний слідкувати за нормальною роботою газового обладнання. Всі відхилення від нормальної роботи обладнання газорегуляторного пункту, а також обладнання котельної ГРП /опалювальні котли і т.д./ повинні фіксуватись в черговому журналі обхідниками.

Розробив майстер Служби експлуатації мережі ГРП:

Волинець Ю.І. 