



«ПОГОДЖЕНО»

Старший інженер Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

 Пендюр О.М..
2024р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

 І.Ю. Мельник
2024р.

ІНСТРУКЦІЯ

Профілактичного обслуговування та річної ревізії
ГРП і ШРУ

1. Технічний огляд ГРП і ШРУ проводиться не рідше 1 разу на 4 дня двома обхідниками які:

- Перевіряються правильність показників КВП.
- Проводять огляд обладнання регуляторного пункту.
- Перевіряють наявність газу в приміщенні, крім того загазованість перевіряють два рази в місяць газоаналізатором.
- Настроюють регулятор на заданий тиск.
- Перевіряють температуру приміщення і справність опалення.
- Проводять зовнішній і внутрішній огляд будинку, перевірку вентиляції, освітлення, прибирання приміщення.

2. Регулювання обладнання ГРП і ШРУ і перевірка параметрів спрацювання ЗСК і ЗЗК - не рідше 1 раз на 2 місяці, а також після ремонту обладнання.

3. Технічне обслуговування ГРП і ШРУ проводиться не рідше 1 разу на рік та виконуються такі роботи:

1. Перевірка роботи засувки і запобіжних клапанів;
2. Змащення тертьових частин і перенабивка сальників;
3. Визначення щільності і чутливості мембран регуляторів тиску;
4. Продувка імпульсних трубок до регуляторів тиску, контрольно-вимірювальних приладів і ЗЗК;
5. Перевірка параметрів настроювання ЗСК і ЗЗК;

4. Поточний ремонт ГРП і ШРУ проводиться не рідше 1 раз на рік, та виконуються такі роботи:

- Розбирання регуляторів тиску, запобіжних клапанів з очищенням їх від корозії і забруднень;
- Перевірка щільності прилягання клапанів до сідла, стану мембран;
- Змащення тертьових частин;
- Ремонт або заміна зношених деталей;
- Перевірка надійності кріплень конструктивних вузлів, які не підлягають розбиранню;
- Розбирання запірної арматури, яка не забезпечує герметичності закриття;
- Роботи, перелічені в п.3.

Всі роботи по ревізії і ремонту ГРП і ШРУ дозволяються при наявності наряда на газонебезпечні роботи видані гол. інженера.

Про виконані роботи виконується відповідний запис в експлуатаційному журналі ГРП(ШРУ).

Розробив майстер Служби експлуатації мереж і ГРП:

Волинець Ю.І. 