

«ПОГОДЖЕНО»

Старший інженер Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

Пендюр О.М..

2024р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник Калинівської
дільниці Хмельницького УЕГГ
ТОВ «Газорозподільчі мережі
України»

І.Ю. Мельник

2024р.

ІНСТРУКЦІЯ

По переходу на обвідну лінію (байпас)
для слюсарів служби обслуговування ГРП і ШРУ.

1.Завдання та обов'язки.

1. Слюсар при виконанні перевodu обладнання, ГРП і ШРУ, на обвідну лінію повинен отримати наряд-допуск від майстра.
2. При виконанні робіт повинен знати та суворо виконувати ПБСГУ, а також пункти даної інструкції.
3. Слідкувати за технічним станом приміщення ГРП і ШРУ.
4. У випадку виникнення витoku газу повинен прийняти міри по ліквідації їх і доповісти майстру або аварійній службі.
5. Забезпечити схоронність та справність обладнання на робочій ділянці не допустивши в роботу несправного обладнання.

2.Права.

1. Слюсар має право вимагати, щоб його забезпечили спецодягом.
2. Забезпечили спецінструментом.
3. Забезпечили приладами.

3.Відповідальність.

- 1.Неправильне використання обладнання та приладів.
- 2.За порушення техніки безпеки.
- 3.За порушення та неправильне виконання інструкцій по недотриманню охорони праці.
- 4.За порушення інструкції протипожежної безпеки.
- 5.За неякісне виконання робіт.
- 6.За порушення трудової та виробничої дисципліни.
- 7.За недотримання інших пунктів, передбачених цією інструкцією.

4.Повинен знати.

1.Газ по обвідній лінії допускається подавати тільки протягом часу, необхідного для ремонту обладнання і арматури, в період пониження тиску газу перед ГРП або ШРП до величини, яка не забезпечує надійну роботу регулятора тиску.

При цьому на весь період подачі газу по байпасу повинен бути забезпечений постійний контроль за вихідним тиском газу.

Розробив майстер Служби експлуатації мереж і ГРП:

Волинець Ю.І.