राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ट)

कार्यकारी मानक प्रयोगशाला-(Karauli)

सत्यापन प्रमाण पत्र

(अन्सूची -8,राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम,2011 के नियम 15/(3) के अंतर्गत)

क्रमांक: 086485

दिनांक:

20 Dec 2021

विधिक मापविज्ञान अधिकारी का नाम- Nihal Vashistha

आवेदन क्रमांक- LMA-11122021-2f7f7

मोहर विवरण जिससे सत्यापित किया गया है संख्या- RJ54

वर्ष- 2021

क्वाटर- D

मैं एतदुवारा प्रमाणित करता हूँ की मैंने आज निचे दर्शाये फ्यूल डिस्पेंसर इत्यादि को सत्यापित और मुद्रांकित कर दिया है

नाम प्रस्तुतकर्ता- ^१

K.L.PATEL (IOCL) SERVICE STATION पता-

Hindaun

Hindaun bye pasd kyarda khurd

(IOCL)

नगर निकाय/पंचायत समिति- Hindaun

तहसील-

जिला-

Karauli

	फ्यूल डिस्पेंसर (MIDCO)						
क्रम सं	डिस्पेंसिंग यूनिट मेक	मशीन मॉडल अप्रूवल मार्क्स	मशीन का सरल क्रमांक	पेट्रोलियम उत्पाद	नोजल नंबर	K फैक्टर	टोटलाइज़ररीडिंग /कैलिब्रेशन काउंट
1	MIDCO	IND/09/09/63	12MC1738V	HSD	N1	101.01	225338/7

सत्यापन श्लक-

1500.00 अन्य श्लक-

1000.00 अतिरिक्त श्लक-

0.00 क्ल जमा-

2500.00

कोषागार रसीद संख्या-

'21409068780/12-20-

2021','21406242731/12-11-2021'

भुगतानकर्ता का नाम- RADHA RAMAN. JAIN JAIN

मरम्मतकर्ता का नाम- Repair

अगले सत्यापन का दिनांक-

19 Dec 2022

दिनांक-

20 Dec 2021

निर्देश -राजस्थान विधिक माप विज्ञान(प्रवर्तन)नियम ,2011 के नियम 22 की पालना के तहत इस प्रमाण पत्र को परिसर में ऐसे सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जावे जहाँ उक्त बाँट या माप या तोलन या मापन उपकरण, जिनके सम्बन्ध में प्रमाण पत्र है उपयोग में लिए जाते हैं

