Scheda impianto IMP-03

Serbatoio e stazione di rilancio di Collesereno

Codice impianto	IMP-03
Denominazione	Serbatoio e stazione di rilancio di Collesereno
Tipologia	serbatoio e rilancio
Indirizzo	Via Belvedere 11, Collesereno
Anno di entrata in esercizio	2011
Capacità	4.500 m3 di volume di accumulo
Capo impianto	Sara Neri
Interno telefonico	237
Revisione della scheda	1° settembre 2026

Apparecchiature installate

Codice	Modello	Descrizione	Matricola	Anno	Funzione
COL-P6-01	P6	Elettropompa centrifuga multistadio ad asse verticale	P6-18-00077	2018	rilancio verso la zona alta - pompa 1
COL-P6-02	P6	Elettropompa centrifuga multistadio ad asse verticale	P6-18-00078	2018	rilancio verso la zona alta - pompa 2
COL-P4-01	P4	Elettropompa centrifuga monoblocco ad asse orizzontale	P4-22-00140	2022	ricircolo serbatoio
COL-INV-01	INV-200	Convertitore di frequenza per motori asincroni	INV200-24-0530	2024	regolazione pompe di rilancio
COL-FM-01	FM-300	Misuratore di portata elettromagnetico	FM300-24-0904	2024	misura portata di rilancio
COL-RTU-01	RTU-12	Unità periferica di telecontrollo	RTU12-24-0053	2024	telecontrollo
COL-HB-01	HB-60	Gruppo di pressurizzazione	HB60-25-0142	2025	pressurizzazione della zona collinare

Contratti di manutenzione e assistenza

Apparecchiature	Fornitore	Contratto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
P6 (COL-P6-01, COL-P6-02)	Gamma Elettromeccanica S.r.l.	CTR-2024-019	12 ore	72 ore
P4 (COL-P4-01)	Gamma Elettromeccanica S.r.l.	CTR-2024-019	12 ore	72 ore
INV-200 (COL-INV-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
FM-300 (COL-FM-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
RTU-12 (COL-RTU-01)	Epsilon Telecontrollo S.r.l.	CTR-2024-022	4 ore	24 ore
HB-60 (COL-HB-01)	Northgate Pumps Ltd	contratto di assistenza MSA-2025-01 con Northgate Pumps Ltd, redatto in lingua inglese	-	-

Altri contratti che riguardano l'impianto

Contratto	Fornitore	Oggetto
CTR-2024-001	Lambda Energia S.r.l.	Somministrazione energia elettrica
CTR-2024-030	Tau Sicurezza S.r.l.	Vigilanza e teleallarme impianti
CTR-2023-018	Omega Edilizia Idraulica S.r.l.	Manutenzione opere civili impianti

Note operative

In caso di guasto il ticket va aperto nel sistema di gestione della manutenzione prima di chiamare il fornitore, come previsto dalla procedura PRO-MAN-001: i tempi contrattuali decorrono dall'apertura del ticket.

L'accesso a vasche, pozzetti e camere di manovra è regolato dalla policy POL-SIC-001. Il numero interno di emergenza è 2222.

I tempi di intervento e di ripristino riportati nella scheda sono quelli in vigore alla data di revisione; fanno fede i contratti e i relativi addenda.