Scheda impianto IMP-06

Stazione di sollevamento di Borgolago

Codice impianto	IMP-06
Denominazione	Stazione di sollevamento di Borgolago
Tipologia	sollevamento fognario
Indirizzo	Lungolago Sud 18, Borgolago
Anno di entrata in esercizio	2016
Capacità	180 l/s di portata di punta
Capo impianto	Ivan Costa
Interno telefonico	263
Revisione della scheda	1° settembre 2026

Apparecchiature installate

Codice	Modello	Descrizione	Matricola	Anno	Funzione
BOR-P8-01	P8	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante bicanale	P8-19-00088	2019	sollevamento - pompa 1
BOR-P8-02	P8	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante bicanale	P8-19-00089	2019	sollevamento - pompa 2
BOR-P7-01	P7	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante monocanale	P7-20-00301	2020	sollevamento di magra
BOR-QE-01	QE-80	Quadro elettrico di comando e protezione per elettropompe	QE80-19-0070	2019	quadro di comando
BOR-LS-01	LS-40	Sonda di livello piezoresistiva sommergibile	LS40-24-1250	2024	livello vasca di arrivo
BOR-VR-01	VR-150	Valvola di ritegno a palla	VR150-24-0318	2024	ritegno mandata pompa 2
BOR-RTU-01	RTU-12	Unità periferica di telecontrollo	RTU12-24-0056	2024	telecontrollo

Contratti di manutenzione e assistenza

Apparecchiature	Fornitore	Contratto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
P8 (BOR-P8-01, BOR-P8-02)	Zeta Manutenzioni Industriali S.r.l.	CTR-2023-015	12 ore	48 ore
P7 (BOR-P7-01)	Zeta Manutenzioni Industriali S.r.l.	CTR-2023-015	12 ore	48 ore
QE-80 (BOR-QE-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
LS-40 (BOR-LS-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
VR-150 (BOR-VR-01)	Zeta Manutenzioni Industriali S.r.l.	CTR-2023-015	12 ore	48 ore
RTU-12 (BOR-RTU-01)	Epsilon Telecontrollo S.r.l.	CTR-2024-022	4 ore	24 ore

Altri contratti che riguardano l'impianto

Contratto	Fornitore	Oggetto
CTR-2025-030	Beta Idroservizi S.r.l.	Pronto intervento e noleggio pompe
CTR-2024-001	Lambda Energia S.r.l.	Somministrazione energia elettrica
CTR-2024-030	Tau Sicurezza S.r.l.	Vigilanza e teleallarme impianti
CTR-2023-018	Omega Edilizia Idraulica S.r.l.	Manutenzione opere civili impianti

Note operative

In caso di guasto il ticket va aperto nel sistema di gestione della manutenzione prima di chiamare il fornitore, come previsto dalla procedura PRO-MAN-001: i tempi contrattuali decorrono dall'apertura del ticket.

L'accesso a vasche, pozzetti e camere di manovra è regolato dalla policy POL-SIC-001. Il numero interno di emergenza è 2222.

I tempi di intervento e di ripristino riportati nella scheda sono quelli in vigore alla data di revisione; fanno fede i contratti e i relativi addenda.