Scheda impianto IMP-08

Stazione di rilancio acquedotto di Rivasecca

Codice impianto	IMP-08
Denominazione	Stazione di rilancio acquedotto di Rivasecca
Tipologia	rilancio acquedotto
Indirizzo	Via dell'Argine 60, Rivasecca
Anno di entrata in esercizio	2018
Capacità	140 l/s di portata di rilancio
Capo impianto	Sara Neri
Interno telefonico	281
Revisione della scheda	1° settembre 2026

Apparecchiature installate

Codice	Modello	Descrizione	Matricola	Anno	Funzione
RIV-P5-01	P5	Elettropompa centrifuga base-giunto ad asse orizzontale	P5-18-00190	2018	rilancio - pompa 1
RIV-P5-02	P5	Elettropompa centrifuga base-giunto ad asse orizzontale	P5-18-00191	2018	rilancio - pompa 2
RIV-P4-01	P4	Elettropompa centrifuga monoblocco ad asse orizzontale	P4-21-00122	2021	pressurizzazione servizi
RIV-INV-01	INV-200	Convertitore di frequenza per motori asincroni	INV200-18-0377	2018	regolazione pompe di rilancio
RIV-FM-01	FM-300	Misuratore di portata elettromagnetico	FM300-24-0908	2024	misura portata di rilancio
RIV-RTU-01	RTU-12	Unità periferica di telecontrollo	RTU12-24-0058	2024	telecontrollo
RIV-HB-01	HB-60	Gruppo di pressurizzazione	HB60-24-0117	2024	pressurizzazione della rete alta di Rivasecca

Contratti di manutenzione e assistenza

Apparecchiature	Fornitore	Contratto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
P5 (RIV-P5-01, RIV-P5-02)	Gamma Elettromeccanica S.r.l.	CTR-2024-019	12 ore	72 ore
P4 (RIV-P4-01)	Gamma Elettromeccanica S.r.l.	CTR-2024-019	12 ore	72 ore
INV-200 (RIV-INV-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
FM-300 (RIV-FM-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
RTU-12 (RIV-RTU-01)	Epsilon Telecontrollo S.r.l.	CTR-2024-022	4 ore	24 ore
HB-60 (RIV-HB-01)	Northgate Pumps Ltd	contratto di assistenza MSA-2025-01 con Northgate Pumps Ltd, redatto in lingua inglese	-	-

Altri contratti che riguardano l'impianto

Contratto	Fornitore	Oggetto
CTR-2024-001	Lambda Energia S.r.l.	Somministrazione energia elettrica
CTR-2024-030	Tau Sicurezza S.r.l.	Vigilanza e teleallarme impianti
CTR-2023-018	Omega Edilizia Idraulica S.r.l.	Manutenzione opere civili impianti

Note operative

In caso di guasto il ticket va aperto nel sistema di gestione della manutenzione prima di chiamare il fornitore, come previsto dalla procedura PRO-MAN-001: i tempi contrattuali decorrono dall'apertura del ticket.

L'accesso a vasche, pozzetti e camere di manovra è regolato dalla policy POL-SIC-001. Il numero interno di emergenza è 2222.

I tempi di intervento e di ripristino riportati nella scheda sono quelli in vigore alla data di revisione; fanno fede i contratti e i relativi addenda.