

備考2(3) 引火性液体類の判定基準に関する国内法令 - 該当条文

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1の備考2(3) 引火性液体類の判定基準を、判定条件と結果の対応が分かるように整理して表示しています。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1

備考2(3) 引火性液体類の判定基準

(3) 引火性液体類

(i) 判定の原則

引火性液体類の容器等級は、次の表に定めるところにより判定するものとする。

引火性液体類の容器等級の判定基準

引火性液体類の容器等級の判定基準	容器等級
初留点（日本工業規格（以下「JIS」という。）K0066又はIMDGコード2.3.4に規定する蒸留試験により測定された初留点をいう。以下同じ。）が35℃以下の液体の物質	I
引火点（JIS K 2265-1、JIS K 2265-2及びJIS K 2265-3又はIMDGコード2.3.3.6に規定する引火点試験により測定された引火点をいう。以下同じ。）が23℃未満であって、初留点が35℃を超える液体の物質	II
次の(1)又は(2)に該当するもの(1) 引火点が23℃以上60℃以下であって、初留点が35℃を超える液体の物質(2) 規則第2条第1号ハ(2)及び(3)の物質	III

注記

容器等級ⅠからⅢまでに該当しない物質は、引火性液体類には該当しない。

(ii) 判定の原則

(i)の規定にかかわらず、次に定める要件を満たす引火性液体類は、許容容量が30L以下の単一容器又は内装容器に収納する場合に限り、容器等級をⅢとすることができる。

要件・条件

イ

溶剤分離試験（攪拌した試験物質を、高さが約25cmで内径が約3cmで均一なメスシリンダーに100mL注入し、24時間経過後の分離した溶剤の高さを測定する試験をいう。）において、分離した溶剤の高さが試験物質全体の高さの3%未満であること

ロ

備考2(6)及び(7)に規定する毒物及び腐食性物質の容器等級の判定基準において、毒物又は腐食性物質のいずれにも該当しないものであること

ハ

次の表の第1欄及び第2欄に掲げる流下時間（JIS K 5600-2-2に規定されるフローカップ法により測定された流下時間をいう。）及びその測定に用いたフローカップのオリフィス径（物質が非ニュートン流体に該当する場合又は物質の粘度測定にフローカップ法が適用できない場合にあっては、適切な粘度計を用いた試験方法により測定した同表の第3欄に掲げる動粘度）に応じ、引火点が同表の第4欄に掲げる温度であること

粘性液体に関する判定条件

流下時間	フローカップのオリフィス径	動粘度	引火点
20秒を超え60秒以下の時間	4mm	20mm ² /秒を超え80mm ² /秒以下の動粘度	17℃を超える温度
60秒を超え100秒以下の時間	4mm	80mm ² /秒を超え135mm ² /秒以下の動粘度	10℃を超える温度

流下時間	フローカップのオリフィス径	動粘度	引火点
20秒を超え32秒以下の時間	6mm	135mm ² /秒を超え 220mm ² /秒以下の動粘度	5°Cを超える温度
32秒を超え44秒以下の時間	6mm	220mm ² /秒を超え 300mm ² /秒以下の動粘度	-1°Cを超える温度
44秒を超え100秒以下の時間	6mm	300mm ² /秒を超え 700mm ² /秒以下の動粘度	-5°Cを超える温度
100秒を超える時間	6mm	700mm ² /秒を超える動粘度	温度制限なし