

備考2(4)(v) 水反応可燃性物質の判定基準に関する国内法令 - 該当条文

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1の備考2(4)(v) 水反応可燃性物質の判定基準を、判定条件と結果の対応が分かるように整理して表示しています。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1

備考2(4)(v) 水反応可燃性物質の判定基準

(v) 判定の原則

水反応可燃性物質の容器等級は、次の表に定めるところにより判定するものとする。

水反応可燃性物質の容器等級の判定基準

水反応可燃性物質の容器等級の判定基準	容器等級
試験物質を蒸留水に接触させたときに、次の(1)又は(2)に該当するもの(1) 発生する気体が、自然発火する物質(2) 可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3kPaにおいて、試験物質1kg、1分あたりの発生量が10L以上のもの	I
試験物質を蒸留水に接触させたときに可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3kPaにおいて、試験物質1kg、1時間あたりの発生量が20L以上のもの（容器等級Iに該当するものを除く。）	II
試験物質を蒸留水に接触させたときに可燃性の気体が発生する物質であって、20℃、101.3kPaにおいて、試験物質1kg、1時間あたりの発生量が1Lを超えるもの（容器等級I及びIIに該当するものを除く。）	III

注 1

IMDGコード2.4.4.2に規定する水反応可燃性物質の試験によるものとする。2 容器等級ⅠからⅢまでに該当しない物質は、水反応可燃性物質には該当しない。