

## Computer

| ID | Name                   | Model  | Type               | MAC Addresses   | IP Addresses    | CVEs   |
|----|------------------------|--|--------------------|---|-----------------|--|
| 2  | Servidor 1<br>VM SCADA | 2012 R2  | Maquina<br>Virtual |   |                 | CVE-2018-8493<br>CVE-2018-8553<br>CVE-2019-0549<br>CVE-2018-8596<br>CVE-2019-0552<br>CVE-2018-8595<br>CVE-2018-8440<br>CVE-2018-8304<br>CVE-2019-0538<br>CVE-2018-8309<br>CVE-2018-8484<br>CVE-2018-8404<br>CVE-2018-8544<br>CVE-2019-0581<br>CVE-2018-8476<br>CVE-2018-8622<br>CVE-2018-8308<br>CVE-2018-8482<br>CVE-2018-8434<br>CVE-2018-8332 |
| 4  | Torre Micro-<br>red    | PRODESK  | CPU                |   |                 |  |
| 9  | microredcs             | Ubuntu 22.04<br>LTS                              | VMware             | 00:0c:29:07:60:23<br>02:42:99:78:02:03<br>02:42:03:6e:71:94<br>02:42:78:fe:9a:23<br>76:63:69:9d:97:a0<br>92:f0:2d:6e:ee:dd<br>d2:a0:06:65:e4:57<br>b6:56:1f:3f:be:8f<br>0a:af:a9:a0:60:c8<br>92:7a:1f:60:c2:6e<br>02:42:e1:aa:34:97 | 192.168.222.57  |  |
| 10 | FAIN-<br>JPDELGADO004  | HP ProDesk 400<br>G7 Small Form<br>Factor PCNone | Desktop            | f0:77:c3:07:57:97<br>00:50:56:c0:00:01<br>b0:22:7a:22:e6:37<br>f0:77:c3:07:57:97<br>00:50:56:c0:00:08   |                 |  |
| 11 | FAIN-<br>PJDELGADO002  | HP ProDesk 400<br>G7 Small Form<br>Factor PCNone | Desktop            | b0:22:7a:22:e6:34<br>f0:77:c3:07:51:75<br>41:56:45:00:00:30   | 192.168.222.105 |  |
| 13 | FAIN-<br>PJDELGADO003  | HP ProDesk 400<br>G7 Small Form<br>Factor PCNone | Desktop            | 00:ff:b3:2c:6c:43<br>f0:77:c3:07:43:97<br>b0:22:7a:22:e6:3c   |                 |  |
| 14 | SRV-SCADA              | Widows Server<br>2012 R2                         | Maquina<br>Virtual | 00:0c:29:ec:e6:33   |                 |  |

|    |                      |                                |          |                   |                |   |
|----|----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------------|---|
| 15 | Servidor 1<br>VmWare | VMware Virtual<br>PlatformNone | VMware   | 08:94:ef:24:a7:61 |                |   |
| 16 | Servidor 1<br>IMM    | Lenovo System X                | Servidor | 08:94:ef:24:a7:66 | 192.168.222.52 | CVE-2020-8340<br>CVE-2019-6157<br>CVE-2018-9068<br>CVE-2017-3775<br>CVE-2017-3768<br>CVE-2017-3744<br>CVE-2016-8226 |
| 17 | Servidor 2<br>IMM    | Lenovo System X                | Servidor | 08:94:ef:24:af:56 | 192.168.222.53 | CVE-2020-8340<br>CVE-2019-6157<br>CVE-2018-9068<br>CVE-2017-3775<br>CVE-2017-3768<br>CVE-2017-3744<br>CVE-2016-8226 |
| 18 | Servidor 2<br>VmWare | VMware Virtual<br>PlatformNone | Servidor | 08:94:ef:24:af:51 | 192.168.222.51 |   |

### NetworkEquipment

| ID | Name                 | Model                    | Type        | MAC Addresses | IP Addresses | CVEs |
|----|----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|------|
| 1  | Security<br>Router   | E-SR-2GT-LAN-<br>FN1     | Router      |               |              |      |
| 5  | APIS_4_<br>Switch    | IE-SW-VL08MT-<br>6TX-2SC | Switch      |               |              |      |
| 7  | APIS_6_<br>Switch    | IE-SW-VL08MT-<br>6TX-2SC | Switch      |               |              |      |
| 8  | Servidor 1           | x3650 m51                | Rack Server |               |              |      |
| 9  | Servidor 2           | x3650 m51                | Rack Server |               |              |      |
| 11 | APIS_3_<br>Switch_Un | IE-SW-BL08-8TX           | Switch      |               |              |      |
| 12 | APIS_2_<br>Switch_Un | IE-SW-BL08-8TX           | Switch      |               |              |      |
| 13 | APIS_1_<br>Switch_Un | IE-SW-BL08-8TX           | Switch      |               |              |      |
| 14 | APIS_4_<br>Switch_Un | IE-SW-BL08-8TX           | Switch      |               |              |      |
| 15 | APIS_5_<br>Switch_Un | IE-SW-BL08-8TX           | Switch      |               |              |      |
| 17 | CUADRO_<br>Switch    | IE-SW-VL08MT-<br>6TX-2SC | Switch      |               |              |      |

|    |                       |                            |              |                   |                |  |
|----|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------|--|
| 19 | PLC Apis1             | Modicon M251               | PLC          | 00:80:f4:0a:e1:b7 | 192.168.222.9  | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030   |
| 20 | PLC1 Apis2            | Modicon M251               | PLC          | 00:80:f4:0a:e0:6d | 192.168.222.11 | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030   |
| 21 | PLC2 Apis2            | Modicon M251               | PLC          | 00:80:f4:0a:e1:e1 | 192.168.222.12 | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030   |
| 22 | PLC3 apis2            | Modicon M251               | PLC          | 00:80:f4:0a:e1:cf | 192.168.222.13 | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030   |
| 23 | PLC4 Apis2            | Modicon M251               | PLC          | 00:80:f4:0a:e1:bb | 192.168.222.14 | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030   |
| 24 | PLC Apis3             | Modicon M251               | PLC          | 00:80:f4:0a:e1:d3 | 192.168.222.15 | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030   |
| 25 | Router 1              | RB951Ui-2HnD               | Router       | b8:69:f4:b4:b7:cb | 192.168.222.1  |  |
| 26 | AP1<br>MicroredAccess | E900                       | Access Point |                   |                | CVE-2021-46951<br>CVE-2021-47146<br>CVE-2021-47015<br>CVE-2023-38433<br>CVE-2022-42455<br>CVE-2019-5169<br>CVE-2018-20404<br>CVE-2014-9696<br>CVE-2014-9695<br>CVE-2016-6898 |
| 27 | SCADA Switch          | IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS1 | Switch       | 00:15:7e:09:06:04 | 192.168.222.29 |  |

### Peripheral

| ID | Name      | Model        | Type | MAC Addresses | IP Addresses | CVEs   |
|----|-----------|--------------|------|---------------|--------------|--|
| 3  | PLC apis3 | Modicon M251 | PLC  |               |              | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030 |

|    |                            |                 |     |  |  |   |
|----|----------------------------|-----------------|-----|--|--|---|
| 7  | PLC4 apis2                 | Modicon M251    | PLC |  |  | CVE-2019-6820<br>CVE-2017-6026<br>CVE-2017-6028<br>CVE-2017-6030  |
| 9  | PPC                        | SIMATIC S7-1200 | PLC |  |  | CVE-2022-46141<br>CVE-2022-38465<br>CVE-2021-37204<br>CVE-2021-37185<br>CVE-2021-37205<br>CVE-2020-28397<br>CVE-2021-37172<br>CVE-2020-15782<br>CVE-2019-19300<br>CVE-2019-10936<br>CVE-2019-13945<br>CVE-2019-13940<br>CVE-2019-10929<br>CVE-2019-10943<br>CVE-2018-13800<br>CVE-2018-13815<br>CVE-2017-12741<br>CVE-2015-5698<br>CVE-2016-2846<br>CVE-2014-2258 |
| 10 | USB<br>Composite<br>Device |                 |     |  |  |   |
| 11 | Flash Drive                |                 |     |  |  |   |