التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الخميس	2026/11/05	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.634	576,521

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 21

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	377	406

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	783	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	530	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	240	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	770	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	59.410	1,895,059	62
القرضابية (سرت)	42.662	2,925,750	43
الداخل لخزان الطلحية	231	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
126	93	617	33	262

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	456	458	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	472	470	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	278	270	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الاربعاء الموافـــق (2026/11/04م)

#تخفيض معدل التدفق الداخل لخزان (عمر المختار) من (80000) ليصبح (60000) عند الساعة 11:30

&فتح الصمام الداخل لخزان القرضابيه الكبير عند الساعه 14:00 بمعدل (10,000م^3) يومي.

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....

البخر خزان اجدابيا ( ) متر مكعب
استهلاك مدينة بنغـــــازي (281) الف متر مكعب