التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الخميس	2026/11/12م	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.465	475,779

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 52

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	378	408

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	786	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	536	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	281	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	817	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	59.612	2,029,313	52
القرضابية (سرت)	43.033	3,126,610	35
الداخل لخزان الطلحية	235	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
116	93	617	23	184

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	457	447	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	462	452	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	270	262	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الاربعاء الموافـــق (2026/11/11م)

@ تخفيض معدل الداخل لخزان سرت النهائي من (40,000)م3 الي (30,000)م3 الساعه (13:00).

تخفيض معدل الداخل لخزان سلوق من (60,000)م3 الي (50,000)م3 الساعه (13:30).

* إنقطاع التيار الكهربائي عن محطة الضخ (سلوق) من الس11:46اعة وإعادة تشغيل المحطة الس12:18اعة.

$ تخفيض نسبة الفتح لصمام التحكم النهائي (E.C.V) من (21.8%) الي (20.0 %) عند ساعة (7:30) من صباح هذا اليوم الخميس (12/11/2026).

البخر خزان اجدابيا (1,946) متر مكعب
استهلاك مدينة بنغـــازي (281) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....