# التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

| اليوم : - | الاربعاء | 2027/10/28 | 06:00 صباحاً |
|---|---|---|---|

## أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

### وضعية الخـــزان

| المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب) | إجمالي المخزون(م3): |
|---|---|
| 92.764 | 654,170 |

| معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3 | | + 48 |
|---|---|---|

### وضعية خطوط المنظومة : -

| إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000 | س / س | ت / ب |
|---|---|---|
| | 397 | 427 |

| | | |
|---|---|---|
| إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - ( ت / ب + س / س) | 824 | 1000 * م3 |
| اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي | 520 | 1000 * م3 |
| إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت | 224 | 1000 * م3 |
| جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت | 744 | 1000 * م3 |

### ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

| الخزان | منسوب المياه م . ف .م . س . ب | إجمالي المخزون م 3 | إجمالي الداخل 1000 * م3 |
|---|---|---|---|
| عمر المختار ( سلوق ) | 58.906 | 1,561,628 | 60 |
| القرضابية ( سرت ) | 42.601 | 2,892,900 | 28 |
| الداخل لخزان الطلحية | 227 | 1000*م3 | |
| إستهلاك مدينة إجدابيا | 60 | 1000 * م3 | |

## ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

| وضعية الأبار | | | | |
|---|---|---|---|---|
| عدد الأبار العاملة | حقل السرير | انتاجية السرير | حقل تازربو | انتاجية تازربو |
| 128 | 93 | 617 | 35 | 265 |

*وضعية خطوط المنظومـــة :-*

| الخط | التدفق اللحظي | الأجمالي | 1000 * م3 |
|---|---|---|---|
| كمية المياه الداخل لخط س / س | 470 | 469 | 1000 * م3 |
| كمية المياه الداخل لخط ت / ب | 483 | 480 | 1000 * م3 |
| كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V) | 304 | 300 | 1000 * م3 |

**ملاحظـــــات :- يوم الثلاثاء الموافـــق ( 2026/10/27م )**

البخر خزان اجدابيا ( 251 ) متر مكعب

استهلاك مدينة بنغـــــازي (280 ) الف متر مكعب

*إعتمـــــاد* : مشرف الوحدة

.....