التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الاثنين	2026/10/26	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.574	540,725

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3	+ 59

وضعية خطوط المنظومة : -

	س / س	ت / ب
إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	409	442

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	851	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	516	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	252	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	768	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه		إجمالي المخزون	إجمالي الداخل
	م . ف .م . س . ب		م 3	1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	58.818		1,503,635	60
القرضابية (سرت)	42.493		2,835,300	28
الداخل لخزان الطلحية	224	1000*م3		
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3		

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
128	93	617	35	296

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	480	476	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	487	487	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	304	310	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الاحد الموافـــق (2026/10/25م)

#اتخفيض نسبة الفتح لصمام التحكم النهائي (E.C.V) من (25.4)% الي (24.1)%

البخر خزان اجدابيا (1,080) متر مكعب

استهلاك مدينة بنغـــــازي (258) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....