التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الخميس	2026/10/22	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.447	465,064

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 47

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	382	412

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	794	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	558	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	263	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	821	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	58.670	1,406,253	60
القرضابية (سرت)	42.430	2,801,550	28
الداخل لخزان الطلحية	236	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
128	93	617	35	253

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	463	458	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	474	469	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	285	282	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الأربعاء الموافـــق (2026/10/21م)

بخر خزان اجدابيا (3,567) متر مكعب
استهلاك مدينة بنغـــــازي (289) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....