التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الثلاثاء	2027/10/27	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.684	606,367

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		+ 68

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	399	429

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	828	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	515	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	229	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	744	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	58.867	1,535,919	60
القرضابية (سرت)	42.545	2,862,800	28
الداخل لخزان الطلحية	228	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
128	93	617	35	267

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	475	470	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	485	482	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	304	301	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الاثنين الموافـــق (2026/10/26م)

اتخفيض نسبة الفتح لصمام التحكم النهائي (E.C.V) من (24.1)% الي (23.5)%

* اخروج منظومة التحكم عن العمل صباح هذا اليوم الثلاثاء (27/10/2026) من الساعة 5:40 إلى الساعة 8:05 فتم افصل المجموعة الأولى من (SERVERS) وتشغيل المجموعة الثانية من (SERVERS) مع ترك Domain control ارقم (1) شغال

البخر خزان اجدابيا ( ) متر مكعب

استهلاك مدينة بنغـــازي (279) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....