التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الجمعة	2026/11/13م	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.387	0,429.366

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 46

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	367	398

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	765	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	526	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	259	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	785	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	59.620	2,034.638	41
القرضابية (سرت)	43.043	3,131.700	24
الداخل لخزان الطلحية	232	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
118	93	617	25	194

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	430	422	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	435	426	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	212	205	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الخميس الموافـــق (2026/11/12م)

@تخفيض كمية المياه الداخلة لخزان سرت النهائي من (30,000)م3 إلى (20,000)م3 الساعة (11:20) .

#تخفيض كمية المياه الداخلة لخزان سلوق النهائي من (40,000)م3 إلى (30,000)م3 الساعة (11:24) .

البخر خزان اجدابيا (2.53) متر مكعب

استهلاك مدينة بنغـــازي (280) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....