التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	السبت	2026/11/07م	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.592	551,655

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 12

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	383	415

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	798	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	538	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	246	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	784	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	59.477	1,939,550	60
القرضابية (سرت)	42.774	2,986,780	43
الداخل لخزان الطلحية	231	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
124	93	617	31	257

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	472	461	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	485	475	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	295	287	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الجمعه الموافـــق (2026/11/06م)

#زيادة نسبة الفتح لصمام التحكم النهائي (E.C.V) من (21.2%) الي (21.8 %) عند ساعة (7:45) صباحا.

البخر خزان اجدابيا ( ) متر مكعب

استهلاك مدينة بنغـــــازي (280) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....