التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الجمعة	2026/11/06م	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.614	0,563.391

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 13

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	381	411

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	792	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	534	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	246	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	780	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه	إجمالي المخزون	إجمالي الداخل
	م . ف .م . س . ب	م 3	1000 * م3
عمر المختار (سلوق)			
القرضابية (سرت)			
الداخل لخزان الطلحية		1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
	93	617		

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	472	460	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	485	475	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	292	285	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الخميس الموافـــق (2026/11/05م)

&

البخر خزان اجدابيا ( ) متر مكعب

استهلاك مدينة بنغـــــازي (281) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....