التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الاثنين	2026/10/19	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.634	576,521

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		- 10

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	387	417

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	804	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	568	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	216	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	784	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	58.572	1,341,873	60
القرضابية (سرت)	42.335	2,750,060	28
الداخل لخزان الطلحية	238	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
128	93	617	35	285

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	449	454	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	465	466	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	282	277	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم الأحد الموافـــق (2026/10/18م)

#إتخفيض نسبة الفتح لصمام التحكم النهائي (E.C.V) من (22.7%) الي (20.8 %) عند ساعة (23:23)

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....

بخر خزان اجدابيا ( )
استهلاك مدينة بنغـــــازي (290) الف متر مكعب