التقرير اليومي لغرفة التحكم - أجدابيـــــــــا

اليوم : -	الأحد	2026/11/08م	06:00 صباحاً

أولا : خزان التجميع والموازنة اجدابيـــــا

وضعية الخـــزان

المنسوب المائي للخزان(م.ف.م.س.ب)	إجمالي المخزون(م3):
92.594	552,655

معدل الزيادة أو النقصان في المخزون 1000 * م3		+ 1

وضعية خطوط المنظومة : -

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خط : - م3*1000	س / س	ت / ب
	385	417

إجمالي كمية المياه الداخلة للخزان من خطى : - (ت / ب + س / س)	802	1000 * م3
اجمالي كمية الخارجة من الخزان لخط:- إجدابيا - بنغازي	536	1000 * م3
إجمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخط : - إجدابيا - سرت	233	1000 * م3
جمالي كمية المياه الخارجة من الخزان لخطى : إجدابيا - بنغازي و إجدابيا - سرت	769	1000 * م3

ثانيا : وضعية الخزانات النهائيه : -

الخزان	منسوب المياه م . ف .م . س . ب	إجمالي المخزون م 3	إجمالي الداخل 1000 * م3
عمر المختار (سلوق)	59.516	1,965,465	60
القرضابية (سرت)	42.843	3,023,880	43
الداخل لخزان الطلحية	231	1000*م3	
إستهلاك مدينة إجدابيا	60	1000 * م3	

ثالثاً : حقلى آبار السرير وتازربو

وضعية الأبار				
عدد الأبار العاملة	حقل السرير	انتاجية السرير	حقل تازربو	انتاجية تازربو
125	93	617	32	259

وضعية خطوط المنظومـــة :-

الخط	التدفق اللحظي	الأجمالي	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط س / س	477	463	1000 * م3
كمية المياه الداخل لخط ت / ب	490	479	1000 * م3
كمية المياه الواصل لصمام التحكم النهائي (E. C. V)	303	295	1000 * م3

ملاحظـــــات :- يوم السبت الموافـــق (2026/11/07م)

البخر خزان اجدابيا (1,714) متر مكعب
استهلاك مدينة بنغـــــازي (281) الف متر مكعب

إعتمـــــاد : مشرف الوحدة

.....