

Hoja1

	Ancho	Alto	m2	Lux Necesarios	Lumens necesarios	Tipo de focos	Cantidad
Cocina General	5	2,5	12,5	100	1250	LED 10 W	2
Cocina Mesada,cocina,etc.	3,8	0,8	3,04	200	608	LED 10 W	1
Digitalizacion	3,4	4	13,6	750	10200	Flu. 50 W	4
Baño	2	2,5	5	100	500	LED 6,23 W	2
Reuniones	4,6	3,2	14,72	300	4416	Flu. 25 W	4
Recepcion	3,7	3	11,1	200	2220	LED 18,75 W	2
Ventas	3,2	3	9,6	500	4800	Flu. 37,5 W	2
Administracion	6,4	2,5	16	500	8000	Flu. 37,5 W	4
Deposito	1,7	2,1	3,57	100	357	LED 6,23 W	1
Escaleras	1,8	2,6	4,68	100	468	LED 6,23 W	2
Pasillo central	22	0,7	15,4	100	1540	LED 6,23 W	6
Sistemas	4	7	28	750	21000	Flu. 37,5 W	12
Baño Principal 2do Piso	4	3,1	12,4	100	1240	LED 10 W	2
Gerencia de obras	3,2	3,5	11,2	500	5600	Flu. 37,5 W	2
Baño privado Obras	3,5	1,7	5,95	100	595	LED 6,23 W	2
Baño privado Ger. General	3,5	1,7	5,95	100	595	LED 6,23 W	2
Gerencia General	3,5	2,5	8,75	500	4375	Flu. 37,5 W	2
Guardarropa	1,5	1,6	2,4	100	240	LED 6,23 W	1
Comuniaciones	2,1	2,9	6,09	500	3045	Flu. 25 W	2
Pasillo 2do piso	10,7	1,4	14,98	100	1498	LED 10 W	2

Lumens	Fluorecent / LED watts
375 lm	6.23 W
600 lm	10 W
900 lm	15 W
1125 lm	18.75 W
1500 lm	25 W
2250 lm	37.5 W
3000 lm	50 W