ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИ БЎЙИЧА УМУМИЙ ЙЎРИҚНОМА

Йўналиш: Ёнғин хавфсизлиги · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

1.1. Йўриқнома АГНКС ҳудудидаги барча ходимлар учун мажбурий.

1.2. АГНКС табиий газ (метан) билан ишлайдиган ёнғин ва портлаш хавфи юқори объект. Газ ҳавода маълум концентрацияда бир учқундан ҳам портлайди.

1.3. Ёнғин хавфсизлиги учун масъул шахс: Умаров Дилшодбек (муҳандис), тел. +998 93 412-13-51.

1.4. Ҳар бир ходим ўт ўчиргичлар жойини, эвакуация йўлларини ва газни авариялы узиш тугмасини билиши шарт.

2. ТАҚИҚЛАНАДИ

— хавфли зоналарда чекиш, очиқ олов ёқиш, ёнувчи модда билан ишлаш;

— хавфли зонада учқун чиқарувчи асбоб ва нормал ижродаги (портлашдан ҳимояланмаган) электр жиҳозлардан фойдаланиш;

— мобил телефондан объектнинг ички қоидаларида белгиланган ҳудудларда фойдаланиш;

— эвакуация йўлларини, ўт ўчиргичлар ва ўт ўчириш щитини тўсиш;

— ўт ўчириш воситаларини бошқа мақсадда ишлатиш;

— ёнувчи ва мойли латталарни белгиланмаган жойда қолдириш.

3. ҲАР КУНИ ТЕКШИРИЛАДИ

3.1. Ўт ўчиргичлар жойида, муҳри ва босим кўрсаткичи меъёрда.

3.2. Эвакуация йўллари ва чиқиш эшиклари эркин.

3.3. Хавфли зона белгилари ва огоҳлантириш ёзувлари жойида.

3.4. Ўт ўчиргичларни текшириш ва қайта зарядлаш муддатлари журналда белгиланади.

4. ЁНҒИН БЎЛГАНДА

4.1. Дарҳол 101 га қўнғироқ қилинг ва раҳбарга хабар беринг.

4.2. Газ узатишни авариялы тугма билан тўхтатинг (агар хавфсиз бўлса).

4.3. Одамларни ва транспортни хавфсиз масофага чиқаринг.

4.4. Кичик ўчоқни бошланғич ўт ўчириш воситалари билан ўчиришга фақат ўз хавфсизлигингизга хавф бўлмаса уриниб кўринг.

4.5. ЁНАЁТГАН ГАЗНИ газ манбаи узилмасдан ЎЧИРМАНГ: газ тўпланиб, қайта портлаши мумкин.

4.6. Ўт ўчириш хизмати келгач, объект ҳақида маълумот беринг ва унинг кўрсатмаларига бўйсунинг.

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

5. ЖАВОБГАРЛИК

Йўриқнома талабларини бузган ходим амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавоб беради.

Асос: ВМнинг ёнғин хавфсизлиги қоидалари (20.10.2020 й. 649-сон; 18.06.2026 й. 315-сон қарори); ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби).

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Ёнғин хавфсизлиги бўйича умумий йўриқнома»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: барча лавозимлар

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

АВАРИЯ ҲОЛАТИДА ҲАРАКАТЛАР ВА ЭВАКУАЦИЯ

Йўналиш: Авария ҳолати · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. МАҚСАД

Авария, ёнғин, портлаш хавфи ёки газ тарқалишида ходимлар ҳаракатини тартибга солиш.

2. ТЕЛЕФОНЛАР (ёзиб қўйинг ва ҳар бир иш жойига осиб қўйинг)

— Ёнғин хизмати: 101
— Тез ёрдам: 103
— Газ авария хизмати: 104
— АГНКС раҳбари: _____
— Масъул шахс: Умаров Дилшодбек (муҳандис), тел. +998 93 412-13-51

3. АВАРИЯ ҲОЛАТЛАРИ

— ёнғин ёки тутун;
— газ тарқалиши, кучли газ ҳиди;
— идиш, қувур ёки шланг шикастланиши;
— электр жиҳозда учқун, ёниш;
— ходимнинг шикастланиши ёки ёмонлашуви.

4. БИРИНЧИ ҚАДАМЛАР

4.1. Хавфни кўрган ходим овоз чиқариб огоҳлантиради ва раҳбарга хабар беради.

4.2. Газ тўлдиришни тўхтатади, транспорт ва мижозларни хавфли зонадан чиқаради.

4.3. Авариявий тўхтатиш тугмасини босади (қаерда эканини ҳамма билади: _____).

4.4. Тегишли хизматга қўнғироқ қилади: ёнғин бўлса 101, газ ҳиди бўлса 104, жабрланувчи бўлса 103.

4.5. Хавфсиз бўлса, электр таъминотини белгиланган тартибда узади. Узиш пайтида учқун чиқмаслиги учун эҳтиёт бўлинг.

5. ЭВАКУАЦИЯ

5.1. Одамлар белгиланган йўллар орқали чиқади, тартибли, югурмасдан.

5.2. Йиғилиш жойи: _____. Шу ерда ходимлар рўйхат бўйича санаб чиқилади.

5.3. Раҳбар қолган одам йўқлигини текшириб, ёнғин хизматига маълум қилади.

5.4. Хавф тугаганини ёнғин хизмати ёки раҳбар эълон қилмагунча объектга қайтилмайди.

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

6. МАШҚЛАР

Эвакуация машқлари ____ ойда бир марта ўтказилади ва машқлар журналига ёзилади.

Асос: ВМнинг ёнғин хавфсизлиги қоидалари (20.10.2020 й. 649-сон; 18.06.2026 й. 315-сон қарори); ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби).

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Авария ҳолатида ҳаракатлар ва эвакуация»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: барча лавозимлар

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

ГАЗ ТАРҚАЛИШИ (ГАЗ ҲИДИ) АНИҚЛАНГАНДА ҲАРАКАТЛАР

Йўналиш: Авария ҳолати · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. АЛОМАТЛАР

— хос газ ҳиди (одорант ҳиди);

— сиқиқ ҳаво шиғиллаши;

— газ анализатор сигнали;

— манометр босимининг тушиши.

2. БИРИНЧИ ДАҚИҚАЛАРДА

2.1. Хавфни ким сезса, дарҳол раҳбарга ва ёнидагиларга хабар беради.

2.2. Газ тўлдиришни тўхтатинг, транспорт двигателини ўчиришни сўранг.

2.3. Ҳеч қандай электр калитини ёқманг ва ўчирманг, лифт ва электр асбобларни ишлатманг. Телефондан хавфли зонадан узоқда гаплашинг.

2.4. Очиқ олов, чекиш, учқун чиқарувчи ҳар қандай ишни тўхтатинг.

2.5. Метан ҳаводан енгил: ёпиқ хоналарда шифт остида тўпланади. Эшик ва дарчаларни очиб, хонани шамоллатинг.

2.6. Одамларни шамол йўналишига нисбатан хавфли зонадан узоққа, шамолга қарши томонга олиб чиқинг.

3. ХИЗМАТЛАРГА ХАБАР

— Газ авария хизмати: 104

— Тўғридан-тўғри хавф ёки ёнғин бўлса: 101

— Жабрланувчи бўлса: 103

4. ТАМИРЛАШ

4.1. Газ тарқалишини бартараф этиш фақат ваколатли ходимлар томонидан ва ёзма рухсат (наряд-допуск) билан амалга оширилади.

4.2. Иш давомида газ анализатор билан концентрация назорат қилинади.

4.3. Ишдан кейин зичлик синовдан ўтказилади ва натижа журналга ёзилади.

5. ҚАЙД ЭТИШ

Ҳар бир ҳодиса «Ҳодиса ва огоҳлантиришлар» журналига ёзилади: сана, вақт, жой, сабаб, кўрилган чоралар.

Асос: Табиий газ таъминоти хавфсизлиги талаблари, ВМнинг ёнғин хавфсизлиги қоидалари (20.10.2020 й. 649-сон; 18.06.2026 й. 315-сон қарори).

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Газ тарқалиши (газ ҳиди) аниқланганда ҳаракатлар»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: барча лавозимлар

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

ШАХСИЙ ҲИМОЯ ВОСИТАЛАРИ

Йўналиш: Меҳнат муҳофазаси · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. МАҚСАД

Ходимни ишлаш жойидаги хавфлардан ҳимоя қилувчи воситалардан тўғри фойдаланиш.

2. АСОСИЙ ВОСИТАЛАР

— Иш кийими: пахта толали, статик электр тўпламайдиган. Синтетик кийим хавфли зонада киймайди.
— Оёқ кийими: учқун чиқармайдиган таглик, ҳимояли бурун.
— Қўлқоп: иш тури бўйича (механик, диэлектрик, совуқдан ҳимоя).
— Каска, кўз ойнаги, қулоқ тиқинлари: компрессор ва шовқинли жойда.
— Индивидуал газ анализатор: хавфли жойларга кираётганда.
— Нафас ҳимояси: рухсатнома талаб қилган ҳолларда.

3. ТАЛАБЛАР

3.1. Воситалар ходимга ишга киришиши билан берилади ва ҳисобга олинади.

3.2. Ишдан олдин ҳолати текширилади: ёриқ, ўйилган, нам ёки эскирган бўлса алмаштирилади.

3.3. Воситалар ўз вақтида тозаланади ва белгиланган жойда сақланади.

3.4. Ҳимоясиз хавфли зонага кириш тақиқланади.

4. ЖАВОБГАРЛИК

Ходим воситаларни талаб бўйича ишлатиши, носоз воситани раҳбарга ўз вақтида маълум қилиши керак.

Асос: ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби); Меҳнат кодекси.

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Шахсий ҳимоя воситалари»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: барча лавозимлар

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи
_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

БИРИНЧИ ТИББИЙ ЁРДАМ

Йўналиш: Меҳнат муҳофазаси · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. УМУМИЙ ҚОИДА

1.1. Жабрланувчи бўлса, аввал ўз хавфсизлигингизни таъминланг (газ, ток, ёнғин хавфини бартараф этинг).

1.2. 103 га қўнғироқ қилинг ва раҳбарга хабар беринг.

1.3. Тиббий ёрдам келгунча қуйидагиларни бажаринг.

2. ДОРИ ҚУТИСИ

Дори қути иш жойида, кўриниб турадиган жойда бўлади: _____. Таркиби ва яроқлилик муддати ойига бир марта текширилади: _____.

3. ВАЗИЯТЛАР

3.1. Газдан заҳарланиш, ҳушдан кетиш: жабрланувчини тоза ҳавога олиб чиқинг, кийимни бўшатинг, нафас ва юрак уришини текширинг. Нафас йўқ бўлса, сунъий нафас ва кўкрак қафасини босиш ҳаракатларини бошланг.

3.2. Электр токи урганда: аввал токни узинг, сўнг юқоридаги қадамларни бажаринг.

3.3. Куйиш: куйган жойни тоза оқар сув билан совутинг, дори ёки ёғ суртманг, тоза мато билан ўранг.

3.4. Қон кетиши: қон кетаётган жойни тоза мато билан босиб, босувчи боғич қўйинг. Оёқ-қўлни кўтаринг.

3.5. Сиқилган газ оқимидан совуқ куйиш: жойни аста илитинг, ишқаламанг, тоза мато билан ўранг.

3.6. Суяк синиши: ҳаракатсиз қилиб боғланг, жабрланувчини сурилишдан сақланг.

4. ҚАЙД ЭТИШ

Ҳар бир ҳодиса ва кўрсатилган ёрдам журналга ёзилади.

Асос: ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби); Меҳнат кодекси.

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Биринчи тиббий ёрдам»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: барча лавозимлар

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

КОМПРЕССОР СТАНЦИЯСИ ОПЕРАТОРИНИНГ МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ ЙЎРИҚНОМАСИ

Йўналиш: Меҳнат муҳофазаси · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

1.1. Операторлик ишига тиббий кўрикдан ўтган, кириш ва иш жойидаги инструктаж олган, билим синовидан ўтган шахслар қўйилади.

1.2. Оператор ишлаш жойидаги хавфли омиллар: босим остидаги газ, портлаш ва ёнғин хавфи, шовқин, ҳаракатланувчи механизмлар, электр токи, автомобил ҳаракати.

1.3. Оператор ишни _____ ҳужжатларида кўрсатилган режим ва тартиб бўйича бажаради.

2. ИШ БОШЛАШДАН ОЛДИН

2.1. Иш кийими ва шахсий ҳимоя воситаларини кийинг (алоҳида «Шахсий ҳимоя воситалари» йўриқномасига қаранг).

2.2. Олдинги сменадан топшириқ ва журнални ўқинг, камчиликлар ҳақида маълумот олинг.

2.3. Қуйидагиларни кўздан кечиринг: компрессор, ресивер, шланглар, уланишлар, манометрлар, сақлагич клапанлар, авария тўхтатиш тугмаси, ўт ўчиргичлар.

2.4. Газ анализатор ва сигнализация ишлашини текширинг.

2.5. Камчилик топилса, ишни бошламасдан раҳбарга хабар беринг ва журналга ёзинг.

3. ИШ ВАҚТИДА

3.1. Манометрлар кўрсаткичини ва ҳароратни белгиланган вақтда назорат қилиб, журналга ёзинг.

3.2. Рухсат этилган иш босимидан (қурилма паспортига қаранг: _____) ошишга йўл қўйманг.

3.3. Ишлаб турган қурилмани қаровсиз қолдирманг, иш жойида четдан одамларни йўлатманг.

3.4. Ҳаракатланувчи қисмларни, босим остидаги уланишларни ушламанг, тузатманг, мойламанг.

3.5. Газ ҳиди, шовқин ўзгариши, титраш, ҳарорат кўтарилишини сезсангиз, қурилмани тўхтатиб, раҳбарга хабар беринг.

3.6. Автомобилларга газ тўлдириш алоҳида тартиб бўйича амалга оширилади.

4. АВАРИЯ ҲОЛАТИДА

«Авария ҳолатида ҳаракатлар ва эвакуация» ҳамда «Газ тарқалиши аниқланганда ҳаракатлар» йўриқномалари бўйича ҳаракат қилинг.

5. СМЕНА ТУГАГАНДА

5.1. Иш жойини, асбобларни ва журналларни тартибга келтиринг.

5.2. Қабул қилувчи оператор билан қурилма ҳолатини биргаликда кўриб, смена топширилганини журналга ёзинг.

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

5.3. Ёнувчи материалларни ва латталарни белгиланган жойга қўйинг.

Асос: ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби); ВМнинг 04.08.2025 й. 493-сон қарори билан тасдиқланган «Ортиқча босим остида ишлайдиган ускуналар хавфсизлиги тўғрисида»ги техник регламент.

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Компрессор станцияси операторининг меҳнат муҳофазаси йўриқномаси»
Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: Оператор, Машинист

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

АВТОМОБИЛЛАРГА ГАЗ ТЎЛДИРИШ ТАРТИБИ

Йўналиш: Техника хавфсизлиги · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. МАҚСАД

Мижоз автомобилини газ билан тўлдириш пайтида ёнғин, портлаш ва шикастланишларнинг олдини олиш.

2. ТЎЛДИРИШДАН ОЛДИН

2.1. Автомобил белгиланган жойда тўхтасин, двигатель ўчирилсин, қўл тормози тортилсин.

2.2. Автомобилда чекиш, ёнувчи модда ва очиқ олов бўлмасин. Йўловчилар ва ҳайдовчи ички қоидаларда белгиланган тартибда (_____) хавфсиз жойда туришади.

2.3. Газ баллони бўйича ҳужжат ва белгини текширинг: синов (гидравлик текширув) муддати ўтмаган ва баллон ташқи шикастсиз бўлиши керак.

2.4. Автомобил ёки баллондан газ ҳиди, шиғиллаш, коррозия, зарба излари бўлса, газ тўлдирмасдан раҳбарга хабар беринг.

2.5. Тўлдириш шланги ва уловчи қисмини кўриб чиқинг, шикаст бўлса ишлатманг.

3. ТЎЛДИРИШ ВАҚТИДА

3.1. Шлангни фақат тўлиқ мустаҳкам уланганидан кейин ишга туширинг.

3.2. Оператор авариялы тўхтатиш тугмасига етиб боришга тайёр туради ва жараённи кузатади.

3.3. Босим автомобил баллонига рухсат этилган даражадан ошмаслиги керак (баллон белгисига қаранг).

3.4. Автомобил двигатели ва электр жиҳозларини ёқишга йўл қўйманг.

3.5. Тўлдириш пайтида ҳеч ким колонкадан узоқлашмайди ва телефондан фойдаланмайди.

4. ТЎЛДИРИШДАН КЕЙИН

4.1. Босим белгиланган тартибда пасайтирилгандан кейингина шлангни ажратинг.

4.2. Шлангни жойига осинг, уловчи қисмга чанг ва ифлослик тушмасин.

4.3. Ҳайдовчига автомобилни хавфсиз тезликда олиб чиқишни айтинг.

5. ТЎЛДИРИЛМАЙДИ

- баллон синов муддати ўтган, шикастли, ҳужжатсиз;
- газ ҳиди ёки сизиш бор;
- ҳайдовчи ёки йўловчи ичкиликдан кейин хавфли ҳаракат қилса ёки қоидаларга бўйсунмаса;
- электр заряд тўплайдиган кийим ва ҳаракатлар (синтетикани силкитиш, статик) хавфли бўлса.

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

Асос: ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби); ВМнинг 04.08.2025 й. 493-сон қарори билан тасдиқланган «Ортиқча босим остида ишлайдиган ускуналар хавфсизлиги тўғрисида»ги техник регламент; АГНКС паспорти ва ишлаб чиқарувчи йўриқномаси.

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Автомобилларга газ тўлдириш тартиби»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: Оператор, Газ тўлдирувчи

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи
_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

БОСИМ ОСТИДА ИШЛАЙДИГАН ИДИШЛАР ХАВФСИЗЛИГИ

Йўналиш: Техника хавфсизлиги · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

1.1. Идишлар, ресиверлар, қувурлар ва газ арматураси фақат паспорт ва рухсатномага мувофиқ ишлатилади.

1.2. Ҳар бир идиш учун паспорт, рўйхатга олиш рақами, рухсат этилган иш босими ва кейинги текширув санаси кўрсатилган бўлиши керак: _____.

1.3. Идиш ва арматурага масъул шахс: Умаров Дилшодбек (муҳандис), тел. +998 93 412-13-51.

2. КУНДАЛИК ТЕКШИРИШ

2.1. Идиш ва қувурнинг ташқи кўриниши: деформация, коррозия, сизиш, зарба излари.

2.2. Манометр: муҳрланган, текширув муддати ўтмаган, кўрсаткичи ўқилади.

2.3. Сақлагич клапан: жойида, муҳри бутун, ёпилган.

2.4. Электр ерга уланиши (заземление) ва статик заряддан ҳимоя узилмаган.

2.5. Ёнидаги ёнғин ўчирувчи ва белгилар жойида.

3. ТАҚИҚЛАНАДИ

— рухсат этилган иш босимидан ортиқ босим бериш;

— босим остидаги идиш ва қувурда ямаш, шиббалаш, бураш, уриш;

— сақлагич клапанларни, манометрларни носоз ёки муддати ўтган ҳолда ишлатиш;

— сақлагич клапаннинг созлаш босимини ўзбошимча ўзгартириш ёки уни бекитиб қўйиш;

— рухсатсиз ўзгартириш киритиш.

4. ТАЪМИРЛАШ

4.1. Идиш ва қувурни фақат босим олиб ташланиб, газдан бўшатилиб, узилган ва белгиланган тартибда рухсат (наряд-допуск) олингандан кейин таъмирлашга рухсат этилади.

4.2. Узилган арматурага «Ёқма! Одамлар ишламоқда!» ёзуви осилади.

4.3. Таъмирдан кейин зичлик синови ўтказилади, натижа журналга ёзилади.

5. ДАВРИЙ ТЕКШИРУВЛАР

Техник кўрик, гидравлик синов, ички текширув муддатлари журналда ва техника бўлими режасида юритилади. Муддати яқинлашганда кабинет огоҳлантиради.

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

6. ХАВФ ТУҒИЛСА

Босим кескин ошса ёки идиш шикастланса, қурилмани тўхтатинг, зонани бўшатинг, 104 ва раҳбарга хабар беринг.

Асос: ВМнинг 04.08.2025 й. 493-сон қарори билан тасдиқланган «Ортиқча босим остида ишлайдиган ускуналар хавфсизлиги тўғрисида»ги техник регламент; ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби).

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Босим остида ишлайдиган идишлар хавфсизлиги»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: Оператор, Машинист, Муҳандис

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Йўналиш: Электр хавфсизлиги · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

1.1. Электр қурилмаларда ишлаш учун тегишли электр хавфсизлиги гуруҳи ва тасдиқланган малака керак.

1.2. АГНКС ҳудудининг хавфли зоналарида фақат портлашдан ҳимояланган электр жиҳозлар ишлатилади.

1.3. Электр хавфсизлиги учун масъул шахс: Умаров Дилшодбек (муҳандис), тел. +998 93 412-13-51.

2. ИШ БОШЛАШДАН ОЛДИН

2.1. Ҳимоя воситаларини (диэлектрик қўлқоп, калиш, изоляцияланган асбоб) ва уларнинг текширув муддатини кўрикдан ўтказинг.

2.2. Ишлаш жойини, шчит ва кабелларни кўздан кечиринг.

2.3. Ишни ёзма топшириқ, наряд ёки буйруқ асосида бошланг.

3. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИНИ УЗИШ ТАРТИБИ

3.1. Тармоқдан узинг ва узилганини аниқланг.

3.2. Узгични қулфланг ёки ёзув осинг: «Ёқма! Одамлар ишламоқда!».

3.3. Кучланиш йўқлигини асбоб билан текширинг.

3.4. Зарурат бўлса, ерга улаш (заземление) ўрнатинг.

3.5. Фақат шундан кейин ишга киришинг.

4. ТАҚИҚЛАНАДИ

- кучланиш остида ёки кучланиш йўқлиги текширилмаган қурилмада ишлаш;
- зарарланган кабель, розетка ва асбоб билан ишлаш;
- нам қўл билан, ҳўл ерда ва ҳимоясиз ишлаш;
- шчит ва шкафларни очиқ қолдириш;
- хавфли зонада учқунловчи қурилмани ёқиш.

5. ЭЛЕКТР ТОКИ УРГАНДА

5.1. Аввал токни узинг. Ток остидаги одамни қуруқ изоляция воситаси билан ажратинг.

5.2. Жабрланувчи нафас олмаса, 103 га қўнғироқ қилинг ва қутқарув ҳаракатларини бошланг (қаранг: «Биринчи тиббий ёрдам»).

5.3. Ҳодисани раҳбарга хабар беринг.

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

Асос: ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби); электр қурилмаларидан фойдаланиш қоидалари (текширилсин).

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Электр хавфсизлиги бўйича йўриқнома»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: Муҳандис, Машинист, Электрик

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи
_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

ОЛОВ ВА ГАЗ ХАВФЛИ ИШЛАР ХАВФСИЗЛИГИ (НАРЯД-ДОПУСК)

Йўналиш: Меҳнат муҳофазаси · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. ҚАЙСИ ИШЛАР ХАВФЛИ

— пайвандлаш, кесиш, кавшарлаш, шлифлаш, учқун чиқарувчи ҳар қандай иш;
— газ қувурлари, идишлар ва арматурада иш;
— ёпиқ ва қийин етишадиган жойларда (қудуқ, камера) иш;
— газ-хавфли жойларда электр ишлари.

2. РУХСАТНОМА (наряд-допуск)

2.1. Бундай ишлар фақат ёзма рухсатнома асосида бажарилади: иш тури, жойи, вақти, масъуллар, хавфсизлик чоралари кўрсатилади.

2.2. Рухсатнома берувчи: _____. Иш раҳбари: _____. Бажарувчилар: рўйхат бўйича.

2.3. Ҳамма иштирокчилар рухсатнома билан таништирилиши ва имзо қўйиши (ёки электрон тасдиқ) шарт.

3. ТАЙЁРГАРЛИК

3.1. Иш участкаси газдан бўшатилиб, узилади ва қўшни тармоқлардан ажратилади.

3.2. Қувур ва идиш тозаланади (продувка) ва газ анализатор билан концентрация текширилади, натижа рухсатномага ёзилади.

3.3. Атрофдаги ёнувчи материаллар олиб ташланади ёки ҳимояланади.

3.4. Ўт ўчиргичлар тайёр туради.

3.5. Кузатувчи (ишга аралашмайдиган) тайинланади.

4. ИШ ПАЙТИДА

4.1. Концентрация белгиланган оралиқда қайта текширилади, ошса иш тўхтатилади.

4.2. Иш жойини ташлаб кетиш, кузатувчисиз ишлаш тақиқланади.

4.3. Хавф сезилса, иш дарҳол тўхтатилади ва раҳбарга хабар берилади.

5. ИШ ТУГАГАНДА

5.1. Иш жойи тозаланади, ёнғин хавфи йўқлиги текширилади.

5.2. Белгиланган муддат давомида иш жойи кузатилади.

5.3. Рухсатнома ёпилади ва журналга ёзилади.

Асос: ВМнинг ёнғин хавфсизлиги қоидалари (20.10.2020 й. 649-сон; 18.06.2026 й. 315-сон қарори); ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби).

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Олов ва газ хавфли ишлар хавфсизлиги (наряд-допуск)»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: Муҳандис, Машинист, АГНКС раҳбари, АГНКС бошлиғи

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ТАСДИҚЛАЙМАН
АГНКС бошлиғи

_____ _____
(имзо) (Ф.И.Ш.)
«____» _____ 20___ й.

ЙЎРИҚНОМА № ____

ҚОРОВУЛ (ҚЎРИҚЧИ) ЙЎРИҚНОМАСИ

Йўналиш: Ёнғин хавфсизлиги · Версия 1 · Сана: 29.10.2026

1. УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

1.1. Қоровул объектни қўриқлаш ва кириш-чиқиш тартибини назорат қилади.

1.2. АГНКС ёнғин ва портлаш хавфи юқори объект эканини ва хавфли зоналарни билиши шарт.

1.3. Қоровул ёнғин хавфсизлиги ва авария ҳаракатлар бўйича йўриқномалар билан таништирилган бўлиши керак.

2. ИШ БОШЛАШДА

2.1. Смена топширилганини қабул қилиб, журналга ёзиш.

2.2. Ўт ўчиргичлар, авария чиқиш йўллари ва кириш дарвозаси ҳолатини кўздан кечириш.

2.3. Телефон рақамлари жойида эканини текшириш: 101, 103, 104, раҳбар.

3. ИШ ВАҚТИДА

3.1. Ходим бўлмаган шахсларни хавфли зонага киритмаслик.

3.2. Чекиш, очиқ олов ёқиш ва қоидабузарликларга йўл қўймаслик.

3.3. Тартиб бузилса, раҳбарга хабар бериш.

3.4. Шубҳали шахс, нарса ёки аломатни кўрса, ўзи ҳаракат қилмасдан, раҳбарга ва зарур бўлса 102 га хабар бериш.

3.5. Транспорт навбатини ва йўл ҳаракатини тартибга солишда ёрдам бериш.

4. АВАРИЯДА

4.1. Ёнғин ёки газ ҳиди сезилса, дарҳол 101/104 га ва раҳбарга хабар бериш.

4.2. Одамларни ва транспортни хавфсиз томонга йўналтириш, дарвозани очиш.

4.3. Ёнғин хизматини кутиб олиб, йўл кўрсатиш.

Асос: ВМнинг ёнғин хавфсизлиги қоидалари (20.10.2020 й. 649-сон; 18.06.2026 й. 315-сон қарори); ВМнинг 24.12.2025 й. 819-сон қарори (меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномалар ва инструктажлар тартиби).

Йўриқномани ишлаб чиқди: _____ / _____

Меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги бўйича масъул: _____ / _____

Келишилди (касаба уюшмаси / ходимлар вакили): _____ / _____

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин

ЙЎРИҚНОМА БИЛАН ТАНИШИШ ВАРАҒИ

«Қоровул (қўриқчи) йўриқномаси»

Йўриқнома рақами: № ____ · Версия: 1 · Кимлар учун: Қоровул

Мен қуйида имзо чекувчилар юқоридаги йўриқнома матни билан танишдим, мазмуни тушунарли, талабларни бажаришга мажбуриман.

№	Ф.И.Ш.	Лавозими	Танишган сана	Имзо
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

ЛОЙИҲА: тасдиқлашдан олдин амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва АГНКС паспорти билан текширилсин