

Informe técnico

La falla del nodo 214

Análisis del dataset de Energía y datos geo-agrónomos

5 de agosto de 2026

Resumen

Este informe analiza técnicamente el problema de negocio “La Falla del Nodo 214” mediante tres enfoques complementarios: causalidad temporal entre factor de potencia y voltaje, priorización geo-agrónoma de sensores para infraestructura hídrica y modelación predictiva de la demanda mediante ARIMAX. Los resultados se interpretan con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ y se apoyan en las figuras generadas desde el notebook `taller_practico_03.ipynb`.

1. Contexto y alcance

El problema plantea que, cuando el Precio Spot (**Ener_2**) supera un umbral crítico, el flujo hacia ciertos nodos destino puede interrumpirse y coincidir con una anomalía térmica georreferenciada. El objetivo de este documento es responder las preguntas P1–P3 con evidencia estadística y gráfica. La interpretación causal se entiende en el sentido de precedencia temporal de Granger; no equivale, por sí sola, a una prueba de causalidad física.

2. P1. Causalidad y redes

2.1. Método

Se aplicó la prueba de causalidad de Granger entre **Ener_10** (factor de potencia, denominado Potencia en las figuras) y **Ener_9** (voltaje), evaluando rezagos de 1 a 10. Para cada dirección se reportó el menor valor- p . Además, se construyó un grafo dirigido a partir de las relaciones **Source_Node–Target_Node** y se calcularon la centralidad de intermediación (Betweenness Centrality) y la centralidad de grado.




Figura 1: Series de Potencia y Voltaje, junto con los valores- p de la prueba de Granger por rezago.

2.2. Resultados

La dirección $\text{Ener}_{10} \rightarrow \text{Ener}_9$ presentó evidencia de precedencia temporal: el menor valor- p fue 0.0193 en el rezago 4, por debajo de 0.05. En la dirección inversa $\text{Ener}_9 \rightarrow \text{Ener}_{10}$, el menor valor- p fue 0.1125 en el rezago 6, por lo que no se rechazó la hipótesis nula al nivel de significancia adoptado.

El grafo energético contiene 70 nodos y 865 aristas. En la representación observada, la Betweenness Centrality resultó cero para todos los nodos, incluido el nodo 214. Esto es consistente con una topología esencialmente de conexiones directas origen-destino, sin rutas geodésicas alternativas que atraviesen nodos intermedios. Para complementar esta limitación estructural, se consultó la centralidad de grado: el nodo 214 obtuvo un valor de 0.2319, lo que lo sitúa como un nodo con alta conectividad relativa.

2.3. Respuesta de negocio

La evidencia estadística sugiere que cambios en el factor de potencia anticipan cambios posteriores en el voltaje. Por tanto, una falla en un nodo muy conectado como el 214 puede producir una perturbación amplia: pérdida de flujo en múltiples enlaces, redistribución de carga, desviaciones de voltaje y mayor probabilidad de inestabilidad en nodos vecinos. Sin embargo, no debe afirmarse que el nodo 214 sea el de mayor Betweenness con este grafo concreto, porque todos los valores de Betweenness son cero. La recomendación operativa es fortalecer el monitoreo de voltaje y potencia alrededor de sus enlaces, definir rutas de contingencia y recalcular la centralidad sobre un grafo agregado por intervalos o con enlaces de transmisión completos si se desea identificar intermediación real.

3. P2. Optimización geo-agrónoma

3.1. Método

Las coordenadas GPS se suavizaron mediante una mediana móvil de ventana 5 para reducir ruido espacial. Se definió como zona prioritaria la intersección de dos condiciones: NDVI menor o igual al percentil 25 y varianza del viento *Agro_10* mayor o igual al percentil 75. Estos umbrales identifican simultáneamente estrés vegetativo y exposición eólica elevada.




Figura 2: Distribución espacial de sensores; el contorno negro identifica la combinación de NDVI bajo y varianza del viento alta.

3.2. Resultados y recomendación

Los umbrales calculados fueron $NDVI \leq 0.8619$ y $varianza\ del\ viento \geq 6.0998$. La intersección identificó 132 sensores de 2000, equivalente al 6.6 % de las observaciones. La concentración de estos sensores representa una señal de vulnerabilidad agronómica: menor vigor vegetal en una zona donde el viento puede aumentar la evapotranspiración, la deriva del riego y la heterogeneidad de aplicación.

Se recomienda priorizar inversión hídrica focalizada en las zonas delimitadas, comenzando por infraestructura de riego presurizado y sectorizado, almacenamiento o regulación local y sensores de humedad de suelo. El diseño debería incorporar protección contra viento –por ejemplo, cortinas rompivientos donde sea agronómicamente viable– y control de caudal por sector. La inversión no debe distribuirse uniformemente sobre toda el área: el 6.6 % priorizado permite iniciar un piloto, medir reducción del estrés y escalar solo si mejora el uso de agua y el NDVI. La priorización es asociativa; para dimensionar tuberías y reservorios se requiere validar pendiente, textura de suelo, disponibilidad hídrica y caudal de diseño.

4. P3. Analítica predictiva

4.1. Método

Se ajustaron dos modelos SARIMAX para la demanda **Ener_1**. El modelo base incorporó Temperatura como variable exógena; el segundo agregó la importancia del nodo de origen, representada por su centralidad. Se compararon modelos con la misma muestra y se seleccionó el orden ARIMA mediante el procedimiento utilizado en el notebook.




Figura 3: Comparación del AIC y ajuste en la muestra de entrenamiento para los dos modelos ARIMAX.

4.2. Resultados

Cuadro 1: Comparación de especificaciones ARIMAX.

Modelo	Orden ARIMA	AIC	Δ AIC frente al base
Temperatura	(2,1,0)	7167.695	0.000
Temperatura + importancia del nodo	(2,1,0)	7169.439	+1.744

El AIC no mejora al incluir la importancia del nodo: aumenta en 1.744 unidades. Dado que un AIC menor es preferible, la variable de centralidad no aporta capacidad explicativa suficiente para justificar su inclusión en esta especificación. La conclusión es específica del conjunto de datos, del periodo analizado y de la forma en que se construyó la centralidad; no implica que la topología sea irrelevante en todos los horizontes o regímenes operativos.

5. Conclusiones técnicas

1. Existe evidencia de precedencia temporal de Potencia sobre Voltaje, pero no en la dirección inversa. Un nodo con alta conectividad puede propagar una falla aunque su Betweenness sea nula en la topología actual.
2. La zona prioritaria de infraestructura hídrica combina NDVI bajo y viento alto. Se identificó el 6.6 % de los sensores como primera área de intervención, sujeto a validación agro-nómica y de ingeniería.
3. La centralidad del nodo de origen no mejora el ARIMAX de demanda bajo el criterio AIC. El modelo con Temperatura permanece como la alternativa preferible entre las dos comparadas.