

RECINTO IQUIQUE

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 03-sept-25

REV N° 0

Horarios tienda:

DETALLE	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	FES
ACCESO FUNCIONARIOS (SALA VENTA)	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00
CIERRE FUNCIONARIOS	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
APERTURA A PÚBLICO	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30
CIERRE A PÚBLICO	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00

Horarios iluminación:

DETALLE	RTU-1 / RTU-2	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	FES
ENCENDIDO	RTU-1: R5, R6, R7,R8	7:50	7:50	7:50	7:50	7:50	7:50	7:50	7:50
APAGADO	RTU-2: R1	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15
ENCENDIDO	RTU-1: R1, R2, R3, R4	9:15	9:15	9:15	9:15	9:15	9:15	9:15	9:15
APAGADO		20:15	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15

Horarios clima:

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ENCENDIDO	9:00	9:00	9:00	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:00	9:00	9:00
APAGADO	20:00	20:00	20:00	17:50	17:50	17:50	17:50	17:50	17:50	20:00	19:00	19:00

NOTAS:

TODA MODIFICACIÓN DE ESTOS HORARIOS PERMANENTES DEBERÁN SER APROBADOS POR VÍCTOR GUERRERO DE MANTENCIÓN CENTRAL RIPLEY.

FIN DE SEMANA (ABRIL-SEPTIEMBRE)	SAB	DOM
ENCENDIDO	9:30	10:30
APAGADO	19:00	19:30

DETALLE CONTROL RÉLES POR CADA SERVICIO		
RTU N°	RELE	DETALLE
RTU-1	R1	NORMAL PISO 1, SALA VENTA
RTU-1	R2	NORMAL PISO 2, SALA VENTA
RTU-1	R3	NORMAL PISO 3, SALA VENTA
RTU-1	R4	NORMAL PISO 4, SALA VENTA
RTU-1	R5	EMERGENCIA PISO 1, SALA VENTA
RTU-1	R6	EMERGENCIA PISO 2, SALA VENTA
RTU-1	R7	EMERGENCIA PISO 3, SALA VENTA
RTU-1	R8	EMERGENCIA PISO 4, SALA VENTA
RTU-2	R1	MANTENCIÓN ESCALAS MECÁNICAS

NOTAS: PENDIENTE REVISIÓN CONTROL ILUMINACIÓN TRAS TIENDA.

Escenarios iluminación según tipo de trabajos:

TIPO TRABAJOS	CONTROLADOR	RELE A PROGRAMAR
MANTENCIÓN ESCALA MECÁNICA	RTU-2	R1
INVENTARIOS	RTU-1 / RTU-2	R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8 / R1
TRABAJOS PISO 1	RTU-1 / RTU-2	R5 / R1
TRABAJOS PISO 2	RTU-1 / RTU-2	R6 / R1
TRABAJOS PISO 3	RTU-1 / RTU-2	R7 / R1
TRABAJOS PISO 4	RTU-1 / RTU-2	R8 / R1

CONCEPTOS GENERALES:

Cuando sean solicitada extensión de iluminación nocturna, se debe tener presente lo siguiente:

1.- Para todos los trabajos nocturnos en sala de venta, exceptuando trabajos de **INVENTARIO**, en sala de venta se deberán programar réles de iluminación de emergencia solo en el piso donde se trabajará. En caso de requerir todo el piso debe ser aprobado por VÍCTOR GUERRERO de mantención central RIPLEY.

2.- Para todo trabajos nocturno la energía de tras tienda depende solo del Tablero de Control de Luces (T.C.L.), es decir no depende del control de COLBUN, tienda debe dejar encendida esta iluminación de manera manual en el TCL para el ingreso a los baños y zonas de back office.

3.- Para trabajos tales como mantención de tableros eléctricos (BT), transformadores (MT), grupos generados (GE) no se requiere encender la iluminación de sala de venta.

4.-Para extensiones de clima , en los meses de ABRIL a SEPTIEMBRE debe programarse la extensión posterior al horario de invierno (18:00 -22:00 horas)