

RECINTO ANTOFAGASTA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 07-mar-26

REV N° 1

Horarios tienda:

DETALLE	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	FES
ACCESO FUNCIONARIOS (SALA VENTA)	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	9:00	9:00	9:00
CIERRE FUNCIONARIOS	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
APERTURA A PÚBLICO	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:30	10:30
CIERRE A PÚBLICO	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40

Horarios iluminación:

DETALLE	RTU-1 / RTU-2	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	FES
ENCENDIDO	RTU-1: R2, R4, R6, R8	7:50	7:50	7:50	7:50	7:50	8:50	8:50	8:50
APAGADO	RTU-2: R2	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15	21:15
ENCENDIDO	RTU-1: R1, R3, R5, R7	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	10:15	10:15
APAGADO	RTU-2: R1	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40	20:40

Horarios clima:

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ENCENDIDO	8:30	8:30	8:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	9:30	8:30	8:30	8:30
APAGADO	19:30	19:30	19:30	17:45	17:45	17:45	17:45	17:45	17:45	19:30	19:30	19:30

NOTAS:

TODA MODIFICACIÓN DE ESTOS HORARIOS PERMANENTES DEBERÁN SER APROBADOS POR VÍCTOR GUERRERO DE MANTENCIÓN CENTRAL RIPLEY.

HORARIOS ENCENDIDO FIN DE SEMANA CLIMA (ABRIL-SEPTIEMBRE)	SAB	DOM
ENCENDIDO	8:30	9:00
APAGADO	19:30	19:30

DETALLE CONTROL RÉLES POR CADA SERVICIO		
RTU N°	RELE	DETALLE
a	RTU-1	R1 NORMAL PISO 1, SALA VENTA
	RTU-1	R2 EMERGENCIA PISO 1, SALA VENTA+MANT. ESC MECÁNICAS.
	RTU-1	R3 NORMAL PISO 2, SALA VENTA
b	RTU-1	R4 EMERGENCIA PISO 2, SALA VENTA+CAJA ESCALA SAL EMERG.
	RTU-1	R5 NORMAL PISO 3, SALA VENTA
	RTU-1	R6 EMERGENCIA PISO 3, SALA VENTA
	RTU-1	R7 NORMAL PISO 4, SALA VENTA
	RTU-1	R8 EMERGENCIA PISO 4, SALA VENTA
	RTU-2	R1 NORMAL PISO 5, SALA VENTA
	RTU-2	R2 EMERGENCIA PISO 5, SALA VENTA

NOTAS:

a.-SE DEBE INCORPORAR RELÉ EN TABLERO COLBUN PARA INDEPENDIZAR ESCENARIO TRANSPORTE VERTICAL.

b.-SE DEBE SACAR DEL CONTROL LA CAJA DE ESCALA DE SALIDA DE EMERGENCIA.

c.-SE DEBE SACAR EL CONTROL MANUAL DEL T.C.L.

Escenarios iluminación según tipo de trabajos:

TIPO TRABAJOS	CONTROLADOR	RELE A PROGRAMAR
MANTENCIÓN ESCALA MECÁNICA	RTU-1	R2
INVENTARIOS	RTU-1 / RTU-2	R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8 / R1-R2
TRABAJO PISO 1	RTU-1	R2
TRABAJO PISO 2	RTU-1	R4
TRABAJO PISO 3	RTU-1	R6
TRABAJO PISO 4	RTU-1	R8
TRABAJO PISO 5	RTU-2	R2

CONCEPTOS GENERALES:

Cuando sean solicitada extensión de iluminación nocturna, se debe tener presente lo siguiente:

1.- Para todos los trabajos nocturnos en sala de venta, exceptuando trabajos de **INVENTARIO**, en sala de venta se deberán programar réles de iluminación de emergencia solo en el piso donde se trabajará. En caso de requerir todo el piso debe ser aprobado por VÍCTOR GUERRERO de mantención central RIPLEY.

2.- Para todo trabajos nocturno la energía de tras tienda como baños , casino y sala general eléctrica no dependen del control de COLBUN y cuentan con interruptores locales tienda.

3.- Para trabajos tales como mantención de transformadores (MT), grupos generadores (GE) no se requiere encender la iluminación de sala de venta.

4.- Para trabajos tales como mantención de tableros eléctricos (BT), se requiere encender la iluminación de mantención de transporte vertical.

5.-Para extensiones de clima , en los meses de ABRIL a SEPTIEMBRE debe programarse la extensión posterior al horario de invierno (18:00 -22:00 horas)