

RECINTO	CURICO	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	13-ago-25	REV N°	0
---------	--------	----------------------	-----------	--------	---

Horarios tienda:

DETALLE	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	FES
ACCESO FUNCIONARIOS (SALA VENTA)	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	8:45	8:45
CIERRE FUNCIONARIOS	20:45	20:45	20:45	20:45	20:45	20:45	20:45	20:45
APERTURA A PÚBLICO	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
CIERRE A PÚBLICO	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00

Horarios iluminación:

DETALLE	RTU-1 / RTU-2	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	FES
ENCENDIDO	RTU-1: R2, R4, R5,R8	7:20	7:20	7:20	7:20	7:20	7:20	8:35	8:35
APAGADO		21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
ENCENDIDO	RTU-1: R1, R3, R6, R7 /	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45
APAGADO	RTU-2: R1	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15	20:15

Horarios clima:

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ENCENDIDO	8:15	8:15	8:15	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45	8:15	8:15	8:15
APAGADO	19:00	19:00	19:00	17:50	17:50	17:50	17:50	17:50	17:50	19:00	19:00	19:00

DETALLE CONTROL RÉLES POR CADA SERVICIO		
RTU N°	RELE	DETALLE
RTU-1	R1	NORMAL PISO 1-A, SALA VENTA
RTU-1	R2	EMERGENCIA PISO 1-A, SALA VENTA
RTU-1	R3	NORMAL PISO 1-B, SALA VENTA
RTU-1	R4	EMERGENCIA PISO 1-B, SALA VENTA
RT1	R5	EMERGENCIA PISO 2-A, SALA VENTA
RT1	R6	NORMAL PISO 2-A, SALA VENTA
RT1	R7	NORMAL PISO 2-B, SALA VENTA
RTU-1	R8	EMERGENCIA PISO 2-B, SALA VENTA
RTU-2	R1	MANTENCIÓN ESCALAS MECÁNICAS

NOTAS: PENDIENTE REVISIÓN CONTROL ILUMINACIÓN TRAS TIENDA.

Escenarios iluminación según tipo de trabajos:

TIPO TRABAJOS	CONTROLADOR	RELE A PROGRAMAR
MANTENCIÓN ESCALA MECÁNICA	RTU-2	R1
INVENTARIOS	RTU-1 / RTU-2	R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8 / R1
TRABAJOS PISO 1	RTU-1	R2-R4
TRABAJOS PISO 2	RTU-2	R5-R8
TRABAJOS TRAS TIENDA	RTU-4	(REVISAR)

CONCEPTOS GENERALES:

Cuando sean solicitada extensión de iluminación nocturna, se debe tener presente lo siguiente:

- 1.- Para todos los trabajos nocturnos en sala de venta, exceptuando trabajos de **INVENTARIO**, en sala de venta se deberán programar réles de iluminación de emergencia solo en el piso donde se trabajará.
- 2.- Para todo trabajos nocturno se deberá dejar encendida la iluminación de tras tienda (R8) , esto dejará funcional el ingreso a los baños y zonas de back office.
- 3.- Para trabajos tales como mantención de tableros eléctricos (BT), transformadores (MT), grupos generadores (GE) entre otros que no se realicen en sala de venta solo se deberá habilitar iluminación tras tienda (R8).
- 4.-Para extensiones de clima , en los meses de ABRIL a SEPTIEMBRE debe programarse la extensión posterior al horario de invierno (18:00 -22:00 horas)