



(주)대산소명설비공사
경기도 안성시 장거로 119

TEL: 673-0171
FAX: 673-0172

PROJECT TITLE

STRU. DESIGNED BY

MECH. DESIGNED BY

ELEC. DESIGNED BY

전기 설계

DRAWN BY

정 도

APPROVED BY

윤 인

위험물 설치표				
시설명	위험물(품명)	일일최대사용량	배수	비고
일반 취급소	면적: 88.3×12.0=99.60M ²			금회
	일일위험물 최대사용량: 25,000L			
	(지정수량의 9.0배)			
품명별 위험물 1일최대 사용량	4-1: 싸이클로펜탄	1,000L	5.0배	신청
	4-4: 폴리올(WJESPOL ISR-A)	12,000L	2.0배	
	4-4: MDI(COSMONATE M-200)	12,000L	2.0배	
	계	25,000L	9.0배	
특례사항	위험물안전관리법 시행규칙중 분무도장작업등의 일반취급소의 특례에 따라 안전거리, 보유공지, 건축물구조 채광, 조명 및 환기설비, 배출설비의규정은 각각의 특례에 따른다.(시방서 참조)			

위험물일반취급소 전체배치도
축척: 1/600

DATE

SCALE 1/

NAME OF DRAWING
도면명

DRAWING NO.

원본번호

□ - □ □ □

SHEET NO.

작성번호

□ □ □ □ □