

특정토양오염관리대상시설 신고필증

1. 상호(명칭) : 일죽농협주유소

2. 성명(대표자) : 조합장

(생년월일 :

)

3. 주소(사업장소재지) :

경기도 안성시 일죽면 금일로 298

(전화번호 :

0316720464)

4. 특정토양오염관리대상시설 설치내역

가. 관리대상시설의 종류 및 명칭 : 석유류의 제조 및 저장시설 지하저장탱크

나. 오염물질의 종류 및 저장용량 : 저장시설 : 총 4 기 총용량 : 140,000.00 ℓ

다. 그 밖의 주요내용 :

[별첨 참조]

5. 토양오염방지시설 설치내역

가. 방지시설의 종류 :

누출방지, 부식방지, 누출측정기 설치

나. 설치내용 :

누출방지탱크설치, 부식방지 도장처리, 탱크실내 누출검사

다. 그 밖의 주요내용 :

○ 탱크실 설치, 도장법 부식방지, 누출측정장치 설치

6. 누출검사대상시설 여부

☒ 해당☐ 해당하지 않음☐ 확인을 신청하지 않음

「토양환경보전법」 제 12조 제1항 및 동법 시행규칙 제 10조에 따라

특정토양오염관리대상시설설치(변경)신고를 하였음을 증명합니다.

1996년 7월 8일

경기도 안성시장



[별첨]

특정 토양오염관리대상시설 설치내역	
그 밖의 주요내용 :	1. 토양오염도 검사는 준공완료 시점에서 최초(완공후 6개월내) 검사후 15년까지 5년, 10년, 15년 되는해 각각 1회 검사(검사가 종료된 때부터 매 2년에 1회) 2. 누출검사는 완공후 10년이 지난때부터 매 8년이 되는해에 1회 실시 3. 수시검사는 명의변경, 폐쇄, 교체 사유가 발생되기 3개월전에 검사 실시 4. 토양오염을 방지하기 위해 토양오염 유발시설 주변 일일점검, 주변환경 정리정돈 철저

<저장시설>

시설명	오염물질	용량(단위)	수량(기)	완공일	시설형태
제1탱크	등유 (TPH)	40,000.00 ℓ	1	1993/05/24	지하탱크
제2탱크	휘발유 (TPH)	40,000.00 ℓ	1	1993/05/24	지하탱크
제3탱크	경유 (TPH)	40,000.00 ℓ	1	1993/05/24	지하탱크
제4탱크	경유 (TPH)	20,000.00 ℓ	1	1993/05/24	지하탱크

<참고사항>

일자	내용	확인