

## 특정토양오염관리대상시설 신고필증

1. 상호(명칭) : (주)서희건설 안성맞춤(충주방향)주유소
2. 성명(대표자) : (주)서희건설 (생년월일 : 1911년 01월 11일 )
3. 주소(사업장소재지) :  
경기도 안성시 서운면 신능리 산51-9번지외 6필지  
(전화번호 : )
4. 특정 토양오염 관리대상시설 설치내역
- 가. 관리대상시설의 종류 및 명칭 : 석유류의 제조 및 저장시설 석유류저장시설
- 나. 오염물질의 종류 및 저장용량 : 저장시설 : 총 6 기 총용량 : 238,000.00 l
- 다. 그 밖의 주요내용 : 휘발유(지하탱크) 50,000\*2기, 경유(지하탱크) 40,000\*3기, 경유(옥내탱크) 18,000\*1기
5. 토양오염방지시설 설치내역
- 가. 방지시설의 종류 : 탱크실, 탱크외면보호, 탱크실
- 나. 설치내용 : 이중벽탱크
- 다. 그 밖의 주요내용 : 탱크실- 이중벽탱크  
탱크외면 방청도장후 FRP로 감지층형성  
탱크실 누유감지관설치
6. 누출검사대상시설 여부
- ☐ 해당 ☐ 해당하지 않음 ☒ 확인을 신청하지 않음

「토양환경보전법」 제 12조 제1항 및 동법 시행규칙 제 10조에 따라  
특정토양오염관리대상시설설치(변경)신고를 하였음을 증명합니다.

2009년 9월 11일

경기도 안성시장



<변경 사항>

일 자	내 용	확 인
2009-09-18	상호변경 및 지위승계[상호 : 안성맞춤휴게소주유소(충주방향)->(주)서희건설 안성맞춤(충주방향)주유소, 대표자 : 한국도로공사 충청지역본부장 -> (주)서희건설]	정재풍

<참고사항>

일 자	내 용	확 인

<저장시설>

시설명	오염물질	용량(단위)	수량(기)	완공일	시설형태
석유류저장시설	휘발유	50,000.00 ℓ	1	2009/09/10	지하탱크
석유류저장시설	휘발유	50,000.00 ℓ	1	2009/09/10	지하탱크
석유류저장시설	경유	40,000.00 ℓ	1	2009/09/10	지하탱크
석유류저장시설	경유	40,000.00 ℓ	1	2009/09/10	지하탱크
석유류저장시설	경유	40,000.00 ℓ	1	2009/09/10	지하탱크
석유류저장시설	경유	18,000.00 ℓ	1	2009/09/10	옥내탱크

<행정처분사항>

일	자	내	용	확	인