

허가(신고)번호

제 23 호

대기배출시설설치 ([]허가증 , [√]신고증명서)

상 호 (사 업 자 명 칭)	한경대학교	종 별	4종
성 명 (대 표 자)	총장	사 업 자 등 록 번 호	125-83-00530
사 업 장 소 재 지	경기도 안성시 중안로 327 (석정동, 한경대학교)	전 화 번 호	0316705567
업 종	대학교	일 일 조 업 시 간	12시간/일, 360일/년
연 료 사 용 량			

허 가 신 고 사 항	오염물질 등을 배출하는 시설물 및 방지시설			
	"불 임"			
	오염물질 발생량			
	오염물질종류 (먼지, SO ₂ , NO ₂)	연료 및 원료사용량	배출계수	발생량 (5.845 톤/년)
	먼지	LNG 1567476 m ³	0.03 g/m ³	0.043 톤/년
	황산화물		0.01 g/m ³	0.013 톤/년
	질소산화물		3.7 g/m ³	5.789 톤/년
	허 가 조 건			
	가동개시신고, 대기 자가측정(연 2회), 환경기술인 내부선임 및 교육(최초 1년, 3년마다), 대기 일지작성(방지시설 면제 포함), 배출허용기준 준수 및 적산전력계 설치 등 관련법 준수, 특정대 기유해물질 배출시 해당시설이 폐쇄조치 받을 수 있음(시설 및 원료 변경시 사전협의 바람)			

「대기환경보전법」 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 배출시설의 ([]설치를 허가, [√] 설치신고를 증명) 합니다.



2015년 12월 30일

경 기 도 안 성 시 장

<변경사항>

[illegible]

<오염물질 등을 배출하는 시설물 및 방지시설>

생 산 공 정	배 출 시 설			방 지 시 설			
	배출시설명	용 량	수 량	대 기 오 염 물 질 배 출 향 목	방 지 시 설 명	용 량	수 량
보일러	보일러1	5t(톤)/시간	1대	먼지, 질소산화물, 황산화물	방지시설설치면제		
보일러	보일러1	2.5t(톤)/시간	1대				
보일러	보일러1	2t(톤)/시간	1대				
보일러	보일러1	200,000kcal/시	1대				
보일러	보일러1	2t(톤)/시간	1대				
보일러	보일러1	400,000kcal/시	1대				

<오염물질 발생량 및 배출량>

배출시설명	오염물질명	배출계수	발생량	배출농도	배출량
	먼지	0.03 g/ m³	0.043 톤/년	2.32 mg/ m³	
	질소산화물	3.7 g/ m³	5.789 톤/년	139.9 ppm	
	황산화물	0.01 g/ m³	0.013 톤/년	0.27 ppm	